

平成18年3月20日

定期検査中の福島第一原子力発電所6号機使用済燃料プールでの
テープ片らしきものの回収結果について

平成18年3月16日、定期検査中の当所6号機において、原子炉内へ燃料集合体を装荷するための準備作業を実施していたところ、当社社員が使用済燃料プール内の燃料集合体上部にテープ片らしきもの1枚（長さ約2cm×幅約1cm）を発見いたしました。（平成18年3月16日お知らせ済み）

その後、同日に回収し確認した結果、回収物は塗膜片であると判断いたしました。なお、回収した際に小片に分かれ、最も大きいもので長さ約1cm、幅約1cm、厚さ約0.1mmでした。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上