

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|----|-------------------|------------------------|-----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 1号機 | 1 | アルミテープ片 | 5×7 | H15.10.25 | | |
| | 2 | ゴムシートの切れ端 | 10×5 | H15.10.25 | | |
| | 3 | テープ片 | 3×0.3 | H15.10.25 | | |
| | 4 | ひも | 5 | H15.10.25 | | |
| | 5 | 針金 | 15 | H15.10.25 | | |
| 合計 | | | 5個 | | | |
| 2号機 | 1 | アルミテープ片 | 8×5 | H15.10.12 | | |
| | 2 | 針金 | 55 | H15.10.12 | | |
| | 3 | 針金 | 70 | H15.10.17 | | |
| | 4 | ひも | 12 | H15.10.17 | | |
| | 5 | 難燃シートの切れ端 | 18×15 | H15.10.11 | | |
| | 6 | クランプ | 21×5 | H15.10.11 | | 2 |
| | 7 | 繊維+木片 | 12×5 | H15.10.11 | | |
| | 8 | ひも状のもの | 20 | H15.10.11 | | |
| | 9 | アルミテープ片 | 5×2 | H15.10.11 | | |
| | 10 | ビニールテープ片 | 8×3 | H15.10.12 | | |
| | 11 | ひも | 6 | H15.10.18 | | |
| | 12 | 難燃シートの切れ端+アルミテープ片 | 7×5 | H15.10.13 | | |
| | 13 | 木片 | 11×2 | H15.10.13 | | |
| | 14 | 木片 | 8×2 | H15.10.13 | | |
| | 15 | 木片 | 7×1 | H15.10.13 | | |
| | 16 | 木片 | 6×5 | H15.10.13 | | |
| | 17 | 木片 | 6×2 | H15.10.13 | | |
| | 18 | 木片 | 4.5×1 | H15.10.13 | | |
| | 19 | 繊維 | 6×3 | H15.10.13 | | |
| | 20 | 針金 | 34 | H15.10.13 | | |
| | 21 | サンプル片 | 12×10×厚2.5 | H15.10.18 | | |
| | 22 | ひも | 17 | H15.10.18 | | |
| | 23 | ひも | 13 | H15.10.18 | | |
| | 24 | 針金 | 15 | H15.10.18 | | |
| | 25 | 針金 | 18 | H15.10.18 | | |
| | 26 | 針金 | 5 | H15.10.18 | | |
| | 27 | 針金 | 6 | H15.10.18 | | |
| | 28 | 針金 | 7 | H15.10.18 | | |
| | 29 | 針金 | 8 | H15.10.18 | | |
| | 30 | 針金 | 6 | H15.10.18 | | |
| | 31 | 針金 | 9 | H15.10.18 | | |
| | 32 | 繊維状のもの | 2 | H15.10.18 | | |
| | 33 | 木片 | 3×1 | H15.10.18 | | |
| | 34 | 針金 | 70 | H15.10.18 | | |
| | 35 | 針金 | 80 | H15.10.14 | | |
| | 36 | 木片 | 3×1 | H15.10.13 | | |
| | 37 | セロハン | 2×1 | H15.10.13 | | |
| | 38 | セロハン | 2×1 | H15.10.13 | | |
| | 39 | ゴム手袋の切れ端 | 6×4 | H15.10.13 | | |
| | 40 | ひも状のもの | 10 | H15.10.14 | | |
| | 41 | 木片 | 6×1.5 | H15.10.11 | | |
| | 42 | ひも | 8 | H15.10.14 | | |
| | 43 | 繊維状のもの | 5 | H15.10.15 | | |
| | 44 | ビニールテープ片 | 5×1 | H15.10.12 | | |
| | 45 | 繊維状のもの | 2×2 | H15.10.16 | | |
| | 46 | 木片 | 5×1 | H15.10.15 | | |
| | 47 | 繊維 | 20 | H15.10.15 | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。
 2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 | |
|------|-----|----------------|------------------------|-----------|------------|----|--|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | | |
| 2号機 | 48 | ひも | 16 | H15.10.15 | | | |
| | 49 | 金属パッキン | 10.5×6×0.4 | H15.10.16 | | | |
| | 50 | シリコンシーラントのかたまり | 4×3 | H15.10.12 | | | |
| | 51 | 単管パイプ | 150 | H15.10.8 | | 2 | |
| | 52 | 針金 | 35 | H15.10.9 | | | |
| | 53 | 溶接棒 | 50 | H15.10.9 | | | |
| | 54 | 針金 | 47 | H15.10.9 | | | |
| | 55 | ひも状のもの | 65 | H15.10.9 | | | |
| | 56 | 針金 | 14 | H15.10.9 | | | |
| | 57 | 漏斗 | 11 | H15.10.9 | | 2 | |
| | 58 | 針金 | 16 | H15.10.17 | | | |
| | 59 | 針金 | 60 | H15.10.17 | | | |
| | 60 | ゴムシートの切れ端 | 4×3 | H15.10.14 | | | |
| | 61 | ゴムシートの切れ端 | 2×1 | H15.10.14 | | | |
| | 62 | 繊維状のもの | 12×1 | H15.10.14 | | | |
| | 63 | アルミテープ片 | 3×0.5 | H15.10.14 | | | |
| | 64 | 鉄サビ | 6×4 | H15.10.14 | | | |
| | 65 | 鉄サビ | 吸引したが、フィルター表面に付着した程度 | H15.10.14 | | | |
| | 66 | 繊維状のもの | 8 | H15.10.15 | | | |
| | 67 | テープ片 | 1.5×0.5 | H15.10.15 | | | |
| | 68 | スミヤろ紙 | 径5 | H15.10.15 | | | |
| | 69 | ジョイント | 3.5×1.7 | H15.10.15 | | | |
| | 70 | クランプ | 21×5 | H15.10.17 | | 2 | |
| | 71 | クランプ | 21×5 | H15.10.17 | | 2 | |
| | 72 | ビス | 1.7 | H15.10.19 | | | |
| | 73 | シートの切れ端 | 6.5×4.5 | H15.10.19 | | | |
| | 74 | テープ片 | 5×0.9 | H15.10.19 | | | |
| | 75 | ひも | 18 | H15.10.19 | | | |
| | 76 | ひも | 13.5 | H15.10.19 | | | |
| | 77 | 木片 | 5×2 | H15.10.19 | | | |
| | 78 | 木片 | 4×1 | H15.10.19 | | | |
| | 79 | アルミテープ片 | 12×4 | H15.10.19 | | | |
| | 80 | 難燃シートの切れ端 | 8.5×1.5 | H15.10.19 | | | |
| | 81 | 繊維 | 12×0.3 | H15.10.19 | | | |
| | 82 | ひも | 30 | H15.10.19 | | | |
| | 83 | 紙片 | 6×1 | H15.10.19 | | | |
| | 84 | テープ片 | 10×2.5 | H15.10.19 | | | |
| | 85 | 繊維 | 9×1 | H15.10.19 | | | |
| | 86 | ビニールテープ片 | 5×4 | H15.10.19 | | | |
| | 87 | テープ片 | 8×2.5 | H15.10.19 | | | |
| | 88 | ひも | 45×0.2 | H15.10.19 | | | |
| | 89 | 木片 | 6×5 | H15.10.19 | | | |
| | 90 | ひも | 12 | H15.10.19 | | | |
| | 91 | 難燃シートの切れ端 | 14×13 | H15.10.19 | | | |
| | 92 | ビニールテープ片 | 5×3 | H15.10.19 | | | |
| | 合計 | | | 92個 | | | |
| | 4号機 | 1 | アルミテープ片 | 7×5 | H.15.10.19 | | |
| | | 2 | アルミテープ片 | 7×9 | H.15.10.19 | | |
| | | 3 | テープ片 | 4×6 | H15.10.22 | | |
| | | 4 | キムタオル | 1×2, 1×3 | H15.10.22 | | |
| | | 5 | キムタオル | 1×5 | H15.10.22 | | |
| | | 6 | キムタオル | 0.5×2 | H15.10.22 | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。
 2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 | |
|------|----|------------------|------------------------|-----------|------|----|--|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | | |
| 4号機 | 7 | アルミテープ片 | 1×4 | H15.10.22 | | | |
| | 8 | アルミテープ片 | 6×13 | H15.10.22 | | | |
| | 9 | アルミテープ片 | 2×4 | H15.10.22 | | | |
| | 10 | テープ片 | 4×7, 2×2, 1×2 | H15.10.22 | | | |
| | 11 | 針金 | 30 | H15.10.22 | | | |
| | 12 | テープ片+ひも | 5×12 | H15.10.22 | | | |
| | 13 | ビニールテープ片 | 3×5 | H15.10.22 | | | |
| | 14 | サンドペーパー | 4×5, 4×4 | H15.10.22 | | | |
| | 15 | キムタオル | 3×4 | H15.10.22 | | | |
| | 16 | ビニールの切れ端 | 9×2 | H15.10.22 | | | |
| | 17 | 木片 | 3×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 18 | 木片 | 5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 19 | 木片 | 3.5×1 | H15.10.22 | | | |
| | 20 | 木片 | 5.5×2.5 | H15.10.22 | | | |
| | 21 | 木片 | 2.5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 22 | 木片 | 2.5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 23 | 木片 | 2×0.5 | H15.10.22 | | | |
| | 24 | アルミテープ片 | 5×9 | H15.10.22 | | | |
| | 25 | ビニールテープ片 | 3×10 | H15.10.22 | | | |
| | 26 | 針金 | 30 | H15.10.22 | | | |
| | 27 | 携帯用工具ケース | 8×21 | H15.10.22 | | | |
| | 28 | 針金 | 30 | H15.10.22 | | | |
| | 29 | アルミテープ片 | 4×13 | H15.10.22 | | | |
| | 30 | テープ片 | 5×35 | H15.10.22 | | | |
| | 31 | アルミテープ片 | 5×3 | H15.10.22 | | | |
| | 32 | ビス | 1×1 | H15.10.22 | | | |
| | 33 | 針金 | 25 | H15.10.22 | | | |
| | 34 | シートの切れ端 | 1×2 | H15.10.22 | | | |
| | 35 | ひも状のもの | 20 | H15.10.22 | | | |
| | 36 | 針金 | 5 | H15.10.22 | | | |
| | 37 | プラスチック片 | 7×3 | H15.10.22 | | | |
| | 38 | アルミテープ片 | 5.5×2 | H15.10.22 | | | |
| | 39 | ビニールの切れ端 | 11×2.5 | H15.10.22 | | | |
| | 40 | ビニールの切れ端 | 6×2.5 | H15.10.22 | | | |
| | 41 | キムタオル | 5×10 | H15.10.22 | | | |
| | 42 | 木片 | 3×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 43 | 木片 | 4.5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 44 | キムタオル | 2×3, 2×6 | H15.10.22 | | | |
| | 45 | アルミテープ片 | 3×7 | H15.10.22 | | | |
| | 46 | アルミテープ片+ビニールの切れ端 | 13.5×7.5 | H15.10.22 | | | |
| | 47 | キムタオル | 2×5 | H15.10.22 | | | |
| | 48 | キムタオル | 2×4 | H15.10.22 | | | |
| | 49 | アルミテープ片 | 2×1 | H15.10.22 | | | |
| | 50 | アルミテープ片 | 2.5×2 | H15.10.22 | | | |
| | 51 | キムタオル | 1×1 | H15.10.22 | | | |
| | 52 | プラスチック片 | 2×0.5 | H15.10.22 | | | |
| | 合計 | | | 52個 | | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。
 2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規 回収 | 備 考 |
|------|----|----------|------------------------|-----------|----------|-----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 6号機 | 1 | ビニールの切れ端 | 12×12 | H15.10.24 | | |
| | 2 | ビニール袋 | 10×15 | H15.10.24 | | |
| | 3 | ビニールの切れ端 | 8×10 | H15.10.24 | | |
| | 4 | ひも | 35 | H15.10.24 | | |
| | 5 | ひも | 6 | H15.10.24 | | |
| | 6 | ひも | 6 | H15.10.24 | | |
| | 7 | キムタオル | 40×26 | H15.10.28 | | |
| | 8 | 布 | 52×36 | H15.10.28 | | |
| | 9 | キムタオル | 35×30 | H15.10.29 | * | |
| 合 計 | | | 9個 | | | |

- 1 回収後寸法については概略値を記載しております。
- 2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。