

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|----|-------------------|------------------------|-----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 1号機 | 1 | アルミテープ片 | 5×7 | H15.10.25 | | |
| | 2 | ゴムシートの切れ端 | 10×5 | H15.10.25 | | |
| | 3 | テープ片 | 3×0.3 | H15.10.25 | | |
| | 4 | ひも | 5 | H15.10.25 | | |
| | 5 | 針金 | 15 | H15.10.25 | | |
| 合計 | | | 5個 | | | |
| 2号機 | 1 | アルミテープ片 | 8×5 | H15.10.12 | | |
| | 2 | 針金 | 55 | H15.10.12 | | |
| | 3 | 針金 | 70 | H15.10.17 | | |
| | 4 | ひも | 12 | H15.10.17 | | |
| | 5 | 難燃シートの切れ端 | 18×15 | H15.10.11 | | |
| | 6 | クランプ | 21×5 | H15.10.11 | | 2 |
| | 7 | 繊維+木片 | 12×5 | H15.10.11 | | |
| | 8 | ひも状のもの | 20 | H15.10.11 | | |
| | 9 | アルミテープ片 | 5×2 | H15.10.11 | | |
| | 10 | ビニールテープ片 | 8×3 | H15.10.12 | | |
| | 11 | ひも | 6 | H15.10.18 | | |
| | 12 | 難燃シートの切れ端+アルミテープ片 | 7×5 | H15.10.13 | | |
| | 13 | 木片 | 11×2 | H15.10.13 | | |
| | 14 | 木片 | 8×2 | H15.10.13 | | |
| | 15 | 木片 | 7×1 | H15.10.13 | | |
| | 16 | 木片 | 6×5 | H15.10.13 | | |
| | 17 | 木片 | 6×2 | H15.10.13 | | |
| | 18 | 木片 | 4.5×1 | H15.10.13 | | |
| | 19 | 繊維 | 6×3 | H15.10.13 | | |
| | 20 | 針金 | 34 | H15.10.13 | | |
| | 21 | サンプル片 | 12×10×厚2.5 | H15.10.18 | | |
| | 22 | ひも | 17 | H15.10.18 | | |
| | 23 | ひも | 13 | H15.10.18 | | |
| | 24 | 針金 | 15 | H15.10.18 | | |
| | 25 | 針金 | 18 | H15.10.18 | | |
| | 26 | 針金 | 5 | H15.10.18 | | |
| | 27 | 針金 | 6 | H15.10.18 | | |
| | 28 | 針金 | 7 | H15.10.18 | | |
| | 29 | 針金 | 8 | H15.10.18 | | |
| | 30 | 針金 | 6 | H15.10.18 | | |
| | 31 | 針金 | 9 | H15.10.18 | | |
| | 32 | 繊維状のもの | 2 | H15.10.18 | | |
| | 33 | 木片 | 3×1 | H15.10.18 | | |
| | 34 | 針金 | 70 | H15.10.18 | | |
| | 35 | 針金 | 80 | H15.10.14 | | |
| | 36 | 木片 | 3×1 | H15.10.13 | | |
| | 37 | セロハン | 2×1 | H15.10.13 | | |
| | 38 | セロハン | 2×1 | H15.10.13 | | |
| | 39 | ゴム手袋の切れ端 | 6×4 | H15.10.13 | | |
| | 40 | ひも状のもの | 10 | H15.10.14 | | |
| | 41 | 木片 | 6×1.5 | H15.10.11 | | |
| | 42 | ひも | 8 | H15.10.14 | | |
| | 43 | 繊維状のもの | 5 | H15.10.15 | | |
| | 44 | ビニールテープ片 | 5×1 | H15.10.12 | | |
| | 45 | 繊維状のもの | 2×2 | H15.10.16 | | |
| | 46 | 木片 | 5×1 | H15.10.15 | | |
| | 47 | 繊維 | 20 | H15.10.15 | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|-----------|----------------|------------------------|------------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 2号機 | 48 | ひも | 16 | H15.10.15 | | |
| | 49 | 金属パッキン | 10.5×6×0.4 | H15.10.16 | | |
| | 50 | シリコンシーラントのかたまり | 4×3 | H15.10.12 | | |
| | 51 | 単管パイプ | 150 | H15.10.8 | | 2 |
| | 52 | 針金 | 35 | H15.10.9 | | |
| | 53 | 溶接棒 | 50 | H15.10.9 | | |
| | 54 | 針金 | 47 | H15.10.9 | | |
| | 55 | ひも状のもの | 65 | H15.10.9 | | |
| | 56 | 針金 | 14 | H15.10.9 | | |
| | 57 | 漏斗 | 11 | H15.10.9 | | 2 |
| | 58 | 針金 | 16 | H15.10.17 | | |
| | 59 | 針金 | 60 | H15.10.17 | | |
| | 60 | ゴムシートの切れ端 | 4×3 | H15.10.14 | | |
| | 61 | ゴムシートの切れ端 | 2×1 | H15.10.14 | | |
| | 62 | 繊維状のもの | 12×1 | H15.10.14 | | |
| | 63 | アルミテープ片 | 3×0.5 | H15.10.14 | | |
| | 64 | 鉄サビ | 6×4 | H15.10.14 | | |
| | 65 | 鉄サビ | 吸引したが、フィルター表面に付着した程度 | H15.10.14 | | |
| | 66 | 繊維状のもの | 8 | H15.10.15 | | |
| | 67 | テープ片 | 1.5×0.5 | H15.10.15 | | |
| | 68 | スミヤろ紙 | 径5 | H15.10.15 | | |
| | 69 | ジョイント | 3.5×1.7 | H15.10.15 | | |
| | 70 | クランプ | 21×5 | H15.10.17 | | 2 |
| | 71 | クランプ | 21×5 | H15.10.17 | | 2 |
| | 72 | ビス | 1.7 | H15.10.19 | | |
| | 73 | シートの切れ端 | 6.5×4.5 | H15.10.19 | | |
| | 74 | テープ片 | 5×0.9 | H15.10.19 | | |
| | 75 | ひも | 18 | H15.10.19 | | |
| | 76 | ひも | 13.5 | H15.10.19 | | |
| | 77 | 木片 | 5×2 | H15.10.19 | | |
| | 78 | 木片 | 4×1 | H15.10.19 | | |
| | 79 | アルミテープ片 | 12×4 | H15.10.19 | | |
| 80 | 難燃シートの切れ端 | 8.5×1.5 | H15.10.19 | | | |
| 81 | 繊維 | 12×0.3 | H15.10.19 | | | |
| 82 | ひも | 30 | H15.10.19 | | | |
| 83 | 紙片 | 6×1 | H15.10.19 | | | |
| 84 | テープ片 | 10×2.5 | H15.10.19 | | | |
| 85 | 繊維 | 9×1 | H15.10.19 | | | |
| 86 | ビニールテープ片 | 5×4 | H15.10.19 | | | |
| 87 | テープ片 | 8×2.5 | H15.10.19 | | | |
| 88 | ひも | 45×0.2 | H15.10.19 | | | |
| 89 | 木片 | 6×5 | H15.10.19 | | | |
| 90 | ひも | 12 | H15.10.19 | | | |
| 91 | 難燃シートの切れ端 | 14×13 | H15.10.19 | | | |
| 92 | ビニールテープ片 | 5×3 | H15.10.19 | | | |
| 合計 | | | 92個 | | | |
| 4号機 | 1 | アルミテープ片 | 7×5 | H.15.10.19 | | |
| | 2 | アルミテープ片 | 7×9 | H.15.10.19 | | |
| | 3 | テープ片 | 4×6 | H15.10.22 | | |
| | 4 | キムタオル | 1×2, 1×3 | H15.10.22 | | |
| | 5 | キムタオル | 1×5 | H15.10.22 | | |
| | 6 | キムタオル | 0.5×2 | H15.10.22 | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 | |
|------|-----|------------------|------------------------|-----------|-----------|----|--|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | | |
| 4号機 | 7 | アルミテープ片 | 1×4 | H15.10.22 | | | |
| | 8 | アルミテープ片 | 6×13 | H15.10.22 | | | |
| | 9 | アルミテープ片 | 2×4 | H15.10.22 | | | |
| | 10 | テープ片 | 4×7, 2×2, 1×2 | H15.10.22 | | | |
| | 11 | 針金 | 30 | H15.10.22 | | | |
| | 12 | テープ片+ひも | 5×12 | H15.10.22 | | | |
| | 13 | ビニールテープ片 | 3×5 | H15.10.22 | | | |
| | 14 | サンドペーパー | 4×5, 4×4 | H15.10.22 | | | |
| | 15 | キムタオル | 3×4 | H15.10.22 | | | |
| | 16 | ビニールの切れ端 | 9×2 | H15.10.22 | | | |
| | 17 | 木片 | 3×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 18 | 木片 | 5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 19 | 木片 | 3.5×1 | H15.10.22 | | | |
| | 20 | 木片 | 5.5×2.5 | H15.10.22 | | | |
| | 21 | 木片 | 2.5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 22 | 木片 | 2.5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 23 | 木片 | 2×0.5 | H15.10.22 | | | |
| | 24 | アルミテープ片 | 5×9 | H15.10.22 | | | |
| | 25 | ビニールテープ片 | 3×10 | H15.10.22 | | | |
| | 26 | 針金 | 30 | H15.10.22 | | | |
| | 27 | 携帯用工具ケース | 8×21 | H15.10.22 | | | |
| | 28 | 針金 | 30 | H15.10.22 | | | |
| | 29 | アルミテープ片 | 4×13 | H15.10.22 | | | |
| | 30 | テープ片 | 5×35 | H15.10.22 | | | |
| | 31 | アルミテープ片 | 5×3 | H15.10.22 | | | |
| | 32 | ビス | 1×1 | H15.10.22 | | | |
| | 33 | 針金 | 25 | H15.10.22 | | | |
| | 34 | シートの切れ端 | 1×2 | H15.10.22 | | | |
| | 35 | ひも状のもの | 20 | H15.10.22 | | | |
| | 36 | 針金 | 5 | H15.10.22 | | | |
| | 37 | プラスチック片 | 7×3 | H15.10.22 | | | |
| | 38 | アルミテープ片 | 5.5×2 | H15.10.22 | | | |
| | 39 | ビニールの切れ端 | 11×2.5 | H15.10.22 | | | |
| | 40 | ビニールの切れ端 | 6×2.5 | H15.10.22 | | | |
| | 41 | キムタオル | 5×10 | H15.10.22 | | | |
| | 42 | 木片 | 3×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 43 | 木片 | 4.5×1.5 | H15.10.22 | | | |
| | 44 | キムタオル | 2×3, 2×6 | H15.10.22 | | | |
| | 45 | アルミテープ片 | 3×7 | H15.10.22 | | | |
| | 46 | アルミテープ片+ビニールの切れ端 | 13.5×7.5 | H15.10.22 | | | |
| | 47 | キムタオル | 2×5 | H15.10.22 | | | |
| | 48 | キムタオル | 2×4 | H15.10.22 | | | |
| | 49 | アルミテープ片 | 2×1 | H15.10.22 | | | |
| | 50 | アルミテープ片 | 2.5×2 | H15.10.22 | | | |
| | 51 | キムタオル | 1×1 | H15.10.22 | | | |
| | 52 | プラスチック片 | 2×0.5 | H15.10.22 | | | |
| | 合計 | | | 52個 | | | |
| | 6号機 | 1 | ビニールの切れ端 | 12×12 | H15.10.24 | | |
| | | 2 | ビニール袋 | 10×15 | H15.10.24 | | |
| | | 3 | ビニールの切れ端 | 8×10 | H15.10.24 | | |
| | | 4 | ひも | 35 | H15.10.24 | | |
| | | 5 | ひも | 6 | H15.10.24 | | |
| 6 | | ひも | 6 | H15.10.24 | | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|----|---------------|------------------------|-----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 6号機 | 7 | キムタオル | 40×26 | H15.10.28 | | |
| | 8 | 布 | 52×36 | H15.10.28 | | |
| | 9 | キムタオル | 35×30 | H15.10.29 | | |
| | 10 | サンドペーパー | 0.4×11.2 | H15.11.1 | | |
| | 11 | サンドペーパー | 1.3×4 | H15.11.1 | | |
| | 12 | 針金 | 80 | H15.11.1 | | |
| | 13 | フードマスク留め具 | 2.5×5×1 | H15.11.1 | | |
| | 14 | フードマスク留め具 | 2.5×5×1 | H15.11.1 | | |
| | 15 | プラスチック片 | 最大:4.5×1 (20個) | H15.11.1 | | |
| | 16 | ゴム片 | 径0.5×0.4 | H15.11.1 | | |
| | 17 | サンドペーパー | 1.7×5 | H15.11.1 | | |
| | 18 | ビニールテープ片 | 25×2 | H15.11.1 | | |
| | 19 | フードマスク留め具 | 2.5×5×1 | H15.11.1 | | |
| | 20 | ビニールテープ片 | 20×2 | H15.11.1 | | |
| | 21 | ひも | 9 | H15.11.1 | | |
| | 22 | ビニールテープ片 | 20×2 | H15.11.1 | | |
| | 23 | ひも | 22 | H15.11.2 | | |
| | 24 | ひも | 17 | H15.11.2 | | |
| | 25 | ひも | 29.5 | H15.11.2 | | |
| | 26 | テープ片 | 5×8 | H15.11.2 | | |
| | 27 | ビニールテープ片 | 6×2 | H15.11.2 | | |
| | 28 | 針金 | 5.5 | H15.11.2 | | |
| | 29 | 繊維状のもの | 20.5 | H15.11.2 | | |
| | 30 | 針金 | 68 | H15.11.2 | | |
| | 31 | 繊維状のもの | 39 | H15.11.2 | | |
| | 32 | ひも | 10 | H15.11.2 | | |
| | 33 | ひも(回収時に2本に分裂) | 4.5+7.5 | H15.11.2 | | |
| | 34 | 繊維状のもの | 14 | H15.11.2 | | |
| | 35 | 針金 | 20 | H15.11.2 | | |
| | 36 | 繊維状のもの | 46.5 | H15.11.2 | | |
| | 37 | ビニールテープ片 | 11×2 | H15.11.2 | | |
| | 38 | 繊維状のもの | 60 | H15.11.2 | | |
| | 39 | ビニールテープ片 | 6×2 | H15.11.2 | | |
| | 40 | ひも | 6 | H15.11.2 | | |
| | 41 | 繊維状のもの | 9 | H15.11.2 | | |
| | 42 | ゴム片 | 0.9×5 | H15.11.2 | | |
| | 43 | 金属片 | 2.5×1.5×0.7 | H15.11.2 | | |
| | 44 | 繊維状のもの | 15.5 | H15.11.2 | | |
| | 45 | ひも | 15 | H15.11.2 | | |
| | 46 | 金属片 | 1.5×1.5×1 | H15.11.2 | | |
| | 47 | ボールペン | 14.5 | H15.11.2 | | 2 |
| | 48 | ひも状のもの | 17.5 | H15.11.2 | | |
| | 49 | ひも状のもの | 15 | H15.11.2 | | |
| | 50 | ワッシャー | 径1.5 | H15.11.2 | | |
| | 51 | タグ+針金 | 5.2×6.2 | H15.11.2 | | |
| | 52 | ひも | 31 | H15.11.2 | | |
| | 53 | ひも | 37.5 | H15.11.2 | | |
| | 54 | テープ片 | 1×5 | H15.11.2 | | |
| | 55 | コンクリート片 | 2.5×2.2 | H15.11.2 | | |
| | 56 | ビニールテープ片 | 2×2 | H15.11.2 | | |
| | 57 | テープ片 | 1×5 | H15.11.2 | | |
| | 58 | ひも | 12.5 | H15.11.2 | | |
| | 59 | ひも | 18 | H15.11.2 | | |
| | 60 | ゴム片 | 最大:1.8×1 (4個) | H15.11.2 | | 3 |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|----------|-----------------|------------------------|----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 6号機 | 61 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.2 | | |
| | 62 | ひも | 33 | H15.11.2 | | |
| | 63 | 欠番 | | | | |
| | 64 | プラスチック片 | 2×1 | H15.11.2 | | 3 |
| | 65 | ナット | 3×3.5×1.7 | H15.11.2 | | |
| | 66 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (4個) | H15.11.2 | | 3 |
| | 67 | ネジ | 径0.8×0.8 | H15.11.2 | | |
| | 68 | ひも | 34 | H15.11.2 | | |
| | 69 | テープ片 | 3×4 | H15.11.2 | | |
| | 70 | テープ片 | 0.5×0.3 | H15.11.2 | | |
| | 71 | ビニール片 | 2 | H15.11.2 | | |
| | 72 | ひも | 5.5 | H15.11.2 | | |
| | 73 | ひも状のもの | 32 | H15.11.2 | | |
| | 74 | ひも | 26 | H15.11.3 | | |
| | 75 | ひも | 22 | H15.11.3 | | |
| | 76 | 針金 | 73 | H15.11.3 | | |
| | 77 | サンドペーパー | 9.5×2 | H15.11.3 | | |
| | 78 | ひも | 34.5 | H15.11.3 | | |
| | 79 | テープ片 | 11×5 | H15.11.3 | | |
| | 80 | テープ片 | 8×3 | H15.11.3 | | |
| | 81 | ひも | 22 | H15.11.3 | | |
| | 82 | 針金 | 36 | H15.11.3 | | |
| | 83 | ひも | 16 | H15.11.3 | | |
| | 84 | ボールペン | 14 | H15.11.3 | | 2 |
| | 85 | 金属片 | 5×3.3×0.4 | H15.11.3 | | |
| | 86 | ゴム片 | 径0.6×2 | H15.11.3 | | |
| | 87 | ひも | 16 | H15.11.3 | | |
| | 88 | 針金 | 15 | H15.11.3 | | |
| | 89 | ひも | 34 | H15.11.3 | | |
| | 90 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 91 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 92 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 93 | ひも | 20 | H15.11.3 | | |
| | 94 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| 95 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | | |
| 96 | テープ片 | 3×1.5 | H15.11.3 | | | |
| 97 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | | |
| 98 | ひも | 20 | H15.11.3 | | | |
| 99 | ゴム片 | 1.5×1 | H15.11.3 | | | |
| 100 | テープ片 | 7.5×6.5 | H15.11.3 | | | |
| 101 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (2個) | H15.11.3 | | | |
| 102 | ひも | 9 | H15.11.3 | | | |
| 103 | テープ片 | 2×1 | H15.11.3 | | | |
| 104 | ビニールテープ片 | 2.8×2 | H15.11.3 | | | |
| 105 | ひも | 11.5 | H15.11.3 | | | |
| 106 | ひも | 16 | H15.11.3 | | | |
| 107 | ひも | 11.5 | H15.11.3 | | | |
| 108 | 針金 | 18 | H15.11.3 | | | |
| 109 | ゴム片 | 1.5×1 | H15.11.3 | | | |
| 110 | ひも | 14 | H15.11.3 | | | |
| 111 | ビニール片 | 15×5.5 | H15.11.3 | | | |
| 112 | ゴム片 | 最大:1.8×1 (7個) | H15.11.3 | | 3 | |
| 113 | バインダー金具 | 6 | H15.11.3 | | | |
| 114 | 欠番 | | | | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|---------|-----------------|------------------------|----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 6号機 | 115 | ビニール片 | 38×2.5 | H15.11.3 | | |
| | 116 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 117 | ひも | 13 | H15.11.3 | | |
| | 118 | ひも | 50 | H15.11.3 | | |
| | 119 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 120 | ひも | 24 | H15.11.3 | | |
| | 121 | 欠番 | | | | |
| | 122 | ひも | 3.5 | H15.11.3 | | |
| | 123 | ゴム片 | 最大:径0.4×2 (3個) | H15.11.3 | | |
| | 124 | ひも(回収時に3本に分裂) | 4+6+12.5 | H15.11.3 | | |
| | 125 | テープ片 | 5.5×3.5 | H15.11.3 | | |
| | 126 | 金属片 | 2×1×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 127 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 128 | ボルト | 2×2×2 | H15.11.3 | | |
| | 129 | ひも | 21.5 | H15.11.3 | | |
| | 130 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (2個) | H15.11.3 | | |
| | 131 | キムタオル | 8×12 | H15.11.3 | | |
| | 132 | ゴム片 | 1.8×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 133 | ビニールテープ片 | 27×2 | H15.11.3 | | |
| | 134 | テープ片 | 4.2×2 | H15.11.3 | | |
| | 135 | サンドペーパー | 2.5×2.5 | H15.11.3 | | |
| | 136 | 溶接棒 | 9.5 | H15.11.3 | | |
| | 137 | 金属片 | 2×1.5×1 | H15.11.3 | | |
| | 138 | ビニールテープ片 | 2.5×2 | H15.11.3 | | |
| | 139 | テープ片 | 11×5 | H15.11.3 | | |
| | 140 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (2個) | H15.11.3 | | |
| | 141 | ビニールテープ片 | 5×2 | H15.11.3 | | |
| | 142 | アルミテープ片 | 4.5×3.5 | H15.11.3 | | |
| | 143 | ひも | 3 | H15.11.3 | | |
| | 144 | 布 | 37.5×28 | H15.11.3 | | |
| | 145 | アルミテープ片 | 5×5 | H15.11.3 | | |
| | 146 | ひも | 46 | H15.11.3 | | |
| | 147 | 金属片 | 径2.2 | H15.11.3 | | |
| | 148 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 149 | 金属片 | 2.5×2.5×0.5 | H15.11.3 | | |
| | 150 | ゴム栓 | 径5.5×4.5 | H15.11.3 | | |
| | 151 | ひも | 3 | H15.11.3 | | |
| | 152 | 金属片 | 径1.3×1.5 | H15.11.3 | | |
| | 153 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (2個) | H15.11.3 | | |
| | 154 | ひも(回収時に2本に分裂) | 17+22 | H15.11.3 | | |
| | 155 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (5個) | H15.11.3 | | |
| | 156 | 金属片 | 11×7.5×6 | H15.11.3 | | |
| | 157 | ゴム片 | 最大:1×0.5 (2個) | H15.11.3 | | |
| | 158 | ひも | 22 | H15.11.3 | | |
| | 159 | ひも | 25.5 | H15.11.3 | | |
| | 160 | ビニールテープ片 | 19.5×2 | H15.11.4 | | |
| | 161 | シリコンシーラントの塊 | 8×0.5 | H15.11.4 | | |
| | 162 | プラスチックの留め具 | 2.2×2 | H15.11.4 | | |
| 163 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5 (2個) | H15.11.4 | | | |
| 164 | ひも状のもの | 7 | H15.11.4 | | | |
| 165 | 金属片 | 5 | H15.11.4 | | | |
| 166 | アルミテープ片 | 21×2 | H15.11.4 | | | |
| 167 | アルミテープ片 | 7×5 | H15.11.4 | | | |
| 168 | テープ片 | 1.5×1.5 | H15.11.4 | | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|--------------|-----------------|------------------------|----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 6号機 | 169 | ひも | 9 | H15.11.4 | | |
| | 170 | シートの切れ端 | 7×3.5 | H15.11.4 | | |
| | 171 | ビニール片 | 30×7 | H15.11.4 | | |
| | 172 | ゴム片 | 最大:2×0.5(3個) | H15.11.4 | | |
| | 173 | キムタオル(引き上げ時に分裂) | 2.5×2, 2×1 | H15.11.4 | | |
| | 174 | キムタオル | 3×2 | H15.11.4 | | |
| | 175 | ひも | 19 | H15.11.4 | | |
| | 176 | キムタオル | 3×1 | H15.11.4 | | |
| | 177 | ひも | 1 | H15.11.4 | | |
| | 178 | キムタオル | 5×1.5 | H15.11.4 | | |
| | 179 | アルミテープ片 | 5×1.5 | H15.11.4 | | |
| | 180 | ゴム片 | 最大:1×0.5(2個) | H15.11.4 | | |
| | 181 | キムタオル(引き上げ時に分裂) | 2×1, 0.7×0.7 | H15.11.4 | | |
| | 182 | ひも | 2 | H15.11.4 | | |
| | 183 | キムタオル | 5.5×2 | H15.11.4 | | |
| | 184 | ひも | 17 | H15.11.4 | | |
| | 185 | ひも | 26 | H15.11.4 | | |
| | 186 | ひも | 9.5 | H15.11.4 | | |
| | 187 | 布 | 2.5×2.5 | H15.11.4 | | |
| | 188 | ゴム片 | 最大:5×0.7(9個) | H15.11.4 | | |
| | 189 | ビニール片 | 15×2.5 | H15.11.4 | | |
| | 190 | 布 | 5×1.6 | H15.11.4 | | |
| | 191 | ビニール片 | 18×9 | H15.11.4 | | |
| | 192 | ビニール片 | 15×8 | H15.11.4 | | |
| | 193 | 端子 | 2×1 | H15.11.4 | | |
| | 194 | ゴム片 | 最大:2×1(7個) | H15.11.4 | | |
| | 195 | 金属片 | 3.2×0.5 | H15.11.4 | | |
| | 196 | 針金 | 9 | H15.11.4 | | |
| | 197 | ひも状のもの | 8 | H15.11.4 | | |
| | 198 | ひも | 18 | H15.11.4 | | |
| | 199 | ひも | 8 | H15.11.4 | | |
| | 200 | 金属片 | 2×1.5 | H15.11.4 | | |
| | 201 | ひも | 6 | H15.11.4 | | |
| | 202 | ひも状のもの | 14.5 | H15.11.4 | | |
| | 203 | ビニール片 | 10.5×7 | H15.11.4 | | |
| | 204 | ひも | 8 | H15.11.4 | | |
| | 205 | ひも | 26.5 | H15.11.4 | | |
| | 206 | ひも | 5 | H15.11.4 | | |
| | 207 | ゴム片 | 最大:1.5×0.5(2個) | H15.11.4 | | |
| | 208 | 布 | 3.5×2 | H15.11.4 | | |
| | 209 | ビニールテープ片 | 3×2 | H15.11.4 | | |
| | 210 | 針金 | 4.6 | H15.11.4 | | |
| 211 | キムタオル | 13×9 | H15.11.4 | | | |
| 212 | ゴム片 | 1.5×1 | H15.11.4 | | | |
| 213 | ひも(引き上げ時に分裂) | 7+10 | H15.11.4 | | 3 | |
| 214 | シリコンシーラントの塊 | 2×1.5×1.5 | H15.11.4 | | | |
| 215 | ゴム片 | 最大:1.5×0.8(6個) | H15.11.4 | | | |
| 216 | ひも | 8 | H15.11.4 | | | |
| 217 | ひも | 10.5 | H15.11.4 | | | |
| 218 | 針金 | 26 | H15.11.4 | | | |
| 219 | ひも | 7.5 | H15.11.4 | | | |
| 220 | ビニールテープ片 | 12×2 | H15.11.4 | | | |
| 221 | 針金 | 82 | H15.11.4 | | | |
| 222 | ひも | 8.5 | H15.11.4 | | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。

福島第一原子力発電所 圧力抑制室からの異物回収状況 (別紙)

| プラント | 品番 | 回収時 | | | 新規回収 | 備考 |
|------|---------|--------------|------------------------|----------|------|----|
| | | 品名 | 回収後寸法(cm) ¹ | 回収日 | | |
| 6号機 | 223 | 金属片 | 1.2×径0.8 | H15.11.4 | | |
| | 224 | ワッシャー | 径0.8 | H15.11.4 | | |
| | 225 | ゴム片 | 最大:5×1.2(6個) | H15.11.4 | | |
| | 226 | ひも | 17.5 | H15.11.4 | | |
| | 227 | ひも | 24.5 | H15.11.4 | | |
| | 228 | ゴム片 | 1.5×0.5 | H15.11.5 | * | |
| | 229 | シートの切れ端 | 8×4.5 | H15.11.5 | * | |
| | 230 | 塗膜片 | 3.7×1 | H15.11.5 | * | |
| | 231 | 金属片 | 4×2×1 | H15.11.5 | * | |
| | 232 | ゴム片 | 最大:2×1(3個) | H15.11.5 | * | |
| | 233 | ビニールテープ片 | 5×2 | H15.11.5 | * | |
| | 234 | アルミテープ片 | 3.5×1.5 | H15.11.5 | * | |
| | 235 | ビニール片 | 11×2 | H15.11.5 | * | |
| | 236 | ひも | 13 | H15.11.5 | * | |
| | 237 | ワッシャー | 径1.8 | H15.11.5 | * | |
| | 238 | ひも(引き上げ時に分裂) | 6.5+10+12 | H15.11.5 | * | |
| | 239 | アルミテープ片 | 5×4.5 | H15.11.5 | * | |
| | 240 | 金属片 | 8.5×1.5×0.8 | H15.11.5 | * | |
| | 241 | ひも状のもの | 100 | H15.11.5 | * | |
| | 242 | ゴム片 | 最大:2.2×0.4(5個) | H15.11.5 | * | |
| | 243 | ひも | 52.5 | H15.11.5 | * | |
| | 244 | ビニール片 | 2×1.5 | H15.11.5 | * | |
| | 245 | シートの切れ端 | 3.3×0.5 | H15.11.5 | * | |
| | 246 | ビニールテープ片 | 3×2 | H15.11.5 | * | |
| | 247 | ひも | 25 | H15.11.5 | * | |
| 248 | ゴム片 | 1.5×1 | H15.11.5 | * | | |
| 249 | ひも | 44 | H15.11.5 | * | | |
| 250 | プラスチック片 | 2.5×1.5×0.7 | H15.11.3 | | 3 | |
| 合計 | | | 324個 | | | |

1 回収後寸法については概略値を記載しております。

2 番号管理又は個数管理することになっている工具や機材。

3 昨日のお知らせ以降に訂正があった箇所。末尾に正誤表を添付いたしましたので、ご確認ください。