

(お知らせ)

## 1号機復水器洗浄装置制御盤の火災について

平成 17 年 8 月 4 日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

当所 1 号機（沸騰水型、定格出力 46 万キロワット）は、定格出力にて調整運転中ですが、本日午後 0 時 48 分、1 号機中央操作室にて復水器洗浄装置\*制御盤に関する過負荷の警報が発生したため、当直員が現場に急行したところ、午後 0 時 53 分、屋外に設置されている当該制御盤からの発煙および発火を確認いたしました。

速やかに消防署に連絡するとともに、当該制御盤の電源を切り、消火器による消火を実施し、消防署より午後 1 時 17 分鎮火が確認されました。

現在、原因調査中です。

なお、これによる外部への放射能の影響ならびにプラント運転への影響はありません。

以 上

\* 復水器洗浄装置

復水器の冷却細管内部をスポンジボールで洗浄するための装置。