

(お知らせ)

## 福島第一原子力発電所 6号機原子炉建屋内における火災について

平成 18 年 3 月 1 日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

当所 6 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）につきましては、平成 17 年 12 月 21 日より第 19 回定期検査を実施しておりますが、本日午後 5 時 59 分、中央操作室にて火災警報が発生したため、運転員が現場に急行したところ、午後 6 時 5 分頃、原子炉建屋 1 階に設置された作業用仮設ハウス（難燃シート）からの煙を確認したことから、速やかに消防署に連絡いたしました。また、発煙時に現場作業員が消火器にて初期消火を実施しました。

なお、午後 7 時 13 分、消防署より鎮火が確認されました。

今後、原因を調査いたします。

これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上