

令和2年度

**柏崎刈羽原子力発電所周辺  
環境放射線監視調査結果速報**

第2四半期（7月～9月）

令和2年11月

**東京電力ホールディングス株式会社**



# 目 次

I	監視調査結果の概要	1
II	監視調査の実施機関	3
III	監視調査の内容	3
1	監視調査項目	3
2	監視調査地点	4
(1)	空間放射線調査地点	4
(2)	環境試料採取地点	5
3	測定方法及び測定装置	6
4	表示単位及び測定値の取扱い方法	7
(1)	空間放射線	7
(2)	環境試料中の放射能	7
IV	監視調査結果	8
1	空間放射線	8
(1)	空間放射線量率	8
(2)	積算線量	9
2	環境試料中の放射能	10
(1)	浮遊じんの全ベータ放射能	10
(2)	核種分析結果(機器分析)	11
(3)	核種分析結果(ストロンチウム 90 の放射化学分析)	12
(4)	核種分析結果(トリチウムの放射化学分析)	12
V	参考	13
	海水放射能モニタによる測定	13
添付資料		
付表 1	空間放射線量率の月別測定結果	17
付表 2	積算線量の測定結果	23
付表 3	浮遊じんの月別全ベータ放射能測定結果	24
付表 4	環境試料の核種分析結果	26
付表 5	海水放射能モニタの月別測定結果	31
事象報告		
事象報告 1	令和 2 年度第 2 四半期の浮遊じんの全ベータ放射能の測定結果について	37
事象報告 2	令和 2 年度第 2 四半期の海水の核種分析結果(トリチウム)について	44

## 単位の略字

単位	単位の略字
ナノグレイ毎時	nGy/h
ミリグレイ毎91日	mGy/91日
ベクレル毎立方メートル	Bq/m <sup>3</sup>
ベクレル毎リットル	Bq/L
ベクレル毎キログラム乾	Bq/kg 乾
ベクレル毎キログラム生	Bq/kg 生

東京電力ホールディングス株式会社は、柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線監視調査を「令和2年度柏崎刈羽原子力発電所周辺環境放射線監視調査年度計画」に基づき実施しているが、令和2年7月から9月までの第2四半期における監視調査結果をとりまとめたので報告する。

なお、本監視調査結果は、技術連絡会議で技術的検討を行い評価会議に諮るものである。

測定結果は、対照期間として次表の3期間の測定値の範囲と比較して、3つに区分（計数誤差を加味）した。

ただし、空間放射線の対照期間の測定値との比較にあたっては、計数誤差を考慮せず、〔超える〕又は〔範囲内〕に区分した。

対照期間※	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直近：平成28年度以降（平成28～令和元年度）</li> <li>・事故前：福島第一原子力発電所事故前の5カ年（平成17～21年度）</li> <li>・事前：事前調査期間（調査開始～昭和59年12月）</li> </ul>
区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・超える：測定結果の計数誤差を加味しても対照期間の測定値の上限値を超える場合</li> <li>・同程度：測定結果が対照期間の測定値の上限値を超えるが、計数誤差を加味すると対照期間の測定値の上限値と同程度となる場合</li> <li>・範囲内：測定結果が対照期間の測定値の上限値を超えない場合</li> </ul>

※福島第一原子力発電所事故の影響を除くため、平成22～27年度は対照期間から除外。

## I 監視調査結果の概要

令和2年7月から9月までの第2四半期に実施した柏崎刈羽原子力発電所周辺の環境放射線監視調査結果の概要は以下のとおりである。

### 1 空間放射線

(1) 空間放射線量率〈詳細は p8 参照〉

9地点のモニタリングポストにおける測定結果について、平均値の範囲は、32～39nGy/h、1時間値の最高値の範囲は、66～72nGy/h、10分値の最高値の範囲は、68～75nGy/hであった。

また、最高値は、すべて降雨に伴い出現した。

なお、対照期間（直近）の同一四半期における1時間値の最高値の範囲は、77～89nGy/h、10分値の最高値の範囲は、83～95nGy/h、対照期間（事故前）の同一四半期における1時間値の最高値の範囲は、80～90nGy/h、10分値の最高値の範囲は、81～98nGy/hであり、各地点の測定結果は、対照期間の測定値の範囲内であった。

(2) 積算線量〈詳細は p9 参照〉

18 地点における測定結果について、測定値の範囲は、0.11～0.14mGy/91日であった。

なお、対照期間（直近）の同一四半期における最高値の範囲は、0.12～0.15mGy/91日、対照期間（事故前）の同一四半期における最高値の範囲は、0.11～0.14mGy/91日であり、各地点の測定結果は、対照期間の測定値の範囲内であった。

## 2 環境試料中の放射能

(1) 浮遊じんの全ベータ放射能〈詳細は p10 及び p37 事象報告参照〉

3 地点において 6 時間集じんの測定を行った。

集じん終了直後の測定結果について、最高値は、4.4Bq/m<sup>3</sup>、平均値は、1.1Bq/m<sup>3</sup>であり、各地点の測定結果は、MP－1、5、8の各地点において、対照期間（直近）の測定値の範囲を超えた。

また、集じん終了 5 時間後の測定結果について、最高値は、0.20Bq/m<sup>3</sup>、平均値は、0.046Bq/m<sup>3</sup>であり、各地点の測定結果は、MP－1、5において、対照期間（福島第一原子力発電所事故前の 2 年間に限り、事前調査期間を除く）の測定値の範囲を、MP－8において、対照期間（直近及び福島第一原子力発電所事故前の 2 年間に限り、事前調査期間を除く）の測定値の範囲を超えた。

(2) 核種分析結果（機器分析）〈詳細は p11 参照〉

浮遊じん、陸水（飲料水）、畜産物（牛乳）、指標生物（松葉）、海水、海産物（サザエ）及び指標生物（ホンダワラ類）の試料について測定を行った。

その結果、従来から検出されているセシウム 137 が、指標生物（松葉）及び海水から検出されたが、検出された値は、いずれも対照期間の測定値の範囲内であった。

(3) 核種分析結果（ストロンチウム 90 の放射化学分析）〈詳細は p12 参照〉

海産物（サザエ）の試料について、測定中である。

(4) 核種分析結果（トリチウムの放射化学分析）〈詳細は p12 及び p44 事象報告参照〉

陸水（飲料水）及び海水の試料について、トリチウムの測定を行った。

その結果、陸水（飲料水）及び海水の試料から同核種が検出され、海水については対照期間（直近）の測定値の範囲を超えた。

## II 監視調査の実施機関

東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所


## III 監視調査の内容

### 1 監視調査項目

- (1) 空間放射線
  - ア 空間放射線量率
  - イ 積算線量
- (2) 環境試料中の放射能
  - ア 浮遊じんの全ベータ放射能
  - イ 浮遊じん、陸水（飲料水）、畜産物（牛乳）、指標生物（松葉）、海水、海産物（サザエ）及び指標生物（ホンダワラ類）の核種分析

## 2 監視調査地点

### (1) 空間放射線調査地点




No.	調査地点	方位	距離 (km)	No.	調査地点	方位	距離 (km)
1	● MP-1	NNE	1.5	10	▲ 柏崎市椎谷	NNE	5.3
2	● MP-2	N E	1.5	11	▲ 刈羽村滝谷	N E	3.4
3	● MP-3	ENE	1.3	12	▲ 柏崎市西山町坂田	ENE	5.6
4	● MP-4	E	1.1	13	▲ 刈羽村井岡	E	3.5
5	● MP-5	ESE	0.9	14	▲ 柏崎市曾地	S E	5.0
6	● MP-6	S E	1.2	15	▲ 刈羽村上高町	S E	3.8
7	● MP-7	SSE	1.4	16	▲ 柏崎市与三	SSE	6.0
8	● MP-8	S	1.5	17	▲ 柏崎市上原	S	4.9
9	● MP-9	SSW	1.6	18	▲ 柏崎市松波	SSW	5.6

● : モニタリングポスト及び蛍光ガラス線量計ポスト

▲ : 蛍光ガラス線量計ポスト

(2) 環境試料採取地点



記号	環境試料名	採取地点	記号	環境試料名	採取地点
①	浮遊じん	MP-1、MP-5、MP-8	②	海水	放水口(南)付近 放水口(北)付近
③	飲料水	刈羽村刈羽 柏崎市荒浜	④	海底土	放水口(南)付近 放水口(北)付近
⑤	陸土	MP-2 付近 MP-8 付近	⑥	魚類	発電所前面海域
⑦	農産物	刈羽村勝山 刈羽村高町	⑧	サザエ	柏崎市椎谷岬 (観音岬)
⑨	牛乳	柏崎市東長島 柏崎市西長島	⑩	ワカメ、 ホンダワラ類	放水口(南)付近 放水口(北)付近
⑪	松葉	発電所北側 発電所南側			

### 3 測定方法及び測定装置

監視調査項目		測定方法	測定装置
空間放射線	空間放射線量率	原子力規制庁編「連続モニタによる環境γ線測定法」(平成29年改訂)に準拠 <ul style="list-style-type: none"> <li>環境放射線監視テレメータシステムでの1時間計測繰り返しによる年間連続測定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2"φ×2" NaI(Tl)シンチレーション検出器</li> </ul>
	積算線量	文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」(平成14年制定)に準拠 <ul style="list-style-type: none"> <li>3か月積算の繰り返しによる年間連続測定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>蛍光ガラス線量計</li> <li>素子主成分：銀活性リン酸塩</li> <li>蛍光ガラス線量計リーダ</li> </ul>
環境試料中の放射能	全ベータ放射能	文部科学省編「全ベータ放射能測定法」(昭和51年改訂)に準拠 <ul style="list-style-type: none"> <li>環境放射線監視テレメータシステムでの年間連続測定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>空气中放射性塵埃測定装置(浮遊じん)間欠移動ろ紙式</li> </ul>
	核種分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>機器分析法 文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂)に準拠</li> <li>トリチウム 文部科学省編「トリチウム分析法」(平成14年改訂)に準拠</li> <li>ストロンチウム90 文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)に準拠</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゲルマニウム半導体検出装置 高純度ゲルマニウム半導体検出器</li> <li>低バックグラウンド 液体シンチレーション検出装置</li> <li>低バックグラウンド自動測定装置</li> </ul>

#### 4 表示単位及び測定値の取扱い方法

##### (1) 空間放射線

項目	表示単位	測定値の取扱い方法
空間放射線量率	nGy/h	表示の数値は、10分値及び1時間値である。表示は整数とし、小数第1位を四捨五入してある。 10分値は、10分間の計測値からの1時間換算値である。 1時間値は、正時から次の正時までの1時間の積算値である。
積算線量	mGy	3か月積算値は91日に、年間積算値は365日に換算してある。表示は小数第2位までとし、小数第3位を四捨五入してある。

##### (2) 環境試料中の放射能

区分	試料名	表示単位	測定値の取扱い方法
全ベータ放射能	浮遊じん	Bq/m <sup>3</sup>	表示は原則として有効数字2桁とし、3桁目を四捨五入してある。
核種分析	浮遊じん	Bq/m <sup>3</sup>	①表示は原則として有効数字2桁とし、3桁目を四捨五入してある。 ②検出下限値は、次のとおりである。 ア 機器分析による検出下限値は、文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平成4年改訂）によるものである。 イ トリチウム及びストロンチウム90の検出下限値は、 $3 \times \Delta N$ としてある。 ただし、 $\Delta N$ は、放射能の計数誤差である。 ウ 検出下限値未満の測定値は、「*」で表してある。
	陸水	Bq/L	
	土壌	Bq/kg乾	
	農産物	Bq/kg生	
	畜産物	Bq/L	
	指標生物（松葉）	Bq/kg生	
	海水	Bq/L	
	海底土	Bq/kg乾	
	海産物	Bq/kg生	
指標生物（ホンダワラ類）	Bq/kg生		

## IV 監視調査結果

### 1 空間放射線

#### (1) 空間放射線量率

(単位：nGy/h)

測定地点	令和2年度第2四半期の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)					
	測定時間 (時間)	平均値	測定値の範囲		< 直近 > 平成28年度 以降の 第2四半期 (H28～R1年度)		< 事故前 > 福島第一原子力 発電所事故前の 第2四半期 (H17～H21年度)		< 事前 > 事前調査期間 (S57.4 ～S59.12)	
			1時間値	10分値	1時間値	10分値	1時間値	10分値	1時間値	10分値
MP-1	2,182	38	34～70	33～73	35～77	34～83	33～86	32～88	16～141	
MP-2	2,181	32	28～69	28～73	28～78	27～86	27～82	26～83	6～130	
MP-3	2,182	35	32～72	31～74	30～83	30～90	31～87	30～98	5～147	
MP-4	2,181	35	32～69	32～71	32～82	32～89	32～87	32～89	5～146	
MP-5	2,185	39	35～71	34～74	36～88	35～93	38～90	37～91	5～160	
MP-6	2,206	36	33～72	32～75	33～89	32～95	33～87	32～88	5～174	
MP-7	2,206	34	31～69	31～72	31～87	30～91	30～80	29～81	5～151	
MP-8	2,205	33	30～66	29～68	30～81	30～83	29～86	28～87	5～143	
MP-9	2,206	32	29～68	28～71	29～81	29～83	28～84	27～85	7～140	
全地点	計 19,734	35	28～72	28～75	28～89	27～95	27～90	26～98	5～174	

(注) 平均値及び事前調査期間の測定結果は、1時間値である。

## (2) 積算線量

(単位：mGy/91日)

測定地点	令和2年度第2四半期の測定結果 (積算開始：R2. 6.18 積算終了：R2. 9.17 積算期間：91日間)	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)			
		< 直近 > 平成28年度以降の 第2四半期 (H28～R1年度)	< 事故前 > 福島第一原子力 発電所事故前の 第2四半期 (H17～H21年度)	< 事前 > 事前調査期間 (S57.4 ～S59.12)	
発電所敷地境界付近	MP-1	0.13	0.13	0.13	0.12～0.16
	MP-2	0.12	0.12	0.12	0.09～0.17
	MP-3	0.12	0.13	0.12～0.13	0.09～0.15
	MP-4	0.12	0.12～0.13	0.12	0.08～0.15
	MP-5	0.13	0.13	0.13	0.09～0.15
	MP-6	0.12	0.12～0.13	0.12	0.09～0.15
	MP-7	0.12	0.12	0.12	0.09～0.14
	MP-8	0.12	0.12～0.13	0.12	0.10～0.14
	MP-9	0.11	0.12	0.11	0.10～0.14
	平均値	0.12	—	—	—
最高値	0.13	0.13	0.13	0.17	
最低値	0.11	0.12	0.11	0.08	
発電所周辺	柏崎市 椎谷	0.14	0.14	0.13～0.14	0.14～0.17
	刈羽村 滝谷	0.13	0.13～0.14	0.13	0.10～0.16
	柏崎市西山町坂田	0.13	0.14	0.13～0.14	0.09～0.16
	刈羽村 井岡	0.13	0.13	0.12～0.13	0.09～0.15
	柏崎市 曾地	0.14	0.14～0.15	0.14	0.09～0.17
	刈羽村 上高町	0.12	0.13	0.12	0.10～0.15
	柏崎市 与三	0.13	0.13～0.14	0.13	0.10～0.15
	柏崎市 上原	0.13	0.13～0.14	0.13	0.10～0.16
	柏崎市 松波	0.12	0.12～0.13	0.12	0.10～0.15
	平均値	0.13	—	—	—
最高値	0.14	0.15	0.14	0.17	
最低値	0.12	0.12	0.12	0.09	

(注) 1 平成15年度までの対照期間の測定結果は、熱蛍光線量計 (TLD) による値である。

2 平成29年度第1四半期から、測定に用いる蛍光ガラス線量計を更新した。

## 2 環境試料中の放射能

### (1) 浮遊じんの全ベータ放射能

#### ア 6時間集じんの測定結果

##### (ア) 集じん終了直後の測定結果

(単位：Bq/m<sup>3</sup>)

測定地点	令和2年度第2四半期の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
	集じん回数 (回)	平均 空気吸引量 (m <sup>3</sup> /回)	平均値	測定値の範囲	< 直近 > 平成28年度 以降の 第2四半期 (H28～R1年度)	< 事故前 > 福島第一原子力 発電所事故前の 第2四半期 (H20～H21年度)
MP-1	364	72.6	1.1	0.093 ~ 4.4	0.061 ~ 4.0	0.18 ~ 4.5
MP-5	366	73.4	0.99	0.080 ~ 3.8	0.056 ~ 3.6	0.17 ~ 4.4
MP-8	366	74.8	1.2	0.096 ~ 4.4	0.063 ~ 3.7	0.17 ~ 4.4
全地点	計1,096	73.6	1.1	0.080 ~ 4.4	0.056 ~ 4.0	0.17 ~ 4.5

(注) 1 測定時間は、すべて10分間である。

2 平成20年2月より測定方法を変更し、測定を開始した。

##### (イ) 集じん終了5時間後の測定結果

(単位：Bq/m<sup>3</sup>)

測定地点	令和2年度第2四半期の測定結果				対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
	集じん回数 (回)	平均 空気吸引量 (m <sup>3</sup> /回)	平均値	測定値の範囲	< 直近 > 平成28年度 以降の 第2四半期 (H28～R1年度)	< 事故前 > 福島第一原子力 発電所事故前の 第2四半期 (H20～H21年度)
MP-1	364	72.6	0.044	0.014 ~ 0.19	* ~ 0.19	0.00018 ~ 0.17
MP-5	366	73.4	0.046	0.015 ~ 0.18	* ~ 0.20	* ~ 0.17
MP-8	366	74.8	0.047	0.013 ~ 0.20	* ~ 0.19	0.00040 ~ 0.18
全地点	計1,096	73.6	0.046	0.013 ~ 0.20	* ~ 0.20	* ~ 0.18

(注) 1 測定時間は、すべて10分間である。

2 平成20年2月より測定方法を変更し、測定を開始した。

3 \*は検出下限値未満を示す。

## (2) 核種分析結果 (機器分析)

試料名	単位	令和2年度 第2四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	令和2年度 第1四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	対照期間の測定結果 (当該核種の測定値の範囲)			
				< 直近 > 平成28年度 以降 (H28~R1年度)	< 事故前 > 福島第一原子力 発電所事故前 (H17~H21年度)	< 事前 > 事前調査期間 (S59.12まで)	
浮遊じん	Bq/m <sup>3</sup>	Cs-137 *	Cs-137 *	*	*	* ~ 0.00011	
陸水	飲料水	Bq/L	Cs-137 *	Cs-137 *	* ~ 0.013	* ~ 0.0015	*
土壌	陸土 (0~5cm)	Bq/kg乾	/	Cs-137 1.2 ~ 1.7	1.1 ~ 3.3	2.2 ~ 7.7	0.85 ~ 29
畜産物	牛乳 (原乳)	Bq/L	Cs-137 *	Cs-137 *	* ~ 0.019	* ~ 0.022	0.030 ~ 0.25
指標生物	松葉 (2年葉)	Bq/kg生	Cs-137 * ~ 0.072	Cs-137 0.091 ~ 0.18	* ~ 0.24	0.032 ~ 0.37	0.18 ~ 6.7
海水	(表層水)	Bq/L	Cs-137 * ~ 0.0022	Cs-137 * ~ 0.0027	* ~ 0.0034	* ~ 0.0040	0.0037
海底土	(表層土)	Bq/kg乾	/	Cs-137 *	*	*	*
海産物	マダイ (可食部)	Bq/kg生	/	Cs-137 0.12	0.10 ~ 0.14	0.085 ~ 0.16	0.21 ~ 0.24
	ヒラメ (可食部)		/	Cs-137 0.15	0.15 ~ 0.21	0.11 ~ 0.16	0.24 ~ 0.28
	サザエ (可食部)		Cs-137 *	/	*	*	0.093
	ワカメ (葉茎)		/	Cs-137 *	*	*	0.078
指標生物	ホンダワラ 類(葉茎)	Bq/kg生	Cs-137 *	Cs-137 *	* ~ 0.095	*	* ~ 0.16

- (注) 1 人工放射性核種が検出されない試料についてはCs-137の放射能濃度を記した。  
 2 \*は検出下限値未満を示す。  
 3 放射能濃度の有効数字は2桁である。

(3) 核種分析結果（ストロンチウム 90 の放射化学分析）

試料名		単位	令和2年度 第2四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	令和2年度 第1四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	対照期間の測定結果 (当該核種の測定値の範囲)		
					<直近> 平成28年度 以降 (H28~R1年度)	<事故前> 福島第一原子力 発電所事故前 (H21年度)	<事前> 事前調査期間 (S59.12まで)
土壌	陸土 (0~5cm)	Bq/kg乾		*	* ~ 0.20	0.21	
畜産物	牛乳 (原乳)	Bq/L		*	* ~ 0.021	*	
海産物	マダイ (可食部)	Bq/kg生		*	*		
	サザエ (可食部)	Bq/kg生	測定中		* ~ 0.018	0.023	
指標生物	ホンダワラ類 (葉茎)	Bq/kg生		0.032	0.033 ~ 0.053	0.058	

- (注) 1 \*は検出下限値未満を示す。  
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。  
 3 Sr-90は、平成21年度より土壌（陸土）、畜産物（牛乳）、海産物（サザエ）及び指標生物（ホンダワラ類）について測定を開始し、海産物（マダイ）については令和元年度より測定を開始した。

(4) 核種分析結果（トリチウムの放射化学分析）

試料名		単位	令和2年度 第2四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	令和2年度 第1四半期 の測定結果 (測定値の範囲)	対照期間の測定結果 (当該核種の測定値の範囲)		
					<直近> 平成28年度 以降 (H28~R1年度)	<事故前> 福島第一原子力 発電所事故前 (H17~H21年度)	<事前> 事前調査期間 (S59.12まで)
陸水	飲料水	Bq/L	0.41 ~ 0.44	*	* ~ 0.75	* ~ 1.2	1.6 ~ 4.4
海水 (表層水)		Bq/L	* ~ 0.45	*	*	* ~ 0.82	1.4 ~ 2.9

- (注) 1 \*は検出下限値未満を示す。  
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。  
 3 海水の対照期間における測定値の範囲について、平成20年度第4四半期の測定値（3.5Bq/L）は、放射性液体廃棄物の計画放出の影響を受けていると考えられることから除外した。

## V 参 考

### 海水放射能モニタによる測定

#### (1) 測定結果

海水放射能モニタの測定値は、降水等に含まれる天然放射性核種の影響を受けて上昇しますが、その影響は各放水口に流れ込む降水の量と放流される冷却水量との比率により異なります。冷却水量は各号機の運転状況により変動するため、各号機で検出されるレベルが異なることとなります。

(単位：cpm)

調査地点		令和2年度第2四半期の測定結果		
		測定時間 (時間)	平均値	測定値の範囲 (10分値)
放水口 (南)	1号機放水口	2,184	409	360 ~ 1,190
	2号機放水口	2,192	421	365 ~ 1,142
	3号機放水口	2,193	401	355 ~ 1,181
	4号機放水口	2,154	418	369 ~ 1,231
放水口 (北)	5号機放水口	2,195	415	370 ~ 2,061
	6号機放水口	2,194	408	361 ~ 1,792
	7号機放水口	2,190	410	367 ~ 2,132

#### (2) 調査地点及び測定装置

調査項目	調査地点	測定装置	頻度
海水	放水口(南)(1~4号機) 放水口(北)(5~7号機)	3"φ×3" NaI(Tl) シンチレーション検出器	連続

#### (補足)

海水放射能モニタの単位「cpm」とは、海水放射能モニタが1分間に検出した放射線の数(カウント毎分)のことを言います。



添 付 資 料



付表 1 空間放射線量率の月別測定結果

(単位：nGy/h)

測定地点	年 月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3 σ	平均値 + 3 σ を超えた回数	
						降雨雪	その 他
MP-1	2. 4	36	53( 54)	34( 33)	45	19	0
	5	37	70( 71)	35( 34)	46	13	0
	6	39	75( 82)	35( 35)	51	16	0
	7	38	70( 73)	34( 33)	50	12	3
	8	38	47( 48)	35( 34)	44	1	0
	9	38	64( 68)	34( 34)	47	9	0
MP-2	2. 4	31	48( 49)	28( 28)	40	21	0
	5	31	69( 70)	29( 28)	43	12	0
	6	32	74( 82)	29( 29)	47	16	0
	7	32	69( 73)	28( 28)	47	13	4
	8	31	40( 41)	29( 28)	34	15	0
	9	31	63( 67)	28( 28)	40	20	0
MP-3	2. 4	34	52( 53)	32( 31)	43	22	0
	5	35	72( 74)	32( 32)	44	17	0
	6	36	76( 84)	33( 32)	51	16	0
	7	36	72( 74)	32( 31)	51	10	4
	8	35	42( 46)	32( 32)	38	13	0
	9	35	66( 67)	32( 31)	44	19	0

(注) 1 σ は、標準偏差を示す。

2 ( ) 内の数値は 10 分間値である。

3 MP-1、2、3の平均値+3σを超えた回数のうち、令和2年7月のMP-1のその他3回及びMP-2、3のその他4回については、降雨によるものである。

(単位：nGy/h)

測定地点	年月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3σ	平均値 + 3σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP-4	2. 4	34	51( 52)	32( 31)	43	20	0
	5	35	70( 71)	33( 32)	44	15	0
	6	36	70( 75)	33( 32)	48	16	0
	7	36	69( 71)	32( 32)	51	8	3
	8	35	42( 44)	33( 32)	38	11	0
	9	35	64( 66)	32( 32)	44	15	0
MP-5	2. 4	38	55( 56)	35( 35)	47	18	0
	5	39	74( 75)	36( 35)	48	14	0
	6	39	71( 75)	36( 36)	51	17	0
	7	39	71( 74)	35( 34)	54	10	3
	8	38	46( 48)	36( 35)	44	7	0
	9	38	68( 71)	36( 35)	47	15	0
MP-6	2. 4	35	53( 54)	33( 32)	44	23	0
	5	36	74( 75)	34( 33)	45	19	0
	6	37	71( 73)	34( 33)	52	15	0
	7	37	72( 75)	33( 32)	52	10	3
	8	36	45( 49)	33( 33)	39	12	0
	9	36	68( 71)	33( 33)	45	16	0

(注) 1 σは、標準偏差を示す。

2 ( ) 内の数値は10分間値である。

3 MP-4、5、6の平均値+3σを超えた回数のうち、令和2年7月のその他3回については、降雨によるものである。

(単位：nGy/h)

測定地点	年月	平均値	最高値	最低値	平均値 + 3σ	平均値 + 3σ を超えた回数	
						降雨雪	その他
MP-7	2. 4	33	51( 52)	30( 30)	42	22	0
	5	34	70( 72)	32( 31)	43	19	0
	6	35	68( 70)	32( 32)	47	18	0
	7	35	69( 72)	31( 31)	50	10	3
	8	34	44( 47)	31( 31)	40	7	0
	9	34	64( 67)	31( 31)	43	15	0
MP-8	2. 4	32	49( 50)	30( 29)	41	20	0
	5	33	66( 68)	31( 30)	42	14	0
	6	34	64( 66)	31( 31)	46	16	0
	7	34	66( 68)	30( 29)	49	9	3
	8	33	41( 44)	30( 30)	36	12	0
	9	33	61( 63)	30( 30)	42	13	0
MP-9	2. 4	31	48( 49)	29( 28)	40	21	0
	5	32	68( 70)	29( 29)	41	17	0
	6	33	65( 67)	30( 30)	45	16	0
	7	33	68( 71)	29( 28)	48	10	3
	8	32	41( 43)	29( 29)	38	6	0
	9	32	60( 63)	29( 29)	41	12	0

(注) 1 σは、標準偏差を示す。

2 ( )内の数値は10分間値である。

3 MP-7、8、9の平均値+3σを超えた回数のうち、令和2年7月のその他3回については、降雨によるものである。

図1 MP-1～3の空間放射線量率と降水量及び積雪深との関係  
 (測定期間：令和2年7月1日～令和2年9月30日)




図2 MP-4～6の空間放射線量率と降水量及び積雪深との関係  
 (測定期間：令和2年7月1日～令和2年9月30日)













図3 MP-7～9の空間放射線量率と降水量及び積雪深との関係  
 (測定期間：令和2年7月1日～令和2年9月30日)



付表2 積算線量の測定結果

No.	測定地点	3か月積算線量 (mGy/91日)				年間積算線量 (mGy/365日)
		第1四半期	第2四半期			
1	MP-1	0.12 (0.13)	0.13 (0.13)			
2	MP-2	0.12 (0.12)	0.12 (0.12)			
3	MP-3	0.12 (0.13)	0.12 (0.12)			
4	MP-4	0.12 (0.13)	0.12 (0.12)			
5	MP-5	0.12 (0.13)	0.13 (0.13)			
6	MP-6	0.12 (0.13)	0.12 (0.12)			
7	MP-7	0.11 (0.12)	0.12 (0.12)			
8	MP-8	0.11 (0.12)	0.12 (0.12)			
9	MP-9	0.11 (0.12)	0.11 (0.11)			
10	柏崎市 椎谷	0.13 (0.14)	0.14 (0.14)			
11	刈羽村 滝谷	0.13 (0.14)	0.13 (0.13)			
12	柏崎市西山町坂田	0.13 (0.14)	0.13 (0.13)			
13	刈羽村 井岡	0.12 (0.13)	0.13 (0.13)			
14	柏崎市 曾地	0.13 (0.14)	0.14 (0.14)			
15	刈羽村 上高町	0.12 (0.13)	0.12 (0.12)			
16	柏崎市 与三	0.13 (0.14)	0.13 (0.13)			
17	柏崎市 上原	0.13 (0.14)	0.13 (0.13)			
18	柏崎市 松波	0.12 (0.13)	0.12 (0.12)			
	積算開始年月日	2. 3.12	2. 6.18			
	積算終了年月日	2. 6.18	2. 9.17			
	積算期間	98日間	91日間			

(注) 3か月積算線量の( )内の数値は、実測値であり、3か月積算線量は、小数第3位まで求めた実測値の91日換算値である。

付表3 浮遊じんの月別全ベータ放射能測定結果

ア 6時間集じんの測定結果

(ア) 集じん終了直後の測定結果

(単位：Bq/m<sup>3</sup>)

測定地点	年 月	集じん回数 (回)	平均 空気吸引量 (m <sup>3</sup> /回)	平均値	最高値	最低値
MP-1	2. 4	120	72.6	0.60	1.8	0.12
	5	122	72.2	1.0	2.6	0.15
	6	120	72.5	1.2	3.4	0.26
	7	122	72.8	0.98	2.6	0.19
	8	124	72.6	1.4	4.4	0.16
	9	118	72.4	0.86	2.9	0.093
MP-5	2. 4	120	74.7	0.56	1.8	0.11
	5	124	75.0	0.91	2.4	0.15
	6	118	74.4	1.1	2.5	0.22
	7	122	73.8	0.91	2.4	0.19
	8	124	73.1	1.3	3.8	0.15
	9	120	73.3	0.78	2.6	0.080
MP-8	2. 4	120	71.9	0.65	2.3	0.13
	5	124	71.2	1.1	3.0	0.17
	6	118	73.3	1.2	3.2	0.26
	7	122	75.1	1.0	2.9	0.21
	8	124	74.6	1.5	4.4	0.18
	9	120	74.8	0.94	3.2	0.096

(注) 測定時間は、すべて10分間である。

## (イ) 集じん終了5時間後の測定結果

(単位 : Bq/m<sup>3</sup>)

測定地点	年 月	集じん回数 (回)	平均 空気吸引量 (m <sup>3</sup> /回)	平均値	最高値	最低値
MP-1	2. 4	120	72.6	0.031	0.081	0.017
	5	122	72.2	0.048	0.12	0.018
	6	120	72.5	0.047	0.13	0.015
	7	122	72.8	0.032	0.076	0.015
	8	124	72.6	0.058	0.19	0.014
	9	118	72.4	0.043	0.15	0.015
MP-5	2. 4	120	74.7	0.033	0.094	0.015
	5	124	75.0	0.049	0.11	0.017
	6	118	74.4	0.048	0.12	0.015
	7	122	73.8	0.032	0.075	0.015
	8	124	73.1	0.060	0.18	0.017
	9	120	73.3	0.044	0.15	0.015
MP-8	2. 4	120	71.9	0.033	0.091	0.017
	5	124	71.2	0.050	0.13	0.019
	6	118	73.3	0.049	0.14	0.015
	7	122	75.1	0.033	0.094	0.013
	8	124	74.6	0.062	0.20	0.017
	9	120	74.8	0.046	0.17	0.015

(注) 測定時間は、すべて10分間である。



試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考	
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3		
浮遊じん	MP-8	2. 4. 30	Bq/m <sup>3</sup>	*	*	*	/	*	*	0.0045	/	/	/		
		5. 31		*	*	*	/	*	*	0.0045	/	/	/		
		6. 30		*	*	*	/	*	*	0.0027	/	/	/		
		7. 31		*	*	*	/	*	*	0.0012	/	/	/		
		8. 31		*	*	*	/	*	*	0.0022	/	/	/		
		9. 30		*	*	*	/	*	*	0.0026	/	/	/		
陸水	刈羽村 刈羽	2. 4. 2	Bq/L	*	*	*	/	*	*	*	0.036	/	*	pH : 7.06	
		7. 1		*	*	*	/	*	*	*	0.057	/	0.44	pH : 7.08	
	柏崎市 荒浜	2. 4. 2		*	*	*	/	*	*	*	0.048	/	*	pH : 7.07	
		7. 1		*	*	*	/	*	*	*	0.055	/	0.41	pH : 7.14	
土壌	陸土 (0~5cm)	MP-2 付近	Bq/kg乾	*	*	*	/	*	1.7	6.6	360	*	/	地目: 裸地、性状: 砂質、色: 褐色	
		MP-8 付近		*	*	*	/	*	1.2	*	420	/	地目: 裸地、性状: 砂質、色: 褐色		

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。  
 2 放射能濃度の有効数字は 2 桁である。  
 3 \*は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考			
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3				
農産物	米 (精米)	刈羽村 勝山	Bq/kg生														
		刈羽村 高町															
	キャベツ (葉茎)	刈羽村 勝山															
		刈羽村 高町															
	大根 (根部)	刈羽村 勝山															
		刈羽村 高町															
畜産物	牛乳 (原乳)	柏崎市東長島	2. 5. 13	*	*	*	*	*	*	*	50	*	/	/	品種:ホルスタイン種、 搾乳牛数:37頭		
			8. 19	*	*	*	*	*	*	*	51	/	/	品種:ホルスタイン種、 搾乳牛数:41頭			
		柏崎市西長島	2. 5. 13	*	*	*	*	*	*	*	50	/	/	品種:ホルスタイン種、 搾乳牛数:28頭			
			8. 19	*	*	*	*	*	*	*	49	/	/	品種:ホルスタイン種、 搾乳牛数:20頭			
	指標生物	松葉 (2年葉)	発電所 北側	2. 5. 7	*	*	*	/	*	0.18	67	64	/	/	品種:クロマツ		
				8. 18	*	*	*	/	*	*	44	61	/	/	品種:クロマツ		
		発電所 南側	2. 5. 7	*	*	*	/	*	0.091	73	62	/	/	品種:クロマツ			
			8. 18	*	*	*	/	*	0.072	49	48	/	/	品種:クロマツ			

- (注) 1 Be-7、K-40は「参考値」である。  
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。  
 3 \*は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考	
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3		
海水 (表層水)	放水口 (南)付近	2. 5. 12	Bq/L	*	*	*	/	*	0.0027	*	/	/	*	pH: 8.10、塩分量: 31.9	
		7. 13		*	*	*	/	*	0.0022	*	/	/	*	pH: 8.06、塩分量: 30.2	
	放水口 (北)付近	2. 5. 12		*	*	*	/	*	*	*	/	/	*	pH: 8.02、塩分量: 32.1	
		7. 13		*	*	*	/	*	*	*	/	/	0.45	pH: 8.15、塩分量: 29.3	
海底土 (表層土)	放水口 (南)付近	2. 6. 4	Bq/kg乾	*	*	*	/	*	*	*	340	/	/	水深: 11.3m、 試料の状況: 砂質	
	放水口 (北)付近	2. 6. 4		*	*	*	/	*	*	7.5	490	/	/	水深: 9.6m、 試料の状況: 砂質	
海産物	マダイ (可食部)	発電所 前面海域	2. 5. 20	Bq/kg生	*	*	*	/	*	0.12	*	150	*	/	発電所沖合: 約4km
	ヒラメ (可食部)	発電所 前面海域	2. 5. 22		*	*	*	/	*	0.15	*	140	/	/	発電所沖合: 約4km
	サザエ (可食部)	柏崎市椎谷岬 (観音岬)	2. 8. 5		*	*	*	/	*	*	8.5	80	測定中	/	
	ワカメ (葉 茎)	放水口 (南)付近	2. 6. 4		*	*	*	*	*	*	1.2	200	/	/	
		放水口 (北)付近	2. 6. 4		*	*	*	*	*	*	1.3	210	/	/	

- (注) 1 Be-7、K-40は「参考値」である。  
 2 放射能濃度の有効数字は2桁である。  
 3 \*は検出下限値未満を示す。

試料名	採取地点	採取年月日	単位	人工放射性核種						天然放射性核種		放射化学分析		備考			
				Mn-54	Co-58	Co-60	I-131	Cs-134	Cs-137	Be-7	K-40	Sr-90	H-3				
指標生物	ホンダワラ類 (葉 茎)	放水口 (南)付近	Bq/kg生	2. 6. 4	*	*	*	*	*	*	6. 0	390	0. 032	/	品種：イソモク		
				9. 2	*	*	*	*	*	*	6. 5	320	/	/	品種：ヨレモク		
		放水口 (北)付近		2. 6. 4	*	*	*	*	*	*	8. 3	390	/	/		品種：イソモク	
				9. 2	*	*	*	*	*	*	8. 5	290	/	/		品種：ヨレモク	

- (注) 1 Be-7、K-40 は「参考値」である。  
2 放射能濃度の有効数字は2桁である。  
3 \*は検出下限値未満を示す。

付表5 海水放射能モニタの月別測定結果

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平均値	最低値 (10分値)	最高値 (10分値)
放水口(南) 1号機放水口	2. 4	720	456	409	1,029
	5	744	441	402	1,028
	6	720	433	399	926
	7	720	420	360	1,070
	8	744	399	370	451
	9	720	408	374	1,190
放水口(南) 2号機放水口	2. 4	720	456	412	806
	5	744	444	403	1,302
	6	720	433	397	906
	7	728	430	365	1,142
	8	744	414	379	909
	9	720	419	387	1,024
放水口(南) 3号機放水口	2. 4	720	441	398	813
	5	744	423	387	1,177
	6	720	413	386	928
	7	731	411	355	1,181
	8	742	397	365	581
	9	720	394	363	623

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平均 値	最低 値 (10 分値)	最高 値 (10 分値)
放水口(南) 4号機放水口	2. 4	720	450	402	1,095
	5	744	436	403	1,223
	6	720	426	397	762
	7	733	424	369	1,231
	8	709	411	381	833
	9	712	418	381	952
放水口(北) 5号機放水口	2. 4	720	454	395	2,479
	5	744	438	393	1,965
	6	720	427	386	2,015
	7	731	430	376	2,061
	8	744	400	370	756
	9	720	413	370	1,659
放水口(北) 6号機放水口	2. 4	720	439	386	1,132
	5	744	430	390	1,196
	6	720	419	387	973
	7	738	419	381	1,792
	8	736	399	367	619
	9	720	405	361	1,527

(単位：cpm)

調査地点	年 月	測定時間 (時間)	平均 値	最低 値 (10 分値)	最高 値 (10 分値)
放水口(北) 7号機放水口	2. 4	720	447	394	1,066
	5	744	435	394	1,307
	6	720	422	388	939
	7	738	422	381	2,132
	8	732	402	367	691
	9	720	405	368	1,186



# 事 象 報 告



## 事象報告 1 令和2年度第2四半期の浮遊じんの全ベータ放射能の測定結果について

令和2年8月5日のダストモニタ（MP-8）及び8月21日のダストモニタ（MP-1、MP-5及びMP-8）における集じん終了直後の全ベータ放射能（以下、 $\beta$ 濃度と記す。）が対照期間（直近）の測定値の範囲を超えた。

また、8月21日、8月28日のダストモニタ（MP-5）及び8月29日のダストモニタ（MP-1）における集じん終了5時間後の $\beta$ 濃度が対照期間（事故前）の測定値の範囲を超え、8月28日のダストモニタ（MP-8）における集じん終了5時間後の $\beta$ 濃度が対照期間（直近及び事故前）の測定値の範囲を超えたため、以下のとおり調査を行った。

### 1 測定状況

集じん終了直後の $\beta$ 濃度の測定結果を表1及び表2に、集じん終了5時間後の $\beta$ 濃度の測定結果を表3、表4及び表5に示す。また、その前後のダストモニタ測定値の推移を図1、図4、図7及び図10に、同時刻の空間放射線量率の推移を図2、図5、図8及び図11に、排気筒モニタ指示値の推移を図3、図6、図9及び図12に示す。

表1 集じん終了直後の測定結果

対象年月日 (集じん期間)	測定地点	集じん終了 直後の $\beta$ 濃度 (Bq/m <sup>3</sup> )	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			<直近> 平成28年度以降の 第2四半期 (H28～R1年度)	<事故前> 福島第一原子力発電所 事故前の第2四半期 (H20～H21年度)
令和2年8月5日 (0時00分～6時00分)	MP-1	3.8	0.061 ～ 4.0	0.18 ～ 4.5
	MP-5	3.3	0.056 ～ 3.6	0.17 ～ 4.4
	MP-8	3.8	0.063 ～ 3.7	0.17 ～ 4.4

(注) 超過した対照期間は網掛けとした。

表2 集じん終了直後の測定結果

対象年月日 (集じん期間)	測定地点	集じん終了 直後の $\beta$ 濃度 (Bq/m <sup>3</sup> )	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			<直近> 平成28年度以降の 第2四半期 (H28～R1年度)	<事故前> 福島第一原子力発電所 事故前の第2四半期 (H20～H21年度)
令和2年8月21日 (0時00分～6時00分)	MP-1	4.4	0.061 ～ 4.0	0.18 ～ 4.5
	MP-5	3.8	0.056 ～ 3.6	0.17 ～ 4.4
	MP-8	4.4	0.063 ～ 3.7	0.17 ～ 4.4

(注) 超過した対照期間は網掛けとした。

表3 集じん終了5時間の測定結果

対象年月日 (集じん期間)	測定地点	集じん終了 5時間後の $\beta$ 濃度 (Bq/m <sup>3</sup> )	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			<直近> 平成28年度以降の 第2四半期 (H28~R1年度)	<事故前> 福島第一原子力発電所 事故前の第2四半期 (H20~H21年度)
令和2年8月21日 (0時00分~6時00分)	MP-1	0.17	* ~ 0.19	0.00018 ~ 0.17
	MP-5	0.18	* ~ 0.20	* ~ 0.17
	MP-8	0.17	* ~ 0.19	0.00040 ~ 0.18

(注) 超過した対照期間は網掛けとした。

表4 集じん終了5時間の測定結果

対象年月日 (集じん期間)	測定地点	集じん終了 5時間後の $\beta$ 濃度 (Bq/m <sup>3</sup> )	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			<直近> 平成28年度以降の 第2四半期 (H28~R1年度)	<事故前> 福島第一原子力発電所 事故前の第2四半期 (H20~H21年度)
令和2年8月28日 (0時00分~6時00分)	MP-1	0.14	* ~ 0.19	0.00018 ~ 0.17
	MP-5	0.18	* ~ 0.20	* ~ 0.17
	MP-8	0.20	* ~ 0.19	0.00040 ~ 0.18

(注) 超過した対照期間は網掛けとした。

表5 集じん終了5時間の測定結果

対象年月日 (集じん期間)	測定地点	集じん終了 5時間後の $\beta$ 濃度 (Bq/m <sup>3</sup> )	対照期間の測定結果 (測定値の範囲)	
			<直近> 平成28年度以降の 第2四半期 (H28~R1年度)	<事故前> 福島第一原子力発電所 事故前の第2四半期 (H20~H21年度)
令和2年8月29日 (0時00分~6時00分)	MP-1	0.19	* ~ 0.19	0.00018 ~ 0.17
	MP-5	0.17	* ~ 0.20	* ~ 0.17
	MP-8	0.16	* ~ 0.19	0.00040 ~ 0.18

(注) 超過した対照期間は網掛けとした。




図1 ダストモニタ測定値の推移 (2020年8月4日～5日)




図2 空間放射線量率の推移 (2020年8月4日～5日)




図3 排気筒モニタ指示値の推移 (2020年8月4日～5日)




図4 ダストモニタ測定値の推移 (2020年8月20日～21日)




図5 空間放射線量率の推移 (2020年8月20日～21日)




図6 排気筒モニタ指示値の推移 (2020年8月20日～21日)




図7 ダストモニタ測定値の推移 (2020年8月27日~28日)




図8 空間放射線量率の推移 (2020年8月27日~28日)




図9 排気筒モニタ指示値の推移 (2020年8月27日~28日)




図 10 ダストモニタ測定値の推移 (2020年8月28日～29日)




図 11 空間放射線量率の推移 (2020年8月28日～29日)




図 12 排気筒モニタ指示値の推移 (2020年8月28日～29日)

## 2 調査結果

当発電所による影響の有無について、調査した結果を以下に示す。

### (1) 当発電所の状況

令和2年度第2四半期において、当発電所の放射性気体廃棄物から人工放射性核種（トリチウムを除く）は検出されなかった。

また、モニタリングポストにおける空間放射線量率及び排気筒モニタの指示値に有意な変動はなかった。（図2、図3、図5、図6、図8、図9、図11及び図12参照）

### (2) 測定状況

測定装置に異常は確認されていない。

### (3) 人工放射性核種の確認

同地点のダストモニタにおける浮遊じん核種分析結果（機器分析）では、人工放射性核種は検出されなかった。

### (4) その他

表4に示すように、当該集じん期間における集じん終了直後の $\alpha$  $\beta$ 比は、対照期間（直近）の範囲内であり、有意な変動はなかった。

表4 集じん終了直後の $\alpha$  $\beta$ 比

対象年月日 (集じん期間)	測定地点	集じん終了直後の $\alpha$ $\beta$ 比	平成28年度以降の 第2四半期の範囲 (H28～R1年度)
令和2年8月5日 (0時00分～6時00分)	MP-8	2.6	2.4～3.8
令和2年8月21日 (0時00分～6時00分)	MP-1	2.7	2.3～3.5
	MP-5	2.5	2.4～3.6
	MP-8	2.7	2.4～3.8
令和2年8月28日 (0時00分～6時00分)	MP-5	2.6	2.4～3.6
	MP-8	2.7	2.4～3.8
令和2年8月29日 (0時00分～6時00分)	MP-1	2.7	2.3～3.5

(注)  $\alpha$  $\beta$ 比とは、 $\beta$ 濃度/ $\alpha$ 濃度を示す。

## 3 推定原因

調査結果より、令和2年度第2四半期における $\beta$ 濃度が、対照期間（直近及び事故前）の測定値の範囲を超えた原因は、当発電所からの影響によるものではなく、自然変動によるものと推定した。

以上



## 2 調査結果

当発電所による影響の有無について、調査した結果を以下に示す。

### (1) 当発電所の状況

令和2年度第2四半期において、当発電所の放射性気体廃棄物におけるトリチウムの放出量に有意な変動は見られなかった。(図2参照)

また、放射性液体廃棄物におけるトリチウムは検出されなかった。(図3参照)




図2 放射性気体廃棄物(トリチウム)の放出状況




図3 放射性液体廃棄物(トリチウム)の放出状況

### (2) 測定状況

試料の前処理及び測定装置に異常は確認されていない。

## 3 推定原因

調査結果より、放水口(北)付近で採取した海水から検出されたトリチウムが対照期間(直近)の測定値の範囲を超えた原因は、当発電所の放射性気体廃棄物におけるトリチウムの放出量に有意な変動が見られなかったこと及び放射性液体廃棄物におけるトリチウムは検出されなかったこと等から、当発電所からの影響によるものではなく、自然変動によるものと推定した。

なお、今回検出されたトリチウムは、対照期間(直近)の測定値の範囲を超えたが、対照期間(事故前及び事前)の測定値の範囲内であった。

以上