

東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所

平成22年度 不適合管理委員会報告情報(平成23年3月24日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年3月24日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	排気筒モニタサンプルポンプAにおいて作動確認をしたところ起動しなかった。当該ポンプを修理。	
2	3号機	循環水ポンプ(C)他圧側シール水供給弁を操作したところ、中央操作室の開閉表示ランプが正しく表示されないことを確認した。当該事象の原因調査。	
3	4号機	タービン補機冷却海水系鉄イオン注入設備入口弁にシートリークを確認した。当該弁を修理。	