

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年5月11日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	蒸気漏えい検出機器の設置区域差温度記録計の印字が不調であることを確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	1号機	プラント監視サーバ間の通信障害を示す警報が発生していることを確認した。当該警報が発生した原因を調査。	
3	1号機	「運転上の制限」を満足していないと判断した際に、通報連絡を担当する者が判断根拠等を確認していたため、社外への通報連絡が遅れた。速やかな通報連絡を優先することを周知。	
4	5号機	純水移送ポンプ(A)のメカニカルシールより水のにじみを確認した。当該メカニカルシールを点検、修理。	
5	5号機	廃棄物処理区域排風機(B)の吸込ダクト接続部のパッキンが一部破損していることを確認した。当該接続部を修理。	
6	5号機	濃縮廃液タンク(A)出口ドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を修理。	
7	5号機	バー回転式取水口除塵装置(C)の過トルク検出スイッチのケーブル接続部を取外す際に、接続部が欠損した。当該接続部を修理。	
8	5号機	回転式取水口除塵装置(C)の動力伝達用ピン断検出スイッチを取外す際に、スイッチの固定ボルト穴が欠損した。当該スイッチを修理。	
9	7号機	復水器連続洗浄装置の貝分離装置出口弁の弁箱フランジ部より海水のにじみを確認した。当該弁を修理。	