

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年5月25日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	ホットシャワードレン収集ポンプ(B)において、羽根車の保護部品に割れを確認した。当該羽根車を修理。	
2	1号機	サービス建屋冷凍機(B)の吸込みペーンが、通常運転時より開度が開いていることを確認した。当該事象の原因を調査。	
3	2号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ(A)の指示値が通常より低いことを示す警報が発生・解除を頻発することを確認した。当該事象の原因を調査。	
4	4号機	不活性ガス系において、弁の作動用空気ポンペの出口配管継ぎ手部から空気の微量の漏れを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
5	5号機	タービン建屋において、常用電気品区域給気処理装置室の床排水口からの排水ラインに詰まりを確認した。当該ラインを点検・修理。	
6	5号機	汚染のない水を放出するラインにおいて、タービン建屋入口ドレンラインに詰まりを確認した。当該ラインを点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却設備において、1次セラミックフィルタパルス逆洗装置の圧力調整器の圧力計が、圧力がないのに指示値が出ていることを確認した。当該圧力計を点検・修理。	