

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年6月17日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	復水ろ過装置圧力検出元弁において、水による漏えい確認したところ、シートリークとグラント部に微少な漏れを確認した。当該弁を修理。	
2	2号機	廃スラッジ系において、使用済樹脂槽Aの液位変換器の不良により指示値が正しく示されていないことを確認した。当該変換器を点検・修理。	
3	2号機	制御棒手動制御系の確認試験時、制御棒ブロックモニタBの制御用基板に動作不良を確認した。当該基板を修理。	
4	3号機	低電導度廃液系収集ポンプの吐出ラインドレン弁の弁体に腐食を確認した。当該弁を修理。	
5	3号機	低電導度廃液系収集ポンプAおよびBの吐出絞り弁の弁体に腐食を確認した。当該弁を修理。	
6	6号機	廃棄物処理建屋において、蓄電池の電解液の比重が管理目安値をわずかに超えていることを確認した。当該蓄電池を点検・修理。	