

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年7月1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内用圧縮空気系供給元弁ラインの詰まりを確認した。当該ラインを点検・修理。	
2	1号機	中央制御室内裏盤側にある空調吹き出し口(天井)からの異音を確認した。当該吹き出し口の点検・修理。	
3	2号機	所内変圧器の中性点接地装置付近にある壁コンセントボックス下部に汚れを確認した。当該コンセントボックスが汚れた原因を調査。	
4	3号機	荒浜側コールド洗濯設備の洗濯機(A)から少量の排水漏れ(汚染なし)を確認した。当該洗濯機を点検・修理。	
5	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)のグランド水排水ラインにおいて、配管継ぎ手部から少量の水の滴下を確認した。当該配管継ぎ手部を点検・修理。	
6	7号機	海水スチームドレン系において、床排水口の閉止栓の取付ボルトがないことを確認した。当該ボルトがない原因を調査、ボルトを取付け。	