

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年9月1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

### 1. GIグレード 0件

### 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	補機冷却水用取水口除塵装置(A)の点検時、装置駆動チェーンつなぎ込み時にチェーンが落下した。当該チェーンを回収・点検・修理。	GIII以下

### 3. GIIIグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水脱塩装置と復水ろ過装置において、空気作動弁の作動空気供給管が曲がっていることを確認した。当該管を修理。	
2	1号機	スクラム排出容器逃し弁の吹出し検査において、設定圧力値未満での吹出しを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	1号機	500kV開閉所周リロードヒーティング装置の路面温度センサーが不良であることを示す表示を確認した。当該装置を点検・修理。	
4	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)のオイルフィルター下部に油のにじみを確認した。当該圧縮機を点検・修理。	
5	7号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットのスクラムライン隔離弁のグランド部から水のにじみを確認した。当該弁を点検・修理。	