

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年10月4日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 20件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	水素供給設備の散水ポンプの点検時、シャフトのネジ部および羽根車キーに損傷を確認した。当該部品を修理。	
2	1号機	500kv送電盤の同期検定メータ指示値が管理値を外れていることを確認した。当該同期検定メータを修理。	
3	1号機	500kv送電線の電圧・周波数変換器の出力電圧が管理値を外れていることを確認した。当該変換器を修理。	
4	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)トスフィルタブロー切替弁後弁の点検時、弁体の弁座への当り位置の不良を確認した。当該弁を修理。	
5	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機空気圧縮機(B)の点検時、低圧側空気および潤滑油ラインの圧力低下を確認した。当該圧縮機を点検、修理。	
6	1号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)の点検時、起動回路が不良であることを確認した。当該回路を修理。	
7	1号機	補助ボイラー3A循環ポンプ(B)出口逆止弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
8	1号機	所内ボイラー2B水面計右側蒸気弁の点検時、弁が固着していることを確認した。当該弁を修理。	
9	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)のインターロック(モータ巻線温度)に係る端子に緩みがあり、警報が発生、同ポンプが停止したことを確認した。当該端子を修理。	
10	1号機	1号~4号機洞道温度監視装置システムの記録装置の異常を示す警報が発生したことを確認した。当該記録装置を点検・修理。	
11	1号機	高圧窒素ガス供給系の常用窒素ガス貯槽安全弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
12	1号機	制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットにおいて、フィルタ取付け部から水の滴下を確認した。当該フィルタ取付け部を修理。	
13	1号機	制御棒駆動機構フランジ部と局部出力領域モニタ取付ナット部に、にじみまたは水の滴下を確認した。当該箇所を修理。	
14	2号機	原子炉補機冷却水系サージタンク(B)純水補給水弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
15	2号機	屋外のプラント内放送設備の1つで拡声不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
16	4号機	取水口除塵装置(C)において、本体フレームのチェーンのガイド部に摩耗を確認した。当該ガイド部を修理。	

NO.	号機等	不適合事象	備考
17	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプミニマムフロー調整弁(B)の点検時、駆動部のブッシュ(隙間を埋める部品)に摺動傷を確認した。当該ブッシュを修理。	
18	7号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)の熱交換器の点検時、伝熱管押さえの溶接部に浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該溶接部を修理。	
19	その他	大湊側の焼却設備焼却炉の点検時、二次バーナーの着火不良を確認した。当該バーナーを点検・修理。	
20	その他	荒浜側補助ボイラー(重油側)給水ポンプ(C)のグランド部の増し締め代がないことを確認した。当該グランド部を修理。	