

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年10月25日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	中央制御室の非常用循環系機能検査時、外気取入ダンパーの開閉位置検出スイッチがずれていたために開閉表示灯が状態と異なる表示となったことを確認した。当該検出スイッチを点検・調整。	
2	1号機	照明用分電盤の回路の1つにおいて、絶縁抵抗値が低いことを確認した。当該回路を点検・修理。	
3	1号機	主取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)の試運転時、電源の動力電源盤の保護回路に故障を確認した。当該保護回路を点検・修理。	
4	1号機	残留熱除去冷却海水ポンプ予備機の点検時、部品(シャフト、羽根車)に浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
5	1号機	低電導度・高電導度廃液系の排水槽ポンプ動作記録計に紙送り不良を確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	2号機	海水熱交換器建屋1階において、所内用圧縮空気供給弁の接続部より若干の空気の漏れを確認した。当該接続部を点検・修理。	
7	3号機	中央制御室内の保安電話制御盤で電源が切れたことを示す警報の発生を確認した。当該制御盤の電源ユニット等を点検・修理。なお、電話の機能には問題なし。	
8	5号機	所内温水系の供給所内蒸気圧力指示計の指針にずれを確認した。当該指示計を点検・修理。	
9	6号機	安全系論理演算装置区分Ⅲにおいて、2系のうち1系の故障を示す警報が発生したことを確認した。当該装置を点検・修理。なお、当該装置は他の系にて正常に動作中であり問題なし。	
10	6号機	サービス建屋地下1階において、プラント内放送設備の故障を確認した。当該設備を点検・修理。	
11	6号機	再循環ポンプ用電動機・発電機セット室上部の空調ダクト(吸込みフィルタ部)から油の滴下を確認した。当該フィルタ部を点検・修理。	