

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年12月13日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	定期事業者検査成績書に記載した検査対象台数が実際の台数と相違していることを確認した。当該検査の有効性を評価。なお、当該検査で全数の検査を実施しており、機器の健全性に問題がないことを確認済み。	GIII以下
2	6号機	6/7号機サービス建屋1階(管理区域)BC服更衣所にて、ゴム手袋不良品入れコンテナから新品(吸っていない)タバコ1本を発見した。当該タバコを回収。	GIII以下

3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	コールドランドリー洗濯機(D)装置内の所内用圧縮空気ホースから空気漏れを確認した。当該ホースを点検・修理。	
2	5号機	局部出力領域モニタ(172個中の1個)の出力が高いことを示す警報が一時的に発生した。当該事象の原因を調査。	
3	6号機	タービン建屋スチームドレン排水槽(A)液位計のガイド管内に液体(黄色、汚染なし)を確認した。当該ガイド管内を清掃。	
4	7号機	定期事業者検査成績書に記載すべき日付の一部を記載していないことを確認した。当該検査の有効性を評価。	