

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年12月28日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	第13保全サイクル保全計画書において、本文のうち一部工事の予定時期に誤記を確認した。当該計画書を訂正。	GIII以下
2	5号機	第13保全サイクル保全計画書において、添付書類の一部(保全活動管理指標の目標値)で誤記を確認した。当該計画書を訂正。	GIII以下
3	5号機	第13保全サイクル保全計画書の届出書類において、添付書類の一部(保全の有効性評価結果に関する説明書)に不足があることを確認した。当該届出書類を訂正。	GIII以下

3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	循環水ポンプ(B)軸冷水流量指示計の指示変動を確認した。当該指示計を点検・修理。	
2	2号機	復水ポンプ計装ラック内にある排水口入口弁の点検時、当該弁のシートパスを確認した。当該弁を修理。	
3	4号機	ドライウェルパーージ流量計装配管の点検時、配管継ぎ手部から空気漏れを確認した。当該継ぎ手部を修理。	
4	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)のピストンシリンダー部に油のにじみを確認した。当該ピストンシリンダーを点検・修理。	
5	4号機	原子炉補機冷却海水系ストレーナ(F)(ごみ取り)ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	中間領域中性子モニタ(D)の点検時、レンジ切替えスイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
7	5号機	換気空調補機常用冷却水系の冷水ポンプ(D)について、起動操作を実施しても起動しないことを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
8	7号機	排気筒トリチウムサンプリングラックにおいて、捕集槽出口露点温度計の異常を確認した。当該温度計を点検・修理。	
9	その他	荒浜側焼却設備において、雑固体分離機コンベア(C)の動作不良を確認した。当該コンベアを点検・修理。	
10	その他	物揚場(港)の電源設備において、蓄電池の容量が管理値より低下していることを確認した。当該蓄電池を点検・修理。	
11	その他	500kV開閉所の排水設備において、排水水中ポンプ1台の故障を確認した。当該ポンプを点検・修理。	