

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年1月26日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	原子炉内部点検時に、冷却水噴霧分散管の上部でゴミらしき付着物を確認した。当該付着物を回収。	
2	6号機	排気筒放射線モニタ(B)サンプルポンプから異音(キュルキュル音)を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
3	6号機	タービン系伝送制御盤(2系統のうち1系統)においてディスプレイ装置の軽故障警報が発生した。当該装置を点検・修理。	
4	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の点検時、軸受メタルの面あれを確認した。当該軸受けメタル部を修理。	