

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年2月1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	サービス建屋換気空調系蒸気発生器加湿配管出口弁を全閉にできないことを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関(B)過給機(L側)の漏水警報配管継ぎ手ボルト部に微量の水のじみを確認した。拭き取り後にじみ無し。	
3	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)1階南西側にて飲料水配管から僅かな水(汚染なし)の漏れを確認した。当該配管を点検・修理。	
4	4号機	原子炉隔離時冷却系第二蒸気ドレン止め弁用の弁開閉位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
5	4号機	原子炉内点検準備の際、原子炉圧力容器とシュラウドの間隙部の底部に繊維状のゴミ(糸くず等の固まり)を発見した。当該ゴミを回収。	
6	6号機	発電機ガス系水素ガスポンベ(A)系水素ガス集合管(A)出口弁グランド部から僅かな水素ガスの漏れを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
7	6号機	発電機ガス系水素ガスポンベ(A)系圧力計接続部から僅かな水素ガスの漏れを確認した。当該接続部を点検・修理。	
8	その他	500kV開閉所廻りロードヒーティング電源のブレーカーが停止していることを確認した。当該装置を点検・修理。	
9	その他	ダイヤルゲージ(比較測定器)の使用前点検時に、動作不良を確認した。当該ダイヤルゲージを修理。なお、当該計器は前回定期校正の後使用していない。	