

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年2月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)吐出流量の指示値が高めであることを確認した。当該計器を点検・修理。	
2	5号機	タービン主蒸気系主蒸気止め弁シート前ドレン弁他の点検時、弁駆動装置から僅かな油にじみを確認した。当該装置を修理。	
3	5号機	タービン建屋送風機(B)出口の風量調整用ダンパーの固着を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
4	5号機	復水ろ過装置復水ろ過器(H)逆洗空気急速入口弁の点検時、空気作動弁から作動空気の漏れを確認した。当該弁を修理。	
5	5号機	定期事業者検査の電動機検査において点検結果通知書を受領せずに検査を実施したことを確認した。当該検査の有効性を評価。なお、点検が実施されていたことは口頭で確認していた。	
6	5号機	熱交換器建屋地下1階にある所内用圧縮空気系(F-3)柱コネクション止め弁のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
7	5号機	取水口除塵装置洗浄水配管継ぎ手部から海水の漏れを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	