

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年3月8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	所内蒸気系のうち、原子炉建屋供給配管圧力調節弁の動作不良(設定圧力ずれ)を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	復水器真空ポンプ用封水ポンプの点検時、各部寸法の判定基準超えを確認した。当該ポンプを修理。	
3	5号機	純水移送ポンプ(B)メカニカルシールから僅かな純水(汚染なし)の漏れを確認した。当該メカニカルシールを点検・修理。	
4	6号機	非常用ディーゼル発電設備(B)室内扉開閉検出器収納ボックスから雨水のしみだしを確認した。当該ボックスを点検・修理。	
5	6号機	所内圧縮空気系圧縮機(A)の点検時、シリンダーカバー吐出弁嵌め合い部に浸透指示模様を確認した。当該部品を修理。	
6	その他	荒浜側焼却設備1次セラミックフィルタ(A)灰取出ボックス(A)ダンパの開閉検出スイッチの不良(全閉表示にならない)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
7	その他	引当予定貯蔵品の倉出しの手続きが一部行われていないことを確認した。当該手続きを実施。	
8	その他	荒浜側水処理建屋の屋外北側シャッター脇電線管端子箱の腐食を確認した。当該端子箱を点検・修理。	