

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年5月7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機冷水コイルのベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	復水ろ過器(D)プリコート出口弁の駆動部から僅かな作動空気の漏れを確認した。当該弁駆動部を点検・修理。	
3	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(C)洗浄水弁の弁棒の折損を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	6号機	密封油真空槽フロート弁の点検時、連結用ギア部の摩耗を確認した。当該ギア部を修理。	
5	6号機	低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム(静翼・仕切り板)の点検時、締付ボルトの伸びを確認した。当該ボルトを交換。	
6	6号機	非常用ディーゼル発電設備(6A)の点検時、静止形保護継電器故障タイマーの故障を確認した。当該タイマーを修理。	
7	その他	荒浜側所内ボイラ(3A)循環ポンプ(B)の負荷側グリス排出口パッキンの変形、破損を確認した。当該排出口パッキンを点検・修理。	