

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年5月18日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋換気空調系給気エアフィルタの点検時、当該フィルタの一部が破れていることを確認した。当該フィルタを修理。	
2	3号機	換気空調補機常用冷却水系の原子炉建屋給気冷却加熱器廻りのベント・ドレン配管に腐食を確認した。当該配管を点検・修理。	
3	3号機	換気空調補機常用冷却水系の配管の保温材カバーに破損を確認した。当該保温材カバーを点検・修理。	
4	5号機	原子炉補機冷却系のうち非常用ディーゼル発電設備(A)潤滑油冷却器ドレン弁に僅かなシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	復水循環保管ポンプ用流量調節弁に付属の空気減圧弁に僅かな空気の漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	原子炉建屋最上階において、天井クレーンが作業用足場に接触し足場等の一部が変形したことを確認した。当該干渉部を撤去、変形部を修理。	
7	6号機	制御棒駆動機構の作動試験時、1つの位置検出器において、配線の一部に接触不良を確認した。当該位置検出器を修理。	
8	7号機	発電機励磁装置の故障を示す警報が発生したことを確認した。当該警報が発生した原因を調査。	