

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月13日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	水素供給設備水素トレーラー建屋の照明器具(1箇所)の腐食を確認した。当該照明器具を点検・修理。	
2	1号機	エリア放射線モニタ記録計の打点印字が見にくくなっていたことを確認した。当該記録計を点検・修理。	
3	1号機	気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタの各サンプル流量の調整が困難なことを確認した。当該事象の原因を調査・修理。	
4	4号機	停止中の非常用ガス処理系(B)において、排気流量記録計指示値の変動を確認した。当該記録計を点検・修理。	
5	4号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室ホイストについている電球カバー(1箇所)の割れを確認した。当該カバーを修理。	
6	5号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機潤滑油プライミングポンプ吐出圧カスイッチの接点動作時に接触抵抗のふらつきを確認した。当該スイッチを点検・修理。	
7	その他	荒浜側焼却建屋バッテリー室内の給水設備に水が来ていないことを確認した。当該事象の原因を調査・修理。	