

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年7月27日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	濃縮廃液ポンプ(C)の出口タンク攪拌系統ベント配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	1号機	洗濯設備の部品購入時、購入金額が変更になったが変更手続きがなされていなかったことを確認した。変更手続きを実施。	
3	1号機	残留熱除去系熱交換器(A)出口サンプリングラック手動減圧装置の操作ハンドルを固定する部品が固着していることを確認した。当該部品を点検・修理。	
4	2号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタサンプルポンプ(B)に絶縁不良を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
5	5号機	漏洩検出系放射線モニタの記録計指示に一時的な変動を確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該時期には測定の必要はなくサンプルポンプは停止中であった。	
6	その他	低レベル放射性廃棄物固型化処理装置にて、モルタル貯蔵槽の回転翼に取り付けられているゴムの一部に破損を確認した。当該ゴムを点検・修理。	