

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年10月24日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	4号機	水素濃度計設置工事において、作業許可書へ作業対象の機器を記載していない状態(作業許可書への作業対象機器の追加を失念)で一部作業を実施したことを確認した。当該事象の原因を調査。	GIII以下

3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内計装用圧縮空気系の空気圧縮機(A)吐出圧力指示計のテスト配管において、継ぎ手部から空気の漏れを確認した。当該配管の継ぎ手部を修理。	
2	1号機	中央操作室の運転員操作卓のプラント内放送設備において、一部のボタン操作時のランプ点灯状態がプラントにより異なることを確認した。当該ボタン等を点検・修理。	
3	2号機	原子炉補機冷却系タイライン戻り側ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
4	7号機	改良型制御棒駆動機構のモーター制御盤において、盤内のファンに異音を確認した。当該ファンを点検・修理。	
5	6号機	高電導度廃液系の濃縮装置加熱器入口減圧弁に動作不良(設定通りに開かない)を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	その他	原子炉保修訓練施設の天井クレーンにおいて、横行および主巻装置ブレーキの上下間隙調整ボルトのゴム製部品に劣化を確認した。当該部品を修理。	
7	その他	補助建屋の保管庫内において、床排水口の1つに目皿およびワンがないことを確認した。当該床排水口を修理。	