

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年12月20日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	洗濯廃液収集ポンプ(A)ケーシングのドレン配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
2	1号機	小容量所内低電圧回路用動力電源盤1C-1-5(11D)の点検時、電磁開閉器に動作不良を確認した。当該開閉器を修理。	
3	1号機	タービン建屋と補助建屋をつなぐ地下通路にある所内蒸気系配管のサポート部品が一部脱落していることを確認した。当該部品を点検・修理。	
4	2号機	タービン補機冷却海水系ポンプ吐出母管ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	循環水ポンプ建屋にあるプラント内放送設備の1台に動作不良を確認した。当該設備を点検・修理。	
6	7号機	取水口除塵装置ストレーナ(C)ドレン弁の点検時、弁体に浸食を確認した。当該弁を修理。	
7	7号機	取水口除塵装置(C)洗浄水元弁等の点検時、外観腐食及びハンドルの固着を確認した。当該弁を修理。	
8	7号機	燃料取替機遠隔操作卓の点検時、表示器(燃料取替機の現在位置を表示するもの)の一部に表示不良を確認した。当該表示器を修理。	
9	その他	水処理設備COD(化学的酸素要求量)計の点検時、計器内の水道水供給電磁弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	