

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年2月14日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

- 1. GIグレード 0件
- 2. GIIグレード 0件
- 3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高電導度廃液系硫酸ポンプ(A)出口戻り弁の固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	2号機	廃棄物処理区域120V計測用分電盤の回路スイッチ1台の動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	6号機	復水器(B)系連絡弁の点検時、弁体シート面のライニング損傷を確認した。当該ライニングを修理。	
4	その他	水処理建屋No. 2塩酸エゼクター塩酸入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	