

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年3月8日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水熱交換器建屋補機冷却海水系の点検時、圧力検出元弁にシートパスを確認した。当該弁を修理。	
2	1号機	小容量所内低電圧回路用動力電源盤1C-1-6(1A)操作用変圧器の受電表示用白ランプが電球交換しても点灯しないことを確認した。当該変圧器を点検・修理。	
3	3号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)(B)流量調整弁の点検時、弁体に割れを確認した。当該弁体を修理。	
4	4号機	原子炉建屋付属棟中地下4階北西側所内蒸気戻り系・原子炉補機冷却系パイプスペース室で古いタバコの吸いがらを発見した。当該タバコを回収。	
5	その他	給水建屋No. 4ろ過水タンクろ過水入口電動弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	その他	水処理建屋小容量所内低電圧回路用動力電源盤(A)ユニットの電源が投入できないことを確認した。当該ユニットを点検・修理。	
7	その他	大湊側洗濯設備洗濯廃液処理系活性炭開袋投入機の動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。	