

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年4月22日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	コントロール建屋地下2階常用電気品室直流250V充電器盤の電源切替作業時、充電器盤の故障を示す警報が発生したことから、現場にて警報の発生原因について調査していたところ、当社社員が当該充電器盤内のスイッチに焦げ痕、盤内にすずらしきものを確認した(火、煙、火報の発報は無し)。消防署より火災と判断。当該事象の原因を調査。【平成25年4月19日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2013/pdf/25041901p.pdf	GⅢ以下

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉冷却材浄化系粉末樹脂沈降分離槽(A)水位計の電源ランプが消灯(球切れ)しているのを確認した。当該ランプを交換。	
2	1号機	主油タンク油分離器が起動できないことを確認した。当該機器を点検・修理。	
3	1号機	電解鉄イオン注入系海水ポンプ入口管ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	1号機	保全活動管理指標集計結果(社内記録)において、格納容器境界隔離機能の非待機時間の積算値に誤りを確認した。当該誤記を訂正。	
5	5号機	廃スラッジ系タンクの水位記録計において、指示が一時的に大きな変動を繰り返しているのを確認した。当該記録計を点検・修理。	
6	5号機	雑用水ポンプ(A)出口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	