

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年8月14日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	復水脱塩装置の樹脂混合用空気減圧弁出口圧カススイッチの計器元弁において、グラウンド部からわずかな空気の漏れを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	5号機	直流125V充電器盤5Bの警報ランプの点灯確認時、通常と異なるランプ点灯状態となり故障を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。	