

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月1日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉格納容器貫通外側計装配管温度多点記録計(B)のデジタル表示部に、エラーメッセージが表示されていることを確認した。当該記録計を点検・修理。	
2	5号機	復水器(C)第2水室出口弁の手動切り替えレバーの留め具に損傷を確認した。当該留め具を点検・修理。	
3	6号機	プロセス計算機において、過渡現象記録用のデータディスク装置4の故障警報が発生したことを確認した。当該装置を点検・修理。なお、過渡現象記録装置の機能には影響なし。	
4	6号機	プロセス計算機において、過渡現象記録用のデータディスク装置3及び記録用のデータディスク1の故障警報が発生したことを確認した。当該装置を点検・修理。なお、過渡現象記録装置の機能には影響なし。	
5	7号機	ダスト放射線モニタ(D)のモニタ画面に動作不良を確認した。当該画面を点検・修理。	
6	その他	補助建屋の所内低電圧回路用動力電源盤B(2C)において、受電しゃ断器のロック機構に動作不良を確認した。当該しゃ断器を点検・修理。	