

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年10月3日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	管理区域内用B手袋の内側にガムを発見した。当該ガムを回収済み。	GIII以下

3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉建屋内の保安電話を壁に固定する器具が破損していることを確認した。当該器具を点検・修理。	
2	2号機	所内低圧電源盤2A-2の受電しゃ断器のランプが点灯しないことを確認した。当該しゃ断器を点検・修理。	
3	3号機	原子炉水溶存酸素計の流量計に指示不良を確認した。当該流量計を点検・修理。	
4	5号機	洗濯乾燥機(C)が動作しないことを確認した。当該乾燥機を点検・修理。	
5	5号機	低起動変圧器5SA用変圧器防災ノズルの一部において、水が変圧器に噴霧されないことを確認した。当該ノズルを点検・修理。	
6	5号機	低起動変圧器5SB用変圧器防災ノズルの一部において、水が変圧器に噴霧されないことを確認した。当該ノズルを点検・修理。	
7	その他	コンクリートポンプ車両下部に油にじみを確認した。当該車両を点検・修理。	