

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年11月6日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	復水補給水系蒸化器補給水流量積算計の点検時、動作不良を確認した。当該流量積算計を修理。	
2	その他	荒浜側焼却設備プロパンポンベ(F)の出口元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	その他	屋外放射線監視システムのデータ出力装置1系(2系統のうち1系統)の表示画面が停止していることを確認した。測定記録への影響なし。システムを再起動し復旧済み。	
4	その他	補助ボイラー5Bの試運転準備に伴う循環ポンプ起動時、循環ポンプ出口弁に異音・振動を確認した。当該事象の原因を調査。	
5	その他	荒浜側焼却設備スラッジタンク液位計に、一時的な指示不良を確認した。当該液位計を点検・修理。	