

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年11月19日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

### 1. GIグレード 0件

### 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	原子炉建屋とコントロール建屋間のトレンチ水密扉(非管理区域)が開操作できない状態となったことを確認した。トレンチ内の作業員は、開閉機構部を取り外し退出。当該扉を修理。	GIII以下

### 3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	常用照明分電盤回路に絶縁不良を確認した。当該回路を点検・修理。	
2	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)凝縮器冷却水出入口差圧指示計の計器元弁及び均圧弁が通常全開のところ中間開度であることを確認した。当該弁を通常状態に復旧済み。	
3	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)油ストレーナ出口配管継ぎ手部に微量の油にじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。	
4	5号機	復水補給水系ポンプ(C)ケーシングドレン弁に微量のシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	その他	気象観測設備超音波積雪深計の点検時、誤差が管理値を超えていることを確認した。過去の測定結果の妥当性評価を実施、当該積雪深計を修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラー(4C)の点検時、給電部保護カバー固定用バンドの破損を確認した。当該バンドを修理。	
7	その他	大湊側補助ボイラー(4B)ブロー水出口Y型ストレーナの継ぎ手部よりわずかな水の滴下を確認した。当該継ぎ手部を修理。	