

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成26年2月13日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	照明用分電盤ケーブル接続作業時、ケーブル接続部が損傷したことを確認した。当該ケーブル接続部を修理。	
2	1号機	所内蒸気戻り系移送ポンプ(A)のメカニカルシール部より凝縮水(汚染なし)の漏れを確認した。当該部を点検・修理。	
3	2号機	スクラムパイロット弁空気供給元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	2号機	計装用圧縮空気系ドライヤ切替時に、通常とは異なる切替動作をしたことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
5	4号機	所内低電圧回路用動力電源盤(4S-1)の点検時、配線用遮断器の動作不良を確認した。当該遮断器を修理。	
6	4号機	排気筒モニタ建屋内低電圧回路用動力電源盤の点検時、配線用遮断器の動作不良を確認した。当該遮断器を修理。	
7	5号機	低電導度廃液系ろ過器加圧空気流量用電空変換器から微少の空気漏れを確認した。当該機器を点検・修理。	
8	5号機	固化系ドラム缶取扱設備クレーンの制御装置の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
9	6号機	ダスト放射線モニタ(A)が、故障を示す警報の発生とともに停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し、点検・修理。	
10	6号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプ点検後の試運転時、ポンプより異音を確認した。当該ポンプを修理。	
11	7号機	γ線用個人警報線量計1台に故障を確認した。当該線量計を点検・修理。なお、当該個人警報線量計を使用した者のデータは線量評価・修正を実施。	
12	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋増設工事において、協力企業作業員が足場板より地上に降りる際、左足首を捻挫した。業務車にて病院へ搬送、治療し帰宅(不欠)。	