

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成26年4月1日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	漏えい検出系ダストサンプリング用タイマーに動作不良を確認した。当該タイマーを点検・修理。	
2	5号機	タービン建屋プラント内放送設備(拡声装置)のチャンネルの1つに通話不良を確認した。当該設備を点検・修理。	
3	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)の凝縮器冷媒圧力が高いことを示す警報の発生を確認した。当該冷凍機を点検・修理。	