

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/image1.pdf>

平成26年5月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	濃縮廃液タンク所内蒸気圧力調整弁出口側圧力指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
2	5号機	化学用カウンティング室ゲルマニウム半導体検出器の高圧電圧が遮断され停止していることを確認した。当該検出器を点検・修理。	
3	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク排水ポンプ(B)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
4	5号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク排水ポンプ(A)吐出圧力計元弁および排水ポンプ(B)吐出圧力計元弁の開固着を確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	ほう酸水注入系ポンプ(A)のグランドリーク量が通常より多いことを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
6	6号機	排気筒放射線モニタサンプルポンプ(B)のエンドキャップ部から空気漏れを確認した。当該ポンプを点検・修理。	
7	7号機	タービン系多重伝送現場盤の故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
8	その他	水処理設備制御用空気圧縮機のドレンフィルタ(B)ドレン配管から空気漏れを確認した。当該フィルタを点検・修理。	