

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

2016年7月6日に不適合管理会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. G I グレード 0件
2. G II グレード 0件
3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	管理区域内からの物品搬出測定時、携行品モニタでの搬出が認められていない物品(パテ)の搬出を確認した。当該事象の原因を調査。なお当該物品は汚染のないことを確認済み。	
2	4号機	残留熱除去系(A)配管スペース室および残留熱除去系熱交換器(A)室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
3	4号機	グランド蒸気蒸化器室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
4	5号機	管理区域内からの物品搬出測定時、携行品モニタでの搬出が認められていない物品(保護衣運搬袋)の搬出を確認した。当該事象の原因を調査。なお当該物品は汚染のないことを確認済み。	
5	その他	荒浜側焼却設備にあるセラミックフィルタ差圧計装ラックへの所内用圧縮空気供給配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・清掃。	
6	その他	大湊側焼却設備の換気空調系給気処理装置内(非管理区域)に凝縮水の発生(約14リットル、汚染なし)を確認した。凝縮水を排水し、当該装置内を点検・清掃。	