

不適合情報

2018年4月27日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内蒸気系配管の点検時、一部の配管に管理値を超える減肉を確認した。当該配管を修理。	
2	3号機	プロセス計算機過渡現象記録装置サーバⅡに故障を示す警報の発生および装置の停止を確認した。当該装置は再起動により復旧済み。	
3	5号機	大湊側洗濯廃液系洗濯設備の蒸気入口減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
4	6号機	放射性廃棄物処理設備計算機制御盤入出力装置Ⅱの点検時、動作不良を確認した。当該装置を修理。	
5	7号機	制御棒駆動水系ポンプ吸込側フィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	