

不適合情報

2018年5月21日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	放射能分析装置(ゲルマニウム半導体検出装置Ⅰ系)の使用前校正時、当該装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
2	2号機	中央制御室給気冷却器(A)(C)の温度調節弁用電磁弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	