

## 不適合管理状況(11月審査分)

### 1. As, Aグレード

グレード	発見日	内容詳細
As	2003/10/27	件名 7号機における制御棒案内管内の異物について
		概要 10月27日、7号機制御棒案内管4本を原子炉压力容器底部点検のため取り外した際、午後7時20分頃、そのうちの1本から約1cm×1cm、厚さ数mmの金属の異物を回収しました。 [10/28 プレス発表] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102801.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102801.pdf</a>
		対策 11月22日までに制御棒案内管内の調査(全数)を終了し、10月27日に回収された異物1個以外に異物は確認されていません。 回収された異物は、建設時の鉄骨吊りピース溶断時の屑が建屋天井から落下したものと推定しており、念のため、原子炉復旧後に、建屋天井の点検・清掃を実施します。
As	2003/11/26	件名 2号機再循環系配管の追加点検におけるひび(2箇所)の確認について
		概要 2号機において、原子炉再循環系配管の46個の継手について、追加超音波探傷検査を10月14日から実施してきました。11月26日、点検が終了し、2個の継手にひびが確認されました。 [11/27 プレス発表] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112701.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112701.pdf</a>
		対策 ひびの確認された継手については、今後、配管の取替作業を実施します。
A	2003/11/17	件名 7号機原子炉水位計の基準水位の設定是正について
		概要 7号機において、原子炉水位を計測するための水位計の一部で、計器校正に用いる基準点の設定が建設時より誤っていたことが分かりました。 [11/20 ホームページ/運転・定検状況掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112001.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112001.pdf</a>
		対策 今後、他プラントと同様の設定とするよう是正します。

### 2. Bグレード

発生日	号機	件名
2003/10/25	7号機	原子炉格納容器内でのケガ人の発生について [10/27 ホームページ/運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102703.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15102703.pdf</a>
2003/10/30	7号機	原子炉建屋 圧力抑制室内サプレッションプールにおける異物について
2003/10/31	4号機	中央制御室 記録計記録用紙の入れ間違いについて
2003/11/02	1号機	燃料装荷時の制御操作前確認事項の手順ミスについて
2003/11/04	1号機	制御装置展開接続図制御盤番号の誤記載による、新新潟幹線3号母線計器用変圧器側の誤停止について

2003/11/04	3号機	原子炉建屋内 燃料交換機制御室用空調機室における極微量の放射性物質の確認について [11/05 ホームページ / 運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110501.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110501.pdf</a>
2003/11/04	3号機	移動式炉内計装系の案内管の変形について
2003/11/05	2号機	原子炉内への洗浄機先端ノズル部の落下について [11/06 ホームページ / 運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110603.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15110603.pdf</a>
2003/11/05	7号機	原子炉給水ライン逆止弁(A)座シート面の浸食について
2003/11/06	7号機	逃し安全弁用室素供給電磁弁手入れ後のウエス取り忘れについて
2003/11/07	7号機	燃料装荷作業時の引継ミスによる制御棒追加挿入について
2003/11/12	1号機	原子炉建屋配管スペース室における極微量の放射性物質の確認について [11/13 ホームページ / 運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/151113.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/151113.pdf</a>
2003/11/12	6号機	制御棒駆動系挿入・引抜き試験中の制御棒過引抜きについて
2003/11/14	7号機	原子炉建屋地下1階サンプリングラック室における極微量の放射性物質の確認と清掃作業の実施について [11/17 ホームページ / 運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15111702.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15111702.pdf</a>
2003/11/14	7号機	弁点検における弁体・弁座シート面の侵食の確認について
2003/11/16	2号機	原子炉内の局部出力領域モニタのプランジャー部の外れ確認について
2003/11/18	6号機	原子炉隔離時冷却系手動起動試験の再試験実施について
2003/11/19	3号機	原子炉建屋燃料プール冷却浄化系ポンプのトリップについて
2003/11/19	7号機	タービン建屋津波対策工事における埋設電線管の切断について(1)
2003/11/19	7号機	原子炉内清掃時のワイヤー片の確認について(1) [11/26 ホームページ / 運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112601.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112601.pdf</a>
2003/11/20	7号機	タービン建屋津波対策工事における埋設電線管の切断について(2)
2003/11/21	7号機	原子炉内清掃時のワイヤー片の確認について(2) [11/26 ホームページ / 運転・定検状況 掲載] <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112601.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15112601.pdf</a>
2003/11/21	6号機	中央制御室 記録計記録用紙の入れ間違いについて
2003/11/27	6号機	中央制御室 記録計2台における記録用ペンの電源OFFについて

### 3. Cグレード

発見日	号機	件名
2003/10/9	7号機	燃料取扱装置機能検査(独法記録確認)時の指摘事項について
2003/10/23	5号機	EHC 配管サホートゴムフッシユ不具合の件
2003/10/25	7号機	M S H ( A ) 外部マンホール締付ボルト揉み取り加工の件
2003/10/28	1号機	M S L C ペネ室鍵紛失の件

2003/10/28	1号機	内側主蒸気隔離弁漏えい率検査中における計測データ読み値の疑義について
2003/10/29	5号機	PLR 配管修理工事におけるノイズ発生について
2003/10/30	7号機	MSHシェルドレン配管減肉の件
2003/10/31	1号機	燃料交換機自動運転除外について
2003/10/31	7号機	タービン建屋内における消火器噴射の件
2003/10/31	7号機	蒸気加減弁グランドロックの件
2003/11/1	7号機	1～7号機海水熱交換器建屋他津波対策工事における埋設ケーブル切断について
2003/11/3	1号機	1号機 燃料交換機自動運転除外について
2003/11/4	6号機	6号機放水口モニタサンプルポンプ停止
2003/11/4	7号機	7号機放水口モニタ停止
2003/11/4	7号機	6号T/B天井クレーン、転倒式ストッパー損傷の件
2003/11/4	7号機	R43(C)系 ケーブルトレイ内 TE ケーブル傷の件
2003/11/5	7号機	N22-F043A～D(MSH第2段加熱器ドレンタンク水位調節弁 復水器側)弁駆動部ベンチセット調整不良の件
2003/11/9	3号機	T/B 2F 雨漏れ修理依頼
2003/11/10	5号機	「IRM A系 高高ノ機器動作不能」警報発生について
2003/11/10	3号機	排煙口の誤開放に伴う排煙機起動
2003/11/10	その他	C靴の破損
2003/11/10	7号機	N21-F012C(HPCP(C)吸込弁)ボンネット組込み位置不良の件
2003/11/10	2号機	2号機シュラウド修理 スワーフ回収用カートリッジフィルタ数量実績誤報告について
2003/11/11	5号機	CUW F/D(A)空B/W中のファンネルからの水飛散
2003/11/11	2号機	CUW系ボトム吸込弁(G31-F026)閉固着
2003/11/11	6号機	R/Bオペフロ燃交レール内のフロアキャップ取り付けなし
2003/11/12	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/12	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/12	4号機	SRM ch.Cペリオド指示計ハンチング
2003/11/12	1号機	シュラウドヘッドボルト締付け不適合
2003/11/12	5号機	5号機 排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/14	4号機	4号機 An/AB 2F R/B 排風機室床面(ファンネル及び排水溝部)水溜まり発生の件
2003/11/16	7号機	PSVR重故障ANN発生についての調査依頼
2003/11/17	7号機	N39-F036C(MSH第2段加熱器(A2)加熱蒸気入口弁)リークオフ配管割れの件
2003/11/17	7号機	VGL配管(N36-F002A)の穴について
2003/11/18	6号機	第1給水加熱器(A)水位低発生の件
2003/11/18	7号機	VGL配管(N36-F025A)の穴について
2003/11/18	その他	通報連絡要綱に基づく総括責任者及び連絡責任者等の変更の未連絡について
2003/11/20	1号機	1号機D/Sピット除染時発生した異物混入の件

2003/11/20	1号機	下部中操中継端子盤(H11-P841)端子台ケーブル符号表示不適合
2003/11/20	1号機	SRM-B コネクタ内部浸水の件
2003/11/21	5号機	5号機 排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/21	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/21	3号機	タービンオペフロ雨漏れ修理依頼
2003/11/21	4号機	G41系弁シートパス点検依頼
2003/11/22	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/25	7号機	T/B床ファンネル配管詰まりについて
2003/11/25	1号機	N71-F033B フランジリークの件
2003/11/25	3号機	B31-MO-F001BのVGL配管曲がり
2003/11/25	4号機	R/B オペフロエリア火報発生(誤報)
2003/11/26	6号機	第一給水加熱器(A)ドレン水位検出器(DWL側)点検依頼
2003/11/26	1号機	C/B 火災報知器誤動作について
2003/11/26	その他	6号機 タービン保安日誌における誤記について
2003/11/27	5号機	「IRM A系 高高ノ機器動作不能」警報発生
2003/11/27	1号機	サブレッションチャンバーへの表示札の落下について

#### 4. Dグレード

発見日	号機	件名
2003/9/23	7号機	N32-F401弁油にじみの件
2003/10/7	7号機	RFP-T(A)グラデイングブラッシュパネ圧設計値外れの件
2003/10/9	7号機	主蒸気止め弁コントロールパック(#4)ピストンロッドメッキ剥離の件
2003/10/10	7号機	主蒸気止め弁コントロールパック(#4)ダンプパイプ用タイロッド曲りの件
2003/10/15	7号機	MSV・DUベアリング押えボルトサイズ違いの件
2003/10/20	7号機	主発電機シールリング及びロータジャーナル部傷の件
2003/10/20	7号機	光磁気ディスク装置1不具合の件
2003/10/21	7号機	組み合わせ中間弁(#5)IV/ISVコントロールパック隙間の件
2003/10/21	7号機	P21系 RCW 差圧接点 接断差精度外の件
2003/10/22	7号機	ベアリングの剥離及び、スリーブの磨耗
2003/10/24	7号機	電気ペネ接続箱蓋止めボルトかじりの件
2003/10/24	7号機	CIV #3 スタフィンボックス締付ボルト固着の件
2003/10/27	1号機	蛍光灯破損の件
2003/10/27	7号機	低圧タービン(C)ロータ-着磁の件
2003/10/27	1号機	RW/A 排風機(A)ダンパー操作器動作不良
2003/10/27	2号機	2号機 放水路内部に於ける、目地部劣化及びコンクリート躯体剥離について
2003/10/27	7号機	7号機 放水路内部に於ける目地部劣化、及びコンクリート躯体の剥離について
2003/10/27	5号機	LPRM切断装置用水圧ポンプ不具合の件

2003/10/27	6号機	6号スクリーン装置点検手入工事(その2) 6Eトラベリングスクリーン電動機反負荷側シャフト部、傷の件
2003/10/28	7号機	[N36-F022]調節弁用シールリングのエロージョン
2003/10/28	7号機	[N36-F359/F360]VGL 配管内部の発錆つまり
2003/10/28	1号機	APD不具合によるAPD誤計数に伴う線量の不一致について
2003/10/28	7号機	N21 復水器上部スプレイ流量接点、継手部不良の件
2003/10/29	5号機	スクリーン装置トラベリングスクリーンC号機本体フレームガイドレールライナー膨らみの件
2003/10/29	5号機	スクリーン装置バー回転式スクリーンC号機本体フレームガイドレールライナーの膨らみの件
2003/10/29	5号機	バー回転式スクリーン(c)洗浄水弁腐食の件
2003/10/29	5号機	スクリーン(C)洗浄水元弁腐食の件
2003/10/29	5号機	H CW収集ポンプ(B)インペラー摩耗の件
2003/10/29	3号機	3号機 HECW 冷凍機(A)潤滑油ポンプ ギヤ反負荷側軸受部 隙間値許容値外れ事象について
2003/10/30	1号機	現場弁銘板の新規作成及び修正整備依頼
2003/10/30	1号機	現場弁銘板の新規作成及び修正整備依頼(計装分)
2003/10/30	4号機	L CW系工程異常発生の件
2003/10/30	5号機	プロセス計算機端子台内部抵抗低下の件
2003/10/30	7号機	発電機保護継電器の内、距離継電器R相(44G)の位相特性試験において管理値逸脱
2003/10/30	5号機	5号機 スクリーンITV(トラッシュピット/北側/南側)カメラ用架台他腐食
2003/10/30	7号機	N71系 CWP(C)E-タ巻線温度検出器 絶縁劣化傾向の件
2003/10/30	7号機	N71系 復水器第1水室出口水位接点 計器元弁 グランドリークの件
2003/10/30	3号機	身体汚染によるゲートモニター警報発生
2003/10/30	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)用電動機反負荷側グリス注入不能について
2003/10/30	4号機	C12 CRD N2 安全弁 セットスクリュー 固着
2003/10/31	7号機	E51-D008 スナップリング 割れの件
2003/10/31	5号機	H/B 4B給水入口弁グランドパッキン消耗
2003/10/31	1号機	6B-7B CECTION 060黒相センサバッテリー交換依頼
2003/10/31	7号機	N22系 MSH第2段加熱器ドレンタンクドレン水位伝送器 計器元弁螺旋傷及び腐食の件
2003/10/31	7号機	MSH(A)外部マンホールボルトのネジ部欠損の件
2003/10/31	7号機	CVスイッチロッド(#3)ピン穴摩耗の件
2003/10/31	7号機	CVスイッチアーム(#2、4)ピン穴摩耗の件
2003/11/1	1号機	H/B蒸気だめ(B)ドレントラップ出口弁配管溶接部より凝縮水リーク発生

2003/11/1	3号機	PLR配管修理工事(その2) PLR(B)ポンプケーシング振動計破損
2003/11/1	2号機	オペフロ機器ハッチ損傷の件
2003/11/1	7号機	給水配管点検(PT)による指示模様の件
2003/11/2	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/2	6号機	補助記憶装置片系異常ANN発生による点検依頼
2003/11/3	7号機	7号スクリーン装置点検手入工事(その2) 7Bバー回転式/トラベリングスクリーンスペースヒータ回路 電磁継電器接点、不一致の件
2003/11/4	5号機	排気筒放射線モニタ(SCIN)chB プレ警報発生
2003/11/4	4号機	タプロゲ装置ボール回収器の水張り水位低について
2003/11/4	7号機	逃がし弁機能作動不良の件(B21-F001F)
2003/11/4	1号機	ASWP#D吐出逆止弁弁箱内面塗装剥離について
2003/11/4	3号機	PLR-INV冷却装置(A)(B)ドレンライン清掃依頼
2003/11/4	3号機	CWP建屋DWライン洗眼器入口弁(U42-F070)修理依頼
2003/11/4	4号機	MCR加湿器A,B点検依頼
2003/11/4	4号機	D11系排気筒放射線モニタサンプルポンプAサイドプレート摩耗の件
2003/11/4	1号機	ITV設備 可搬式カメラ 映像及び動作の不能について
2003/11/4	7号機	RMU 盤内塗装不良の件について
2003/11/5	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/5	5号機	排気筒放射線モニタA,B(IC)指示変動について
2003/11/5	その他	K-6/7定例試験報告書について
2003/11/5	共通設備(1-7号機)	新新潟幹線 2L 遮風壁内ケーブルピット蓋子桁折損について
2003/11/5	共通設備(1-7号機)	新新潟幹線 2L 遮風壁内照明用電線管腐食について
2003/11/5	5号機	排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/5	7号機	復水器連続洗浄装置ブースターポンプ電動機スペースヒーターケーブル用フレキシブルチューブ損傷について
2003/11/5	7号機	MGセット室空調機(B)電動機コイルピンホールについて
2003/11/5	1号機	R/B B5Fページング修理依頼
2003/11/5	5号機	T/B送風機室気密扉均圧窓操作ハンドル取手折損の修理依頼
2003/11/5	5号機	P/C 5A-2(4C) ACB機構部スプリングのずれについて
2003/11/5	7号機	MSIV(F003D)予備弁体 PT 指示模様の件
2003/11/5	7号機	B21-F070A弁座シート境界部打痕の件
2003/11/5	2号機	シュラウド修理工事に於ける燃料交換機移動式補助ホイストユニバーサルジョイント曲がりの件

2003/11/5	7号機	N22-F051C(MSH 第1段加熱器(A2)ベント弁)駆動部ドライブスリーブ回転数オーバーの件
2003/11/5	7号機	N21-F012C(HPCP(C)吸込弁)ステムキャップ抜取り不良の件
2003/11/5	1号機	N21-TE097C 絶縁抵抗不良の件
2003/11/5	7号機	復水器真空ポンプウォーターセパレータタンク用水位計の件
2003/11/5	7号機	7号 T/D RFP(A)ブラケットカバー用締付けボルト変形の件
2003/11/5	6号機	主スクリーン海側2カメラ投光器不具合について
2003/11/5	6号機	主スクリーン海側1カメラ不具合について
2003/11/6	6号機	LCW収集槽(C)液位低警報発生の件
2003/11/6	6号機	LDSモニタサンプリング装置 大気パーズ弁点検依頼
2003/11/6	1号機	1号機連続ダストモニタCch指示値上昇に伴う警報発生
2003/11/6	5号機	S/BゲートモニタN0.6の右手検出部の効率低下について
2003/11/6	1号機	復水器過脱塩装置定検工事 N26系 復水器(G)ドレン弁 電磁弁エアリーク
2003/11/6	7号機	N22系 レベルスイッチ計器元弁シートパスの件
2003/11/6	1号機	窒素ガス供給装置補給用加熱器制御用TISドリフト
2003/11/6	その他	新新潟幹線1L用AMP-PD比較器警報回路動作時間不良
2003/11/6	7号機	中操常用換気空調系盤 器具 Tag No. 記載誤記について
2003/11/6	7号機	TIP CHC 索引装置内位置リミットスイッチ可動部ローラー不良の件について
2003/11/6	3号機	EHCサーボ弁圧力ゲイン変動について
2003/11/7	5号機	放水口放射線モニタ光多重伝送装置の動作不良
2003/11/7	1号機	TCWHx(B)DPT元弁シ-トパス
2003/11/7	1号機	TCWHx(B)ドレン弁シ-トパス
2003/11/7	4号機	漏えい検出系放射線モニタダスト記録計チャート送り不良
2003/11/7	7号機	燃料交換機運転委託(7号機 燃料追加取出し手順インストール)
2003/11/7	1号機	1号ASWP#Dモーター押しボルト腐食について
2003/11/7	7号機	エリア放射線モニタ系 燃料貯蔵プールエリア(B) 指示ハンチングの件について
2003/11/7	7号機	7号機 ITV 主スクリーン海側(1)ワイパー動作不良の件について
2003/11/7	1号機	RPVヘッド着脱機作動不適合
2003/11/7	7号機	RFP-T(A)サブタンク内軸受給油配管凹みの件
2003/11/7	2号機	N71系 レベルスイッチ計器弁 シート及びグランドリークの件
2003/11/7	4号機	トラベリングスクリーン(C)電動機ブラケット摩耗
2003/11/7	7号機	過渡現象記録装置"747i,745is,745ic データ入出力異常"警報発生

2003/11/7	7号機	トリチウム冷凍機(B)冷却不良
2003/11/7	5号機	APD不具合による入域データ及びRWAデータの不一致について
2003/11/8	1号機	PLR ホンブ(B)第1段シールキャビティ-温度検出器先端部の変形
2003/11/9	6号機	伝送入出力装置 - 6b調査依頼
2003/11/9	1号機	燃料集合体炉内配置検査における「養生用不燃シート端糸屑」と推定されるものの確認について
2003/11/10	共通設備(1-7号機)	雑固体廃棄物焼却設備排気筒ベースプレートと計装用配管貫通孔干渉について
2003/11/10	共通設備(1-7号機)	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)焼却炉建屋廃活性炭タンク手摺と廃活性炭取出装置サポートの干渉について
2003/11/10	1号機	原子炉停止余裕検査時CR不動作
2003/11/10	7号機	G31系 流量指示計フランジ面傷、ガイドパイプ曲がり、指示部取付台座割れの件
2003/11/10	7号機	G31系 流量指示計フランジ面傷の件
2003/11/10	7号機	G31系 流量指示計フランジ面傷とポートステム偏芯の件
2003/11/10	7号機	P42-F017A(TCW熱交換器(A)水室逃し弁)腐食の件
2003/11/10	7号機	P42-F510(バイパス管ドレン弁)弁棒及び弁体指示模様の件
2003/11/10	7号機	P42-F509(バイパス管ドレン弁)弁棒及び弁体指示模様の件
2003/11/10	4号機	IA圧縮機B号機 No.4シリンダ上カバPT指示の件
2003/11/10	7号機	7号機 D11系排気筒放射線モニタサンプルホンブ A サイドプレート摩耗の件
2003/11/10	1号機	RW/A送風機(A)のサクションフレキ取付けボルト腐食
2003/11/10	荒浜側共用設備(1-4号機)	荒浜側洗濯建屋エレベータの動作不良
2003/11/10	7号機	FDコントローラ(FD22B,FD44B,FD45B,FD46B)現場用フロッピーディスク読み込み異常
2003/11/10	2号機	主スクリーン2カメラ不具合について
2003/11/10	2号機	主スクリーン2カメラ不具合について
2003/11/10	2号機	主スクリーン2カメラ不具合について
2003/11/10	2号機	主スクリーン2カメラ不具合について
2003/11/10	2号機	主スクリーン1カメラ不具合について
2003/11/10	2号機	主スクリーン1カメラ不具合について
2003/11/10	2号機	主スクリーン1カメラ不具合について
2003/11/10	1号機	1号機 RHR(B)系配管ライン番号表示違い
2003/11/10	3号機	N71-PI041B 指示スティック、及び精度外(調整不可)
2003/11/11	5号機	5号機 排気筒放射線モニタ(B)プレ警報発生
2003/11/11	6号機	6号機循環水ホンブ用天井クレーン 主巻・補巻フックへのフック養生カバー取付について



2003/11/11	5号機	P / C 5 A - 2 不足電圧継電器 ( R - S 相 ) 制御電源用抵抗器支持碍子のひび割れについて
2003/11/11	1号機	気中照明具ポリカーボネート板変色の件
2003/11/11	4号機	タービン系多重伝送現場盤 AVR600B ALM ランプ点灯について
2003/11/11	7号機	N21 LPCP ( A ) E-タ巻線温度 ( U 相 ) 受信側指示不良の件
2003/11/11	3号機	オイルスナッパー トラベルスケール脱落について
2003/11/11	5号機	温度検出器 ( B 3 1 - T E - 0 0 5 B ) フレキコネクタネジ部損傷の件
2003/11/12	1号機	I A 供給元弁の供給先相違について
2003/11/12	7号機	T C W - H x # A 号機 冷却管減肉について
2003/11/12	3号機	N 2 1 第 3 H T R ( C ) 入口管水抜き弁 弁座シート面 傷
2003/11/12	7号機	7号機 D11 系 I/O 計器内伝送器電源用スイッチ不良の件
2003/11/12	2号機	スクリーン洗浄ポンプ A 出口ストレーナドレインピンホールの件
2003/11/12	5号機	S D 収集タンク出口ドレン弁腐食の件
2003/11/12	1号機	水素ガス系減圧弁ガスケット着座面損傷の件
2003/11/12	3号機	Ge 半導体検出器 計算不良
2003/11/12	5号機	諸変圧器防油堤調査に於ける、空洞及び浮き剥離の確認について
2003/11/12	1号機	T / B 空調給気ダクト風量調整用ダンパリンク部品の欠損について
2003/11/12	7号機	R F P - T ( A ) 保温材の劣化の件
2003/11/12	2号機	C F / C D 系 T O S M A P 制御装置二重化除外指定改良用 R O M 素子破損発見
2003/11/12	2号機	T O S M A P コントローラのエラーログクリア操作時、制御装置故障警報発生 of 件
2003/11/12	1号機	R / B オペフロ局所排風機の故障
2003/11/12	3号機	C W P ( B ) 吐出圧力計修理依頼
2003/11/13	1号機	L D 収集ポンプ ( B ) シール水入口弁シートパス
2003/11/13	1号機	S W ポンプ ( D ) 吐出管ドレン弁シートパス
2003/11/13	2号機	循環水系吐出弁ピット排水ポンプ汲み上げ不良の件
2003/11/13	6号機	H x / A 3 F 給気ルーバ室扉修理依頼
2003/11/13	6号機	T G O P 定例試験時停止不調調査依頼
2003/11/13	7号機	7号機 S/C スプレイスパージャーからの滴下
2003/11/13	2号機	主スクリーンラッシュピットカメラ用電線管不具合について
2003/11/13	2号機	主スクリーンラッシュピットカメラ不具合について
2003/11/13	2号機	主スクリーンラッシュピットカメラ投光器不具合について
2003/11/13	1号機	S / B 送風機外気取入れルーバフランジクロージング及びダクトサポート腐食の件

2003/11/13	2号機	タービン本体LPAノズルダイヤフラム羽根隙間検査における管理目標値外れの件
2003/11/13	2号機	タービン本体ロータ伸び差検出部隙間計測設計値外れの件
2003/11/13	3号機	イオンクロマトグラフ測定不具合
2003/11/13	1号機	D/W高電導度廃液ライン第一隔離弁(K11-AO-F102)開度指示不良
2003/11/13	1号機	D/W高電導度廃液ライン第二隔離弁(K11-AO-F103)開度指示不良
2003/11/14	4号機	回転体振動監視用信号処理盤内ファン点検依頼
2003/11/14	6号機	K-6中操出入口扉点検依頼
2003/11/14	5号機	鉄イオン供給設備 海水供給ポンプ クエンチング水供給配管つまり
2003/11/14	1号機	タービン建屋復水器海水スチームドレンサンプPIスティック
2003/11/14	1号機	1号機FCS(B)出口隔離弁(T49-F003B)開度指示不良
2003/11/14	1号機	1号ASWP#Dモーター台・吐出エルボ外面塗装剥離について
2003/11/14	荒浜側共用 設備(1-4号 機)	難燃性有機物の無害化処理装置内RIW系バルブに冷却水のにじみ
2003/11/15	6号機	FPC保持ポンプ(A)吐出弁 点検依頼
2003/11/15	2号機	溶接裏波社内基準逸脱の件
2003/11/15	1号機	CRD機能検査(大気圧)時の炉圧確認について
2003/11/16	3号機	CF/CD計算機 点検依頼
2003/11/17	6号機	HWH系コントローラ不良の件
2003/11/17	1号機	循環水ポンプ(A)他給水電磁弁動作不良
2003/11/17	7号機	D/W LCWサンプポンプ(B) グランドシール部温度上昇について
2003/11/17	3号機	タービン本体 カップリングボルト用油圧発生装置校正期限切れの件
2003/11/17	2号機	RSWポンプ(A)グランド部異音点検依頼
2003/11/17	4号機	RW加湿器NFB漏電トリップ
2003/11/17	6号機	電磁弁接続部油にじみの件 N34-20-EBT-A1
2003/11/17	7号機	B21-F070B ボルト・ナット固着の件
2003/11/17	1号機	N71-FS021B フランジリークの件
2003/11/17	荒浜側共用 設備(1-4号 機)	荒浜側洗濯設備内溶剤処理系配管(LD-725)のピンホール
2003/11/18	1号機	LD収集タンクからHCW収集タンクへの移送不成立
2003/11/18	1号機	Ax/B建屋制御盤でANN発生した為、確認ボタンを押したが中操内の一括ANN「Ax/B換気空調盤異常」がクリアしない
2003/11/18	1号機	P31-F201B(原子炉補機冷却中間ル - プポンプB吐出逆止弁)減肉の件

2003/11/18	キャスク建屋	使用済燃料輸送容器保管建屋 1階 シャッターBの作動不良
2003/11/18	7号機	N71系 復水器(B)第2水室出口レベルスイッチ 計器元弁(H)側ハンドル空回りの件
2003/11/18	1号機	SWポンプ(A)吐出管ドレン弁開閉操作不良
2003/11/18	5号機	HSCRレシーバタンクLS点検依頼
2003/11/18	6号機	原子炉系ソフトロジックアイソレーション装置点検依頼
2003/11/18	7号機	第1給水加熱器(A)(B)ECT結果の件
2003/11/18	1号機	H/B建屋南側エリアコンセント不良
2003/11/18	その他	ゲルマニウム半導体検出器測定結果の保存に関するプログラム不具合
2003/11/18	7号機	N22-F049B(MSH 第1段加熱器(B1)給水加熱器側ベント弁)駆動部ドライブスリーブ回転数オーバーの件
2003/11/18	5号機	スミ出し作業における水レベルからの水漏れの件
2003/11/18	5号機	MSトンネル室空調機インリーク修理依頼
2003/11/19	1号機	RHR系停止時冷却注入隔離弁(E11-MO-F028A)開度指示不良
2003/11/19	1号機	循環水建屋雑用水系洗眼装置元弁シートパス修理依頼
2003/11/19	2号機	HNCW冷凍機C冷却水空気抜弁 点検依頼
2003/11/19	2号機	D/G(H)NSDサンブ清掃依頼
2003/11/19	2号機	D/G(A)NSDサンブ清掃依頼
2003/11/19	3号機	FPCポンプ(B)吐出流量計点検依頼
2003/11/19	3号機	ログプリンタ印字不良について
2003/11/19	6号機	トラベリングスクリーン(B)モーターファンカバー点検依頼
2003/11/19	共通設備(1-7号機)	貝処理 固化処理原料コンベヤ不具合の件
2003/11/19	共通設備(1-7号機)	貝処理 定量排出コンベヤ上部スプロケット摩耗の件
2003/11/19	7号機	[N39-F035A/C]MSH 第2段加熱器(A1/A2)加熱蒸気減圧弁・シールリングのエロージョン
2003/11/19	7号機	HPDP A号機 AOP 異音発生について
2003/11/19	7号機	N22-LCV-F037B ポジショナー性能低下の件
2003/11/19	5号機	E11-F010A(RHR熱交換器出口弁(A))弁体入口側ステライト盛金部指示模様の件
2003/11/20	7号機	P71-F006B, F007C 弁動作不良の件
2003/11/20	1号機	SA供給元弁(HCR-8)ライン閉塞
2003/11/20	5号機	R/A排風機(A)(B)電動機グリス排油口パッキン交換依頼
2003/11/20	7号機	復水器水室水抜きポンプ吐出圧力計点検依頼
2003/11/20	1号機	超音波積雪深計故障
2003/11/20	7号機	7号機スクリーンモーターファンカバー点検依頼
2003/11/20	6号機	6号機循環水ポンプ用天井クレーン 巻上機械装置各部軸受のグリス給油カップル機能低下について。

2003/11/20	6号機	6号機循環水ポンプ用天井クレーン走行車輪軸点検口蝶番の折損
2003/11/20	その他	水素・酸素供給設備内散水ポンプ停止時におけるANN発生について。
2003/11/20	7号機	主変圧器冷却ファンモータ ブラケット間隙測定値 許容値逸脱について
2003/11/20	5号機	NATRASS自動起動告知用チャイム故障
2003/11/20	5号機	大湊側 5号機 S/B 1F 手洗所シンクの詰まり
2003/11/21	5号機	Rw/Z排風機(B)(C)電動機グリス排油口パッキン交換依頼
2003/11/21	1号機	C/A冷凍機(A)油ポンプ用電動機反負荷側ブラケットハウジング内径逸脱
2003/11/21	5号機	C/D再生時における機器ファンネル漏水について
2003/11/21	5号機	Hx/B 海水スチームドレンサンプ出口弁修理依頼
2003/11/21	5号機	R/A送風機(A)(B)(C)電動機グリス排油口パッキン交換依頼
2003/11/21	5号機	Rw/Z送風機(B)(C)電動機グリス排油口パッキン交換依頼
2003/11/21	5号機	DG(B)/Z送風機(A)電動機グリス排油口パッキン交換依頼
2003/11/21	7号機	TH-G1038B 東側通路 床ファンネル詰まりについて
2003/11/21	7号機	主タービン高圧ロータ及び低圧(A)ロータ着磁の件
2003/11/21	5号機	5号機弁銘板他不具合修理依頼
2003/11/21	7号機	D/W HCW サンプポンプ(B)吐出圧力低の件
2003/11/22	4号機	HPCS パルプ室照明スイッチ接触不良
2003/11/24	4号機	主タービン伸び差(LP、T側)乱点について
2003/11/24	5号機	TCW系冷却水温度調節弁E/Pエアリーク
2003/11/24	3号機	3号An/AB1F 階段室蛍光灯破損
2003/11/25	3号機	3号HCWサンプ(B)室内での残水移送中の水飛散の件
2003/11/25	1号機	S/B蒸気発生器補給水弁シートパス
2003/11/25	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレナドレン弁取付ホルト部リークの件
2003/11/25	5号機	定検時水張り用水位計校正依頼
2003/11/25	4号機	ボール循環ポンプ室雨水侵入
2003/11/25	5号機	S/B 3FダクトヒーターHWH 入口弁 P63-F102 点検依頼
2003/11/25	6号機	HD高圧ドレンタンク水位調節弁B調査依頼
2003/11/25	5号機	圧力調整用消火ポンプ(A)グランドドレンライン清掃依頼
2003/11/25	共通設備(1-7号機)	環境管理棟用Ge核種分析装置3系測定不良
2003/11/25	4号機	T/B大物搬入口のシャッターの不具合を確認
2003/11/26	1号機	HS供給ラインHSCR蒸気トラップD367動作不良。
2003/11/26	6号機	HWH AI基板不良の件
2003/11/26	1号機	SWポンプ(C)吐出管ドレン弁シートパス修理依頼

2003/11/26	5号機	HPCS試験可能逆止弁アクチュエータリミットスイッチ点検依頼
2003/11/26	2号機	スクリーン洗浄ポンプストレーナ(A)吐出弁開閉不良の件
2003/11/26	7号機	スクリーン洗浄ポンプ吐出ヘッド閉止板点検依頼
2003/11/26	7号機	7号機 AC系隔離弁間リークテスト試験不成立の件
2003/11/26	1号機	RHR系停止時冷却用暖機弁(B(E11-MO-F055B))開度指示不良
2003/11/26	2号機	D/G排気サイレンサ脚部固定ボルト・ナット腐食
2003/11/26	2号機	D/G(H)入口側配管腐食
2003/11/26	7号機	N39-F036D(MSH第2段加熱器(B2)加熱蒸気入口弁)リークオフ配管割れの件
2003/11/26	1号機	SA圧縮機B号機振動の件
2003/11/26	7号機	N21-F028B(第二給水加熱器(B)給水入口弁)保温材劣化の件
2003/11/26	7号機	熱電対出力不一致
2003/11/26	7号機	温度検出器接地抵抗増加
2003/11/26	7号機	RTD抵抗値アンバランス
2003/11/26	7号機	熱電対絶縁抵抗低下
2003/11/27	6号機	換気空調系温度検出器TagNo重複について
2003/11/27	1号機	T/B排風機(C)サクシヨンベーンリンク機構部修理依頼
2003/11/27	3号機	スクリーンストレーナC逆止弁フランジ部 点検依頼

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	2
A	1
B	24
C	55
D	281
総計	363