

不適合管理状況(1月審査分)

1. As, Aグレード

(Aグレード)

1件

発生日	号機	件名
2004/1/9	7	<p>定期検査中の7号機における原子炉スクラム信号の誤発信について</p> <p>〔概要〕 原子炉隔離時冷却系の起動のための回路の試験準備を行っていたところ、誤って原子炉水位低による原子炉自動スクラムの信号が発生しました。プラントは停止中のため、制御棒は全挿入状態であり制御棒の動作はなく、原子炉の水位が実際に低下したものではありませんことを確認しています。 調査の結果、試験に必要な配線接続などの準備作業を手順書に従い実施していましたが、今回の定期検査のため手順書の改定を行った際に、手順書の記述に不備があり誤って信号が発生したことが分かりました。</p> <p>〔対策〕 検査手順書の改定を行う際には、前回の手順書と突合せ確認します。なお、7号機第5回定検の残りの検査であるRPS(原子炉保護系)機能検査においても同様に見直しを実施し、確認を行いました。</p> <p>〔ホームページ掲載〕 2004/1/13 [運転・定検状況 [区分3]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16011301.pdf)</p>

不適合管理状況(1月審査分)

2. Bグレード

22件

発生日	号機	件名
2003/12/19	5	5号機の炉内作業に伴うチェーンリングの落下および回収について
		〈ホームページ掲載〉 2003/12/20 【プレス情報 [区分2]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15122001.pdf)
2003/12/23	5	構内でのけが人の発生について
		〈ホームページ掲載〉 2003/12/24 【運転・定検状況 [区分3]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/15122402.pdf)
2004/1/5	7	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機Bの点検について
2004/1/5	7	パワーセンタ7D - 1(3C)(換気空調補機非常用冷却水系冷凍機7B) 気中遮断器の点検について
2004/1/6	7	残留熱除去系(A)系 運転停止後の系統圧力上昇による逃し弁動作について
2004/1/9	3	燃料装荷作業中における燃料交換機の走行不良について
2004/1/14	7	燃料取出し時における燃料交換機のケーブル緩み等の発生について
2004/1/18	3	フリクション時のCR(制御棒)02 - 27位置表示の不具合について
2004/1/18	3	フリクション時のCR(制御棒)22 - 27位置表示の不具合について
2004/1/18	7	RFP - T(A)制御装置軽故障の警報発生について
2004/1/19	1	LCW(低電導度廃液系)収集ポンプ出口導電率計ラック入口弁経年劣化による水漏れについて
2004/1/19	3	フリクション時のCR(制御棒)34 - 31位置表示の不具合について
2004/1/19	3	フリクション時のCR(制御棒)38 - 31位置表示の不具合について
2004/1/19	7	APR自動除外発生について
2004/1/20	3	大気圧シングルロッドスクラム検査時におけるデータ測定不良について
2004/1/22	3	PIP(インターナルポンプ)リードスイッチの不点灯について
2004/1/27	5	中性子源領域モニタ チャンネルA指示不良による燃料装荷の中断について
2004/1/28	1	原子炉格納容器漏えい率検査における定期検査要領書の誤記について

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/28	1	原子炉格納容器漏えい率検査における定期検査要領書のバウンダリ構成弁追加漏れについて
2004/1/28	1	原子炉格納容器漏えい率検査における定期検査要領書の改訂頁差替えミスについて
2004/1/28	7	7号機原子炉建屋内でのけが人の発生について
		〔ホームページ掲載〕 2004/1/29 〔運転・定検状況 [区分3]〕 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16012901.pdf)
2004/1/29	1	原子炉格納容器の降圧操作時における圧力低下率の増大について

3. Cグレード

69件

発生日	号機	件名
2003/11/7	7	CIV CEOT寸法の件
2003/12/18	1	3B区域ファンネル注水作業事前サーベイにおける汚染発見
2003/12/25	7	原子炉格納容器漏えい率検査時の原子炉水位低下について
2003/12/26	1	IRM(C)指示変動について
2003/12/27	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/27	7	スタックモニタ(A)(SCIN)プレ警報の発生について
2003/12/28	4	4号機 排気筒放射線モニタ(A)プレ警報発生
2003/12/28	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/29	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/30	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2003/12/31	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/1	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/2	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/2	7	7号機スタックモニタ(A)(SCIN)プレ警報の発生について
2004/1/3	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/3	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/5	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/5	7	計装用空気圧縮機(A)潤滑油圧力検出元弁全閉について
2004/1/6	2	プロパン気化器プロパン漏洩
2004/1/6	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/6	5	K-5 S/C電気ベネ浸水の件
2004/1/6	その他	不適合管理システムログイン不能障害
2004/1/8	1	SRM(B)指示上昇について
2004/1/8	1	立会業務終了後の管理区域境界扉の施錠忘れ
2004/1/8	3	燃料装荷に伴うHCU隔離解除時のCR1ノッチ自然挿入事象について
2004/1/8	3	T/B B1F 2・3号機連絡通路水漏れ修理依頼
2004/1/8	7	社内検査要領書誤記について
2004/1/8	7	監視機能健全性確認検査(プロセスモニタ)のD項目検査時の指摘
2004/1/9	3	原子炉隔離制御系ECWD(現場機器含む)とIBDとの一部不整合について
2004/1/9	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/9	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/9	7	スタックモニタ(A)(SCIN)プレ警報の発生について
2004/1/10	7	スクラムタイミングレコーダ盤の点検調査依頼
2004/1/13	3	T/B HCWサンプル(B)サンプルピット壁面に湧水跡
2004/1/13	5	排気筒放射線モニタ(SCIN) ch(B) プレ警報発生
2004/1/13	5	PCVヘッドガイドピン損傷の件
2004/1/13	7	スタックモニタ(A)(SCIN)プレ警報の発生について
2004/1/14	5	RHR(B)系統流量計オリフィスフランジからの漏えいについて
2004/1/14	7	スタックモニタ(B)(SCIN)プレ警報発生について

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/15	2	化学除染ジェット洗浄後異物確認の件
2004/1/16	1	PCVS / P点検による異物の確認
2004/1/16	3	3号機 R / B 大物搬出入口 A扉開閉操作設備不良
2004/1/16	5	B31 - F502B / D(再循環配管ドレン弁)開閉操作不良の件
2004/1/17	3	CRフリクションテストでの異常警報発生について
		(ホームページ掲載) 2004/1/19 [運転・定検状況 [区分3]] 定期検査中の3号機における制御棒駆動系の警報の発生について (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16011903.pdf)
2004/1/17	7	T / D - RFP(A)軸受振動大ANN発生について
2004/1/17	7	7号機 原子炉給水逆止弁シートリークの件
2004/1/18	3	エリアモニタ放射線モニタ(A 瞬停
2004/1/19	3	SRM(A)モードスイッチ誤操作の件
2004/1/19	5	MSTソネルブローアウトパネル損傷確認の件
2004/1/19	7	トルクレンチ置き忘れの件
2004/1/20	1	直流24V蓄電池1B(セルNo.3・15)点検依頼
2004/1/20	3	プロセスモニタ機能検査に見えられた線源校正距離計算式の誤りについて
2004/1/20	7	MSH第2段加熱器加熱蒸気入口弁[N39-MO-F036A~D]自動全開せず
2004/1/21	7	「管理区域内ごみ箱」で汚染を確認
2004/1/22	1	原子炉建屋 屋上防水保護板の落下
2004/1/23	共通設備 (1-7号機)	柏崎刈羽原子力発電所 第1~7号機共用 雑固体廃棄物焼却設備排ガスブロワ及び排ガス補助ブロワ基礎の修正について
2004/1/26	1	PCV L / T昇圧時(279kPa)点検における2弁同時漏えい確認について
2004/1/26	1	K1PCVL / T実施要領書内での用語の不整合について
2004/1/26	1	一時立入者(検査官)のAPD値未確認
2004/1/26	3	3号機R / B B4F RHR(B)配管スペース室 ファンネルRL - B4008B廻り漏水
2004/1/26	7	固定子巻線冷却水装置貯水槽レベル上昇調査依頼

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/27	3	HCWサンプル槽(B)攪拌弁(K13-F053B)グラウンド部リーク発生
2004/1/27	その他	不良廃棄物仕分け調査
2004/1/27	その他	不良廃棄物仕分け調査
2004/1/28	7	RCW非常用D/G出口弁開閉試験と非常用D/G手動起動試験の併用について
2004/1/29	1	PCV昇圧後におけるランドリー用IA供給源の1号から2号への切替えについて
2004/1/29	7	7号機IA圧縮機(A)アンローダ弁供給用ミニチュア弁「閉」について
2004/1/29	7	HCU(46-51/62-43)107弁シートパスについて
2004/1/30	3	HCU50-35・46-35 ACC(アキュームレータ) 充填水元弁F133 中間開

4.Dグレード

273件

発生日	号機	件名
2003/11/28	2	復水移送ポンプ(A) P13-C001A 電動機 負荷側軸受部異音
2003/12/2	7	タービンローカル/MSH制御装置2重除外指定改造工場モックアップ試験に於けるFD画面瞬停の件
2003/12/3	7	D/W HCWサンプルポンプ(B)サクシヨナー取付けボルト不具合の件
2003/12/10	7	ソフト変更時に於ける保守ツール(ロジックローダ)「ライトPCエラー」発生の件
2003/12/12	7	MTV連結ロッド曲がりの件
2003/12/15	7	カップリングガード間隙の件
2003/12/16	5	TCW(B)電動機反負荷側オイルスロワーセットビス固着による六角レンチ破損について
2003/12/16	5	インペラ羽根部 腐食による欠陥の貫通
2003/12/16	5	シャフト(下)のスリーブ(下)接触部及び、コッタカップリング部の腐食
2003/12/18	1	原子炉水サンプリングラック 自動コンロ-動作不良の件
2003/12/18	6	有線ページング設備負荷インピーダンス不具合について
2003/12/19	1	N62系AOV減圧弁エアリークについて
2003/12/19	3	CAMS(B)S/C加熱ヒータ点検依頼

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2003/12/19	7	主タービンオイルフラッシング時の油清浄度自動計測装置異音による分析不可能の件
2003/12/22	7	7号機第5回定期検査蒸気タービン性能検査の検査実施要領書の誤記について
2003/12/23	4	LPRM 56-41B 検出器健全性確認依頼
2003/12/24	4	4号機過渡現象記録装置(ナトラス)再起動時における不具合
2003/12/25	1	MCCテストプラグ接続用コネクタ損傷について
2003/12/25	3	An/A HCWサンプポンプ(D)吐出逆止弁ピン腐食
2003/12/25	5	5号機 N22-LT-058C用洗浄用弁(ドレン)シートリーク
2003/12/26	4	R/Cタービン入口圧力計校正依頼
2003/12/26	7	フラットディスプレイ(FD92)ブラックアウト点検依頼
2003/12/26	7	ロジックモニター用プリンター動作不良
2003/12/26	共通設備 (1-7号機)	貝処理設備PH計指示不良について
2003/12/27	2	HCWサンプポンプA吐出圧力指示計指示不良
2003/12/29	1	過酸化水素注入装置(C) 点検依頼
2003/12/29	5	P61-F304(HSCRドレントラップD060出口逆止弁)修理依頼
2003/12/29	5	R/SWポンプ(D)グランド点検依頼
2003/12/29	その他	周辺防護区域監視カメラ映像断(1台)
2003/12/30	1	U41-TIS452点検依頼
2003/12/30	5	H/B 4A清缶剤ライン缶体側フランジ部リーク
2003/12/30	5	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナ自動空気抜き弁点検依頼
2003/12/30	キャスク建屋	キャスク建屋入口PP扉通行不可
2003/12/30	その他	1/2号機サービス建屋入口PP扉1台通行不可
2003/12/31	5	H/B 4B清缶剤ライン缶体側フランジ部リーク
2003/12/31	5	H/B 4C循環ポンプグランドリーク量減少
2004/1/1	5	An/A B1F RW/Z排風機エリア照明SW点検依頼

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/2	5	SAコンプレッサ(B)ギヤポンプカバー付近からの潤滑油にじみリーク
2004/1/2	その他	PPシステム照明付旋回カメラ照明不点灯
2004/1/3	6	D/G(B)本体No.18カム室ドア部点検依頼
2004/1/5	1	ダスト放射線モニタBchにおける監視画面の不具合について
2004/1/5	1	T25系(原子炉格納容器漏えい試験設備)P&IDの誤記訂正について
2004/1/5	1	取水口スクリーンピット昇降用階段の不具合
2004/1/5	1	取水口スクリーンピット排水路の不具合
2004/1/5	5	補助ボイラー建屋サンプポンプ(B)吐出逆止弁(B)動作不良
2004/1/5	6	取水電源室エアコン断熱材点検依頼
2004/1/6	1	RW中操ログタイパーのオンラインランプ消灯及びキーボード上のユニットのアラームランプ点灯
2004/1/6	1	CWP(A)第1及び第2水室出口弁開度計指示不良の件
2004/1/6	1	CWP(B)第1及び第2水室出口弁開度計指示不良の件
2004/1/6	1	CWP(C)第1及び第2水室出口弁開度計指示不良の件
2004/1/6	1	RHR系封水ライン止弁Bシートパス
2004/1/6	1	スクリーン装置門型クレーン給電ケーブル被覆損傷について
2004/1/6	2	IA圧縮機(B)気水分離器出口逆止弁シートパス
2004/1/6	3	RCWポンプ#C号機 エア抜きプラグ損傷について
2004/1/6	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.1クレーン走行用電動機(運転室側)負荷側ブラケット下部廻り、グリス漏出
2004/1/6	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.1クレーン走行用電動機(反運転室側)負荷側ブラケット下部廻り、グリス漏出
2004/1/6	5	5号スタック周り配管修理依頼
2004/1/6	5	S21系 F079弁入口側フランジ面 傷
2004/1/6	5	P71-TRS-601 プリント機構動作不良
2004/1/6	6	HPCF(B)手動起動試験時の流量変動調査依頼

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/6	7	『タービンバイパス弁機能検査』検査成績書記載漏れの件
2004/1/7	2	N21-F126(原子炉給水再循環弁)弁体側面ガイド部とケーシング部エロージョンの件
2004/1/7	3	HPCP(A)AOP電動機反負荷ブラケットハウジング内径許容値逸脱について
2004/1/7	3	3号機T/B天井クレーン走行用減速機レベル調整用ライナーずれの件
2004/1/7	4	主タービン加減弁開度/バイパス弁開度記録計点検・調査依頼
2004/1/7	4	T/B HNCW冷凍機(A) AIS-120Aの接点(57L)側調整不可について
2004/1/7	5	H/B 4A溶存酸素計サンプル流量計指示不良
2004/1/7	5	D21-RR-603 チャートモータ動作不良
2004/1/7	5	TCW(B)電動機反負荷側オイルスロワーセットビス用ネジ穴の拡大について
2004/1/7	6	建屋内排水系配管内に異物
2004/1/7	その他	温排水関係環境監視調査(平成15年度)のうち流況及び水温調査委託
2004/1/8	1	圧力調整用消火ポンプ(B)電動機ブラケットハウジング寸法逸脱の件
2004/1/8	3	ボール循環ポンプ(C)反負荷側ブラケットハウジング内径許容値逸脱について
2004/1/8	4	端子箱扉取っ手外れ
2004/1/8	4	スプリングハンガーボルト外れ
2004/1/8	5	N38-E/VBR-602(青ペン)指示精度逸脱
2004/1/8	6	APRM(D)軽故障発生に伴う調査・点検依頼
2004/1/8	6	4Sモニタサンプルポンプ(A)異音発生に伴う調査・点検依頼
2004/1/8	7	N71-F003E(復水器#C系第1水室入口弁)シールイン端子取付ボルト緩みについて
2004/1/8	7	RHRポンプ(C)モータ下部油にじみ確認依頼
2004/1/8	その他	PPシステム侵入検知センサー機器異常
2004/1/8	その他	PPシステム照明付巡回カメラ照明用電源断
2004/1/8	共通設備 (1-7号機)	焼却建屋3F架台階段寸法不具合
2004/1/8	共通設備 (1-7号機)	焼却建屋1F廃油タンクから廃油受入室埋設電線管設定ミス

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/9	2	JOP吐出逆止弁ユニオン部からの油漏れについて
2004/1/9	5	メカニカルスナップのインジケータ板外れ事象
2004/1/9	6	6号スクリーン装置点検手入工事(その2) 6Fトラバリングスクリーン電動機、ブラケット(負荷側/反負荷側)内側塗装剥離の件
2004/1/9	6	6号スクリーン装置点検手入工事(その2) 6Fバ-回転式スクリーン電動機、ブラケット(負荷側/反負荷側)内側塗装剥離の件
2004/1/9	7	RSWポンプ(B)フローグラス[FG307B]にじみについて
2004/1/9	7	R/A・T/A排風機(D)ダンパー制御エアシリンダ エア漏れ
2004/1/9	7	油清浄器エアフィルター目詰まりについて
2004/1/9	その他	PPシステム侵入検知センサー機器異常警報発報
2004/1/9	その他	PPシステム侵入検知センサー機器異常警報発報
2004/1/9	その他	PPシステム侵入検知センサー機器異常警報発報
2004/1/9	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(D)配管腐食と異音発生
2004/1/10	1	燃料交換機ブリッジ駆動部サイロ減速機給油口閉止栓の損傷
2004/1/10	4	漏えい検出系差温度記録計の乱点について
2004/1/10	7	制御盤「安全保護系区分」(H11-P661-1)内端子ネジの破損について
2004/1/10	7	RSWポンプ(B)潤滑水ラインフローグラス[P41-FG307B]破損について
2004/1/11	1	スキマサージタンク水位指示計点検依頼
2004/1/11	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン走行用電動機(運転室側)内部、地絡の件
2004/1/11	4	SRMレベルA,C記録計 切替スイッチ接触不良について
2004/1/11	6	伝送入出力装置 - 6b調査依頼
2004/1/11	7	7号RPSインターロック機能検査社内検査時の弁開度計指示調整
2004/1/11	7	CRD計装空気減圧弁(B)[C12-PCV-F038B]漏えい
2004/1/12	5	HPCS D/G 燃料油ドレンタンクLS点検依頼
2004/1/12	6	MCR加湿器(A-1)点検依頼

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/12	6	蛍光X線装置 X線発生装置不良
2004/1/12	その他	PPシステム侵入検知センサー機器異常警報発報
2004/1/13	1	HCU26 - 43 113弁シートパス
2004/1/13	1	S / B 給気加熱器ライン(65A-HS-631)点検依頼
2004/1/13	1	LHP - 1(ロードヒーティング)ELCB13点検依頼
2004/1/13	2	循環ポンプ(A)インペラリング・ライナリング摩耗
2004/1/13	2	スクリーン装置点検用ジャバラハウス脱輪について
2004/1/13	3	主変圧器トランスヤード排水ポンプLS点検依頼
2004/1/13	3	T / B HCWサンプ(B)液位スイッチ フレキシブル電線管ボックスコネクタ破損
2004/1/13	4	1～7号小口修理工事(その3)の内4号T / Bサンプポンプ他点検手入工事
2004/1/13	4	No1.T / B天井クレーン主巻フックブロック下部点検口からの潤滑油滴下の件
2004/1/13	7	DG(7C)手動起動時、非常用送風機(B)自動起動せず
2004/1/13	7	循環水ポンプ用天井クレーン 海側走行用減速機配管の油にじみについて
2004/1/13	その他	PPシステム侵入検知センサー機器異常警報発報
2004/1/13	共通設備 (1 - 7号機)	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ(A) ブラケット・ケース腐食
2004/1/13	共通設備 (1 - 7号機)	次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ(B) ケース・ブラケット腐食
2004/1/13	共通設備 (1 - 7号機)	沈殿汚泥返送ポンプ スリーブ摩耗
2004/1/13	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	SAラインからの水漏れ
2004/1/14	1	P31-F201C(原子炉補機冷却中間ループポンプC吐出逆止弁)減肉の件
2004/1/14	3	3号機 燃料装荷時における燃料取替機横行用モータからの異音について
2004/1/14	3	SLCポンプ(B)グランドリーク増大について
2004/1/14	4	No.2T/B天井クレーン安全ネット取付金具破損の件
2004/1/14	5	有線ページング主装置内蔵AVR - 2基板変色について
2004/1/14	6	CV(2)本体下部端子箱の扉ネジのゆるみについて

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/14	7	タブロゲボールポンプC - 1, C - 2吐出配管ラインのエア噛みについて
2004/1/14	7	7号機 RCCVベント管水面浮遊物確認の件
2004/1/14	7	HCU(54 - 19 / 34 - 23)ベント弁シートパスについて
2004/1/14	6・7号機 共用廃棄物 処理設備	RW計算機日報No.3脱塩塔採水量積算値誤差発生
2004/1/15	1	ダストモニタ(No.1)サンプルポンプ異常
2004/1/15	1	可搬型TOCメーターの不具合について
2004/1/15	5	HNCW主冷凍機(B)油タンクヒータ用ケーブル被覆の裂け
2004/1/15	5	P71-LS-006B フランジ面腐食
2004/1/15	7	タービンバイパス弁他のグランドリークについて
2004/1/15	7	現場弁銘板設置依頼(Tb分)
2004/1/15	7	現場弁銘板設置依頼(Rx分)
2004/1/15	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	DWミニマムフロー配管 内部腐食
2004/1/15	大湊側 共用設備 (5 - 7号機)	P62 - F081B弁蓋(ガイド部)及び弁体腐食
2004/1/16	1	PT・SA盤制御電線パイプ破損について
2004/1/16	1	s / c内持込み・持ち出しチェックシートの監視員確認サインもれ
2004/1/16	1	N33系 圧力発信器 ヘッド補正值 相違の件
2004/1/16	2	SRV排気側配管フランジ変色痕の件
2004/1/16	2	SRV予備管台ガスケット当り面腐食の件
2004/1/16	3	DC125V3B蓄電池基準値逸脱(No.43比重)
2004/1/16	3	原子炉停止余裕検査(JNES立会)中の制御棒不動作について
2004/1/16	4	CF逆洗水移送ポンプ(A)出口圧力計ダウンスケール点検依頼
2004/1/16	4	CWP吐出弁ピット南側ケーブルトレイカバー脱落修理依頼 (トレイ記号 CIYB05)
2004/1/16	5	E11 - VBT - 027B出力信号不良の件

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/16	5	B31 - F502B / D(再循環配管ドレン弁)開度計指示不良の件
2004/1/16	5	RHR系オイルスナッパ油漏れの件
2004/1/17	1	蛍光X線装置 測定不良
2004/1/17	1	P61 - TCV - F609グランドパッキン交換依頼
2004/1/17	5	LDろ過機(A)出口流量計指示不良
2004/1/17	6	主タービン第1、2(Y)軸受軸振動計ハンチング調査依頼
2004/1/17	7	主タービンリセット操作時の「非常用調速機作動トリップ」警報の発生について
2004/1/17	7	プラント起動中の排ガス予熱器入口SP - TB20ラック入口配管温度高/低警報発生(低側)について
2004/1/17	7	7号機 プラント起動時SRV(U)弁出口温度上昇について
2004/1/17	7	7号機起動中におけるD / W内温度上昇について
2004/1/17	7	HPCP(C)入口弁(N21 - F012C)弁棒カバーキャップ外れ
2004/1/17	7	T / D - RFP(B)ターニング装置離脱について
2004/1/17	7	プラント起動時4HTR(C)LT指示偏差
2004/1/17	7	過渡現象記録装置745isアクセスエラー
2004/1/17	7	D11-FQ-028 カウンタ動作不良の件
2004/1/18	2	焼却建屋送風機(B)グラビティダンパ用錘脱落
2004/1/18	3	エリア放射線モニタ瞬停事象について
2004/1/18	7	タービンバイパス弁グランドリーク
2004/1/18	7	第6サイクル起動時のOD1、P1の未収束について
2004/1/19	1	1号機 原子炉格納容器漏えい率検査 実施要領書別冊 - 4 弁開閉チェックリストの誤記について
2004/1/19	1	電動駆動消火ポンプ ケーシングのにじみについて
2004/1/19	1	原子炉格納容器漏えい率検査 実施要領書別冊 - 4 弁開閉チェックリストの誤記について
2004/1/19	1	可搬型TOCメーターの不具合について
2004/1/19	4	ボール捕集器B差圧指示計ダウンスケール点検依頼

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/19	5	ITV R / B炉心上部 映像不具合の件
2004/1/19	5	R44 - LS - 392HマイクロSW再現性不良及びマイクロSWブラケットひび割れ
2004/1/19	7	RFP - T(A)LP5Vシート前ドレン弁表示不良
2004/1/19	7	固定子冷却水主フィルター(A)出口Yストレーナ詰まりについて
2004/1/19	7	MCR(A)加湿器(A)点検依頼
2004/1/19	7	P91系 導電率変換器出力不良の件
2004/1/19	7	MTb起動後パトロール
2004/1/19	7	MTb第2軸受振動計振幅大
2004/1/19	7	BPV # 1グラウンド部リーク
2004/1/20	1	1号機 PCV L / T関連作業内、AO弁ギャグ取付忘れ
2004/1/20	1	S / Cハッチのヒンジ部不適合
2004/1/20	3	G41 - F009A(ろ過脱塩器A流量調節弁)摺動傷の件
2004/1/20	3	PLR - INV(B)軽故障発生の件
2004/1/20	4	TCW水素冷却器入口弁(D)弁棒及び弁ストッパ磨耗
2004/1/20	4	原子炉圧力(狭帯域)記録計点検依頼
2004/1/20	4	ドライウェル露点温度指示伝送器清掃依頼
2004/1/20	4	T / B No.1天井クレーン補巻上用電動機用タイヤカップリングひび割れについて
2004/1/20	4	T / B No.1天井クレーン主巻上用電動機タイヤカップリングひび割れについて
2004/1/20	4	T/B No.2天井クレーン走行操作回路ケーブル圧着不良について
2004/1/20	6	6号T / B天井クレーンルール継目の隙間と側面のズレについて
2004/1/20	7	R・T / A排風機(C)シリンダポジショナー
2004/1/20	7	7号T / B天井クレーン横行ルール継目の隙間について
2004/1/20	その他	三次文書(最新版)のマニュアル管理システム(DREAMS)への掲載遅れ
2004/1/21	1	S / B還気湿度検出器配線用プルボックスの外れについて

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/21	1	Ax / B送風機(B)VD作動不良
2004/1/21	1	H / B重油サービスタンク室排風機(A)GD作動不良及びダクト内部発錆
2004/1/21	2	P21 - FT008B点検依頼
2004/1/21	2	アラーム「バルク装置(RMM) #1故障」発生クリア調査依頼
2004/1/21	2	K - 2プロセス計算機室内のシステムコンソール端末の不適合について
2004/1/21	5	HSD収集ポンプ(A)メカリーク発生
2004/1/21	5	H / B中和装置硫酸ポンプ自動制御不良
2004/1/21	5	ES蒸化器加熱抽気入口弁(N36-F054) 弁銘板取付依頼
2004/1/21	5	C12系 CRD温度記録計用リレーボックス 中継コネクタケーブル締付け部折損
2004/1/21	大湊側 共用設備 (5 - 7号機)	大湊側消火系屋外消火栓設備圧力調整用消火ポンプグランド水ドレン配管破損
2004/1/22	1	SA外側隔離弁(P51 - MO - F112)シートパスの件
2004/1/22	2	K-2 CD用メモリ基板用ROM素子破損について
2004/1/22	3	CWP(A)自滑水流量FT点検依頼
2004/1/22	3	CD系 連結電磁弁点検依頼
2004/1/22	3	PCV下部フランジ錆発生の件
2004/1/22	5	OG系排ガスフィルター差圧計(DPIS 056)点検、校正依頼
2004/1/22	5	E11 - F012A(格納容器冷却ライン隔離弁(A))弁体出口側ピンホールの件
2004/1/22	7	TSWポンプ(A)吐出逆止弁保温材修理依頼
2004/1/22	7	D / W内露点温度指示ゆらぎ調査依頼
2004/1/22	7	M5H第1段加熱器(B2)ベント弁(復水器側)表示不良
2004/1/22	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	荒浜側共用設備(1~4号機)DWミニマムフロー配管エキスパンション劣化
2004/1/23	2	ドラム移載装置クランプIA配管接続部破損によるIA漏洩
2004/1/23	2	N62 - F702計装用元弁シートリークの件

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/23	3	事故後サンプル回収ラック内電磁弁ユニット点検依頼
2004/1/23	7	R C I C機能検査事前現場確認時のE C W D誤記発見について
2004/1/23	7	7号CWP用天井クレーン走行用電動機(運転室側)負荷側カップリング内径許容値超え
2004/1/23	共通設備 (1 - 7号機)	雑固体廃棄物焼却設備 / 廃スラッジ供給ポンプ / 機器重量の工認耐震計算書記載数値の相違
2004/1/24	1	E H C H F P A吸込フィルタインジケータアームストップパ破損
2004/1/24	1	F P C F / D制御盤C U W沈降分離槽選択ランプ表示不良他
2004/1/25	1	「原子炉格納容器漏えい率検査 C 1 2 - V - 1 0 1 / 1 0 2開閉状態チェックシート」の誤字脱字について
2004/1/25	1	A N N 計算機監視項目警報 S / C圧力(D C 0 1 6)警報発生に伴う
2004/1/25	1	H x / B 海水スチームドレンサンプBポンプB汲み上げ不良
2004/1/25	4	K 4 プロセス計算機異常
2004/1/25	5	R W多重伝送現場盤(H 2 1 - P 2 4 7)冷却ファン異音
2004/1/25	5	S R M Ch. C指示変動
2004/1/26	1	P C V L / T時のかに泡漏えいの件(X - 2 1ペネ)
2004/1/26	1	P C V L / T時のかに泡漏えいの件(T 3 1 - F 0 1 9)
2004/1/26	1	チェック欄間違い
2004/1/26	2	補助ボイラー3 A出口弁(P 6 2 - M O - F 2 1 1 4)弁棒腐食
2004/1/26	4	T/B No.1天井クレーン横行用電動機タイヤカップリングひび割れについて
2004/1/26	4	R W計算機コンソール入出力装置1動作不可
2004/1/26	4	K-4HNCW冷凍機(A)油配管サイトグラス部より油にじみの件
2004/1/26	5	T I Pボール弁(C)駆動部コネクタネジ部折損の件
2004/1/26	6	C W P (B) グランド部増し締め依頼
2004/1/26	6	T C Wポンプ(A)グリス排油口ゴムパッキン点検依頼
2004/1/27	1	バウンダリチェックリストの弁駆動方式の記載について
2004/1/27	1	復水脱塩装置出入口導電率計(N27-CRS005)点検依頼の件

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/27	1	N36系 圧力発信器 ヘッド補正值 相違の件
2004/1/27	2	H E C W冷凍機(B)油圧槽接続配管にじみ
2004/1/27	2	H P C S D / G排気ガス温度指示不良
2004/1/27	3	「復水器(A)連続洗浄動作渋滞」ANN発生について
2004/1/27	4	「主タービン温度 / 伸び / 伸び差」打点式記録計乱点点検依頼
2004/1/27	6	C W P (C) エリア床ファンネルカバー交換依頼
2004/1/27	6	T / D R F P (B) カップリングカバー点検依頼
2004/1/27	6	M T b 第 5、6 (Y) 軸受軸振動記録計点検依頼
2004/1/27	7	R C I C 機能検査社内検査時の検査要領書誤記発見について
2004/1/28	1	格納容器露点計測系圧力計器閉止プラグ取付け依頼
2004/1/28	3	R / B B 2 F 機器ファンネル番号表示依頼
2004/1/28	4	K - 4 H N C W 冷凍機(A)凝縮器冷却水弁の弁棒摩耗の件
2004/1/28	5	制御棒引き抜き動作不良
2004/1/28	共通設備 (1 - 7号機)	貝処理設備 PAC供給ポンプ電動機劣化
2004/1/29	2	密封油系圧力計指示不良
2004/1/29	3	M U W P ポンプ(C)電動機点検依頼
2004/1/29	5	K - 5 T / B B 1 F バイオトイレ(A)衣類混入
2004/1/29	7	I A 気水分離器 A 安全弁点検依頼
2004/1/29	その他	6 / 7 サービス建屋入口ゲート(81G)自動制御不能
2004/1/29	その他	発電所情報公開における不適切事例
2004/1/29	その他	低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置用UPSバッテリー低下発生
2004/1/30	1	所員用エアロック内側扉の封印シール一部はがれについて
2004/1/30	6	S / B 2 F 見学者ギャラリ通路雨漏り発生の件

不適合管理状況(1月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/30	7	K7第5回蒸気タービン開放検査検査実施要領書の制定日の誤記について

5. 対象外 3件

発生日	号機	件名
2004/1/6	7	RHR(A)テストライン逃がし弁点検依頼
2004/1/17	3	CR14-43PIP点検依頼
2004/1/28	6	タプロゲ(B)系異物混入の件

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	1
B	22
C	69
D	273
対象外	3
総計	368