

不適合管理状況(4月審査分)

1. Aグレード

3件

発生日	号機	件名
2004/3/31	5	5号機の定期検査工程について
		<p>(概要) 平成16年3月31日、原子炉格納容器スプレイ系機能検査を行っていたところ、圧力抑制室スプレイ用のモータ駆動弁の開閉動作確認において、弁が完全に閉まらない状態であることを確認しました。この開閉動作確認は、残留熱除去系ポンプを運転しながら実施したのですが、当該ポンプの運転を停止した状態では、当該弁が完全に閉まることを確認しています。 今後、当該弁の開閉を制御する部分を工場へ搬出し調査する等して、原因調査を行います。 * 定期検査の工程に影響を与えたためAグレード</p>
		<p>(対策) 当該弁の駆動部を工場にて点検し、トルク調整を行いました。その後、駆動部を現地にて据付けて、無負荷及び残留熱除去系ポンプを運転した負荷時において弁の作動試験を行い、問題のないことを確認しました。</p>
<p>(ホームページ掲載) 2004/4/1 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16040101.pdf)</p>		
2004/4/7	1	当直長への通知忘れについて
		<p>(概要) 平成16年3月29日に採取した原子炉冷却材の水質及びよう素濃度測定結果の週報について、平成16年4月5日に当直長へ通知すべきところを怠っていました。 * 検査官指摘事項への対策が不適當であったために発生した事象であることと、品質保証の観点から問題点の所在を明らかにする必要があるのでAグレード</p>
<p>(対策) 1. 週報の様式を変更して、号機ごとによる素濃度測定結果報告書を作成し当直長に通知することとします。 2. 保安規定の主旨を理解する為、勉強会を行うことにしました。 3. サイボウズ(スケジュール管理システム)を活用して、グループ内の情報共有を図ることとします。</p>		

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/21	1	<p>タービン建屋屋上作業時における作業員の微量な放射線被ばくについて</p> <p>(概要) 平成16年4月21日、1号機のタービン建屋屋上において防水状況の調査を行っていた作業員2名が、微量の放射線を受けていたことがわかりました。運転中のタービン建屋屋上は、放射線の影響(主にタービン駆動蒸気に含まれている放射性物質からの放射線によるもの)があることから通常施設管理をしていますが、4月19日から計7名が当該調査のために屋上に立ち入っていたことがわかりました。 *管理区域設定のマネジメント及び放射線防護教育の面からも、根本原因を追及する必要があるためAグレード</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/4/22 【運転・定検状況[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16042201.pdf)</p>

不適合管理状況(4月審査分)

2. Bグレード

11件

発生日	号機	件名
2004/3/25	5	中央制御室非常用循環系機能検査 記録確認時の口頭指摘事項について
2004/4/2	4	原子炉隔離時冷却系 内側試験可能逆止弁の弁グランド漏洩温度上昇について
2004/4/2	5	原子炉自動スクラム信号(A系)の誤発信について
		〈ホームページ掲載〉 2004/4/2 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16040201.pdf)
2004/4/7	2	主蒸気隔離弁閉の誤信号の発信について
		〈ホームページ掲載〉 2004/4/7 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16040701.pdf)
2004/4/12	4	当直専用入域室における管理区域から非管理区域への逆行について
2004/4/13	大湊側 共用設備 (5 - 7号機)	ランドリー建屋洗濯装置からの水漏れについて
		〈ホームページ掲載〉 2004/4/14 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16041402.pdf)
2004/4/16	3	管理区域から非管理区域への逆行について
2004/4/16	3	サービス建屋内非管理区域の床面カーペットの交換について
		〈ホームページ掲載〉 2004/4/19 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16041901.pdf)
2004/4/17	3	発電機界磁遮断器 初期励磁失敗の調査について
2004/4/23	5	主蒸気逃がし安全弁取替工事 使用前検査における原子力安全・保安院の指摘事項について
2004/4/27	共通設備 (1 - 7号機)	水処理建屋でのけが人の発生について
		〈ホームページ掲載〉 2004/4/28 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16042801.pdf)

不適合管理状況(4月審査分)

3. Cグレード

37件

発生日	号機	件名
2004/3/10	3	3号機第7回定期検査(C・D項目)「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査」指摘事項
2004/3/10	3	3号機第7回定期検査(C・D項目)「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査」の指摘事項(2)
2004/3/10	3	3号機第7回定期検査(C・D項目)「流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査」の指摘事項
2004/3/25	2	メカスナインジケータ指示値異常
2004/3/26	3	T/Bレイダウン用ホイスト、吊り替え用ジブクレーン性能検査時の指導事項について
2004/3/29	1	PLRポンプM-GセットA,B軸受温度記録計チャート入れ間違い
2004/3/31	4	R/B2F天井からのモルタル落下による点検依頼
2004/3/31	5	CF保持ポンプ室床面水漏れ跡有り
2004/3/31	5	T/B 1F OG再結合器(B)室OGグリコール液漏洩
2004/4/1	5	第10回定期検査 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査及び点検再実施時に於ける計器点検未実施
2004/4/1	その他	電子式線量計(APD)受入点検校正の不備について
2004/4/2	1	HCW収集ポンプ(C)水抜き時ポンプブラケット部から架台養生シート上に漏れた件
2004/4/3	2	制御棒駆動系機能検査時10%ストローク挿入時間管理基準逸脱について
2004/4/6	2	計装用圧縮空気系機能検査(社内検査)時の警報発生について
2004/4/7	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(A)カーボンタンクAO弁11・16フランジ部からの漏水
2004/4/9	文書/指摘 事項/その他	発受電月報記載漏れについて
2004/4/11	4	扉開閉許可申請書なしでのT/B大物搬出入口シャッターの開放事案について
2004/4/14	1	類似チャート交換時の入れ間違い
2004/4/16	5	スクラムパイロット空気ヘッド計装空気減圧弁(A)(B)整定時間の差違について
2004/4/17	4	PLRポンプ(A)振動記録計 緑ペン(X軸振動)インク切れ
2004/4/18	4	PLRポンプ(A)吸込温度記録計(赤ペン)インク切れ
2004/4/19	4	「排ガス除湿冷却器出口水素濃度高」警報頻発による点検依頼
2004/4/19	4	密封油真空ポンプ(B)過負荷トリップについて

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/20	2	2号HNCWサージタンクレベル低下
2004/4/20	3	復水器逆洗・洗浄マスター自動連動動作不能 (ボール回収器系統切替弁N72 - MO - F005C不良)
2004/4/21	5	IRM(H)検出器不具合の件
2004/4/22	1	FPCプリコートタンクブロー中の水漏れについて
2004/4/25	2	EHC高圧油圧ユニット内における油漏れについて
2004/4/25	4	排ガス除湿冷却器出口水素濃度指示ハンチング再発
2004/4/26	その他	仮設事務所への移転に伴う屋外放射線監視装置用ケーブル布設工事における着工書類未承認状態での請負先による作業の実施
2004/4/27	2	第10回定期検査給水ポンプ分解検査C・D項目確認検査の指摘事項について
2004/4/27	4	P/C 4SA地絡警報発生
2004/4/27	5	OG系排ガス再結合器入口弁点検依頼
2004/4/28	2	K2 PCV昇圧ロールプレイ時の弁開閉状態確認の不備について
2004/4/28	5	RCIC10k試運転時の準備作業におけるRCICタービントリップについて
2004/4/29	5	SLCポンプ出口圧力指示計 計器元弁全閉の件
2004/4/29	5	建屋給気温度上昇

4.Dグレード

295件

発生日	号機	件名
2003/10/15	共通設備 (1-7号機)	焼却設備換気空調用冷凍機と埋設電線管干渉の件
2004/3/5	5	PLRポンプA, Bシールキャピティ圧力制御流量指示変動
2004/3/15	1	T/B天井クレーンNo1補巻電動機振動管理値超過の件
2004/3/23	2	塩化リチウム溶液仕様不適合
2004/3/25	2	バー回転式スクリーン#G 本体フレームガイドレール変形の件
2004/3/25	2	トラベリングスクリーン#G 本体フレームガイドレール変形の件
2004/3/25	2	バー回転式スクリーン#A モーターカバー損傷の件

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/25	5	中央制御室非常用循環系機能検査記録確認時の口頭指摘事項について
2004/3/26	1	グランコンファン(A)Uシールドレン弁(N21-F581A)シートパスについて
2004/3/26	2	スクリーン洗浄ポンプ#B 吐出配管フランジ部滲みの件
2004/3/26	7	D11 原子炉補機冷却水系放射線モニタB・E記録計サーボモータ不良の件
2004/3/27	1	T/B天井クレーンコンセント劣化の件
2004/3/29	1	「RHR(B)SHC入口圧力 高」ANN発生について
2004/3/29	1	主蒸気止め弁#2 グランドリークの件
2004/3/29	1	1号機 RPV表面温度計 指示低めの件
2004/3/29	3	S・S JAE第1段駆動蒸気入口弁シートパス状況確認依頼
2004/3/29	5	HCW収集タンクPH計(B)の電極破損
2004/3/29	7	D11 排気筒放射線モニタ(SCIN)A記録計サーボモータ不良の件
2004/3/29	7	D11 排ガス放射線モニタ記録計サーボモータ不良の件
2004/3/30	1	FPCプリコートタンクサンプル弁点検依頼
2004/3/30	2	2号機エリアモニタ警報設定値変更手続き未処理について
2004/3/30	2	MSV#2サーボ弁エンドキャップ部油滲みについて
2004/3/30	5	TIP索引装置(E)ケーブルリミットスイッチ動作不良
2004/3/30	6	パー回転式スクリーン(A) ドライブチェーンリンクプレートの割れについて
2004/3/30	7	C12 FMCRDリ-ク水流量記録計スプロケットドラムの歯破損の件
2004/3/30	7	D11 排気筒放射線モニタ(IC)A記録計サーボモータ不良の件
2004/3/31	1	TCWポンプ出口サンプリング弁シートパスについて
2004/3/31	2	超音波厚さ計構成証明書に添付の校正年月の相違
2004/3/31	2	HECW冷凍機B冷却水出口流量計点検依頼
2004/3/31	2	P91 SP-TB21サンプル除湿温度温調接点不良の件
2004/3/31	2	P51-F112(SA第二隔離弁)リミットスイッチ動作不良の件

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/3/31	4	H D湿分分離器Aドレンタンク水位調節弁(加熱器側)グラントリーク再発
2004/3/31	4	「タービン系排ガス流量」記録計指示変動頻発による点検依頼
2004/3/31	5	復水検塩サンプリング元弁シートパス(510-TB02-S6)
2004/3/31	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	補助ボイラー1A給水ラインストレナドレン弁シートパス
2004/4/1	1	気象観測設備のうち、湿度計器差の逸脱
2004/4/1	1	H C U 46 - 39点検依頼
2004/4/1	1	H C U 14 - 35N2ガス充填弁補修依頼
2004/4/1	1	1号T / Bハッチ上部ジブクレーン巻上ブレーキフレーム破損について
2004/4/1	1	1号機 凍結防止ヒータ絶縁抵抗値低下について
2004/4/1	2	I / B 廃油受入ポンプ(A)より油滴下跡ありについて
2004/4/1	2	S R M (D) 検出器異常の発生について
2004/4/1	2	C A M S 酸素濃度計フィラメント抵抗値異常
2004/4/1	3	P11-F294グラントリークについて
2004/4/1	4	連続ダスト放射線モニタ Bch サンプラーラック異音発生について
2004/4/1	5	スクラムパイロット弁圧力調整弁(A)点検依頼
2004/4/1	5	5号スクリーン装置 FRPバー損傷について
2004/4/1	5	電動機駆動消火ポンプ配管ドレン弁スピンドル破損修理依頼
2004/4/1	5	5号スクリーン装置 締付けボルト損傷について
2004/4/1	5	密封油真空槽圧力指示計(N44-PI-002)の調査依頼
2004/4/1	5	圧力計取付台腐食
2004/4/1	7	W32 - F111B 渦巻ストレナ(B)ドレン弁 弁体腐食について
2004/4/2	1	M / D R F P (A) F C V (N21 - F027A)グラントリーク
2004/4/2	1	S / B 化学用カウンティング室 温度高 / 低検出TIS点検依頼
2004/4/2	1	H P C P (A) C 側垂直方向振動計POWERランプ不点灯の件

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/2	1	記録計ペンホルダー割れによる動作不良の件
2004/4/2	2	G31-F006Aグランドリークについて
2004/4/2	2	G31-F010Bグランドリークについて
2004/4/2	2	RPV L/T昇圧時点検におけるCRDフランジリークについて
2004/4/2	2	CUWF/D計装ラック(H22-P067)ドレン弁シートパスについて
2004/4/2	2	LDS(系)計装ラック(H22-P055)ドレン弁シートパスについて
2004/4/2	2	G31-F018Bグランドリークについて
2004/4/2	2	G31系弁グランドリークについて
2004/4/2	2	P91 SP-TB21サンプル水素分析計入口圧力接点補助リレー励磁不良の件
2004/4/2	4	CUW(A)RB04A-S5弁シートパス
2004/4/2	4	RW計算機室加湿器動作不良の件
2004/4/2	5	RW排水放射線モニタ洗浄水圧力調節弁不具合の件
2004/4/2	5	HNCW主冷凍機(D)冷水出口配管フランジボルトの劣化について
2004/4/2	5	デジタルマノメータ(備原修M器160)バッテリー劣化不良
2004/4/2	5	ハウジング本体腐食
2004/4/2	5	ハウジング本体手摺り腐食
2004/4/3	2	PIPリードスイッチ判定基準逸脱について
2004/4/4	3	格納容器内弁グランド部漏えい温度レコーダ打点不良
2004/4/4	7	LPRM(44-53B)調査依頼
2004/4/4	大湊側 共用設備 (5-7号機)	H/B4Aフード開閉機グランド部蒸気リーク発生
2004/4/5	5	温度ハイテスタ不良
2004/4/5	5	6ダイヤル可変抵抗器不良
2004/4/5	5	デジタルマノメータ(備原修M器161)バッテリー劣化不良
2004/4/6	1	LN2計装ライン点検依頼

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/6	2	2号機第10回定検「液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査」実施要領書の誤り訂正について
2004/4/6	2	FEI海水供給ポンプグランド部清掃依頼
2004/4/6	2	FCS加熱管(A)内ガス温度 熱電対断線 対応依頼
2004/4/6	2	トラベリングスクリーン#G ハウジングモーターカバーベース腐食の件
2004/4/6	2	「FCS加熱管温度熱電対断線」警報の発生
2004/4/6	2	SRM-Dプリアンプ中操側ケーブルコネクタ不良について
2004/4/6	2	B21-F001Gコネクタ折損の件
2004/4/6	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン主巻上電動機ジャーナル部外径、許容値外の件
2004/4/6	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン補巻上電動機ジャーナル部外径、許容値外の件
2004/4/6	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン横行用電動機ブラケット部内径、ジャーナル部外径、許容値外の件
2004/4/6	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン横行電動機用冷却ファン電動機、ジャーナル部外径、許容値外の件
2004/4/6	5	HSCRレシーバタンク水面計清掃依頼
2004/4/6	5	HSCR凝縮水移送ポンプ(A)グランド増し締め依頼
2004/4/6	5	R/B MSTトンネル室空調機A,B出口ダクトラバー部修理依頼
2004/4/6	6	打点式記録計(E31-DTR601)点検依頼
2004/4/6	6	チェーンブロック歯車損傷
2004/4/6	大湊側 共用設備 (5-7号機)	H/B4A循環ポンプグランドパッキン磨耗
2004/4/7	1	主タービンLP(C)/GEN間カップリングカバーGEN側油切取付面油に じみ
2004/4/7	1	HCU 46-39、N2ガス充填弁点検依頼
2004/4/7	1	主復水器逆洗装置C系 点検依頼
2004/4/7	1	主タービン軸電圧テストPB交換依頼
2004/4/7	2	P52系 テスト弁ブロック継手部よりリークの件
2004/4/7	2	焼却炉建屋エリア放射線モニタ記録計指示値不良の件

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/7	3	E22-POI609指示ダウンスケールについて
2004/4/7	4	OD-1実施時TIP全自動走査中断について
2004/4/7	5	D/G(B)動弁注油ライン配管支持金具(1ヶ所)脱落修理依頼
2004/4/7	6	RIP(J)F/Vコンバータ調査・点検依頼
2004/4/7	6	6号機 日常点検表データ欠落について
2004/4/7	7	水素・酸素モニタ(A)打点式記録計点検依頼
2004/4/7	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	補助ボイラー3A運転中にタップ渋滞発生
2004/4/8	1	R/B HS供給ラインPCV(P61-F052)グランドリークの件
2004/4/8	1	ODサンプルタンクB液位計フローティング電圧低下
2004/4/8	1	H CW収集ポンプ(A)シャフトキー溝割れ
2004/4/8	2	HNCW冷凍機(A)(C)用チェーンブロックのスリップ発生
2004/4/8	3	過渡現象記録装置のMT装置1,2 巻取り不良
2004/4/8	3	OG除湿冷却器出口H2濃度サンプリング系除湿器の制御不良
2004/4/8	3	復水器真空ポンプ吸込真空破壊弁設定圧力のずれ(取替弁)
2004/4/8	5	主スクリーン制御盤室ITV画像不良
2004/4/8	7	D11系 非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(IC)A記録計サーボモータ動作遅れの件
2004/4/8	大湊側 共用設備 (5-7号機)	H/B4A循環ポンプVベルト緩み
2004/4/9	1	3Aヒーター本体ドレン弁シートパスについて
2004/4/9	1	M/DRFP Bシール水中間抽出温度 熱伝対断線 警報発生の件
2004/4/9	2	S/RM記録計チャンネル切替スイッチ(D)接点不良の件
2004/4/9	2	タービン系排ガス流量記録計指示ハンチングの件
2004/4/9	3	PSVR 制御定数設定値相違について
2004/4/9	4	洗浄ポンプ(B)電動機ファンカバー腐食

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/9	5	LD洗濯設備HS入口圧力調整弁動作不良
2004/4/9	6	計装弁継手部よりにじみ(N72-F708B)
2004/4/9	6	6号機南側海水ポンプ用天井クレーン西側走行レール南端コンクリート部の割れについて
2004/4/9	その他	従事者登録解除時の申請区分の誤入力について
2004/4/9	その他	従事者登録解除時の管理番号の誤入力について
2004/4/9	大湊側 共用設備 (5-7号機)	H/B4A清缶剤ライン缶体側フランジ部リーク
2004/4/10	1	TGS蒸化器加熱蒸気調節弁(小弁)入口弁N81-MO-F010点検依頼
2004/4/11	4	R/A HCWサンプ(A)液位高側LS点検依頼
2004/4/11	5	SRM Ch.D点検依頼
2004/4/11	5	原子炉圧力(狭帯域)/主タービン蒸気流量記録計点検依頼
2004/4/11	7	SRNM(C)EL画面表示不良点検依頼
2004/4/12	1	RIW Hxトスフィルタ洗浄タイマ-リレー動作不良
2004/4/12	1	復水脱塩装置(A塔)流量積算計調査依頼
2004/4/12	1	R/B HS PCV(P61-PCV-F052)グランド部点検依頼
2004/4/12	1	格納容器内温度指示計修理依頼
2004/4/12	1	4Aヒーター本体ドレン弁シートパスについて
2004/4/12	1	計算機監視項目警報「較正用」JET-P15流量逸脱、調査依頼
2004/4/12	1	P91系 SP-TB20サンプル水素分析計入口流量指示発信器インサービス時、指示不良の件
2004/4/12	2	2号機 N71-F039Cボンネット部漏えいの件
2004/4/12	2	復水器(A/C)第一水室満水検知器ランプ不点灯の件
2004/4/12	3	第1給水加熱器(A)給水出口弁(N21-MO-F029A)開度計点検依頼
2004/4/12	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン主巻上電動機カップリングボルト用ブッシュゴム磨耗の件
2004/4/12	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン補巻上電動機カップリングボルト用ブッシュゴム磨耗の件
2004/4/12	3	HCU N2系継ぎ手部からのリーク

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/12	6	第一給水加熱器導電率計サンプル流量指示計点検依頼
2004/4/13	1	PLR配管修理工事報告書記載工期と実工期の不整合について
2004/4/13	1	工具(プラスドライバー)管理番号KE-C-02の発見について
2004/4/13	2	N71系 圧力計器 計装配管の詰まりの件
2004/4/13	2	CWP(B)用電動機、異音発生の件
2004/4/13	3	CDG塔出口導電率指示不良
2004/4/13	3	S/Bコールドランドリー加湿器(D)異常停止
2004/4/13	3	RFP-T(B)偏心計指示振れ
2004/4/13	5	SRM Ch.C点検依頼
2004/4/13	5	CRD HCU30-47水位高警報発生点検依頼
2004/4/13	5	HSCR凝縮水移送ポンプ(B)グランドパッキン交換依頼
2004/4/13	5	HCU N2外部漏えいの件
2004/4/13	6	NSS制御装置軽故障発生に伴う調査依頼
2004/4/13	6	電子天秤(HX-400)不良
2004/4/13	6	6号機法定溶接自主検査記録の実施日誤記の件
2004/4/13	7	FDWC系盤の点検調査依頼
2004/4/13	共通設備 (1-7号機)	2OH塔用NaOH駆動水・2MB-P駆動水ライン内面ゴムライニング剥離
2004/4/14	1	1号機 蛍光X線装置ハソコン不良
2004/4/14	3	RFP-T(B)ロースピード装置下部油しみについて
2004/4/14	4	スクリーン(C)角入れガイド取り付け口ズレ
2004/4/14	4	スクリーン渦巻きストレーナ(C)PI配管にじみリーク発生
2004/4/14	4	スクリーン渦巻きストレーナ(C)上蓋及びPI配管にじみリーク発生
2004/4/14	5	HCU N2 PI付け根部からの漏えいの件
2004/4/14	5	HCU N2外部漏えいの件(その2)

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/14	5	RFP - T駆動用所内蒸気供給弁ハンドル銘板取り付け依頼
2004/4/14	5	周波数発生器不良
2004/4/14	7	TCW熱交(A)後部水室ベント・ドレン弁点検依頼
2004/4/15	3	E51 - MO - F009グランドリークの件
2004/4/15	3	Hx / B海水SDサンプポンプ軸貫通部からの漏洩
2004/4/15	3	APRM(A)メータ選択切替えスイッチ不良
2004/4/15	3	RFP - T(A)単体試運転における軸振動挙動
2004/4/15	5	CAMS(A)酸素濃度計点検依頼
2004/4/15	5	CWP(B)電動機上部油面計オイルポット部からの油にじみについて
2004/4/15	5	5号R / B天井クレーン リミットスイッチ・パイロットジェネレータ・マグネットブレーキ用ケーブルスパイラルチューブ劣化の件
2004/4/15	7	R / B天井クレーン主巻巻下LS動作不良
2004/4/15	7	TCWポンプ出口サンプル採取弁点検依頼
2004/4/15	共通設備 (1 - 7号機)	水処理 NO3真空排気装置熱交換器ピンホールの件
2004/4/15	大湊側 共用設備 (5 - 7号機)	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)新設工事における消火配管と空調ダクトの干渉について
2004/4/16	1	水素・酸素供給設備 弁グランド部より水素漏えい
2004/4/16	1	CAMS(A)放射線レベル記録計点検依頼
2004/4/16	1	CAMS(A)系サンプルガス圧力計点検依頼
2004/4/16	1	構内通信ケーブル南幹線支持柱老朽化について
2004/4/16	2	タービントリップチャンネル盤N36-PS622(B) OPEランプ消灯の件
2004/4/16	3	グランコン及びメカバカ排ガス放射線モニタ除湿器点検依頼
2004/4/16	3	N39 - F019 SJAE 駆動用蒸気配管ドレントラップバイパス弁作動不良
2004/4/16	3	給水逆止弁(B21-F051B)用電磁弁IA配管の変形について
2004/4/16	5	SD収集ポンプ(A)吐出圧力低下
2004/4/16	5	ろ過水移送ポンプB / Cグランドリーク点検修理依頼

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/16	5	OF - CV洞道南側送風機(C)ベルト交換依頼
2004/4/16	5	消火用バッテリー比重逸脱
2004/4/16	その他	発電所周辺環境予測評価システムネットワークカード故障
2004/4/17	1	復水脱塩装置G・H入口流量記録計点検依頼
2004/4/17	1	発電機界磁遮断器初期励磁失敗調査依頼
2004/4/17	2	発電機界磁遮断器初期励磁失敗調査依頼
2004/4/17	3	スクリーン洗浄水ストレーナB吐出逆止弁点検依頼
2004/4/17	3	ターピンバイパス弁#1 グランド蒸気の微少漏えい
2004/4/17	4	発電機界磁遮断器初期励磁失敗調査依頼
2004/4/17	5	発電機界磁遮断器初期励磁失敗調査依頼
2004/4/17	6	発電機界磁遮断器初期励磁失敗調査依頼
2004/4/17	7	発電機界磁遮断器初期励磁失敗調査依頼
2004/4/18	1	CF逆洗時逆洗用水量異常ANN発生
2004/4/18	3	S/Bコールドランドリー加湿器(A)異常
2004/4/18	3	N39 - F016 RFP - T(A)駆動用蒸気配管ドレントラップバイパス弁作動不良
2004/4/18	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	H/B1A右側水面計(蒸気側)からのHSリーク発生
2004/4/18	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	H/B1Aブロー水冷却器凝縮水側ユニオン継手部からの凝縮水リーク発生
2004/4/19	1	構内通信用端子板(屋外設置)の不具合について
2004/4/19	2	エリアモニタ検出器(Ch38)校正回路不良の件
2004/4/19	3	S/Bコールドランドリー加湿器(C)異常
2004/4/19	3	主蒸気・抽気圧力計装ラック(H22 - P202)ドレンファンネル漏洩
2004/4/19	3	CAMS(A)吸引ポンプ継手リーク
2004/4/19	3	TARMS2(炉心性能計算) 保守作業時における補正值入力不備による復旧時間の遅れ

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/19	4	CRT#2画面ちらつき発生による点検修理依頼
2004/4/19	5	H/B4B循環ポンプVベルト緩みの件
2004/4/19	5	5号機 N22-F001A調節弁用計装空気減圧弁のゲージ指示不良の件
2004/4/19	5	R/B No1サブドレンポンプ点検依頼
2004/4/19	6	TCW Hx冷却水/海水温度打点式記録計点検依頼
2004/4/20	1	感雨計精密点検に伴う、船橋CCの伝送データの受信不調について
2004/4/20	1	1号機 R/B天井クレーン10Tホイスト巻上・横行モーターベアリングブラケット摩耗
2004/4/20	1	固化系乾燥機電流記録計指示不良の件
2004/4/20	3	CRT#7画面選択PB不良
2004/4/20	3	Ge半導体検出器サンプルチェンジャー不良
2004/4/20	3	原子炉出口主蒸気温度(RTD入力)B下限逸脱(CA006)について
2004/4/20	4	LDSサンプルポンプ(B)潤滑油レベル低下
2004/4/20	5	H22-P015ドレンラインリーク
2004/4/20	5	RCW(B)系統流量(P21-FT-008B)ドレンファンネルリーク
2004/4/20	7	過渡現象記録装置故障ANN発生について
2004/4/20	7	P42 復水、TCW、TSW系温度記録計くり糸摩耗の件
2004/4/20	その他	「海水モニタ月報」上覧漏れ
2004/4/21	1	SGTSフィルタ性能試験装置のリボンヒータの電源圧着端子部断線
2004/4/21	1	中操ハードコピー点検依頼
2004/4/21	2	SCR盤室空調機内部確認扉ノブ破損の件
2004/4/21	3	トリチウム回収装置点検依頼
2004/4/21	4	HCW脱塩塔入口導電率検出器の不良
2004/4/21	5	復水ホットウェルA2水室サンプルポンプ(P91-C-TB02B)継手部にじみ
2004/4/21	5	CAMS(A,B)演算器点検依頼

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/21	6	S / B加湿器(A)点検依頼
2004/4/21	6	計装継手より油にじみの件(N21-PI070A)
2004/4/21	7	HWH温水ループポンプB電動機負荷・反負荷ブラケットのベアリングハウジング内径寸法許容値超過
2004/4/22	1	格納容器露点計点検依頼
2004/4/22	1	P91系 原子炉給水溶存水素検出器AIR CAL指示不良の件
2004/4/22	3	TARMS2グラフィック機能の不具合
2004/4/22	4	バー回転式スクリーン(D)電動機カップリング間隙の緩みについて
2004/4/22	4	トラベリングスクリーン(D)電動機カップリング間隙の緩みについて
2004/4/22	4	バー回転式スクリーン(D)電動機反負荷側コイル巻線断線
2004/4/22	5	RW / Z HVAC外側ダクト修理依頼
2004/4/22	6	計装継手より油にじみの件(N38-DPT-055A)
2004/4/22	7	R / A・T / A換気空調系ダクト部ひび割れ補修依頼
2004/4/22	7	E31 漏えい検出系/温度差記録計印字不良の件
2004/4/22	共通設備 (1 - 7号機)	No.2 OH塔用NaOH駆動水・No.2 MB - P駆動水ライン内面ゴムライニング膨れ
2004/4/23	1	プロセス計算機カラープリンター点検依頼
2004/4/23	2	An/A HCW(A)サンプの予備フランジボルト欠損の件
2004/4/23	2	P52 - AO - F115アクチュエータ点検依頼
2004/4/23	3	MUWC(B)ポンプ・モータ振動許容値超えの件
2004/4/23	6	LPRM C2 EL画面点検依頼
2004/4/23	共通設備 (1 - 7号機)	貝処理 分級装置ピンホールの件
2004/4/24	1	1号機中操 屋外放射線監視盤における「気象局異常」ANN発生
2004/4/24	1	メカバカ封水ポンプ点検依頼
2004/4/24	2	CD陰イオン樹脂再生塔樹脂出口スイッチ不良の件
2004/4/24	3	CWP(C) モータ上部ガイド 軸受温度熱電対断線 警報発生について

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/24	5	An / A LCWサンプポンプ(C) 出口逆止弁動作不良
2004/4/24	7	FPC F / D(A) 出口サンプル採取弁点検依頼
2004/4/25	5	中間領域モニタ指示値の変動について
		(ホームページ掲載) 2004/4/26 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16042601.pdf)
2004/4/26	1	蒸気だめ圧力記録計レスポンスタイム精度外の件
2004/4/26	2	RCIC真空ポンプ水切り板調整不良の件
2004/4/26	3	Ge半導体検出器サンプルチェンジャー不良
2004/4/26	3	主油タンク メガネフランジにじみの件
2004/4/26	4	トラベリングスクリーン現場操作盤(D)フレキシブルチューブ変形
2004/4/26	5	R/B天井クレーン 調整器電源電圧管理値逸脱について
2004/4/26	6	SP - TB11B自動コンフロー調査・点検依頼
2004/4/26	6	6Bバー回転式スクリーン用電動機負荷側ブラケット内径公差許容値超え
2004/4/26	6	6Bバー回転式スクリーン用電動機チェーンカップリング公差許容値超え
2004/4/26	6	6Bバー回転式スクリーン用電動機負荷側軸端寸法許容値超え
2004/4/26	6	6Bトラベリングスクリーン用電動機チェーンカップリング公差許容値超え
2004/4/26	6	6Bトラベリングスクリーン用電動機負荷側ブラケット内径公差許容値超え
2004/4/27	2	計装ペネトレーションカバーボルト無し(折損)
2004/4/27	5	OG排ガス予熱器(B)供給蒸気安全弁動作
2004/4/27	5	過渡現象記録装置(NATRASS)データの磁気テープ(MT)への記録装置の不具合について
2004/4/27	共通設備 (1-7号機)	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)冷却水クーラ伝熱管外径寸法の相違
2004/4/27	共通設備 (1-7号機)	雑固体焼却設備(大湊側)排ガスクーラN2・N7ノズル外径寸法の相違
2004/4/27	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	補助ボイラー「給水タンクA水位高/低」ANN発生
2004/4/28	1	CD加熱蒸気TCV出口圧力計(N27 - PI - 064)指示不良

不適合管理状況(4月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/28	3	「K3 - A SGTS 校正中SICN」信号発生について
2004/4/28	4	K4FHM回転式補助ホイスト電動機地絡について
2004/4/28	6	S / B加湿器(B)点検依頼
2004/4/28	6	T / B弁グランド部漏えい温度上昇調査・点検依頼
2004/4/29	5	S / R弁(M)弁出口温度上昇

5. 対象外

9件

発生日	号機	件名
2003/10/8	その他	消防設備不具合(3ヶ所)の確認
2004/3/26	3	N22-F007A/B/C、F015A/B/C調節弁用減圧弁の設定圧変更について
2004/3/29	5	5号機 ほう酸水注入系機能検査及び原子炉建屋機密性能検査における気付き事項について(不適合管理委員会 委員長代理の指名について)
2004/3/31	その他	子供広場で走って遊んでいたところ、バランスを崩し転倒、負傷(推定)
2004/3/31	文書/指摘事項/その他	METI情報の取り扱いに係わる不備について
2004/4/18	その他	TEPCOプラザ柏崎カムフィ2階の展示物破損について
2004/4/19	6	チェーンブロック歯車損傷(その2)
2004/4/21	5	IA・SA圧縮機室空調機 吸込み口清掃依頼
2004/4/24	5	IRM ch.G指示変動

不適合管理状況(4月審査分)

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
A s	0
A	3
B	11
C	37
D	295
対象外	9
総計	355