

## 不適合管理状況(5月審査分)

### 1. Bグレード

9件

発生日	号機	件名
2004/5/10	1	LPRM検出器ホ頂使用前検査における検査官指摘事項について(社内検査における使用測定器の管理番号記載漏れ)
2004/5/10	1	LPRM検出器ホ頂使用前検査における検査官指摘事項について(実施要領書の検査体制図記載間違いについて)
2004/5/12	5	TIP室サーベイ中におけるTIP装置駆動による室内雰囲気線量の上昇について
2004/5/15	2	原子炉格納容器漏えい率検査 D/W物品持込・持出チェックシートにおけるサイン漏れ等について
2004/5/17	2	原子炉格納容器漏えい率検査 均圧操作における基準容器/格納容器間差圧計(DPT-111)指示値の精度逸脱について
2004/5/19	2	使用除外中の監視計器の識別管理について
2004/5/22	6	インターナルポンプ(G)の警報「制御切替」発生について
2004/5/26	1	1/2号機サービス建屋における管理区域から非管理区域への逆行について
2004/5/27	2	定期検査中の2号機における社内検査中の原子炉自動スクラム(B系)警報の発生について
		《ホームページ掲載》2004/5/28【運転・定検状況[区分]】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16052801.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16052801.pdf</a> )
		《ホームページ掲載》2004/6/1【運転・定検状況[その他]】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16060101.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16060101.pdf</a> )

### 2. Cグレード

31件

発生日	号機	件名
2004/4/8	共通設備 (1-7号機)	焼却建屋内焼却炉上部投入口ハンドルと架台の干渉
2004/4/26	荒浜側共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(F)からの水漏れ
2004/4/27	2	電気事業法施行規則第90条の2第4号に係る検査(CD項目確認検査)における指摘事項について(換気空調系機能検査(R/A))
2004/5/1	6	高感度オフガスモニタ不具合
2004/5/1	6	CF(C)塔逆洗間隔短縮不具合
2004/5/3	7	OGモニタ(除湿)サンプリング機器異常ANN発生不具合
2004/5/4	3	CC系(B)系ボール回収率低下不具合
2004/5/6	5	排ガス系脱湿塔入口流量(N62-FR-604)変動
2004/5/7	1	APRM(C)ユニット内LPRMバイパス回路不適合について
2004/5/7	6	RHRポンプ手動起動試験における電動弁全閉確認忘れ

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/8	1	PLRポンプ(A)入口温度検出器(B31-TE004A)不具合
2004/5/8	5	特別措置エリア施錠鍵の不適切な貸し出し
2004/5/9	6	T/Bオペフロ管理区域壁面不具合
2004/5/10	3	SLCポンプ手動起動試験時における吐出圧力計指示変動について
2004/5/11	5	LPRM24-25A下限ランプ点灯不具合
2004/5/11	5	LPRM24-25B下限ランプ点灯不具合
2004/5/14	5	原子炉格納容器排水量測定装置の故障について
		〔ホームページ掲載〕 2004/5/14 【運転・定検状況[区分]】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16051401.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16051401.pdf</a> )
2004/5/14	7	RC&IS軽故障、重故障ANN発生不具合
2004/5/14	その他	テレメータ送信回線の障害について
2004/5/15	3	3号機 EHC HFP(A)塗装表示不良 修正依頼
2004/5/18	2	9×9燃料(B型)試験使用承認上の特別措置に関する指摘事項
2004/5/18	3	RHR(A)ポンプ全揚程算出時における計器誤差値誤記発見について
2004/5/18	5	管理区域退出時の不適合について
2004/5/18	その他	サービスホール展示館防火設備点検作業による自動火災報知の発報(誤報)について
2004/5/19	4	HCUスクラムパイロット電磁弁、異音発生
2004/5/20	6	T/B Hx/A NSDサンプル水における基準値を超える水の放出について
2004/5/21	4	P91 復水検塩系圧力指示計指示不良の件
2004/5/21	6	MSHドレンタンクLCVグランドリークについて
2004/5/24	2	中操記録計チャート入れ間違い
2004/5/24	4	HFF-B116 Hx/B B1FL RCWポンプ(C)エリア床ファンネル配管内異物混入について
2004/5/29	荒浜側共用設備 (1-4号機)	火災警報「雑固体廃棄物焼却建屋」誤報発生

## 不適合管理状況(5月審査分)

3. Dグレード

231件

発生日	号機	件名
2004/3/18	その他	発電管理オープン利用データベース更新処理障害
2004/3/19	2	PLR音響・回転体振動監視装置 PLRポンプ(A)ノ(B)回転体センサ不適合
2004/3/26	その他	オーバーレイサーバ障害
2004/3/30	1	燃料交換機 主幹盤冷却ファン(3FAN)不良
2004/4/16	4	スクリーンD号機バー回転式スクリーン本体フレームガイドレールライナー磨耗
2004/4/21	1	500kV GISガスリーク箇所確認
2004/4/23	荒浜側共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(B)のドラム回転不良
2004/4/23	荒浜側共用設備 (1-4号機)	ドライクリーニング機(F)ドラム受けベアリング部の異音
2004/4/27	2	R/Cタービン用油圧発生装置温度計保護カバー損傷の件
2004/4/27	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン主巻上電動機、カップリング部内径、許容値外の件
2004/4/27	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン補巻上電動機、シャフト部外径・カップリング部内径、許容値外の件
2004/4/27	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン横行用電動機、シャフト部外径・カップリング部内径、許容値外の件
2004/4/27	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン主巻上電動機用冷却ファン電動機、自冷ファン部内径、許容値外の件
2004/4/27	3	3号T/B天井クレーン点検手入工事 No.2クレーン補巻上電動機用冷却ファン電動機、自冷ファン部内径、許容値外の件
2004/4/27	4	P/C 4SA地絡継電器動作時中操警報発生せず
2004/4/28	1	計算機監視項目警報「校正用JET-P20流量逸脱」不具合
2004/4/28	2	P21-F616Bシートリークの件
2004/4/28	2	B31-F401B/Dシートリークの件
2004/4/28	2	R/Bオペフロ定検控室ファンコイルユニット不具合
2004/4/28	2	ITV T/Bオペフロ1 レンズ制御(絞リ)不能の件
2004/4/28	2	ITV T/Bオペフロ2 制御遅れ(デジタル出力ユニット基板不良)の件
2004/4/28	5	M/D(A)振動計オーバースケールの件
2004/4/29	2	MCR加湿器(C)シリンダ交換依頼
2004/4/29	2	SGTS(B)2Bスベ-ヒータ1(第1ヒータ)動作不良の件

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/4/29	3	HS-1,2蒸気ラインドレンライン凝縮水水位高ANN頻発不具合
2004/4/29	7	FMC RDモータ制御盤 扉レバー修理依頼
2004/4/30	1	主タービンターニング油ポンプ吐出圧力計ダウンスケール不具合
2004/4/30	3	水素ガス減圧弁2次圧指示計カバー部の割れについて
2004/4/30	5	プロセスコンピュ - タ磁気テ - プ装置不具合
2004/5/1	2	RW多重伝送現場盤(H21 - P192 - 2)基板故障
2004/5/1	3	IRM ch(C)指示ハンチング不具合
2004/5/1	3	S / Bコールドドランドリー加湿器(D)不具合
2004/5/1	5	排ガス再結合器パッケージ入口サブリングライン圧力上昇不具合
2004/5/2	3	S / B加湿器(A)蒸気ホースよりのリークの件
2004/5/2	4	4号機 TCWサージタンク純水補給頻度増加
2004/5/3	1	主タービンオイルフラッシングフィルタ差圧計 N34 - DPI110不具合
2004/5/3	1	グラコン及びメカバカ排ガス放射線モニタパーズ流量計不具合
2004/5/3	4	HWH温水熱交換器(A)ドレン弁シートパス
2004/5/3	5	管理区域内における空き缶の発見
2004/5/5	7	FEIポンプクエンチングライン不具合
2004/5/6	1	重油サービスタンク室排風機(B)グラビティダンパー開度表示動作不良
2004/5/6	1	海水系温度 打点式記録計(P41 - TRS601)不具合
2004/5/6	1	HPCP(A)反C側潤滑油ラインオイルブリーザ不具合
2004/5/6	1	コンセント用NFB(LP-1R52 CKT-29)トリップ不具合
2004/5/6	2	雑固体自動倉庫制御盤伝送異常
2004/5/6	2	HSCRドレントラップ(D018)不具合
2004/5/6	2	PLRポンプ(B)油だめクーラー出口管ドレン弁不具合
2004/5/6	2	HNCW格納容器内側出口配管安全弁 P24-F146 不具合
2004/5/6	4	HSCRフラッシュタンク水位低警報発生

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/6	5	バー回転式スクリーン異音
2004/5/6	5	過渡現象記録装置(NATRASS)データの磁気テープ(MT)への記録装置の不具合について
2004/5/6	7	発電機軸電圧異常ANN発生について
2004/5/6	文書/指摘事項/ その他	放射性液体廃棄物管理月報の誤記について
2004/5/7	1	LPRMプラトー試験装置不良発生
2004/5/7	2	DWC下部冷却器ベント弁 T41-F505C・T41-F506C 不具合
2004/5/7	3	T/B非放射性スチームドレンサンプドレンライン詰まり
2004/5/7	4	TSWストレナー(C)差圧計指示不良
2004/5/7	5	N71-MO-F004B(復水器水室#A-2出口弁)二次減速機 開度指示計部からのグリスにじみについて
2004/5/7	5	スタックモニタリチウムサンプルラック「冷凍機A温度異常」ANN発生について
2004/5/7	5	MSTソネル室内架台干渉の件
2004/5/7	5	A系LPRM 24-25D下限ANN頻発
2004/5/7	5	S/B地下1階ダーティアクセス通路二重天井破損の件
2004/5/7	6	RCIC軽故障警報発生
2004/5/8	3	固定子冷却水入口温度コントローラ操作時の「コントローラ故障」警報の発生について
2004/5/8	3	復水器(C)連続洗浄動作渋滞
2004/5/8	3	排ガス除湿冷却器出口フィルタ入口弁ハンドル固定ネジ取付依頼
2004/5/8	4	過渡現象記録装置オペレータコンソール操作不能
2004/5/8	4	水素・酸素モニタ記録計(D23-ZR-604A)打点不良
2004/5/9	3	RHR戻りライン止め弁(G41-F020)の開度指示計のずれ
2004/5/9	3	TCW系温度調節弁の動作不具合について
2004/5/9	4	ITV「タービンオペフロ上部」画面変色
2004/5/9	4	TCW熱交換器(A)チューブリーク
2004/5/9	5	復水貯蔵槽導電率計不具合
2004/5/10	1	原子炉水金属フィルター交換後のラック停止について

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/10	1	RFP - T(B)N38 - PI049B不具合
2004/5/10	1	コンクリート角落し仮置用枕木腐食の件
2004/5/10	4	「LPRM 高」警報発生による検出器(32-25A)不具合
2004/5/10	4	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン逆止弁シートパス
2004/5/10	6	新燃料移動に伴う事前点検
2004/5/10	荒浜側共用設備 (1-4号機)	重油移送配管トレンチハッチ吊上げ用ピン腐食
2004/5/11	1	給水温度打点式記録計(N21-TR606)不具合
2004/5/11	1	気象観測設備のうちドップラーソーダ記録の欠測
2004/5/11	2	K2PCVL / Tバウンダリ構成作業時操作禁止タグサイン記入漏れ
2004/5/11	2	K2PCV L / Tバウンダリ構成作業時、使用工具管理番号のチェックシートへの記載漏れ
2004/5/11	2	T11 - NO - F025J - SV台座ボルトゆるみ
2004/5/11	3	排ガス水素分析計ラックFI不具合
2004/5/11	3	3号R / B天井トラスH鋼部ゴミについて
2004/5/11	3	3号R / B天井トラス部錆びについて
2004/5/11	3	バー回転式スクリーン(D)電動機異音発生
2004/5/11	5	D / G(5A)(5B)(5H)継電器の設計変更手続きの遅れについて
2004/5/11	5	5号主発電機用系統高調波監視装置データ表示不点
2004/5/11	5	PLRポンプ(A)(B)吸込流量アンバランス不具合
2004/5/11	5	渦巻きストレーナ逆止弁スプリング破損
2004/5/11	7	IA空気圧縮機A冷却水入口配管ドレン弁不具合
2004/5/12	2	原子炉水位上昇傾向について
2004/5/12	4	4号機TCW熱交換器(A)用7.5tonチェーンブロックのスリップ発生について
2004/5/12	5	T/B1F 油タンク室照明SW接触不良
2004/5/12	5	RSWストレーナ(D)ブロー弁不具合
2004/5/12	6	6Bトラベリングスクリーン減速機軸端寸法許容値超えについて

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/12	6	6 Bバー回転式スクリーン減速機軸端寸法許容値超えについて
2004/5/13	1	第13回(法定11回) 蒸気タービン性能検査における計器校正記録の誤記について
2004/5/13	1	LDSろ紙送りカウンタ動作不良
2004/5/13	1	A系軽油タンク燃料移送ラインエルボ一部保護カバー修理依頼
2004/5/13	2	ITV設備 主蒸気隔離弁室1カメラ接続箱同軸ケーブル接栓の接触不良について
2004/5/13	2	復水ろ過装置(D)入口弁(N26-MO-F001D), 復水ろ過装置(E)入口弁(N26-MO-F001E)シールイン回路端子復旧時の施工不良
2004/5/13	2	RPT遮断器(A-1)VCB TC1用Gランプ不点不具合
2004/5/13	2	N72系 ボール捕集器給水ポンプ(A)吐出圧力指示計固着の件
2004/5/13	3	S/B加湿器(B)(C)不具合
2004/5/13	3	取水電源室パッケージエアコン排水不良
2004/5/13	5	管理区域退域におけるAPD未装着について
2004/5/13	5	OG排ガス予熱器B出口流量計不具合
2004/5/13	6	T/Bオペフロ天井クレーン換気ファンサーマルトリップ
2004/5/13	6・7号機共用廃棄物処理設備	SS系液位用多点記録計(打点式)打点不良発生
2004/5/13	共通設備(1-7号機)	I/Bボイラドラム雑固体処理室エリアモニタ記録計レスポンスタイム精度外の件
2004/5/14	1	HPCP(B)反C側水平方向振動計POWERランプ不点灯の件
2004/5/14	2	純水補給水系(P11)弁グランド部不具合
2004/5/14	2	OG制御盤TOSMAP光伝送不適合
2004/5/14	4	T/D-RFP(A)カップリング側水平方向振動計POWERランプ消灯
2004/5/14	5	SPDSリンケージ異常の発生について
2004/5/14	5	RFP-T主油タンク(B)油面計不具合
2004/5/14	5	D/W HCWサンプ流量計下流側配管つまりについて
2004/5/14	5	渦巻きストレーナ(B)圧力計損傷
2004/5/14	6	HECW A冷凍機出口サンプリング採取弁不具合
2004/5/15	2	ドレンファンネル上蓋ベント管接着不良の件

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/15	3	制御棒駆動水加熱器シース温度用スキャニングモニタ不具合
2004/5/15	3	G41 - F009B(ろ過脱塩器B流量調節弁)摺動傷の件
2004/5/15	5	CC系建屋(BC/P)照明用SW投入時、短絡及び発煙
2004/5/15	6	LDSモニタダストサンブラろ紙異常ANN不動作
2004/5/15	7	MRBM(A)操作表示パネル操作不能
2004/5/16	2	PCVL/T昇圧時「LPCSポンプ出口管圧力高/低」警報クリアの件
2004/5/16	3	格納容器温度用スキャニングモニタ(T31-TI011)ランプ表示不良
2004/5/16	4	「OFケーブル異常」警報発生による警報リレー不具合
2004/5/16	4	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン逆止弁不具合
2004/5/16	4	CD再循環ポンプメカリーク発生による不具合
2004/5/17	1	PLR MG(A)電動機エアクーラ冷却水ドレン弁シートパス
2004/5/17	2	PCVL/T時のかに泡漏えいの件(T31 - F747)
2004/5/17	2	PCVL/T時のかに泡漏えいの件(T31 - F024)
2004/5/17	2	PCVL/T時のかに泡漏えいの件(T31 - 060)
2004/5/17	2	PCVL/T時のかに泡漏えいの件(T31 - F002)
2004/5/17	2	PCVL/T時のかに泡漏えいの件(T31 - F720)
2004/5/17	2	PCVL/T時のかに泡漏えいの件(T31 - F019)
2004/5/17	2	PCVL/T時のにじみの件(P24 - F141)
2004/5/17	2	PCVL/T時のにじみの件(T31 - F772)
2004/5/17	2	2号機 PCVL/T時のかに泡漏えいの件(135° 機器ハッチプラグ)
2004/5/17	3	活性炭式希ガスホールドアップ塔室空調機の結露による内板と取付けボルト発錆
2004/5/17	5	原子炉給水ライン外側隔離弁(F051B)表示ランプRG両点灯
2004/5/18	1	3,4号サービスビルからの退域時における他者ID誤携帯について
2004/5/18	4	4号機D/G(B)機関付潤滑油ポンプ下部付近油滴有り
2004/5/18	4	コンソール入出力装置不具合の件



## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/18	5	固定子冷却水出口温度(N41-TE-227)不具合
2004/5/18	5	T/B HVE(B)ルーバードンパー制御用圧力PI不具合
2004/5/18	6	D/G(C)/Z給気エアフィルタ指示読み違いによるMRF発行について
2004/5/18	7	SRNM(C)EL画面表示不良不具合
2004/5/19	1	第1給水加熱器出口[SP-TB10(A)]自動減圧機構不具合
2004/5/19	2	定期検査時確認対象弁開閉状態一覧表誤記について
2004/5/19	4	定例試験(HPCS系電動弁手動全開全閉試験)時におけるMCC補機テストキースイッチ誤操作
2004/5/19	4	P63系 HWH温水熱交(A)ドレン弁 弁棒 摺動傷
2004/5/19	4	4号機D/G(B)冷却水ラインドレン弁ハンドル部取り付け穴磨耗
2004/5/19	5	5号機手洗所シンク水量調整部パッキンの劣化
2004/5/19	5	BC/P~Hx/B連絡ダクト排水ポンプ吐出管腐食
2004/5/19	7	第1抽気管ドレン弁(B)リミットスイッチ不具合
2004/5/19	共通設備 (1-7号機)	3H塔用硫酸希釈槽硫酸入口ノズルフランジ部テフロンコーティングひび割れ
2004/5/20	2	HCU充填水ボールチェッキ弁不具合
2004/5/20	3	苛性ソーダ防液提排水配管つまり
2004/5/20	3	3号R/B天井トラス部コンクリート塊について
2004/5/20	6	スクリーン装置門型クレーンの風速計の動作不良について
2004/5/20	7	HNCW補助冷凍機の油ポンプ端子台取り付けボルト用端子箱ネジ山の破損について
2004/5/20	荒浜側共用設備 (1-4号機)	荒浜側H/B(2B)排ガス分析計重水素ランプ消灯の件
2004/5/20	荒浜側共用設備 (1-4号機)	荒浜側H/B(2A)排ガス分析計重水素ランプ消灯の件
2004/5/20	荒浜側共用設備 (1-4号機)	荒浜側H/B(1A)排ガス分析計光軸ずれによる精度不良の件
2004/5/21	3	HPCSポンプ起動時モータ巻線温度ハンチング不具合
2004/5/21	3	バー回転式スクリーン(A)電動機異音発生
2004/5/21	5	第一給水加熱器出口ヘッダサンプル採取弁シートパース
2004/5/21	5	スクリーン(A)頭軸軸受用グリース注入ホース修理依頼

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/21	5	ろ過水移送ポンプ(B)入口ライン元弁(U42-F051B)シートパス
2004/5/21	6	Y形ストレーナ(P51-D001A)・ドレントラップ(P51-D002A)腐食の件
2004/5/21	7	CRDサクションフィルタ差圧計ハンチング不具合
2004/5/21	その他	ネットワーク障害
2004/5/22	4	HPCP(B)カップリング側水平方向振動計POWERランプ消灯
2004/5/22	4	CWP潤滑水ストレーナ圧力計ユニオン部にじみ(海水)
2004/5/23	1	中操CRT#10不具合
2004/5/23	2	HPCSポンプモータ下部ガイド軸受温度検出器(E22-TE106)断線
2004/5/23	3	RSWストレーナ(D)差圧計器元弁 不具合
2004/5/23	3	発電機固定子巻線温度記録計(打点式記録計)不具合
2004/5/23	3	HECW(B)サンプリング弁シートパス不具合
2004/5/23	3	排ガス真空ポンプ(B)グラウンドレンライン排水不良
2004/5/24	1	液体廃棄物処理設備排水放射線モニタにおける放出前測定時でのモニタ指示値上昇について
2004/5/24	1	北側66KV補助建屋パッケージエアコン修理依頼
2004/5/24	1	補助ボイラー建屋排風機(B)(C)モータケーブルコネクタ部固着の件
2004/5/24	2	9×9燃料(B型)試験使用承認上の特別措置に関する指摘事項(その2)
2004/5/24	2	FPCポンプ吐出圧力計及びF/D入口圧力計不具合
2004/5/24	2	IA空気圧縮機(A)吐出空気温度指示計不具合
2004/5/24	2	R/B3FLITVカメラ用ケーブル被覆管の破損
2004/5/24	2	PLADIS計算機CRT故障
2004/5/24	3	R/Bキャスク洗浄ピットの上部プラットフォーム固定用ボルトのゆるみについて
2004/5/24	5	主タービン油タンクガス抽出機(A)軸受グリース漏れ不具合
2004/5/24	7	SGTS湿分除去装置(A)(B)差圧計不具合
2004/5/24	共通設備 (1-7号機)	貝処理 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプA入口弁シートパスの件
2004/5/25	2	R/B天井トラス下部清掃時の異物発見

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/25	2	C D苛性ソーダ蒸気圧力指示計スティックの件
2004/5/25	2	スクリーン洗浄ポンプ(C)ストレーナ出口圧力計指示板ずれの件
2004/5/25	2	P61-F201(HSタービン建屋圧力調節弁)シートリークの件
2004/5/25	2	D23 N2ポンベレギュレータ不良の件
2004/5/25	2	K2 CD項目検査(MSIV L/T(停止後))説明資料の記載違いについて
2004/5/25	2	N21-F031復水再循環流量調節弁の計装空気減圧弁ドレンロック不良の件
2004/5/25	4	R / B換気空調系給気ダクト空気測定口キャップ脱落
2004/5/25	6・7号機共用廃棄物処理設備	C U W沈降分離槽(A)液位用多点記録計打点不良発生
2004/5/26	2	2号高圧油ポンプ室油タンク上面油たまり
2004/5/26	2	H C U(18 - 59)充填水元弁(F113)不具合
2004/5/26	2	C F(B)塔出口流量低下の件
2004/5/26	2	LPRM検出器コネクタ部の不良について
2004/5/26	3	S / B加湿器(A)シリンダー蒸気ホース接続部破損の件
2004/5/26	5	TCWポンプ(C)モ - タ - カップリング側軸受グリース漏れ不具合
2004/5/26	5	CRD系系統流量ハンチング不具合
2004/5/26	5	屋外固化剤タンクピット排水ドレン弁固着
2004/5/26	6	L S Tr 6 S A冷却制御盤(H21-P244)扉カギ不具合
2004/5/26	6	S A圧縮機A号機スナップリングの件
2004/5/27	1	補助ボイラー建屋排風機(B)(C)アース線接地端子部固着の件
2004/5/27	2	N21-F031復水再循環流量調節弁のポジション-用ベロ-不良の件
2004/5/27	3	R H Rポンプ(A)定例試験(自主保安試験)データシートの紛失について
2004/5/27	4	第6給水加熱器(C)ドレン水位上昇に伴う計器不具合
2004/5/27	5	L C W収集ポンプ(B)自己シールライン表面線量上昇
2004/5/27	5	過渡現象記録装置コンソール操作不能不具合
2004/5/27	5	循環水電気防食装置 電極電流値調査不具合

## 不適合管理状況(5月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/27	5	FEI注入ライン詰まり不具合
2004/5/27	5	FEI系弁不具合
2004/5/27	6	S / B 2F ギャラリー通路クーラーより結露水発生不具合
2004/5/28	2	第2給水加熱器ドレン冷却器A給水入口弁第2ドレン弁シートリークについて
2004/5/28	5	Hx / B 屋内消火栓止め弁グラブリーク不具合
2004/5/29	5	R/W制御室送風機エリアHECW系配管貫通部モルタル剥がれ
2004/5/31	3	オンデマンドプリンタ印字不良不具合

### 4. 対象外 2件

発生日	号機	件名
2004/5/14	2	密封油真空ポンプ(A)ドレンチャンバー清掃依頼
2004/5/15	その他	子供広場で遊んでいたところバランスを崩し転倒、頭部を負傷

### 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	0
B	9
C	31
D	231
対象外	2
総計	273