

不適合管理状況(6月審査分)

1. Asグレード

2件

発生日	号機	件名
2004/6/16	5	<p>柏崎刈羽原子力発電所5号機の出力降下について</p> <p>(概要) 中央制御室においてCRD(制御棒駆動機構)アキュムレータ圧力の低下を示す警報が発生したため、現場確認をしたところ、185本ある制御棒のうち1本の挿入圧力の低下が継続しており、当該制御棒が保安規定に定める挿入圧力を確保できないことから、保安規定に定められている処置を行うこととしました。(「運転上の制限の逸脱」) 保安規定においては、当該制御棒のアキュムレータの圧力を8時間以内に復旧するか、または当該制御棒を全挿入することが求められています。 今回、当該制御棒を全挿入する際、燃料への影響を緩和するため、出力を一旦約113万キロワットから約98万キロワットまで低下させ、当該制御棒1本を挿入しました。 今後、当該水圧制御ユニットの漏えい箇所を分解し、点検、修理することといたします。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/6/16 【プレス情報 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16061601.pdf)</p>
2004/6/21	1	<p>柏崎刈羽原子力発電所1号機の出力降下について</p> <p>(概要) 6月21日午後3時50分頃、復水器の真空度が低下し、電気出力も約112万キロワットから徐々に約102万キロワットまで降下しました。その後、復水器の真空度を回復させるために、午後4時3分、電気出力を約102万キロワットから約80万キロワットまで手動にて降下させました。これにより復水器の真空度は正常値に復帰しています。 今回の事象は、水素・酸素注入設備に不具合が発生しバックアップ用酸素ポンベから酸素が自動的に復水器の排気配管へ多量に注入されたことにより、復水器の真空度低下に至ったものと推定しています。 当該設備は事象発生時からその運用を停止していますが、同設備による水素注入は予防保全対策として実施しているもので、原子炉の運転に直接的な影響を与えることはありません。 なお、当該設備について、今後、さらに調査を継続するとともに、対策について検討を進めます。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/6/21 【プレス情報 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16062101.pdf)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/7/5 【プレス情報】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16070501.pdf)</p>

不適合管理状況(6月審査分)

2. Aグレード

1件

発生日	号機	件名
2004/6/16	2	新燃料検査台点検作業におけるMCC(モータコントロールセンタ)故障の警報発生について
		<p>(概要)</p> <p>現場制御盤にて昇降用モータ動作時の電流測定を実施しようとし、テスター(測定器)の試験棒がモータ回路ブレーカの二次端子に接触して、短絡させました。</p> <p>当初はクランプメータ(電流測定器)を使用する予定でしたが、クランプメータがすべて校正中で使用できなかったため、テスターを使用する事としてしまいました。</p>
		<p>(対策)</p> <p>電流測定にあたっては専用の測定器(クランプメータ)を使用し、テスターは使わないよう作業要領書を改訂します。また、電流測定に関する教育を実施します。</p>

3. Bグレード

3件

発生日	号機	件名
2004/5/19	2	原子炉格納容器漏えい率検査時における検査官指摘事項について(検査使用測定計器の精度について)
2004/6/11	その他	化学分析業務における安全衛生法等の不履行の可能性について
2004/6/22	5	燃料最大線出力密度比記録打ち出し値の異常について

4. Cグレード

48件

発生日	号機	件名
2004/5/22	1	1号機定例試験・切替予定表項目記載漏れ
2004/5/25	2	2号機第10回定期検査 監視機能健全性確認検査(エリアモニタ)(D項目)記録確認検査の指摘事項について
2004/5/25	2	2号機第10回定期検査 安全保護系保護検出要素性能(校正)検査(D項目)確認検査の指摘事項について
2004/5/27	2	第10回定期検査D/G&ECCS機能検査の特に厳格な検査における原子力安全・保安院からの指摘事項について
2004/5/27	4	TEE-B306 T/B B3FL SA空気貯槽機器ファンネル配管内異物混入について

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/28	1	PLR M / Gセット(B)潤滑油戻りラインFGパッキン不良
2004/5/28	2	放射性廃棄物ドラム缶搬出不可
2004/6/1	1	SGTSモニタ(A)系B・G上昇について
2004/6/2	1	定期検査報告書審査における不適合について
2004/6/2	2	T/B B1F 南東～東側通路 火報発生について
2004/6/2	4	HPCS D / G 停止用電磁弁エアリーク
2004/6/3	1	計算機監視項目警報「JET - P 2 流量逸脱」の不具合
2004/6/4	1	搬出物品汚染
2004/6/4	5	5号機蒸気タービン性能検査(METI立会)における主蒸気流量(C31 - FR - 601)データ採取点の誤りについて
2004/6/5	1	計算機監視項目警報「JET - P 6 流量逸脱」の不具合
2004/6/7	1	154kV変電所外壁他補修工事で屋上溶接作業中、火災警報発生。
2004/6/8	4	Hx / B B2F 架台の取扱いについて
2004/6/8	6	SLCテストタンク及びドレン受けタンク オーバーフローについて
2004/6/8	6	R / B天井クレーン性能検査における指導事項について
2004/6/9	1	主冷凍機(C)計器元弁閉事象
2004/6/9	その他	K - 2 LPCSポンプ用ホイス検査証紛失
2004/6/10	2	K2 SRV(P)逃がし弁アキュムレータ銘板の固定不良
2004/6/10	その他	「放射線管理状況報告書」報告内容の誤記判明について
2004/6/11	1	K - 1 プロセス計算機信号入力基板取替作業時、基板除外操作不適合
2004/6/12	1	計算機監視項目警報「JET - P 20 流量逸脱」の不具合
2004/6/12	4	CRDサクションフィルタ(B)乾燥保管未完了
2004/6/12	5	第11回取替燃料受入検査時のロックナットワッシャ変形事象
2004/6/13	5	RHR(A)SHC注入ライン[350A-RHR-015]の不具合
2004/6/15	1	第13回定検工事施工報告書(デジタル分)提出の遅延について
2004/6/15	1	定期検査報告書審査における不適合について

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/15	5	DG5Aサーベランス記録 未記載箇所発見
2004/6/15	その他	補助ボイラーばい煙測定記録表の紛失及び作成の遅延について
2004/6/15	文書/指摘事項/その他	点検作業時の関係箇所事前連絡不備
2004/6/16	1	計算機監視項目警報「JET-P 6 流量逸脱」の不具合
2004/6/16	5	HCU14-19ユニオン部リーク原因調査におけるトルクレンチ設定ミス
2004/6/17	5	RCWモニタ(A)の不具合
2004/6/18	1	循環水系出入口温度差について
2004/6/19	3	3号機D/W-HCWサンプ流量計カウント停止事象
2004/6/20	2	K2Hx/B海水スチームサンプ吐出弁折損
2004/6/21	5	5号機HNCW冷凍機点検手入工事報告書審査における不適合について
2004/6/21	5	5号機シュラウド他点検工事報告書における不適合について
2004/6/21	5	5号機 An/A B4F火災報知器誤作動
2004/6/21	6	FPCポンプ(B)T/R時のトリップ事象
2004/6/23	その他	保安規定要求記録の上覧遅れ
2004/6/25	2	スクリーン洗浄ポンプ(C)吐出逆止弁不具合
2004/6/25	3	TARMS2サーバ1CPU不具合
2004/6/25	6	TIPレベルCオーバフロー発生に伴う不具合
2004/6/26	4	CC系(B)ボール回収不良

5.Dグレード

249件

発生日	号機	件名
2004/5/13	4	OF洞道給気排水ポンプの絶縁抵抗値低下
2004/5/14	4	循環水ポンプ吐出ピット排水ポンプピットカバー及び配管サポート発錆
2004/5/14	7	RC&IS FCM用メンテナンスツール不具合
2004/5/20	3	ページング用スピーカ破損

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/20	3	ページング通話切換スイッチ不良
2004/5/21	1	ページング用送受話器不良
2004/5/23	3	ページング用電線管・ボックス・スピーカ架台腐食
2004/5/25	1	ページング用電線管・サポート・スピーカステイ腐食
2004/5/25	1	ページング装置(YH-104)の指令放送が不良
2004/5/25	2	2号機第10回定期検査 監視機能健全性確認検査(プロセス計装品点検手入立会検査)D項目記録確認検査の指摘事項について
2004/5/25	4	CWP建屋天井クレーン走行1.2用電動機ブラシ点検口パッキン劣化について
2004/5/25	6	6Bバー回転式スクリーン 過トルク検出用トルクリミッター破損
2004/5/26	2	2号機原子炉水サンプリング入口弁(1)用電磁弁異音
2004/5/26	2	電気事業法施行規則第90条の2第4号に係る検査(CD項目確認検査)における指摘事項について(第2種容器供用期間中検査)
2004/5/26	3	3号CWP建屋天井クレーン点検手入工事水銀灯用コンセント修理
2004/5/26	3	3号CWP建屋天井クレーン点検手入工事走行用電動機運転室側及び反運転室側点検用ブラシカバーゴム修理
2004/5/27	1	SGTSフィルター性能試験装置空気ラインリーク
2004/5/27	その他	熱蛍光線量計測定装置定期点検時におけるグロー出力電圧不良
2004/5/28	3	循環水ポンプ室SA供給接続弁(P51-F396)不具合
2004/5/28	6	6/7号機回転体診断装置不具合
2004/5/28	7	スクリーン洗浄設備バルブ銘板不具合
2004/5/30	3	HPCS系D/G室NSDサンプポンプ吐出逆止弁不具合
2004/5/30	3	ログプリンタ紙送り不能について
2004/5/30	6	軽油タンクA監視計器不具合
2004/5/31	1	復水系恒温装置制御盤(A)TIC不具合
2004/5/31	1	エリア放射線モニタch25-43記録計打点不良
2004/5/31	2	EHCラインフィルター出口ベント弁取付け面側ホルト穴メネジ部寸法加工不良
2004/5/31	3	3号CWP建屋天井クレーン点検手入工事走行用電動機運転室側(西)のブラケット、ローター、カップリングの許容値外
2004/5/31	3	3号CWP建屋天井クレーン点検手入れ工事走行用電動機反運転室側(東)のブラケット、ローター、カップリングの許容値外

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/5/31	6	MACSサブシステム異常発生について
2004/6/1	1	H CW濃縮装置B蒸発缶監視液位高警報頻発
2004/6/1	1	新燃料検査前準備作業における「新燃料検査台ピット内」の汚染について
2004/6/1	1	# 6 BANK GISガス圧監視装置不具合
2004/6/1	2	制御棒駆動系機能検査におけるMETI指摘事項について
2004/6/1	2	スクリーン洗浄ポンプストレーナ(C)出口圧力計継手からのリーク
2004/6/1	3	C UW F / D (A) 出口サンプル採取弁(R B 0 5 A - S 5)シートパス
2004/6/1	3	SJAE(B)第2段出入口圧力上昇不具合
2004/6/1	大湊側 共用設備(5-7)	洗濯用乾燥機A号機 後扉開閉用エアシリンダーのエア漏れ
2004/6/2	1	R Wエリア照明器具修理工事におけるセルフタグ札紛失
2004/6/2	1	シャワー室ファンネル内ストレーナ破損
2004/6/2	3	OG水素ガス分析計配管ヒーター温度制御用TIS不具合
2004/6/2	4	第1給水加熱器(B)出口サンプリングのラック入口弁シートパス
2004/6/2	5	RFP - T(A)ガス抽出機(A - 1)ドレンライン不具合
2004/6/2	6	S A空気圧縮機(A)潤滑油圧力計不具合
2004/6/2	その他	環境管理棟灰化炉記録チャートの異常について
2004/6/3	3	MCR加湿器(A) - 1不具合
2004/6/3	3	GM汚染サーベイメータ 検出限界値早見表計算間違いについて
2004/6/3	3	酸素ポンベ(L)出口弁接続部リーク
2004/6/3	3	CRDポンプ増速機軸受温度計不具合
2004/6/3	3	バー回転式スクリーン(E)電動機ブラケット磨耗
2004/6/3	4	エリア放射線モニタ記録計の印字マーク不良
2004/6/3	4	4号機でのAPD退域未処理について
2004/6/3	5	CC系電動弁 連動動作時中間開度スティックについて
2004/6/3	共通設備(1-7)	NO.1ろ過水タンクマンホール取付ボルト腐食

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/3	共通設備(1-7)	NO.1ろ過水タンクオープンベント取付ボルト・ナット及び金網・取付金具の腐食
2004/6/3	共通設備(1-7)	NO.1ろ過水タンクエマージェンシーベント取付ボルト・ナット及びカバーガイド腐食
2004/6/4	1	水素供給圧力PTベントプラグより水素リーク
2004/6/4	1	復水器冷却管連続洗浄装置C系ボール回収率低下
2004/6/4	1	空冷チラー(B)ファン用電動機ブラケットハウジング寸法拡大について
2004/6/4	5	HNCW冷凍機(B)油タンク出口ライン振動調査不具合
2004/6/4	5	スタックドレンライン他Uシール水位計汚れ
2004/6/4	6	燃料交換機点検手入れ工事 燃料交換機計算機ハード点検 CRTモニタ表示不可
2004/6/4	6	Y型ストレーナ(P52-D003/D008)腐食
2004/6/5	5	T/DRFP(B)ターニング装置オイルゲージ不具合
2004/6/5	6	D/W LCWサンプル液位変動不具合
2004/6/5	7	発電機 機内水素ガス温度(1)検出器不具合
2004/6/7	2	超音波水位差計(E水路)不具合
2004/6/7	4	タービン系制御装置異常警報発生
2004/6/7	4	CUWF/D入口分析計入口弁シートパス
2004/6/7	4	D/G燃料移送ポンプA吸込圧力計指示ハンチング
2004/6/7	5	HNCW冷凍機(A)油タンク出口ライン振動発生不具合
2004/6/7	6	SLCタンクエアライン不具合
2004/6/8	3	搬出物品の汚染について
2004/6/8	4	RCW Hx(海水側)差圧上昇に伴う不具合
2004/6/8	5	An/A非放射性SDサンプル レベルスイッチ(U63-LS-022)下側フロート溶接部指示模様確認
2004/6/8	5	屋外固化剤タンクピット排水ドレン弁開状態固着
2004/6/8	6	SLC貯蔵タンクエリア床ドレンファンネル閉止栓取付け
2004/6/8	6	N34-PI110H指示計不具合
2004/6/8	6	Y形ストレーナ(P52-D010A)・ドレントラップ(P52-D011A)腐食

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/8	その他	保安規定改定に伴う「ほう酸水注入系測定結果報告」様式の記事欄適用条文の変更漏れについて
2004/6/9	1	空冷チラー(B)ファン1 羽根車ボス穴、ファンシャフト嵌合値逸脱
2004/6/9	3	R/A HCWサンプ(C)ポンプ(C)吐出配管PX付け根部腐食
2004/6/9	3	Hx/B M1F北西壁 雨漏れ
2004/6/9	3	S/B加湿器蒸気ライン配管保温材不具合
2004/6/9	5	5号機 SLC貯蔵タンクエリア床ドレンファンネル閉止栓不具合
2004/6/9	6	タービン軸受部CO2消火設備制御盤異常警報発生
2004/6/9	6	防護扉(S6-54K)緑ランプ不具合について
2004/6/9	6	6号機 手洗所 蛇口のセンサー不良
2004/6/9	6	IA圧縮機A号機シリンダカバ(上・下)指示模様
2004/6/9	6	デジタルマノメータ不良
2004/6/9	7	HNCW冷凍機(D)油ポンプストレナーの破れについて
2004/6/10	2	RCIC回転数検出器点検中に於ける異物混入
2004/6/10	2	タービン建屋交流120V計測用分電盤扉不具合
2004/6/10	2	油清浄機点検蓋施錠用金具破損について
2004/6/10	2	搬出時における物品汚染の発見
2004/6/10	5	RW排水放射線モニタ洗浄水圧力調節弁ドレン弁シートパス発生
2004/6/10	5	Hx/B淡水SDサンプ液位計(U63-LS-002)上部フロート溶接部指示模様確認
2004/6/10	6	R/B Aエリア NSDサンプ液位低ANN発生について
2004/6/10	6	HCU(A)室冷却コイル冷水入口温度調節弁異音発生について
2004/6/10	7	D/G(A)排気ライン保温材不具合
2004/6/11	1	1号機ドライウェルHCWサンプ水採取時のセルフ操作対象弁以外の弁操作実施について
2004/6/11	1	R/B B4F南東ホイストクレーン下部油滴下
2004/6/11	3	イオンクロマトグラフィー測定装置不良
2004/6/11	4	CR58-27不具合

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/11	5	SA気水分離器安全弁(P51-F005A)揚弁レバーピン固定用錠前脱落
2004/6/11	6	HCU(A)室冷却コイル冷水入口温度調節弁 異音発生について
2004/6/11	7	原子炉水PH計ラック(H22-P452)排水先ファンネルワイパ(L-105A)不具合
2004/6/12	4	ITVスクリーントラッシュピットカメラ曇り
2004/6/12	5	Hx/B B1F 雨漏れ
2004/6/12	5	制御棒駆動機構部温度記録計不具合
2004/6/12	6	中操ハードコピー不具合
2004/6/13	1	HPCP(A)反C側潤滑油ラインオイルブリーザ不具合
2004/6/14	3	3号機HNCW冷凍機(B)サージング発生
2004/6/14	3	スクリーン ストレーナ(C)自動空気抜弁シートパス不具合
2004/6/14	3	取水路(E)超音波水位差計 不具合
2004/6/14	3	スクリーン装置門型クレーン制御盤室山側ドアノブ動作不良
2004/6/14	3	スクリーン装置門型クレーンジャンクションボックスフレキコネクタ脱落
2004/6/14	3	スクリーン装置門型クレーン電源ケーブル巻取装置収納盤腐食
2004/6/14	3	スクリーン装置門型クレーン電源ケーブル巻取装置収納盤ベースボルト腐食
2004/6/14	3	スクリーン装置門型クレーン走行アンカー解除用LSカバー腐食
2004/6/14	3	スクリーン装置門型クレーン走行アンカー解除用LS動作不良
2004/6/14	4	RCW熱交換器(A)水室ハンドホールゴムライニング
2004/6/14	5	第11回取替新燃料の固定ワッシャ変形
2004/6/14	6	T/B LCWサンプポンプ(B)循環配管詰まりについて
2004/6/14	6	CC系弁名称、銘板不具合
2004/6/14	6	R/Bオベフロ カーブライナー取付け手摺用ボルト締付け不良
2004/6/14	6	R/Bオベフロ ウェル廻りサービスボックス内塗装割れ
2004/6/14	6	気中照明具ポリカーボネート板ヒビ割れ発見
2004/6/14	共通設備(1-7)	NO.1ろ過水タンクアニユラー板×側板溶接線欠陥確認

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/15	1	K-2,3,4号HS連絡ラインドレントラップ(P61-D371)不具合
2004/6/15	2	T/B B1F南西コーナー通路付近油たまり
2004/6/15	2	TCW熱交換器(A)貝殻除去装置プロ - 弁過負荷トリップ
2004/6/15	2	Hx/B送風機(A)切替えCOS不良
2004/6/15	3	モニタリングポスト線量率Hi警報発生について
2004/6/15	3	主任机電話フックSW不具合
2004/6/15	4	「原子炉廻り系統プロセス温度」記録計紙詰まり発生
2004/6/15	4	バー回転式スクリーン(F)スプリングピン折損
2004/6/15	4	D/W露点計電源PB接触不良
2004/6/15	4	洗浄ポンプ(C)電動機ファンカバー腐食
2004/6/15	5	MS第3弁(C)駆動モータギア部 油逃し機構作動による油漏えい
2004/6/15	5	W32-PI-F134B 指示精度逸脱
2004/6/15	6	燃料交換機 主ホイスエアプレ - キからの異音
2004/6/15	6	交流電圧電流計測定不能
2004/6/15	7	7号機側大型シャッター海側引き分け扉ケーブル切断
2004/6/15	固体廃棄物 貯蔵庫	固体廃棄物貯蔵庫内の変形ドラム缶発見について
2004/6/16	4	新燃料貯蔵庫内、第8回定検取替新燃料2体(K4H46, K4H57)の固定ワッシャ変形
2004/6/16	4	サプレッションプール水温度記録計不具合
2004/6/16	5	HSCRレシ - バタンク水位計異常
2004/6/16	6	第6号機第6回取替燃料の固定ワッシャ変形
2004/6/16	7	屋外仮設トイレガラス破損
2004/6/16	荒浜側 共用設備(1-4)	荒浜側H/Bブロー水PH指示警報設定器指示部破損
2004/6/17	1	空冷チラー(A)ファン用電動機ブラケットハウジング寸法拡大について
2004/6/17	1	空冷チラー(A)ファン用電動機シャフト外径逸脱について
2004/6/17	3	スクリーン装置門型クレーン中継端子箱(JB1)腐食について

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/17	3	スクリーン装置門型クレーン走行アンカー用LS電線管腐食について
2004/6/17	4	HWHバックアップ温水器土台部塗装はがれ
2004/6/17	4	ドライウェルドレン放射線モニタ(LCW)(HCW)記録計 緑ペンインク切れ
2004/6/17	5	排気筒放射線モニタサンプルラックAページ用フィルタ不具合
2004/6/17	5	RW/Z排風機(B)入口ダンパ不具合
2004/6/17	5	CAMS(A)水素,酸素モニタ記録計不具合
2004/6/17	5	RCW(B系)熱交換器オイルスナッパ用オイルポット接続部油しみ
2004/6/17	6	軽油移送積算値(停止後)読み間違いについて
2004/6/17	6	デジタル位相計不良
2004/6/17	6	低圧復水ポンプ(A)メカニカルシール不具合
2004/6/17	大湊側 共用設備(5-7)	H/B4C循環ポンプVベルト緩み
2004/6/18	1	S A comp(B)インタークーラー安全弁動作
2004/6/18	1	密封油真空ポンプ(A)シリンダーサイドカバーからの漏油
2004/6/18	2	N27-F011D(復水脱塩塔(D)ドレン弁)の作動不良
2004/6/18	3	RW排水放射線モニタ指示値上昇
2004/6/18	3	MCR加湿器(A)-1及び(A)-2の給水ホース亀裂について
2004/6/18	4	BOPログ「復水脱塩塔(F)」指示値異常
2004/6/18	4	復水・給水導電率記録計印字ヘッド動作不良
2004/6/18	5	RSWストレ-ナ(B)入口弁表示回路不具合
2004/6/18	5	HCU(14-19)PI付け根部からの漏えいについて
2004/6/18	5	HCU(14-19)P6プラグからの漏えいについて
2004/6/18	6	S/Bファンコイルユニットのドレン配管閉塞について
2004/6/18	6	6・7号機中央操作室 屋外放射線監視端末装置 動作不具合
2004/6/18	7	MCR送・排風機室排煙口扉不具合
2004/6/18	7	HNCWポンプ(D)グランドリーク水飛散不具合

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/18	大湊側 共用設備(5-7)	洗濯機E号機 操作盤、水温デジタル表示の不具合
2004/6/19	6	D/W LCWサンプポンプ逆止弁不具合
2004/6/19	7	HNCW(A)蒸発器冷水流量低トリップに関する不具合
2004/6/20	1	格納容器露点計不具合
2004/6/20	7	スクリーン洗浄ポンプ(A)ストレーナ自動空気抜弁シートパス
2004/6/20	7	スクリーンクラゲ回収用コンベアLS不良
2004/6/21	1	FEI出力電流調節器 不具合
2004/6/21	1	主冷凍機(A)試運転時のサージングについて
2004/6/21	1	格納容器内温度指示計(T31-TI011)不具合
2004/6/21	1	B31系 再循環ポンプ(A)振動記録計印字不良
2004/6/21	1	B31系 再循環ポンプ(B)振動記録計印字不良
2004/6/21	3	管理区域内における搬出時の汚染物品発生について
2004/6/21	4	主蒸気逃がし安全弁漏えい温度記録計紙送り不良
2004/6/21	5	LDろ過機Aシール水入口圧力計不具合による漏えい
2004/6/21	5	RSW(A、B)鉄イオン注入流量計不具合
2004/6/21	5	HCU42-31 103弁インジケータ 不具合
2004/6/21	5	折りたたみ機C・D・E号機裏側のファンネル(番号不明)・水溝の水溜り
2004/6/21	6	湿分分離器ドレンタンク(A1)水位低発生
2004/6/21	6	蛍光X線測定装置 スローリーク異常
2004/6/22	1	OG系排ガス・フィルタ出口流量記録計指示不良
2004/6/22	1	排ガス予熱器入口水素分析計(SP-TB20)不具合
2004/6/22	1	コンセント用NFB(LP-1T11 CKT-20)不具合
2004/6/22	1	サービス建屋コンセントの劣化
2004/6/22	2	タービン軸受け 7Wストレーナー切替弁の油にじみ
2004/6/22	3	IRM C/APRM C IRM G/ARRM D記録計(C51-NR602C)サーボモータ不良

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/22	5	密封油真空槽圧力指示計不具合
2004/6/22	6	MSHドレンタンク水位偏差大(N22-LT013A-1,LT014A-1)調査時におけるN22-LT-002A-2検出器異常発生
2004/6/22	7	FEI海水供給ポンプ クエンチング水排水部不具合
2004/6/23	1	CUW F/D(A)不具合
2004/6/23	1	排ガス予熱器入口サンプル出口弁(TB20-S6)シートパス
2004/6/23	5	P95-F006Bシートパス
2004/6/23	5	T/B SDサンプ(B) レベルスイッチ(K11-LS-351B)下側フロート指示模様確認
2004/6/23	7	CPU筐体2盤内冷却ファン異音発生
2004/6/23	7	拡大槽掃気ガスフローグラス油処理
2004/6/24	1	No.1 HSTr NGR油面計漏油
2004/6/24	1	1号中操 碓洗・変防盤故障警報復帰不良
2004/6/24	1	屋外タプロゲピット内照明用NFBトリップ不具合
2004/6/24	1	1号機給復水系溶存酸素濃度低下に伴う水質管理要領目標値逸脱について
2004/6/24	1	D/G(B)ディタンクレベル計(R43-LIS101B)不具合
2004/6/24	3	スクリーン装置門型クレーン風速計動作不良
2004/6/24	5	IA圧縮機(B)シリンダーカバー指示模様
2004/6/24	5	グラウンド蒸気復水器放射線モニタ記録計不具合
2004/6/24	5	HSCRレシーバタンク水位レベルスイッチ接断差の精度範囲外
2004/6/24	6	ITV装置(T/Bオペレーティングフロア2)映像劣化について
2004/6/24	6	ITV装置(RSWストレナ盤C)映像劣化について
2004/6/25	2	FEI海水供給ポンプグラウンド増し締め
2004/6/25	3	MCR加湿器(A)-2給水電磁弁シートリークについて
2004/6/25	3	S/B 保守計器室ファンコイルユニット(B)不具合
2004/6/25	6	MSH(A)室空調機給気処理装置排水ライン詰まり
2004/6/25	7	OG排ガス循環水タンクA純水供給弁 不具合

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/25	7	LPRM 区分 (52 - 29C) 下限発生
2004/6/25	7	7号機回転体振動監視装置不具合
2004/6/26	1	Hx / B送風機(B)グラビティダンパ不具合
2004/6/26	2	SRM記録計チャンネル切替スイッチ(A)接点不良
2004/6/26	2	プロセス計算機バルク装置(RMM)不具合
2004/6/26	3	FEI海水供給ポンプ吸込圧力計元弁操作不能
2004/6/26	3	FEI電解槽出口流量指示計[P95 - FI005]指示不良
2004/6/26	7	「高圧プッシング冷却水流量低」警報発生不具合
2004/6/27	5	OG系再生ガスプロア(B)軸受潤滑油変色
2004/6/27	5	CF逆洗水移送ポンプ洗浄元弁閉動作不調
2004/6/28	1	Hx / B SWSD サンプ(A)レベルスイッチ不具合
2004/6/28	2	CF(E/G)塔出口流量の変動
2004/6/28	3	ログプリンタ故障
2004/6/28	5	An / A B2F(R / W中操脇)汚水槽漏水検知器 保全作業
2004/6/28	6	RW排水放射線モニタ内流量計指示不良
2004/6/28	6	T / BB1F東側遮蔽扉ハンドル不具合
2004/6/28	6	東芝超音波レベル計用キャリブレータ不良
2004/6/29	3	FEI海水供給ポンプ吸込圧力計不具合
2004/6/29	5	圧力調整用消火ポンプ自動起動用PS不具合
2004/6/29	7	RCW(C)Hx室SWSD サンプポンプ吐出逆止弁不具合

6. 対象外

3件

発生日	号機	件名
2004/5/27	その他	柏崎市原子力広報センター電源停止に伴う発電所データ伝送異常警報の発生について
2004/5/31	1	管理区域退域時の"WID未入力"エラーメッセージの発生

不適合管理状況(6月審査分)

発生日	号機	件名
2004/6/1	1	搬出時の物品汚染について

7. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
A s	2
A	1
B	3
C	48
D	249
対象外	3
総計	306