

## 不適合管理状況(8月審査分)

### 1. Aグレード 2件

発生日	号機	件名
2004/8/23	その他	「配管減肉事象に係わる点検状況」の点検箇所数の誤りについて
		<p>(概要) 平成16年8月18日、当社が経済産業大臣に提出いたしました「配管減肉事象に係る点検に関する調査結果」におきまして、配管減肉に係る点検状況の点検対象部位および肉厚管理実施部位の集計数等に誤りがありましたので訂正いたします。 あわせて、同日の発表資料「関西電力(株)美浜発電所3号機配管破損事故に係る当社原子力プラントの配管点検実施状況の調査結果について(概要)」につきましても訂正いたします。 なお、同日にお知らせいたしましたとおり、点検の対象となる箇所への抽出もれがないこと、当社の管理方法が加圧水型軽水炉における2次系配管肉厚の管理指針に照らして適切であること、ならびに配管の減肉管理が適切に実施されていることについて、変更はありません。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/08/25 【プレス情報】 (<a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/04082503-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/04082503-j.html</a>)</p>
2004/8/24	6号機	定期検査中の一時的な「運転上の制限」からの逸脱について
		<p>(概要) 当所6号機(改良型沸騰水型、定格出力135万6千キロワット)は、平成16年7月10日より第6回定期検査を実施しておりますが、24日午前9時半頃から、主蒸気隔離弁機能に関わる検査の準備の一環として原子炉スクラム機能を一時的に解除する措置を行っていたところ、この機能が解除されている約2時間、3本の制御棒が動作可能な状態であったことがわかりました。 当初、保安規定に定める「運転上の制限」注の逸脱に当たらないものと考えておりましたが、その後、本事象の扱いを再検討・確認した結果、検査等により原子炉スクラム機能が解除されている場合には、全制御棒が原子炉に全挿入状態で動作しないように処置することとなっていることから、当該3本の制御棒が動作可能な状態であったことは「運転上の制限」を逸脱していたものと、午後10時20分判断いたしました。 なお、全制御棒は全挿入状態にあり、プラントの安全上問題はありませんでした。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/08/25 【プレス情報(区分)】 (<a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16082501.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16082501.pdf</a>)</p>

### 2. Bグレード 5件

発生日	号機	件名
2004/7/31	6号機	定期検査中における非常用ガス処理系試運転実施時の放射線モニタの一時的な計測もれについて
2004/8/9	6号機	定期検査中におけるタービン建屋地下中2階高圧制御油圧ユニット室内での油漏れについて
		<p>(ホームページ掲載) 2004/08/10 【運転・定検状況(区分)】 (<a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16081001.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16081001.pdf</a>)</p>
2004/8/12	6号機	定期検査中における原子炉自動スクラム警報の発生について
		<p>(ホームページ掲載) 2004/08/13 【運転・定検状況(区分)】 (<a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16081301.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16081301.pdf</a>)</p>
2004/8/17	4号機	運転員専用の管理区域入退域装置への退域ボタンの操作もれについて
2004/8/31	6号機	定期検査における原子炉保護系インターロック機能検査事前確認段階での中央制御室空調機の一時的停止発生について(排風機の停止～再循環送風機の起動)

3. Cグレード 39件

発生日	号機	件名
2004/7/23	4号機	4号LPRM検出器・ドライチューブの高速中性子照射量について
2004/7/25	6号機	低圧C内部車室(上半)PT結果不適合の件
2004/7/28	6号機	低圧C内部車室(下半)PT結果不適合の件
2004/7/29	6号機	主発電機コレクタ側シールケース組立不備の件
2004/7/29	6号機	屋外作業に伴う病人の発生について
		(ホームページ掲載) 2004/07/30 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16073001.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16073001.pdf</a> )
2004/7/30	1号機	1号機管理区域内作業における病人の発生について
		(ホームページ掲載) 2004/08/02 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16080201.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16080201.pdf</a> )
2004/7/31	5号機	CR18-19保全作業に伴う計画的なLCO外への移行手続きの遅れ
2004/8/2	6号機	AVR640A破損の件
2004/8/2	6号機	復水系配管点検RT結果の件
2004/8/3	2号機	K-2蒸気タービン性能検査のうち特別確認における指摘事項
2004/8/3	6号機	液体廃棄物処理系機能検査における。記録の指摘事項
2004/8/3	6号機	定期事業者検査における検査判定について
2004/8/4	6号機	非常用予備電源装置検査 非常用停止装置(機械式機関過速度停止装置)不動作事象について
2004/8/4	6号機	RE-MS-T020配管サポート変形の件
2004/8/6	3号機	3号機燃料取替機横行用デッキプレート上の異物発見について
2004/8/7	4号機	D/G(A)停止用電磁弁エアリーク
2004/8/7	6号機	C UWポンプ(A)水張り時、パーズライン安全弁[G31-F033A]作動
2004/8/9	2号機	2号プロセス計算機磁気ディスク故障に伴う交換品の口頭依頼実施の件
2004/8/9	3号機	M/D-RFP(A)ミニフローライン異音
2004/8/10	6号機	給水加熱器開放検査(要領書番号K6-6-80-3C-T)安管審で確認された体制図等の不備について
2004/8/11	6号機	シュラウドヘッドボルト窓部損傷の件
2004/8/11	6号機	6号機R/B防護扉(S6-07K)開閉操作時の不適合について
2004/8/13	1号機	2B, 3B給水加熱器室異音について
2004/8/13	1号機	2C, 3C給水加熱器室異音について
2004/8/13	6号機	S RNM指示不良に伴う燃料装荷工程の遅延

発生日	号機	件名
2004/8/14	1号機	R1W熱交換器(A)トスフィルターブロー弁トルクスイッチ作動
2004/8/14	6号機	6号定検時燃料移動監視装置 セルマスク中警報発生
2004/8/16	1号機	T C W熱交換器(A)トスフィルターブロー弁トルクスイッチ動作
2004/8/16	6号機	K 6 R / B , C / S の サンプピット漏洩検出器点検時プラント停止時の安全管理代替措置承認書未作成
2004/8/17	6号機	K6 D/G(A)NO.12ピストン連接棒クランクピンボルト嚙り後のボルト折損の件
2004/8/18	6号機	シュラウドヘッドボルト窓部損傷の件(その2)
2004/8/18	6号機	プロセス放射線モニタ光伝送ケーブル接続ミスの件
2004/8/18	6号機	シュラウドヘッドボルト窓部損傷の件(その3)
2004/8/18	その他	4号機安全管理審査(文書審査)時の指摘について
2004/8/18	その他	電子式線量計(APD)の点検校正手順の一部誤りについて
2004/8/19	4号機	燃料移動監視装置「全炉心表示不一致」
2004/8/19	4号機	作業班長資格未登録の件
2004/8/25	4号機	4号機原子炉建屋でのけが人の発生について
		(ホームページ掲載) 2004/08/26 [運転・定検状況[区分]] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16082601.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16082601.pdf</a> )
2004/8/26	6号機	K - 6 R C I C 系水張りにおけるR C I Cタービンへの流入の疑いについて

#### 4. Dグレード 369件

発生日	号機	件名
2004/7/9	1号機	H / B 2 B 給水入口弁作動不良
2004/7/9	1号機	H / B 1 A 点火トランス・点火プラグ不良
2004/7/9	1号機	原子炉自動停止時の警報チェックミス
2004/7/9	1号機	P L R ポンプトリップ後の再起動操作の遅れ
2004/7/13	6号機	6号機励磁装置プロアファンモーター内ファンブレード不具合
2004/7/14	5号機	L P R M 5 6 - 4 1 D 下限ランプ点灯頻発事象
2004/7/14	6号機	G31-F147A 弁棒及びパッキン押え輪摺動傷
2004/7/14	6号機	P 4 1 - F 0 0 4 B - 2 開度計カバー破損
2004/7/15	1号機	屋外放射線監視装置のうち、海水放射能モニタデータロガー用MOディスク不具合

発生日	号機	件名
2004/7/15	5号機	5号CRD配管ライン番号の記載ミスについて
2004/7/15	6号機	6号機 P32系 酸素ガス圧力調節弁(P32-F004B) 弁分解点検不可能
2004/7/15	その他	凝集沈澱処理水自動給水タンク出口配管ピンホール
2004/7/15	その他	凝集沈澱処理水自動給水タンクドレン弁シートパス
2004/7/15	その他	補助ボイラー重油移送配管サポート腐食の件
2004/7/16	その他	柏崎刈羽原子力発電所運転保守状況 自治体提出後の訂正について
2004/7/17	6号機	LP-C/Nスルダダイヤフラム締付ボルト緩みの件
2004/7/20	5号機	5号スクリーン装置門型クレーン 電源回路中継端子台腐食について
2004/7/22	6号機	HD高圧ドレンタンク水位調節弁A(N22-F005A) 内弁(プラグ)のシート部の摩耗
2004/7/22	6号機	HD高圧ドレンタンク水位調節弁B(N22-F005B) 内弁(プラグ)のシート部の摩耗
2004/7/22	6号機	HD高圧ドレンタンク水位調節弁C(N22-F005C) 内弁(プラグ)のシート部の摩耗
2004/7/23	6号機	タービン設備工具の損傷および作動不良
2004/7/23	6号機	MSIV外側隔離弁F003Cボルトのかじりについて
2004/7/23	6号機	サンプルポンプモーター不良の件(D11-C081)
2004/7/24	6号機	バスケット(P/C 6B-2～P/C 6A-2)母線支持碍子破損について
2004/7/26	4号機	RPVヘッド自動着脱機点検時の不具合の件
2004/7/26	6号機	N21-TIC173Bコントローラ電源スイッチ不良の件
2004/7/26	6号機	主発電機ブラシホルダー(D-10)リテンションスプリング変形について
2004/7/26	6号機	EHC制御油貯油タンクユニット排油口止弁弁体PT結果不適合の件
2004/7/26	6号機	主蒸気圧力検出配管の保温干渉の件
2004/7/26	その他	環境管理用Ge核種分析装置MCAアンブボード不具合について
2004/7/27	3号機	法定溶接自主検査実施記録(溶接施行記録)の判定結果記入漏れ
2004/7/27	3号機	D21-RR603(エアモニタ記録計)サーボモーター不良
2004/7/27	5号機	排気筒放射線モニタサンプルポンプ(A)吸込圧力低トリップ
2004/7/27	6号機	S/B HNCW冷凍機(B)吸入管取付ボルトの腐食の件
2004/7/27	6号機	主タービン 7,8軸受メタルPT結果不適合の件
2004/7/27	6号機	N71-F015A弁体・弁座出口側当り面の件
2004/7/27	6号機	N71-F015C弁座出口側当り面・弁棒・バックワッシャーの件
2004/7/27	6号機	N71-F015E弁棒・バックワッシャーの件

発生日	号機	件名
2004/7/27	6号機	ボール循環ポンプ(C-1)電動機の負荷側ハウジング内径の許容値逸脱について
2004/7/27	6号機	組合せ中間弁(1)PT結果不適合の件
2004/7/27	6号機	6号機 N21系 C 高圧ドレンポンプ(B)カップリング側シール水温度調整弁バイパス弁 弁棒螺旋傷及び腐食
2004/7/27	6号機	6号機 N21系 C 高圧ドレンポンプ(B)カップリング側シール水温度調節弁後弁 弁体シート面の摩耗
2004/7/28	3号機	S / B MSC サンプポンプ(B)カーボンメタル磨耗の件
2004/7/28	4号機	4号機 Hx / B 地下1階仕切壁ひび割れの件
2004/7/28	5号機	乾燥機C号機の異音(大湊側5号機非管理区域洗濯設備)
2004/7/28	5号機	FPC系弁の弁棒の傷の件
2004/7/28	6号機	ボール循環ポンプ(C-2)電動機の負荷側及び反負荷側ハウジング内径の許容値逸脱について
2004/7/28	6号機	所内変圧器6B No.1冷却ファン負荷側ハウジング内径許容値逸脱について
2004/7/28	6号機	所内変圧器6B 5冷却ファン用電動機負荷側及び反負荷側ハウジング内径許容値逸脱について
2004/7/28	6号機	所内変圧器6B 6冷却ファン負荷側、反負荷側ハウジング内径許容値逸脱について
2004/7/28	6号機	所内変圧器6B NO.2冷却ファン負荷側シャフト外径許容値逸脱について
2004/7/28	6号機	所内変圧器6B NO.4冷却ファン反負荷側ハウジング内径許容値逸脱について
2004/7/28	6号機	T/B B2F グレーチング部の水滴滴下について
2004/7/28	6号機	電動弁開度計指示不良について
2004/7/28	6号機	CD再生用水圧力用E / P変換機計器精度内校正不可
2004/7/28	6号機	常用デジタル盤H11-P676-2 FX access error"メッセージ"表示の件"
2004/7/28	6号機	6号機 N22系 HD MSH(B)プリセパレータドレン管ドレン弁 弁棒螺旋傷
2004/7/28	その他	水処理 アフタークーラー冷却水入口配管他の不具合について
2004/7/28	その他	環境管理用Ge核種分析装置前処理室PC不具合について
2004/7/29	1号機	排気筒放射線モニタ(IC)(A)下限警報発生
2004/7/29	4号機	T / B排風機室空調機ドレンライン詰まり
2004/7/29	5号機	中操指示計プラスチックカバー割れ
2004/7/29	6号機	フランジボルト・ナット焼付きの件
2004/7/29	6号機	IA除湿装置(B)電気ヒータ碍子の件
2004/7/29	6号機	定期事業者検査主要弁検査における想定不適合事象発生について
2004/7/29	6号機	CD復水脱塩塔(C)入口流量用積算計のカウンタ動作不良
2004/7/29	6号機	低圧ダイヤフラム シールキー止めビス浸食の件

発生日	号機	件名
2004/7/29	6号機	N21-FIS286マイクロスイッチ接点部固着について
2004/7/29	6号機	N39-LS004B本体フランジ部スタットボルト・ナット破損について
2004/7/29	6号機	地震過速度計重錘精度逸脱の件
2004/7/29	6号機	6号復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ腐食及びブースターポンプシャフト磨耗の件
2004/7/29	6号機	6号機MD-RFP(A)浸透探傷試験指示模様の件
2004/7/29	6号機	EHC HFP-(B)サクシヨンストレーナ出口側フランジ締付穴損傷の件
2004/7/29	6号機	N21-F013Aスイッチ作動金具干渉の件
2004/7/29	RW設備	6号機 K13-DPT111 ループ精度見直し
2004/7/29	その他	貝処理 攪拌洗浄タンク攪拌機羽根磨耗
2004/7/30	2号機	ジェットポンプ差圧指示計(JP13~20)カバーの不具合について
2004/7/30	4号機	An / A LCWサンプ(B)ポンプ(D)グランド部からの漏洩
2004/7/30	4号機	K - 4 燃料取替機横行時故障警報発生について
2004/7/30	6号機	HD 高圧ドレンポンプ(A)入口復水注入弁(N22 - F035A) プラグ、シートリング シート部の摩耗
2004/7/30	6号機	HD 高圧ドレンポンプ(B)入口復水注入弁(N22 - F035B) プラグ、シートリング シート部の摩耗
2004/7/30	6号機	HD 高圧ドレンポンプ(C)入口復水注入弁(22 - F035C) プラグ、シートリング シート部の摩耗
2004/7/30	6号機	ISV#6スプリング塗装剥離の件
2004/7/30	6号機	水圧ナット漏えいの件
2004/7/30	6号機	湿分分離加熱器B胴体内部構造物不適合の件
2004/7/30	6号機	G31-F165B 弁棒表面腐食
2004/7/30	6号機	G31-F173A 弁座シート面クラック
2004/7/30	6号機	6号機 P61系 HS/HSCRドレントラップD027 ボンネットボルト焼き付き
2004/7/30	6号機	EHC弁 F-917,918ボンネット、グランドナットかじりの件
2004/7/30	6号機	N33-F250弁体・弁棒の件
2004/7/30	6号機	R S W熱交換器差圧指示不良
2004/7/30	7号機	復水スピルオーバー流量用容積式流量計の不具合について
2004/7/30	その他	貝処理 固化処理物コンテナ経年劣化
2004/7/31	1号機	北側HCU30 - 23 102弁の不具合について
2004/7/31	5号機	T / DRFP(B)ターニング装置オイルゲージの不具合について
2004/7/31	6号機	スタック(B)IC検出器信号コネクタ不良について(D11-RE043B)

発生日	号機	件名
2004/7/31	6号機	C81-TIS036A計器精度の3倍超えについて
2004/7/31	6号機	HCU 104弁 弁棒腐食の件
2004/7/31	7号機	運転管理コンソールハードディスク及びMOドライブの不具合について
2004/8/1	RW設備	大湊側補助ボイラー建屋サイレンサー保護金網及び排水配管 腐食及び脱落
2004/8/2	1号機	「MP8局ダストモニタNO.2 サンプラ異常3」警報発生
2004/8/2	2号機	PLRポンプ(B)ケーシングX軸振動計ハンチングの不具合について
2004/8/2	2号機	原子炉圧力容器温度記録計(胴フランジ温度)の不具合について
2004/8/2	3号機	HPCPオイルストレーナ(C)上蓋ボルト油にじみの不具合について
2004/8/2	4号機	サブプレッションプール水温度記録計「T11-TR-601(A)(B)」乱点発生
2004/8/2	5号機	セルフタグ紛失
2004/8/2	5号機	制御棒駆動機構部温度記録計の不具合について
2004/8/2	5号機	バー回転式スクリーン(A)駆動部の不具合について
2004/8/2	6号機	オイルスナッパートラベルスケール脱落の件
2004/8/2	6号機	HPDP(B)AOP負荷側及び反負荷側ブラケットハウジング内径寸法許容値逸脱について
2004/8/2	6号機	増設ITV N0.5 R/B B2F(W)画像の不具合について
2004/8/2	6号機	RFPタービンB号機車室(上半)PT結果不適合の件
2004/8/2	6号機	HCU 101弁 弁棒腐食の件
2004/8/2	6号機	温度継電器動作温度判定基準逸脱の件
2004/8/2	6号機	N36-PT018計器精度の3倍超えについて
2004/8/2	その他	ダストモニタ不具合対応時の中操への事前連絡忘れ
2004/8/3	1号機	グラコン及びメカバカ排気放射線モニタの不具合について
2004/8/3	4号機	所内変圧器4B放熱器からの油滴下による不具合について
2004/8/3	5号機	ろ過水移送ポンプ(A)吸い込み配管ピンホール
2004/8/3	5号機	原子炉補機冷却系放射線モニタ(B)記録計記録欠測
2004/8/3	5号機	復水浄化ポンプ出口サンプル採取弁の不具合について
2004/8/3	6号機	CRD駆動水ポンプ(B)用電動機芯出し用押しボルト曲がりの件
2004/8/3	6号機	CUWろ過脱塩器A,B出口流量調節弁用豆ゲージの指示不良
2004/8/3	6号機	第一給水加熱器A水位調節弁(N22-F001A)ほか豆ゲージの指示不良
2004/8/3	6号機	FMCRD分離検出スイッチ(SIP)予備品点検時に於ける単体作動試験判定基準逸脱



発生日	号機	件名
2004/8/3	6号機	液体廃棄物処理系機能検査定期事業者検査要領書指摘事項
2004/8/3	6号機	#1,6 IVISV油圧シリンダ-メ-か返送点検結果不適合の件
2004/8/3	6号機	HCU 140弁 弁体ピンホールの件
2004/8/3	6号機	インバータゲート信号における光量低下の件
2004/8/4	2号機	2号機SWSDサンプポンプ電動機負荷・反負荷ブラケットのベアリングハウジング内径寸法許容値超過
2004/8/4	6号機	復水器(水室)ゴムライニング剥離の件
2004/8/4	6号機	復水器(水室)B系細管検査不可管検出の件
2004/8/4	6号機	復水器(水室)A系細管検査不可管発見の件
2004/8/4	6号機	N21-SSA181-1リミトリレー入出力特性不良について
2004/8/4	6号機	CFCD CPU2磁気ディスクNOT READY 発生
2004/8/4	6号機	オイルスナッパー銅管変形の件
2004/8/4	6号機	振動検出器絶縁不良の件
2004/8/4	6号機	HCUスクラム弁リミットスイッチ動作不良の件
2004/8/4	6号機	N71-F015Bバックウォッシャーの件
2004/8/4	6号機	N71-F015Fバックウォッシャーの件
2004/8/4	6号機	N72-F008B固定軸腐食の件
2004/8/4	6号機	蒸気タービン開放検査のうち蒸気加減弁#1,2の目視検査における体制表の記載ミス
2004/8/4	6号機	U51-NO.8 (R/Bオペレーティングフロア) ITVカメラオートアイリス機構不良について
2004/8/4	6号機	U51-NO.10(空気抽出器室)ITVカメラオートアイリス機構不良について
2004/8/4	6号機	CF/CD計算機CRT3コントローラ電源不具合の件
2004/8/4	6号機	主発電機シールリング押えバネ長さ寸法管理値外れの件
2004/8/4	6号機	P13-F017A(MUWC)グラウンド部リークの件
2004/8/5	1号機	屋外放射線監視装置のうち、海水放射能モニターデータロガー用MOディスク不具合について
2004/8/5	1号機	B31-TRS602 警報点校正について
2004/8/5	3号機	HECW防食剤添加タンクエアイベント弁ハンドル部折損の不具合について
2004/8/5	3号機	取水口スクリーン前段海水位記録計欠測
2004/8/5	6号機	HD 第1給水加熱器(A)水位調節弁(復水器側)(N22-F002A) 下部ケーシング面での摩耗
2004/8/5	6号機	HD 第1給水加熱器(B)水位調節弁(復水器側)(N22-F002B) 下部ケーシング面での摩耗
2004/8/5	6号機	RSW熱交換器差圧指示計指示不良



発生日	号機	件名
2004/8/5	6号機	R C W系弁における銘板間違い
2004/8/5	6号機	取水電源室エアコン(AC - 2)の不具合について
2004/8/5	6号機	復水器(水室)ゴムライニング剥離の件
2004/8/5	6号機	復水器(A,B,C)タービンバイパス蒸気ダンパーPT結果不適合の件
2004/8/5	6号機	H 2 3 - P 2 1 1 - 6 AVR 6 4 0 A ( D C ) U . Vランプ点灯について
2004/8/5	6号機	6号機RC&IS FD表示器(C06-FD12) 表示視野角不十分
2004/8/5	6号機	復水器(水室)ゴムライニング剥離の件
2004/8/5	RW設備	C O N Wシール水ポンプ(A)メカニカルリーク
2004/8/6	5号機	復水浄化ポンプ出口溶存酸素計器の不具合について
2004/8/6	6号機	CUW 調節弁G31-F134Aの電磁弁G31-F134A-SVのシートパス
2004/8/6	6号機	H S / H S C R 所内蒸気系タービン建屋入口減圧弁(P 6 1 - F 0 0 4) フラットスプリング 損傷
2004/8/6	6号機	N21-LS182 ディスプレッサー式フロートのPT結果について
2004/8/6	6号機	タービン監視計器用 記録計動作不適合の件
2004/8/6	6号機	スクラムバィロット電磁弁(L/N 18-11,14-31)シートリークの件
2004/8/6	6号機	R S Wポンプ駆動部におけるスペースヒータ電源ケーブルの素線切れ
2004/8/6	6号機	N21-F085弁棒腐食の件
2004/8/6	6号機	N22-F006C弁体出口側割れの件
2004/8/6	6号機	電磁弁漏洩の件
2004/8/6	6号機	HD低圧ドレンタンク水位A調節弁(N22-F020A)用電線管フレキシの破損
2004/8/6	6号機	C復水再循環流量調節弁不適合の件
2004/8/6	6号機	パーシ隔離弁(C51-F083)圧着端子部不良について
2004/8/6	7号機	雑用水入口ラインストレーナ差圧計指示の不具合について
2004/8/7	6号機	第2軸受振動検出器(2Y)感度不良の件
2004/8/8	2号機	F P C熱交出口導電率計指示ハンチングの不具合について
2004/8/8	4号機	停止時D / Wインスペクション時M S I V上部構造部オイル漏れ痕跡確認の件
2004/8/8	4号機	停止時D / Wインスペクション時B21-MO-F050A電動弁駆動部油漏れ痕跡確認の件
2004/8/8	4号機	P L Rポンプ(B)吸込弁(B 3 1 - F 0 0 1 B) 駆動部油漏れの形跡について
2004/8/8	5号機	N31-R-607紙送り不良の不具合について
2004/8/9	2号機	P63-TCV-F011Aポジショナー排気音大

発生日	号機	件名
2004/8/9	4号機	4号CWP前角吊具(ハイカップリング)劣化
2004/8/9	4号機	RMCSインターロック機能検査(E項目)における確認項目の追加
2004/8/9	4号機	第4号機 第8回定検 社内検査要領書 燃料取扱装置点検手入立会検査における検査条件追加について
2004/8/9	4号機	R / B 送風機(A)及び(D)G . Dの不具合について
2004/8/9	5号機	H / B 4 B循環ポンプグランドパッキン劣化
2004/8/9	5号機	圧力調整用消火ポンプ(A)吐出逆止弁ハンドル取付け部リーク
2004/8/9	5号機	5号機HNCW主冷凍機(D)凝縮器圧力計の温度指示値表記の不順
2004/8/9	6号機	DC125V充電器盤6C 76-1Ry動作不良について
2004/8/9	6号機	6号機 C 蒸気式空気抽出器ドレン弁 弁棒螺旋傷の件
2004/8/9	6号機	crdポンプ(A)反cp側軸受カバーボルト穴ザグリ面損傷の件
2004/8/9	その他	原子力発電所運転状況報告(平成16年5月分)の誤記入発見について
2004/8/9	その他	ほう酸水注入系測定記録の紛失について
2004/8/10	1号機	SGTS試験装置室のIAバルブリークについて
2004/8/10	1号機	抵抗器ワタリ線交換について
2004/8/10	1号機	抵抗器保護柵取外不可について
2004/8/10	1号機	電動機接地線未施工について
2004/8/10	1号機	主巻ブレーキの整流器外箱のチョウバンの腐食(錆)について
2004/8/10	2号機	APRM(E)記録計サーバランス時 指示スティックの件
2004/8/10	2号機	主タービン・発電機軸受メタル温度記録計インパッドチャタリングの件
2004/8/10	3号機	HNCW(B)冷却水出口温度切替SW接点不良
2004/8/10	4号機	N42-FI-051計器接続部漏洩について
2004/8/10	4号機	発電機水素ガスライン弁シートリークについて
2004/8/10	5号機	乾燥機D号機投入ドア・排出ドアの不具合(大湊側5号機非管理区域洗濯設備)
2004/8/10	6号機	HECW冷凍機(C)冷水出口流量(P25-FIS003C)指示不良
2004/8/10	6号機	6号機 ES MSH 第一段加熱蒸気管ドレントラップ スクリーン受け割れの件
2004/8/10	6号機	原子炉格納容器隔離弁分解検査(G31-F018)時における線状浸透指示模様の発生について
2004/8/10	6号機	SCV 1,3,47キュームレタクトコントロール下部～FAS配管フランジ 取合面当り不適合の件
2004/8/10	6号機	スクリーン(B)洗浄水元弁配管フランジの不具合について
2004/8/10	6号機	FIDガスクロマトグラフの助燃ガス配管からの助燃ガス微小漏えい発生について

発生日	号機	件名
2004/8/10	6号機	D/G(C)過給器冷却水配管フランジ部にじみ跡について
2004/8/10	6号機	K-6「LSTr6A CVケーブル短絡・地絡」警報発生不具合について
2004/8/10	6号機	E11-F709A弁棒及びパッキン押え輪摺動傷の件
2004/8/10	6号機	R43-TIS001A温度指示計(接点付)について
2004/8/10	6号機	主タービンスラスト軸受磨耗位置検出器(C)ケーブル接触不良の件
2004/8/10	7号機	LPRM28-05C指示不良(ドリフト)不具合について
2004/8/10	7号機	7号機における制御棒操作監視系の不具合について (ホームページ掲載) 2004/08/11 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16081101.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16081101.pdf</a> )
2004/8/11	1号機	循環水配管電気防食装置 電位異常の不具合について
2004/8/11	4号機	PLR(B)出入口弁シートパス
2004/8/11	4号機	FPCスキマサージタンクA/B ウェル側堰シール部の不具合について
2004/8/11	6号機	U51-No.28(スクリーン海側2)ITV旋回装置動作不良について
2004/8/11	6号機	N39-F010A SJA E第1段蒸気入口弁(A)電気BOX部よりグリスしみ
2004/8/11	6号機	給水加熱器開放検査(要領書番号K6-6-80-3C-T) 安管審で確認された検査記録の不備について
2004/8/11	6号機	P61-F056 弁グランドの不具合について
2004/8/11	6号機	MSIVL/T装置健全性確認時弁(F033D)シートリークについて
2004/8/11	6号機	RSWポンプ(A)(D)ポンプインペラにおける腐食
2004/8/12	1号機	T11-TR602B記録計の不具合について
2004/8/12	3号機	可搬型Ge半導体核種分析装置不具合について
2004/8/12	4号機	HCU22-27101弁グランドリークの不具合について
2004/8/12	4号機	主蒸気ラインプラグ挿入不可の件
2004/8/12	5号機	高純度Ge半導体検出器付多重波高分析装置不具合について
2004/8/12	5号機	OG系H/U塔入口露点温度上昇に伴う不具合について
2004/8/12	5号機	T/B HNCW冷凍機Dの不具合について
2004/8/12	6号機	G31-TE025ループ試験判定値逸脱の件
2004/8/13	1号機	SGTSフィルター性能試験装置の系統内圧力異常上昇
2004/8/13	3号機	FPC F/D 出口導電率記録計の不具合について
2004/8/13	4号機	定検時燃料移動監視装置(CRT)監視不能

発生日	号機	件名
2004/8/13	その他	不適合管理委員会運営要領における委員の記載漏れ
2004/8/14	1号機	RFP-T(A・B)油冷却器切替表示銘板はずれ
2004/8/14	2号機	C92-P003 U1BS00伝送装置故障
2004/8/14	2号機	FEI海水供給ポンプグラウンド部の不具合について
2004/8/14	6号機	燃料装荷時におけるCR更新ステップの不具合
2004/8/15	1号機	プロセス計算機軽故障ANN発生について
2004/8/15	1号機	HSCR-1127ラインエルボ部保温材隙間からのリーク
2004/8/15	5号機	LSTr5SA本体用シリカゲル変色の不具合について
2004/8/16	1号機	TCWHx(A)トスフィルタの不具合について
2004/8/16	1号機	R1WHx(A)トスフィルタの不具合について
2004/8/16	1号機	TCWHx(A)トスフィルタブロー管ドレン弁
2004/8/16	5号機	制御棒駆動機構部温度記録計の不具合について
2004/8/16	5号機	CURろ過脱塩器入口自動減圧機構(2)制御不良の不具合について
2004/8/16	6号機	RHR系試験可能逆止弁バypass弁(E11-AO-F036A)動作不調
2004/8/16	6号機	T53系温度指示不良について
2004/8/16	6号機	RCCV基準容器リークの件
2004/8/16	6号機	T53系S/C内端子箱圧着端子変色の件
2004/8/16	6号機	HECW冷凍機(C)潤滑油ポンプギヤ反負荷側軸受部隙間許容値逸脱
2004/8/16	6号機	T53系S/C内TE用MIケーブル処理ボックスカバー止め金具破損の件
2004/8/17	1号機	TCWHx(A)トスフィルタブロー切替弁後弁の不具合について
2004/8/17	1号機	TCWHx(A)水室ベント弁,ドレン弁の不具合
2004/8/17	2号機	CF(A)ストレーナ差圧計の不具合について
2004/8/17	2号機	#9CRTサーバランステストステップ進行PB不良の不具合
2004/8/17	2号機	循環水連絡ビット排水ポンプ自動発停頻発の不具合について
2004/8/17	4号機	MCCBトリップ復帰不能に件について(DC125VR/BMCC4A (5A),(8B))
2004/8/17	4号機	端子台ビスねじ頭十字穴つぶれ発生(多重伝送現場盤)
2004/8/17	4号機	端子台ビスねじ頭十字穴つぶれ発生(下部中操制御盤)
2004/8/17	5号機	H/B4Cサンプリングラック内PIS設定指針脱落
2004/8/17	6号機	OG希ガスホールドアップ搭入口高流量圧力調節弁(N62-F006)のポジション-用ベローズの漏れ

発生日	号機	件名
2004/8/17	6号機	RCCV基準容器(RC3)リークの件
2004/8/17	6号機	K6D/G(A)No12ピストン連接棒クランクピンボルト齧りの件
2004/8/17	6号機	電動弁開度計用アクリルカバーひび割れについて
2004/8/17	6号機	T53系S/C内端子箱端子台ネジなしについて
2004/8/17	6号機	E11-F005A駆動部よりのグリースのにじみの件
2004/8/18	1号機	M/Bケーブルレンチ排水ポンプ吸込み配管サポート腐食の件
2004/8/18	1号機	M/B水中ポンプ用電源プルボックス腐食の件
2004/8/18	1号機	ケーブル端末処理不良について
2004/8/18	1号機	リミットスイッチ内部腐食について
2004/8/18	1号機	主タービン現場ターニングPBの不具合について
2004/8/18	4号機	燃料取り出し作業時燃料交換機エラーメッセージ発生
2004/8/18	6号機	K11-LS352Aディスプレイサ式フロートのPT結果について
2004/8/18	6号機	RSWポンプ(D)インペラキャップにおける腐食
2004/8/18	6号機	RHR封水ポンプ(C)電動機負荷側・反負荷側ブラケットハウジング内径許容値逸脱
2004/8/18	6号機	N22-LT-011A-2出力値変動の件
2004/8/18	6号機	6号機 P61-PI-004 P61-F703弁、弁体エロージョンの件
2004/8/18	7号機	タービン系コントローラ ユニットファンの不具合について
2004/8/19	1号機	TCWHx(A)トスフィルターブロー弁の不具合について
2004/8/19	1号機	R1WHx(A)トスフィルターブロー管ドレン弁の不具合について
2004/8/19	1号機	R/Bオペフロ空調給気ダクトの不具合について
2004/8/19	1号機	リミットスイッチ取付ボルト及び閉止板腐食について
2004/8/19	1号機	電線管ブッシング破損及び交換について
2004/8/19	1号機	水銀灯取付ボルト、チェーン等の腐食(錆)について
2004/8/19	1号機	ケーブル巻取用電動機のブレーキブリーの腐食(錆)について
2004/8/19	1号機	給電装置のケーブルリールボックスの寸法、形状の変更及び点検カバーの追設について
2004/8/19	1号機	電動機、ブレーキ保護カバーに点検カバーの追設について
2004/8/19	2号機	CF/CD計算機軽故障 CPU#2停止
2004/8/19	2号機	2号機循環水連絡ビット排水ポンプ制御回路配線色別相違
2004/8/19	4号機	発電機コレクタハウジングフィルターカバー蝶番損傷について

発生日	号機	件名
2004/8/19	5号機	OG系高流量指示ドリフト
2004/8/19	6号機	計算機用CVCF(B)盤内付属メモリーレコーダ不適合の件
2004/8/19	6号機	6号復水器連続洗浄装置貝分離器ガイドリング腐食の件
2004/8/19	6号機	6号復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプカップリングクリアランス大の件
2004/8/19	6号機	6号IA圧縮機(B)シリンダカバ(上・下)指示模様の件
2004/8/19	6号機	T31-E/P016ループ誤差精度逸脱について
2004/8/19	6号機	スクラムパイロット電磁弁(L/N42-35,46-55)のうなり音発生 の件
2004/8/20	1号機	M/Bケーブルレンチ自吸水ポンプ吐出配管腐食の件
2004/8/20	1号機	Hx/B DWライン水漏れ
2004/8/20	1号機	Hx/B DWライン水漏れ不具合について
2004/8/20	3号機	LS Tr トランスヤード排水ポンプLSの不具合について
2004/8/20	6号機	CD復水補給水圧力調節弁前弁シ - トリ - ク
2004/8/20	6号機	K11-LS301ディスプレイ式フロートのPT結果について
2004/8/20	6号機	CD再生用水入口弁シ - トリ - ク
2004/8/20	6号機	CD苛性ソ - ダ加温用蒸気入口弁弁座割れ
2004/8/20	6号機	HCUスクラム弁次回予備品ステム傷の件
2004/8/20	6号機	グリコールポンプ(A)吐出圧力指示計 指示不良不具合について
2004/8/20	6号機	CRT#4の不具合について
2004/8/20	6号機	N11-F001駆動部油にじみの件
2004/8/20	7号機	CC系(C)系配管詰まりの不具合について
2004/8/20	RW設備	HCW収集ポンプ(B)振動増加
2004/8/20	その他	焼却設備パレキャリ制御盤シーケンスコントローラ故障について
2004/8/21	1号機	主スクリーン水路内清掃、及び固定式バースクリーンEの不具合について
2004/8/21	1号機	TCW熱交換器(A)トスフィルタブロー弁トルクスイッチ動作
2004/8/21	4号機	T/B NSD サンプポンプ(A)起動時汲み上げ不良の不具合について
2004/8/21	5号機	FEI ストレーナ(A)水抜き不能の不具合について
2004/8/21	6号機	N36-F406摩耗の件
2004/8/22	6号機	6号機 燃料装荷時の不具合
2004/8/23	1号機	過酸化水素注入装置(C)注入ライン漏洩の不具合について

発生日	号機	件名
2004/8/23	2号機	S A圧縮機(A)中間冷却器安全弁動作不具合について
2004/8/23	2号機	原子炉補機冷却水ポンプ(D)異音発生不具合について
2004/8/23	4号機	CIVハッチ締付ボルトカジリ
2004/8/23	4号機	MSV # 2リークホルダー締付ボルトカジリ
2004/8/23	5号機	RCW Hx(B)系淡水側入口配管オイルスナッパ油漏れ不具合について
2004/8/23	6号機	密封油インラインストレーナ損傷の件
2004/8/23	6号機	第2 B給水加熱器伝熱管ECT結果不適合の件
2004/8/23	7号機	D / W LCWサンプ出口逆止弁の不具合について
2004/8/23	7号機	ボール回収器入口側ドレン弁(N72-F511C)ハンドルの不具合について
2004/8/23	その他	MP5ダストサンブラろ紙送り不良に伴う警報の発生について
2004/8/24	1号機	1号機溶接事業者検査記録の指名監理員の署名又は捺印漏れ・検査結果記入漏れについて
2004/8/24	1号機	鉄イオン電解槽用チェーンブロック他下フック開き許容値超えについて
2004/8/24	2号機	酸素注入系F002Bユニオン部リークの不具合について
2004/8/24	2号機	2号機RCWポンプ(D)軸受(カップリング側)振動上昇傾向について
2004/8/24	4号機	RCW(B)系 熱交換器差圧上昇に伴う不具合について
2004/8/24	6号機	原子炉停止余裕検査に於ける計器校正記録間違いの件
2004/8/24	6号機	RHR(A)X軸振動計の特性不良
2004/8/24	6号機	使用済燃料プール内燃料番号確認作業中における糸くずらしきものの発見について
2004/8/24	6号機	N21-FQ651 流量積算カウンターリセットスイッチ不良について
2004/8/24	6号機	管理区域入域時のWID登録に於いて昨年度バーコードを使用し、退域時期限切れ警報発生
2004/8/24	7号機	ITV No28、29(スクリーン海側2、3)の不具合について
2004/8/25	2号機	復水ろ過装置ストレーナA差圧高警報発生事象について
2004/8/25	2号機	復水浄化ポンプ(A)ケーシング内油だまりについて
2004/8/25	4号機	K - 4 D / W内空調ダクトの一部に亀裂について
2004/8/25	その他	電子式線量計(APD)定期校正における指示誤差率の逸脱について
2004/8/26	2号機	FPC熱交出口導電率計指示ハンチングの不具合について不具合について
2004/8/26	2号機	FEIストレーナ(A)ドレン・ベント弁の不具合について
2004/8/26	4号機	MSV4弁カップリングボルト腐食
2004/8/26	4号機	タービン本体BLP内部車室締付ボルト(702)固着



発生日	号機	件 名
2004/8/26	4号機	R C I C 蒸気ライン暖機弁開度計の具合について
2004/8/26	4号機	H S C R 凝縮水移送ポンプ(A)及び(B)グランド部からの漏えい
2004/8/26	5号機	H S D 収集タンク(B)カナル放出「RW排水放射線モニタ洗浄水流量低」による工程異常について
2004/8/26	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)グランドリークの不具合について
2004/8/26	6号機	定期事業者検査における周知実施記録の不備
2004/8/26	6号機	所内変圧器5B冷却ファン巻線温度継電器動作不良の不具合について
2004/8/26	6号機	O F - C V 洞道送風機北側(B)ベルト緩みの不具合について
2004/8/27	1号機	R C I C 定例試験時におけるタービン止め弁閉時間測定不能の件
2004/8/27	7号機	7号機における制御棒操作監視系の不具合について
		(ホームページ掲載) 2004/08/30 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16083001.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16083001.pdf</a> )
2004/8/28	7号機	P 5 2 系 プレフィルタB差圧計(P52-DPI011B)の不具合
2004/8/29	4号機	M S トンネル室ドレンファンネルのファンネルワイパー脱落
2004/8/30	2号機	搬出ドラムローラコンベアガイド樹脂材破損
2004/8/30	5号機	TCWポンプ(B)ポンプ反カップリング側デフレクタずれ
2004/8/30	6号機	6号機T / B管理区域南東エレベータ扉動作不良について

#### 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件 数
A s	0
A	2
B	5
C	39
D	369
対象外	11
総 計	426