

不適合管理状況(9月審査分)

1. A sグレード 1件

発生日	号機	件名
2004/08/31	4号機	<p>原子炉再循環系配管の追加点検結果について</p> <p>(概要) 当社は、原子炉再循環系配管の点検について、工学的に合理的な点検基準(5年ルール)に従って点検しており、地元の皆さまの信頼と安心を確立するとの観点から総合的に検討した結果、「過去5年間のうちに点検を実施した箇所」についても追加で点検を行うことといたしました。 これを受けて、当所において原子炉再循環系配管を有する1~3,5号機については、定期検査中に順次点検を実施し、ひびが確認された2,3号機については、配管取替を実施いたしました。 また、運転中の4号機については、今回の定期検査で点検を行うこととしておりました。 4号機は、平成16年8月7日から第8回定期検査を開始し、原子炉再循環系配管の9個の継手について、8月10日より超音波探傷検査を実施しておりましたが、その結果、3個の継手にひびが確認されました。ひびの確認された継手については、今後、配管の取替作業を実施してまいります。 なお、原子炉圧力容器と再循環系配管との6個の継手については、今後、原子炉再循環系配管と同様に追加点検を行う予定であります。</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/09/01 [プレス情報(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16090101.pdf</p>

2. Aグレード 1件

発生日	号機	件名
2004/09/24	4号機	<p>原子炉冷却材浄化系再生熱交換器内の点検調査の開始について</p> <p>(概要) 当所4号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、現在第8回定期検査中ですが、平成16年9月24日、原子炉冷却材浄化系1の点検終了に伴う系統復旧のため、再生熱交換器2の水張り作業を実施したところ、3胴ある熱交換器のうち1胴(再生熱交換器B)において器内で伝熱管などの損傷と考えられる漏水を確認したことから、熱交換器内部について点検調査を行うことといたしました。 なお、当該熱交換器は、原子炉からの高温水と原子炉へ戻る低温水との間で熱交換しているものであり、伝熱管などの損傷が生じても外部へ原子炉水が流出する恐れはなく、安全上の問題はありませぬ。</p> <p>1:原子炉冷却材浄化系とは、運転中に原子炉水中の不純物をイオン交換樹脂を通して除去し、原子炉水の水质を一定の基準内に維持するための装置です。</p> <p>2:本系統では、イオン交換樹脂が高温水(原子炉水)により劣化しないように熱交換器で低温にしていますが、熱交換した水を再び原子炉に戻す際には、再度昇温し効率を高めるようにしています。このための設備が再生熱交換器で、イオン交換樹脂に通水する前の原子炉水(高温水:約280℃)と、通水後の原子炉水(低温水:約50℃)を伝熱管を介して熱交換させています。</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/09/27 [プレス情報(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16092701.pdf</p>

3. Bグレード 13件

発生日	号機	件名
2004/08/28	6号機	<p>作業員の極微量な放射性物質の内部取り込みについて</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/08/30 [プレス情報(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16083002.pdf</p>
2004/08/30	4号機	<p>軽油タンク内油抜き作業における防油堤内への軽油の漏えいについて</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/08/31 [プレス情報(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16083102.pdf</p>

発生日	号機	件名
2004/09/01	3号機	燃料取替機ブリッジ下段部での針金(約20cm)の発見について
2004/09/02	2号機	IAEA監視用カメラの監視位置のずれについて(設定方向より右に約90°方向転換)
2004/09/02	4号機	定期検査中におけるほう酸水注入系(SLC)系統の受けタンクからの溢水について
2004/09/02	4号機	残留熱除去系(RHR)ポンプ吊上げ中のナイロン製吊り具の切断について
2004/09/04	5号機	循環水系計装保安器の復旧忘れについて
2004/09/07	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)分解点検におけるスラストベアリング固定金具ボルトの破損について
2004/09/10	3号機	復水器循環水出口温度計用ケーブル保安器の未装着の発見について
2004/09/15	3号機	屋外に設置された作業用分電盤からの発煙について {ホームページ掲載} 2004/09/16 【プレス情報(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16091602.pdf)
2004/09/15	5号機	放射能濃度測定用核種分析装置(Ge半導体検出器)の帳票打ち出し用のソフトウェアの不具合について {ホームページ掲載} 2004/09/16 【プレス情報】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16091601.pdf)
2004/09/24	4号機	原子炉格納容器隔離弁分解検査における弁座シート面の材質の相違について
2004/09/24	6号機	定期検査中における計装空気弁開閉誤操作による原子炉冷却材浄化系ポンプの停止について

4.Cグレード 34件

発生日	号機	件名
2004/08/24	1号機	委託報告書現地報告書の提出遅延について
2004/08/25	その他	水質分析結果報告書における記録の紛失及び通知漏れについて
2004/08/26	6号機	格納容器圧力抑制室(S/C)内面点検時のゴミ等の回収について
2004/08/30	4号機	動力用電源盤(M/C)4H停止に伴う、動力用電源盤(M/C)4D連絡遮断器(8A)誤開放について
2004/08/31	6号機	燃料プール冷却浄化系(FPC)保持ポンプ室汚染発生について
2004/09/01	3号機	高圧炉心スプレイ系(HPCS)非常用ディーゼル発電機(D/G)停止用電磁弁エアリークの不具合について
2004/09/01	7号機	電力系統電圧制御装置(PSVR)重故障発生事象について
2004/09/02	4号機	復水器細管渦流探傷装置校正記録誤記について
2004/09/02	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)No.7,16のピストンピン外径増大について
2004/09/02	4号機	定期事業者検査要領書説明時の不適合について
2004/09/02	6号機	原子炉建屋4FLオベフロ南東エレベータ機械室上部壁面損傷について
2004/09/03	その他	レビューシート作成漏れについて

発生日	号機	件名
2004/09/06	5号機	タービン建屋2FLレイダウニアリア床面の油付着放置について
2004/09/06	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)工事におけるSS系配管施工図の部材管理情報の記載もれについて
2004/09/07	4号機	PCVS/C点検によるゴミの回収について
2004/09/07	4号機	電動機絶縁診断装置の故障について
2004/09/07	その他	火災受信機発報情報の取り扱いについて
2004/09/08	4号機	PCVS/C点検によるゴミの回収について
2004/09/08	6号機	安全保護系設定値確認検査時の想定不適合(模擬信号の投入ミス)について
2004/09/08	6号機	安全保護系設定値確認検査における模擬信号投入ミス(想定不適合)について
2004/09/09	4号機	給水系配管点検のRT結果について
2004/09/09	4号機	低圧復水ポンプ(C)用電動機、カップリング用ロックナットセットビス挿入穴の位置について
2004/09/09	6号機	DC125V蓄電池(A) No8,14,16,33,35,36,37セル 比重管理値逸脱について
2004/09/09	6号機	主蒸気系配管サポート溶接部割れについて
2004/09/10	その他	非常用ガス処理系(SGTS)フィルター性能試験装置の計器校正記録誤記について
2004/09/13	6号機	足場材搬出時の不適合について
2004/09/15	3号機	3/4号スクリーン装置の門型クレーン損傷について
2004/09/17	1号機	原子炉建屋給気エアワッシャー室外への結露水漏洩について
2004/09/17	4号機	「残留熱除去(RHR)系(B)停止時冷却配管破断」警報発生に伴う不具合について
2004/09/18	その他	追加の一時立入者に対する管理区域立入の事後承認について
2004/09/21	5号機	圧力抑制室水硫酸濃度上昇について
2004/09/22	6号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その5)(MCR論理回路検査)要領書改訂時の主任技術者確認漏れについて
2004/09/27	3号機	スクラムソレノイドヒューズ予備品の不良について
2004/09/27	5号機	計装用圧縮空気系(IA)圧縮機(B)配管の不具合について

5.Dグレード 380件

発生日	号機	件名
2004/07/08	6号機	ELP-6CB1CKT-25 絶縁抵抗の低下について
2004/07/14	その他	No.1倉庫シャッターのゆがみについて
2004/07/29	6号機	電動弁開時計の指示不良について
2004/07/30	6号機	励磁装置PCCAカード用ケーブルの不具合について

発生日	号機	件名
2004/08/02	4号機	T11系 サプレッションプール水温度記録計シンクロモータの劣化について
2004/08/03	その他	焼却建屋投入口開口部手摺と梯子の不整合について
2004/08/04	4号機	N11系 主蒸気/給水温度記録計の指針劣化について
2004/08/10	6号機	R43-TI005A温度指示計精度の不良について
2004/08/10	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)工事におけるプロパンボンベ庫プレス材と配管の干渉について
2004/08/11	1号機	低バックガスフロー型自動測定装置の不具合について
2004/08/17	6号機	電動弁電気ボックス内の油漏れについて
2004/08/19	4号機	D11系 GSC及びメカバカモニタサンプルポンプAカップリングゴムのひび割れについて
2004/08/19	6号機	N21系 FDW T/D RFP(B)吐出弁リークオフ弁の弁体指示模様について
2004/08/19	6号機	MS主蒸気管試料採取2次元弁 ベローズホルダー固定用ピンの位置ズレについて
2004/08/21	6号機	スキャンニングモニタ警報の動作不良について
2004/08/21	6号機	N22-LT013A-1他 静圧特性試験に於ける出力値ドリフトについて
2004/08/23	1号機	E31系 ドライウェルLCWサンプ出口流量記録計のレスポンスタイムの遅れについて
2004/08/23	4号機	第5給水加熱器(C)ドレン水位計廻りHO弁システム部のらせん傷について(N22-LT-048C)
2004/08/23	4号機	第4給水加熱器(C)ドレン水位計廻りHO弁システム部のらせん傷について(N22-LT-036C)
2004/08/23	4号機	第4給水加熱器(C)ドレン水位計廻りHO弁システム部のらせん傷について(N22-LS-041C)
2004/08/23	6号機	R SWポンプ(C/F)刻印(G/H)インペラにおける腐食について
2004/08/24	3号機	P46-DPI003指示のダウンスケールについて
2004/08/24	3号機	N72-DPI001A指示のダウンスケールについて
2004/08/24	3号機	N71-DPI001A計器元弁及びドレン弁の腐食について
2004/08/24	4号機	N71系 満水検知LS(HO弁)のリークについて(N71-LS-046A-1)
2004/08/24	4号機	N71系 満水検知LS、HO弁のリークについて(N71-LS-046A-2)
2004/08/24	4号機	N71系 満水検知LS、HO弁のリークについて(N71-LS-046B-1)
2004/08/24	4号機	N71系 満水検知LS、HO弁のリークについて(N71-LS-046B-2)
2004/08/24	4号機	N71系 満水検知LS、HO弁のリークについて(N71-LS-046C-1)
2004/08/24	4号機	N71系 満水検知LS、HO弁のリークについて(N71-LS-046C-2)
2004/08/24	5号機	ランドリー建屋(管理区域)2階の天井のひび割れについて
2004/08/24	6号機	非常用ガス処理系フィルタ性能検査(6号機第6回定期事業者検査)現場記録の誤りにについて

発生日	号機	件名
2004/08/25	6号機	RCIC復水ポンプ電動機における単体試験の異音発生について
2004/08/25	6号機	RIPモータ台車ストッパーの破損について
2004/08/26	3号機	チャンネルボックス取付作業に於ける汚染物品の発見について
2004/08/26	4号機	ドレントラップの作動不良について
2004/08/26	4号機	IA圧縮機A号機のVプリーキーについて
2004/08/26	6号機	N21-F009A(HPCP(A)吐出弁 電動弁電動機より異音確認について
2004/08/26	6号機	MSリード管スナッパー用メッシュクランプボルトナットの緩みについて
2004/08/27	1号機	CWP/B 洗顔装置排水ホースの詰まりについて
2004/08/27	1号機	衝突防止装置動作距離の調整について
2004/08/27	2号機	金属材減容処理業務における電源の遮断について
2004/08/27	4号機	S/C電気ペネトレーションの浸水について
2004/08/27	4号機	N22系 HO弁ステムのらせん傷について
2004/08/27	4号機	N22系 HO弁ステムの腐食について(N22-LT-047B計器元弁)
2004/08/27	4号機	N22系 HO弁ステムの腐食腐食について(N22-LT-037C)
2004/08/28	6号機	ソフトアイソレーション装置画面のハードコピー不可について
2004/08/29	2号機	CUWF/D(B)満水ベント第一弁(G31-F077B)の不具合について
2004/08/29	6号機	原子炉建屋天井クレーン無線操作用ペンダントの鍵損傷について
2004/08/30	4号機	MSC Hx/B 海水SDサンプポンプ吐出弁・吐出逆止弁 弁グランド及びボンネットリークについて
2004/08/30	4号機	U63-F302Bのシートパスについて
2004/08/30	6号機	電動弁(K11-F103)作動テスト時の異音発生について
2004/08/30	6号機	固定子冷却装置補給水フィルターベント配管ユニオンねじ部のかじりについて
2004/08/30	6号機	プロセス放射線モニタ線源校正用ケーブルコネクタ芯線の不良について
2004/08/31	1号機	汚損検出器異常警報発生に伴う不具合について
2004/08/31	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)圧力計指示板ずれに伴う不具合について
2004/08/31	2号機	IA除湿装置(B)プレフィルタ差圧計スティックの不具合について
2004/08/31	3号機	P42-DPT005A用配管(銅管)の曲りについて
2004/08/31	3号機	TWSストレーナ(B)(C)逆洗頻発に伴う不具合について
2004/08/31	4号機	IA圧縮機A号機フローグラスの不具合について

発生日	号機	件名
2004/08/31	4号機	計器及び測定装置の故障(棒状温度計の破損)について
2004/08/31	4号機	G31-F304B ダイヤフラム下部カバーシール面の傷について
2004/08/31	4号機	演算器電源スイッチの不良について(N21-TIC-139A)
2004/08/31	4号機	PHS基地局(CS-T復01)の損傷について
2004/08/31	4号機	演算器電源スイッチの不良について(N21-TIC139B)
2004/08/31	4号機	演算器電源スイッチの不良について(N21-TIC-134A)
2004/08/31	4号機	演算器電源スイッチの不良について(N21-TIC-134B)
2004/08/31	4号機	演算器電源スイッチの不良について(N21-SQRT-161)
2004/08/31	4号機	IA除湿装置再生用送風機(B)のファンベルト破損(切れ)について
2004/08/31	4号機	22系 HO弁ステムの腐食について(N22-LT-047B計器元弁)
2004/08/31	5号機	排気筒モニタ指示値(A系)における通常変動範囲逸脱頻度の増加について
2004/08/31	5号機	OGホールドアップ塔入口露点温度指示変動に伴う不具合について
2004/08/31	6号機	制御棒駆動機構点検手入立会検査(大気圧時機能検査)時におけるCRD充てん水圧力低の発生について
2004/08/31	6号機	制御棒駆動機構点検手入立会検査時のスクラム時間測定不良について
2004/08/31	7号機	MCR通常時外気取入隔離ダンパ(B)リミットスイッチの不具合について
2004/09/01	4号機	CIVボルトテンショナー油圧発生装置より油のもれについて
2004/09/01	4号機	タービン本体BLP外部車室内面の溶接線にPT指示模様について
2004/09/01	4号機	G31-F304A ダイヤフラム下カバーシール面の傷について
2004/09/01	4号機	ES蒸化器加熱抽気逆止弁(1)の弁体シート割れについて
2004/09/01	4号機	P61-PI-001計器元弁(P61-F700)のシートリークについて
2004/09/01	4号機	P61-PI-006計器元弁(P61-F704)のシートリークについて
2004/09/01	4号機	N22系 HO弁ステムの腐食について(N22-LT-037B計器元弁)
2004/09/01	5号機	電子式線量計(APD)の線量の読取り不良について
2004/09/01	6号機	電磁弁フランジ継手の漏洩について
2004/09/01	6号機	プロセス計算機運転管理コンソールディスクの故障について
2004/09/01	6号機	原子炉系多重伝送盤H23-P102-6の軽故障の発生について
2004/09/01	6号機	スクリーン(F)洗浄水元弁の閉固着について
2004/09/01	6号機	オンライン回転体診断装置 診断用計算機のシステムロック事象発生について

発生日	号機	件名
2004/09/02	1号機	FEIポンプ廻りの不具合について
2004/09/02	1号機	FEIポンプ(B)グランド部の不具合について
2004/09/02	2号機	HECW冷凍機(A)潤滑油ストレーナ(A-2)の不具合について
2004/09/02	2号機	T/B天井クレーン(No1)制御盤内冷却ファンの故障について
2004/09/02	4号機	CRDポンプ・原子炉AOV駆動部他定検工事について
2004/09/02	4号機	CRD C12-F014弁体の腐食について
2004/09/02	4号機	G31-F612B ボール表面の傷について
2004/09/02	4号機	G31-F613B ボール表面の傷について
2004/09/02	4号機	P61-PI-005計器元弁(P61-F703)のシートリークについて
2004/09/02	4号機	気中投光式照明具鉛直角固定部品の損傷について
2004/09/02	4号機	RPVスタッドホルトスタンド割出し装置ハンドルの損傷について
2004/09/02	4号機	ふたボルト・ナットの焼付きについて
2004/09/02	4号機	BLP 内部車室上半ヒトパッフル止め金具に緩み及び浸食について
2004/09/02	6号機	HD 低圧ドレンタンク水位C調節弁(N22-F018C)ポジションパイロットの劣化について
2004/09/02	6号機	渦流探傷試験装置(ECT)の校正記録誤記の発見について
2004/09/02	7号機	炉水PH計(P91-PHEIT-RB03A)センサホルダの破損について
2004/09/02	7号機	地震計品質記録の誤記(附属検定重錘の重量)について
2004/09/03	4号機	IA圧縮機A号機油切装置の潤滑油漏れについて
2004/09/03	4号機	B21-F051A,B弁体/弁棒分解点検時の腐食跡の発見について
2004/09/03	4号機	No-4加減弁用スプリングハウジングガイドローラの磨耗について
2004/09/03	4号機	N71-F704F弁グランドリークの発生について
2004/09/03	4号機	G31-F308B 弁棒及び座金の傷について
2004/09/03	4号機	タービン本体CLP外部車室内面溶接線にPT指示模様について
2004/09/03	4号機	P41-F094 弁棒らせん傷及びパッキン押え輪内面の傷について
2004/09/03	4号機	P41-F098A 弁棒の腐食について
2004/09/03	4号機	定期事業者検査 表面検査時の不適合について
2004/09/03	4号機	N22系 HO弁ステムの腐食について(N22-LT-048A計器元弁)
2004/09/03	4号機	P41-F098B 弁棒表面にらせん傷及び腐食とパッキン押え輪の腐食について

発生日	号機	件名
2004/09/03	4号機	P41-F099B 弁棒表面の腐食について
2004/09/03	4号機	P41-F009A ゴムライニング部の抉れについて
2004/09/03	4号機	鉄イオン供給ポンプメカニカルスリーブの腐食について
2004/09/03	4号機	N22系 HO弁ステムの腐食について(N22-LT-048A計器元弁)
2004/09/03	6号機	制御棒駆動系機能検査(運転圧力)における誤スクラム操作について
2004/09/03	6号機	発電機第10軸受用ダブルストレナーナ切り替え弁弁グランド部の油にじみについて
2004/09/03	6号機	C F逆洗水受けタンク上部マンホール廻りにおける水溜りの発見について
2004/09/03	6号機	制御棒駆動系機能検査時におけるRC&IS「CR選択阻止」の表示点灯について
2004/09/03	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤異常ANN発生による不具合について
2004/09/04	1号機	HPCP(C)モータ反CP側エアブリーザの不具合について
2004/09/04	2号機	湿分分離器AドレンLCV弁グランド部の漏えいによる不具合について
2004/09/04	2号機	EHCスペースヒータ制御の不具合について
2004/09/04	4号機	E11-F008A弁体出入口側指示模様及び咬傷について
2004/09/04	4号機	原子炉建屋1階南西側二重扉の不具合について
2004/09/04	6号機	DACS - 2(CPU#4)の停止・自動起動事象について
2004/09/04	6号機	R/B 3FL北東側ハッチ周辺の汚染の発生について
2004/09/04	7号機	密封油差圧計器の不具合について
2004/09/05	1号機	スキマサージタンク補給水積算流量計動作不良による不具合について
2004/09/05	5号機	OF - CV洞道送風機南側(C)異音及び電流値・温度高目事象について
2004/09/06	1号機	C/B(非管)2F ファンネル名誤記による不具合について
2004/09/06	1号機	C/B(非管)2F ファンネルの排水不良による不具合について
2004/09/06	2号機	FPCF/D保持ポンプ出口弁(A/B)弁グランドリークの不具合について
2004/09/06	2号機	復水浄化ポンプ室入口コンセントの破損について
2004/09/06	3号機	復水器ホットウェル出口導電率計の不具合について
2004/09/06	4号機	D/W空調ダクト付け根の亀裂について
2004/09/06	4号機	BLP内部車室上半、PT時における現像剤へのこすれについて
2004/09/06	4号機	Hx/B淡水ストームドレンサンプポンプ汲み上げ不良について
2004/09/06	4号機	HECW冷凍機A RCW入口弁他3弁の不具合について

発生日	号機	件名
2004/09/06	4号機	H E C W冷凍機C R C W側ドレン弁F601Cの不具合について
2004/09/06	4号機	G31-F303B ケースキャップ溝の変形について
2004/09/06	4号機	BLP内部車室上半12～17段内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/06	4号機	G31-F307B 弁棒及び座金の傷について
2004/09/06	4号機	N36系 第一給水加熱器(B)抽気逆止弁 リークオフパイプの穴について
2004/09/06	6号機	L D S モニタ入口側第二隔離弁[T31-SO-F728]リレーの不具合について
2004/09/06	RW設備	大湊側補助ボイラー4B 導電率計サンプル流量計の下部リーク発生について
2004/09/06	その他	旧バージョンのマニュアルの不適切な使用について
2004/09/07	1号機	ファンネルアクリルカバーの不具合について
2004/09/07	2号機	密封油ドレン抜きライン閉止栓チェーン断線に伴う不具合について
2004/09/07	2号機	T/B天井クレーンNo.2 警報回路用タイマーの異音発生について
2004/09/07	4号機	機復水器真空ポンプ用封水ポンプカップリングのカジリについて
2004/09/07	4号機	MSV#2弁子弁弁体弁座シートの当たり不良について
2004/09/07	4号機	スクリーン洗浄水配管パッキンの亀裂について
2004/09/07	4号機	N38-C002b 電動機軸のかじり傷について
2004/09/07	4号機	CLP内部車室上半ヒートパッル止め金具に緩み及び浸食について
2004/09/07	4号機	BLP内部車室上半9～11段内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/07	4号機	BLP内部車室上半TB側12段右側の現像剤こすれ部再PTによるPT指示模様について
2004/09/07	4号機	LPCP(C)電動機軸とカップリングとの嵌合部のかじり傷について
2004/09/07	4号機	M / B 校正モニタ室空調機トリップに伴う不具合について
2004/09/07	4号機	P41-F002A ゴムライニング部のふくれについて
2004/09/07	4号機	P41-F002C ライニングのふくれについて
2004/09/07	4号機	T31系窒素ガス配管ヒータ温度指示スイッチチャタリングについて
2004/09/07	4号機	E11-F512AベローズAss'y及び弁棒の不具合について
2004/09/07	5号機	R / B 管理及びAn / A非管建屋内空調機ドラムトラップの不具合について
2004/09/07	6号機	回転体監視計器指示ハンチングについて
2004/09/07	6号機	EHC HFP(B)の吐出圧力低下について
2004/09/07	6号機	弁作動試験時ステック発生について (B21 - AO - F008 , F011)

発生日	号機	件名
2004/09/07	7号機	T/B 山側レイダウン天井クレーンの横行・巻上・巻下 異常について
2004/09/07	その他	NO.1ろ過水タンク配管フランジボルト及び手摺の腐食について
2004/09/08	1号機	常 / 非常用照明分電盤(LP - 1R56)扉の不具合について
2004/09/08	1号機	ELBの動作不良について
2004/09/08	4号機	No.10軸受用リフトポンプの油洩れのについて
2004/09/08	4号機	復水器連続洗浄装置捕集器ボール三方弁弁体の腐食について
2004/09/08	4号機	復水器連続洗浄装置捕集器ボール三方弁弁箱の腐食腐食について
2004/09/08	4号機	CLP内部車室上半12～17段(TG)内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/08	4号機	R43系排ガス温度検出器の絶縁抵抗不良について
2004/09/08	4号機	R43系排気ガス温度検出器の絶縁抵抗不良について
2004/09/08	4号機	P42系 TSWストレーナ(B)ブロー弁 弁箱内面ゴムライニングの傷について (P42-F007B)
2004/09/08	4号機	R S Wポンプ(A)刻印(B)インペラーの腐食について
2004/09/08	4号機	R S Wポンプ(C)刻印(D)潤滑水配管フランジ面の腐食について
2004/09/08	4号機	G31-F552 弁棒のらせん傷について
2004/09/08	4号機	G31-F553 弁棒のらせん傷について
2004/09/08	4号機	G31-F300B ブッシュの欠損について
2004/09/08	4号機	G31-F538 弁棒の腐食について
2004/09/08	4号機	C12-F025B 弁棒表面の腐食について
2004/09/08	4号機	P21-F008A/Cバタフライ弁シート部メッキの損傷について
2004/09/08	4号機	D23系記録計の異音発生について
2004/09/08	5号機	T / B 建屋及びHx / B 建屋内空調機ドラムトラップの不具合について
2004/09/08	5号機	T / B 給気処理装置室内床ファンネルつまりによる不具合について
2004/09/08	5号機	An / A 建屋内及びS / B 建屋内空調機ドラムトラップの不具合について
2004/09/08	6号機	低起動変圧器 切換器用呼吸器ガス筒のび発生について
2004/09/08	6号機	H C U 113弁シートパスによる不具合について
2004/09/08	6号機	N39-F025B作動テスト時の開度計指示不良について
2004/09/08	7号機	R C W H E C W 冷凍機C冷却水温度調節弁前・後弁の不具合について
2004/09/09	1号機	R I W - Hx用チェーンブロック他下フック開き許容値超えについて

発生日	号機	件名
2004/09/09	2号機	密封油真空ポンプ(A)油入替及びドレンチャンバーの不具合について
2004/09/09	2号機	PLRポンプ(B)ケーシングY軸振動計ハンチングについて
2004/09/09	4号機	E11-F030Aふたボルト・ナットの焼付きについて
2004/09/09	4号機	CLP内部車室上半9～11段内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/09	4号機	駆動部内ブルダウンホールの曲がりについて
2004/09/09	4号機	E11-F513A弁ふたバックシート部の腐食について
2004/09/09	4号機	PLRポンプ(B)用電動機上部軸受クーラ管押さえボルトナットのカジリについて
2004/09/09	4号機	HCU手動弁(113弁)シート面の噛み傷について
2004/09/09	4号機	R43-F111A 弁棒先端部の曲がりについて
2004/09/09	4号機	U63-F303Bのシートパスについて
2004/09/09	4号機	P61-F703 弁体シート面の腐食について
2004/09/09	4号機	G31-F003電動弁コネクタの組立不良について
2004/09/09	4号機	E11-F030Bふたボルト・ナットの焼付きについて
2004/09/09	4号機	復水器(水室)ゴムライニングの剥離について
2004/09/09	5号機	HSD収集タンク(A)カナル放出「RW排水放射線モニタ洗浄水流量低」による工程異常について
2004/09/09	5号機	T/B給気処理装置(C)コイルユニット結露水受け破損について
2004/09/09	5号機	T/B天井クレーンNo.1、主巻過荷重計の異常について
2004/09/09	6号機	66kV北側開閉所GISの発錆について
2004/09/09	6号機	主発電機本体加圧試験(後半)時の漏洩発生について
2004/09/09	6号機	RHR(C)室水密扉の操作ハンドル動作不良による不具合について
2004/09/09	6号機	復水器過装置(A.B.C)出口流量記録計の不具合について
2004/09/09	その他	水処理装置 NO.3 真空排気装置熱交換器冷却水出入口側胴内部の腐食について
2004/09/10	3号機	PLRポンプ(A)(B)巻線温度記録計(打点式)の不具合について
2004/09/10	4号機	第1給水加熱器(A)ドレン水位計廻りHO弁ステム部のらせん傷について(N22-LT002A)
2004/09/10	4号機	BLPノズルダイヤフラムT側11段水平締付ボルト1本にネジ部の損傷について
2004/09/10	4号機	B31-F002B弁座出口側当り面の腐食について
2004/09/10	4号機	B31-F001B弁座出口側当り面の腐食について
2004/09/10	4号機	EHC メンテナンスツールの動作不良について

発生日	号機	件名
2004/09/10	4号機	G31-F731A フタ、弁箱フランジ部の腐食について
2004/09/10	4号機	第2給水加熱器(B)ドレン水位計廻りHO弁ステム部の腐食傷について(N22-LT011B)
2004/09/10	5号機	LCW収集ポンプ(B)自己シール水配管の閉塞について
2004/09/10	5号機	T/B給気処理装置(A)コイルユニットの結露水受けの不具合について
2004/09/10	6号機	オイルスナッパートラベルスケールの脱落について
2004/09/10	6号機	燃料交換機の作動不良について
2004/09/10	6号機	TSW鉄イオン注入設備入口元弁パイプ配管側の不具合について
2004/09/10	6号機	E11-F040A シートパスによる不具合について
2004/09/10	6号機	N39-F300A作動試験時の作動不良について
2004/09/11	4号機	E21-F512弁ふたバックシート部の腐食について
2004/09/11	4号機	サブプレッションプール水位計の不具合について
2004/09/11	4号機	R/B 2F 南西側トイレ洗浄水弁開固着による不具合について
2004/09/11	6号機	MSH第2段加熱器(A2)加熱蒸気減圧弁(N39-PCV-F351A)用リミットスイッチの動作不良について
2004/09/11	6号機	MSH第2段加熱器(B1)加熱蒸気減圧弁(N39-PCV-F301B)用リミットスイッチの動作不良について
2004/09/11	6号機	IV-6テスト電磁弁スティック事象の発生について
2004/09/12	3号機	屋外SGTS排気ダクトハッチ目地カバーの不具合について
2004/09/12	3号機	MTr避雷器(白相)磁鋼片固定用ネジ折損による不具合について
2004/09/12	7号機	7号機高感度オフガスモニタ指示値ダウンスケールについて
2004/09/13	1号機	電解鉄イオン供給装置制御盤ANNテスト回路の接触不良について
2004/09/13	1号機	No.3 HSTr NGR装置N-113の不具合について
2004/09/13	1号機	HPCP(A)潤滑油供給ラインフランジ部の不具合について
2004/09/13	1号機	タブロゲボール再循環ポンプ(C)シール水供給部の不具合について
2004/09/13	1号機	タブロゲボール再循環ポンプC吐出圧力計スティックの不具合について
2004/09/13	1号機	SRM(C)モジュール内ベリオド指示計の不良について
2004/09/13	1号機	HTr(1B)冷却器油の漏洩について
2004/09/13	1号機	LST(1SB)冷却器絶縁油の漏洩について
2004/09/13	3号機	FPC熱交出口導電率計指示ハンチングについて
2004/09/13	4号機	C12系制御棒冷却水ヘッド圧力計器テスト弁シートパスによる不具合について

発生日	号機	件名
2004/09/13	5号機	N11-TR-601(主蒸気/給水温度)打点伝導機構部不良について
2004/09/13	6号機	RCCVL/Tバウンダリ構成時の弁名板確認不可について
2004/09/13	6号機	移動式架台表示札脱落について
2004/09/14	1号機	H/B2Bバーナー残油パージ弁シートパスによる不具合について
2004/09/14	1号機	H/B2Bバーナー残油パージ弁(P62-AO-F226D)シートパスによる不具合について
2004/09/14	2号機	RW/Z排風機(B)VDハンドルの不具合について
2004/09/14	2号機	RHR(C)サーバランス時「LPC」両側差圧低」警報発生継続事象について
2004/09/14	3号機	3/4号取水口・放水口海水温度記録計乱点による不具合について
2004/09/14	4号機	P41-F003A 弁箱内ライニング部ふくれ、ひび割れについて
2004/09/14	4号機	P41-F003C ライニング部ふくれについて
2004/09/14	4号機	P41-F003E 弁箱内ライニング部ふくれ、ひび割れ及び、へこみについて
2004/09/14	4号機	RHR系 E11-F029A駆動部ブルダウンボルのかじりについて
2004/09/14	5号機	タービン設備工具の不適合について
2004/09/14	6号機	Ge半導体分析装置鉛遮蔽体内の汚染について
2004/09/14	6号機	中操内ITVの不具合による電源調査について
2004/09/15	1号機	CAMS(A)放射線レベル記録計の不具合について
2004/09/15	1号機	主復水器連続洗浄装置ボ-ル再循環ポンプCの不具合について
2004/09/15	3号機	スクリーン装置E号機バー回転式スクリーンガイドレールライナーの磨耗について
2004/09/15	4号機	DG(A)非常用送風機C号機電動機エンドブラケット許容値外れについて
2004/09/15	4号機	空調ダクト空気測定孔キャップ外れについて
2004/09/15	4号機	FPC RHR戻りラインドレン弁シートパスに伴う不具合について
2004/09/15	4号機	第1種機器供用期間中検査要領書における支持構造物番号間違いについて
2004/09/15	4号機	AC系T31-F209弁棒及びボ-ネットフランジ部の損傷について
2004/09/15	4号機	MCR送風機(A)カップリングゴムブッシュの劣化について
2004/09/15	4号機	DG(A)非常用送風機C号機送風機インペラボス内径許容値外れについて
2004/09/15	4号機	P22系 M/D-RFP(B)油冷却器ドレン弁[P22-F640B]の弁棒曲がりについて
2004/09/15	4号機	ボール捕集器軸受位置決め用ノックピンの損傷について
2004/09/15	4号機	R43系燃料移送ポンプ(A)吐出積算流量計減速部軸受破損について

発生日	号機	件名
2004/09/15	5号機	主タービンEOP起動時 MSOP吐出圧力低下事象による不具合について
2004/09/15	6号機	RCCV L / T時原子炉水位低下について
2004/09/15	その他	大湊側共用設備LDろ過機(A)シール水入口圧力計内部への漏水について
2004/09/16	2号機	酸素注入系F001F,Kユニオン部リークの不具合について
2004/09/16	4号機	E11-F030B弁座出口側の傷について
2004/09/16	4号機	RSWポンプ(A)(C)インペラーPTの指示模様について
2004/09/16	4号機	D / G(A)過給機エンドカバ取付ボルトヘリサート側ネジ部磨耗によるヘリサート抜け出しについて
2004/09/16	4号機	RSW系 P41 - F701C弁シートパスに伴う不具合について
2004/09/16	4号機	計装ラックの鍵紛失について
2004/09/16	4号機	タービン本体軸受メタル5,6,7,8にPT指示模様について
2004/09/16	4号機	社給材リミットスイッチの型式違いについて(N26-F026-LS)
2004/09/16	4号機	MSIVガスバルブアッセンブリーN2の漏えいについて
2004/09/16	6号機	RCCV L / Tの工程遅れについて
2004/09/16	その他	焼却設備排ガス補助ブロワの故障について
2004/09/17	2号機	D / G2A 現場発電機電力計指示不良による不具合について
2004/09/17	2号機	CC系再循環ポンプ(B)グランド増し締めによる不具合について
2004/09/17	2号機	MCC2C - 1 - 7母線接地用Gランプソケット破損の不具合について
2004/09/17	3号機	スクリーンW32-F103E弁体ナイロンコーティングの剥離について
2004/09/17	3号機	スクリーンW32-F104Eナイロンコーティングの剥離について
2004/09/17	4号機	CRD駆動水フィルターエレメント(A)変形発見について
2004/09/17	4号機	小物搬出モータ搬出品の汚染発生について
2004/09/17	4号機	バイタル4B無停電電源装置メータ不動作について
2004/09/17	4号機	MSIV定期事業者検査における想定事象に対する不適合について
2004/09/17	4号機	HECW冷凍機(C)号機凝縮器の安全弁元弁シートパスについて
2004/09/17	4号機	P41系RSWストレーナ差圧スイッチ電源SWの不良について
2004/09/17	4号機	MSV油筒(1,3,4弁)ピストンロッド摺動部の不適合について
2004/09/17	5号機	H / B 4C清缶剤ライン缶体側フランジ部のリーク発生について
2004/09/17	6号機	N22-LT-002B-1 テスト弁(L側)のシートリークについて

発生日	号機	件名
2004/09/17	6号機	給・復水系設備検査(非破壊検査)における配管肉厚測定値の異常について
2004/09/17	6号機	MSH第二段加熱器(B2)加熱蒸気減圧弁(N39-F351B)用電線管のフレキ損傷について
2004/09/17	6号機	S P C U系 系統圧力上昇に伴う不具合について
2004/09/17	RW設備	保守ツール F Dドライブの不良について
2004/09/18	4号機	BLP下半ノズルダイヤフラムノズル板にPT指示模様について
2004/09/18	4号機	BLP下半ノズルダイヤフラムノズル板に欠損及び凹みについて
2004/09/19	3号機	CUW F/D(A)入口第2弁[G31-AO-F137A]用電磁弁の動作不良について
2004/09/19	5号機	RW系多重伝送現場盤(H21-P245-2)電源装置(E/S22)の故障について
2004/09/20	4号機	CIV 5弁ターボホルト2本にネジ部の損傷について
2004/09/20	4号機	BLP内部車室下半16,17段(T・G)内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/20	4号機	HCU手動弁(101弁)シート面の噛み傷について
2004/09/20	4号機	C12-F422A 弁棒の腐食について
2004/09/21	1号機	N34-TRS601プリントの印字不良について
2004/09/21	4号機	PLR電源装置区域送風機A号機カップリングボルトの不具合について
2004/09/21	4号機	LPCS系S/C吸込ストレーナ欠損について
2004/09/21	4号機	BLP内部車室下半12~15段(T・G)内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/21	4号機	グラウンド蒸気蒸化器(発生蒸気室)PT結果不適合について
2004/09/21	4号機	主タービン廻り端子箱点検結果の不適合について
2004/09/21	6号機	R S W (B) 取水槽水位計の不具合について
2004/09/21	7号機	パー回転式スクリーンE号機 バスケットパーラックの損傷について
2004/09/21	その他	H/B 4Bフード開閉機グラウンド部の蒸気リーク発生について
2004/09/22	1号機	NO.3 H S T 排水ポンプLSの不具合について
2004/09/22	2号機	炉水サンプル恒温ラックF・Gフラッパーハンチングの不具合について
2004/09/22	3号機	HNCW冷凍機出口サンプル採取弁シートバスの不具合について
2004/09/22	4号機	HPCP(C)AOP電動機用軸受とブラケット、軸受とシャフトの間隙値について
2004/09/22	4号機	B復水器タービンバース蒸気入口部PTの指示模様について
2004/09/22	4号機	IRM(A)及び(B)の指示変動に伴う不具合について
2004/09/22	4号機	CW配管(放水管ライン)の塗装剥離及び腐食について

発生日	号機	件名
2004/09/22	4号機	BLP内部車室下半9～11段(T・G)内面溶接線、スプレー配管溶接部にPT指示模様について
2004/09/22	5号機	D / W L C Wドレン流量計の不具合について
2004/09/22	6号機	N36-PT-003ドレン弁のシートリクについて
2004/09/22	6号機	D / G (A) デイタンク室内の軽油臭について
2004/09/23	1号機	プロセス計算機の不具合について
2004/09/23	4号機	IRM ch. D の指示変動について
2004/09/23	4号機	CLP内部車室下半14～17段(T・G)内面溶接線、PT指示模様について
2004/09/23	5号機	IRM (E) 記録計指示スティックの不具合について
2004/09/23	6号機	C U W系吸込ライン内側隔離弁 (G 3 1 - F 0 0 2) 駆動部ベントからの潤滑油漏れについて
2004/09/23	6号機	H P I N ・ I A 連絡調節弁シートパスに対する不具合について
2004/09/24	3号機	エリア放射線モニタ記録計(ch.35)の指示乱点について
2004/09/24	3号機	C A M S (B) 吸引ポンプ、排気ポンプの不具合について
2004/09/24	4号機	タービン系計装制御装置の故障発生について
2004/09/24	4号機	8回定期事業者検査(第1種機器供用期間中検査)要領書の誤記について
2004/09/24	4号機	CLP内部車室下半9段(T・G)内面溶接線にPT指示模様について
2004/09/24	5号機	洗浄水元弁 F 1 0 3 E 弁体のへこみについて
2004/09/24	5号機	洗浄水配管元弁 F 1 0 4 E 弁棒のへこみについて
2004/09/24	5号機	洗浄水配管 F 1 0 5 E 弁体・弁棒のへこみについて
2004/09/24	5号機	トラベリングスクリーン (E) ガイドレールライナーの損傷について
2004/09/24	6号機	中央制御室非常用循環系機能検査における M C R 再循環送風機 (A) 接地線ゆるみの発見について
2004/09/24	6号機	カナルモニタ放出終了後の洗浄工程中に伴う渋滞発生について
2004/09/24	7号機	C R T ハードコピー冷却ファンの異音発生について
2004/09/24	7号機	H E C W ポンプ (B) メカリークの発生について
2004/09/24	7号機	T S W ポンプ (C) モータの異音発生について
2004/09/25	4号機	OF洞道内への雨水侵入について
2004/09/25	5号機	R W 計算機 () 系の故障について
2004/09/26	5号機	A P R M (B) 記録計の不具合について
2004/09/26	7号機	漏洩検出系サンプルポンプ (B) インリークの不具合について

発生日	号機	件名
2004/09/27	3号機	LSTrトランスヤード排水ポンプLSの不具合について
2004/09/27	5号機	D/G(B)排ガス温度計の指示不良について
2004/09/27	6号機	主タービン第2軸受摺音検出器の不具合について
2004/09/27	6号機	RPSインターロック機能検査(その7)時におけるANNが解除されなかった事象について
2004/09/27	7号機	HNCW冷凍機(A)冷却水出入口差圧計P24-DPI572A ダウンスケールの不具合について
2004/09/27	その他	委託実施承認額の超過未承認について
2004/09/28	3号機	CF/CD計算機CPU筐体1-2電源装置異音発生について
2004/09/28	3号機	純水移送ポンプA吸込圧力計スティックについて
2004/09/28	4号機	原子炉格納容器隔離弁分解検査のうち表面検査浸透処理の不適合について
2004/09/28	5号機	LCW収集ポンプ(A)自己シール水配管表面線量の上昇について
2004/09/28	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(C) グランド部漏えい量の増加について
2004/09/28	その他	技能認定研修(ポンプ(特殊))の中止について

4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	1
A	1
B	13
C	34
D	380
対象外	2
総計	431