

不適合管理状況(11月審査分)

1. Asグレード 1件

発生日	号機	件名
2004/10/21	4号機	原子炉建屋における火災報知器の発報について
		<p>(概要)</p> <p>原子炉付属建屋2階中央制御室用送排風機室(非管理区域)において、平成16年10月21日午後8時4分頃、火災報知器が発報したことから、午後8時5分頃、消防署へ通報するとともに、当社運転員が同室へ急行し、火気のないことを確認した。</p> <p>消防署による現場確認の結果、10月21日の段階では火災ではないとの見解をいただき、同建屋地下1階で実施していたディーゼル発電機の試運転で発生した排気によるものと判断した。</p> <p>その後、屋上に設置してあるディーゼル発電機用排気管貫通部の補修作業用の防災シートが焦げていたことを確認したことから、10月22日、消防署により屋上の現場確認が再度行われ、その結果、午前10時30分ごろ、今回の事象は「防災シートの一部が炭化したばや火災」であるとの判定した。</p> <p>ばや火災が発生した原因は、同発電機の運転に伴う排気管の熱の影響により防災シートの一部が炭化し、発生した煙が送排風機室に入り込み、同室の火災報知器が検知・作動したものと推定。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/10/21 【プレス情報】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102102.pdf)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/10/22 【プレス情報】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102201.pdf)</p>

2. Aグレード 2件

発生日	号機	件名
2004/10/31	2号機	原子炉隔離時冷却系の不具合について
		<p>(概要)</p> <p>10月31日に原子炉隔離時冷却系の定例試験のため、原子炉隔離時冷却系を起動したところ、当該系統のタービンの回転数が上昇しないことから同系統を手動で停止した。このため、午前10時57分、保安規定に定める「運転上の制限」を満足していないものと判断。</p> <p>保安規定に基づき、同系統が不調の場合に要求される措置として高圧炉心スプレイ系、および自動減圧系の機能チェックを実施。これらの機能チェックの結果は良好であり、安全性に問題はなかった。</p> <p>調査の結果、当該系統のタービン速度を検出する速度検出器の内部に断線が確認されました。通常、タービンの起動においては、速度検出器が所定の速度を検出することでタービン制御装置の制御切替が行われ、タービンの回転数が上昇することとなるが、今回、この検出器の不具合によって制御切替が行われなかったため、タービンを駆動する蒸気の流入が停止し、タービンの回転数が上昇しなかったものと推定。</p> <p>11月2日、不具合が確認された速度検出器を新品に交換した後、原子炉隔離時冷却系の確認運転を実施し、その結果が良好であったことから、11月2日午後7時27分、「運転上の制限」を満足していることを確認した。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/11/1 【プレス情報[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16103101.pdf)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2004/11/2 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110202.pdf)</p>

発生日	号機	件名
2004/11/04	7号機	タービンスラスト軸受摩耗検出器動作によるタービントリップについて
		<p>(概要)</p> <p>11月4日午前8時57分頃に発生した地震にともない、地震発生直後に「タービンスラスト軸受摩耗トリップ信号」の発生によりタービンが自動停止し、タービンの停止にともない原子炉が自動停止した。</p> <p>発電所の設備点検ならびに各種データの分析・評価を実施した結果、スラスト軸受摩耗位置検出器等の設備に異常はなく、スラスト軸受温度等の各種データに変化がないため、スラスト軸受に摩耗はないと評価した。</p> <p>今回の事象は、実際にスラスト軸受が摩耗したのではなく、地震によるタービン軸方向の揺れにより、「タービンスラスト軸受摩耗トリップ信号」が発生し、タービンの自動停止にともない原子炉自動停止に至ったものと推定。</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2004/11/4</p> <p>{プレス情報}</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110401.pdf)</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2004/11/4</p> <p>{プレス情報}</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110402.pdf)</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2004/11/4</p> <p>{プレス情報}</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110403.pdf)</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2004/11/8</p> <p>{プレス情報}</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110802.pdf)</p>

3. Bグレード 10件

発生日	号機	件名
2004/10/28	5号機	プロセス放射線モニタの誤作動による非常用ガス処理系の起動について
		<p>{ホームページ掲載} 2004/10/29</p> <p>{プレス情報[区分]}</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102901.pdf)</p>
2004/10/28	その他	6号機安全管理審査における不適合報告書の誤記に対する指摘について
2004/10/29	6号機	非常用ディーゼルピストン接続棒修理工場立ち会い未実施について
2004/10/29	6号機	非常用予備電源装置検査における定期事業者検査要領書の誤記について
2004/11/04	4号機	第8サイクルプロセス計算機入力定数の不具合について
2004/11/05	4号機	OSART(運転安全調査団)パトロール時の防火扉の開放放置による指摘について
2004/11/05	4号機	放射性廃棄物処理設備(RW)電気品室仮設冷却に伴う「防火扉 開放」について
2004/11/08	その他	荒浜側補助ボイラー建屋でのけが人の発生について
		<p>{ホームページ掲載} 2004/11/8</p> <p>{運転・定検状況[区分]}</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110804.pdf)</p>

発生日	号機	件名
2004/11/09	4号機	火災報知器作動の処置対応(プレス発表)終了後の不適合システムへのデータ入力遅れについて
2004/11/21	6号機	落雷の影響による「区分 主蒸気管放射能 高高」警報発生について

4. Cグレード 53件

発生日	号機	件名
2004/09/03	6号機	第1種機器共用期間中検査の漏えい検査(直接目視検査)安管審指摘事項について
2004/09/13	その他	平成16年度第2回保安検査指摘事項/6号機RCCV L / T D / W · S / Cへの作業員等の入域管理について
2004/09/15	その他	平成16年度第2回保安検査指摘事項/5号機使用済燃料ラックリッキングの保安規定適合性検討プロセスについて
2004/09/16	4号機	想定不適合処置の連絡遅れについて
2004/09/16	その他	7.4.1 調達プロセス(3) 調達管理マニュアルと他マニュアル(1-1-1、1-1-21)との整合性について
2004/09/23	4号機	B31-F017A上リング止めの折損について
2004/10/01	その他	大湊側焼却炉の廃スラッジタンク室内用埋設電線管の使用不可について
2004/10/19	その他	大湊側洗濯建屋の火災報知器警報発生について
2004/10/22	6号機	油ドレン処理系(OD)-1/局部出力領域モニタ(LPRM)全校正時のボール弁開閉に関わるセルフタグについて
2004/10/25	5号機	循環水ポンプ建屋天井クレーン 地震発生に伴うロッカ軸受リング板キープレート押さえボルの脱落について
2004/10/27	5号機	立会検査の一時中断について
2004/10/28	4号機	B31-F017Aフランジ部からの漏水について
2004/10/29	6号機	非常用予備電源装置検査における定期事業者検査実施記録の誤記について
2004/10/30	4号機	換気空調補機常用冷却水(HNCW)系水抜期間における「RW設備異常(RW計算機温度注意)」警報発生について
2004/11/01	2号機	使用承認検査成績書(受検前に実施する検査)の記載漏れについて
2004/11/01	4号機	給水加熱器ドレン配管(復水系)の放射線透過検査(RT)点検結果について
2004/11/02	2号機	スクリーン現場PB名称の不具合について
2004/11/03	4号機	シュラウドWJP予防保全工事 仮設電源トランスのキャスター損傷について
2004/11/04	4号機	原子炉冷却材浄化系(CUW)再生Hx室管理扉の開放について
2004/11/04	5号機	タービン建屋(T/B)換気空調系(HVAC)サンプリングフィルタ交換時中操への作業前連絡の未実施について

発生日	号機	件名
2004/11/04	7号機	タービン建屋地下1階タービン駆動原子炉給水ポンプ室内での油にじみについて
		(ホームページ掲載) 2004/11/8 【運転・定検状況[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16110803.pdf)
2004/11/04	7号機	スクラム後の操作において電動駆動原子炉給水ポンプ(M/DRFP)2台停止時、高圧復水ポンプ(HPCP)1台のトリップについて
2004/11/05	4号機	高圧炉水スプレイ系(HPCS)非常用ディーゼル発電機(D/G)清水加熱器ベント配管フランジ部閉止板の不具合について
2004/11/07	4号機	火災報知器「回線325:海水ポンプエリア」の不具合について
2004/11/08	1号機	循環水ポンプ(CWP)/B天井クレーン、補巻用電動機のベースボルト締付けの不良について
2004/11/08	1号機	循環水ポンプ(CWP)/B天井クレーン、補巻用電動機のベースボルトの緩みについて
2004/11/08	3号機	可燃性ガス濃度制御系(FCS)移動検査(F区分)時における個人警報線量計(APD)の一時未装着について
2004/11/08	6号機	定期事業者検査要領書改訂時の協議箇所もれについて
2004/11/09	4号機	P61-704弁からの蒸気漏えいについて
2004/11/09	その他	放射性固体廃棄物ドラム缶運搬記録の記載間違いについて
2004/11/10	2号機	使用済燃料プール内のゴミ確認について
2004/11/10	4号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(B)空気圧縮機B-2モーターセンターリング用押しボルトの破損について
2004/11/10	4号機	原子炉保護系(RPS)リレー収納箱保護カバーガラスの破損について
2004/11/10	6号機	(第6回)定期検査におけるMETI検査官による改善要求(文書・記録の誤記訂正の処置)について
2004/11/11	1号機	防護本部の防護区域退出ゲートへの挟まり(退出ゲートに入る際)について
2004/11/11	4号機	定期事業者検査成績書作成時における誤記について
2004/11/12	2号機	リラッキング工事 吊り具操作ポール治具落下の不適合について
2004/11/12	4号機	管理区域内での一時的なAPDの不携帯について
2004/11/12	4号機	中央制御室(MCR)再循環フィルタ装置(よう素用チャコールフィルタキャニスタレイ)の損傷について
2004/11/15	その他	品質保証計画6.2.2力量、認識及び教育訓練について
2004/11/16	1号機	空調設備計装品定例点検時におけるECWDと現場端子番号との不一致箇所の発見について
2004/11/16	4号機	第8回定期事業者検査 主要弁検査(その2)計画変更を基盤機構への事前連絡前に検査の実施について
2004/11/16	6号機	タービン建屋(T/B)大物搬入口物品搬入時における作業員の非管理区域退出について

発生日	号機	件名
2004/11/16	6号機	原子炉建屋(R/B)大物搬入口トラック搬入時後輪が管理区域外退出について
2004/11/16	6号機	定期安全管理審査 技術基準適合性の評価の明確化について
2004/11/16	6号機	定期安全管理審査 第1種機器供用期間中検査の漏えい検査チェックシートについて
2004/11/18	4号機	金属閉鎖配電盤(M/C) 4B-1 (5B) 過電流継電器(R相)の動作不良について
2004/11/19	5号機	リフレッシュルーム用ゲートモニタ検出器信号ケーブルの接続違いについて
200/11/20	5号機	プロセスモニタ指示値上昇について
2004/11/22	4号機	使用済燃料プール内のゴミ発見について
2004/11/22	4号機	換気空調補機非常用冷却水系(HECW)冷凍機(B)号機TEケーブルの誤接続について
2004/11/24	3号機	原子炉給水温度A2の不具合について
2004/11/24	5号機	使用済み燃料プール(SFP)内のゴミ発見および回収について

5. Dグレード 306件

発生日	号機	件名
2004/07/30	1号機	燃料交換機モータ部のオイルキャップの破損について
2004/08/19	RW設備	K12-F1106A (LCWろ過器A液位計 検出元弁)のシートリークについて
2004/09/17	4号機	C96-VBIS-601(NATRASS地震計)の故障について
2004/09/22	4号機	R44系燃料油ドレンタンク油面計フロートステムの曲がりについて
2004/09/24	4号機	R43系軽油タンク(A)油面計保護BOXの傷みについて
2004/09/28	4号機	P52 IA気水分離器(B)圧力指示計検出元弁(F702B)グランド部のリークについて
2004/09/28	4号機	N21-AO-F065A付属品トリップ弁のリークについて
2004/09/30	4号機	TD-RFP,MD-RFP封水ストレナ差圧伝送器トグルスイッチの動作不良について
2004/10/04	3号機	デジタルAC/DCクランプメーターの不良について
2004/10/07	4号機	N31 トリップモジュール用電源端子板(N31-E/T-603B) トグルスイッチの動作不良について
2004/10/13	1号機	NSDサンポンプ(B)シャフト、カーボンメタルの摩耗について
2004/10/13	6号機	SRV(D,L)プラント起動時の排気温度上昇について

発生日	号機	件名
2004/10/14	4号機	N21圧力接点リミットスイッチの不良について(N21-PS-077B)
2004/10/14	4号機	N21圧力接点リミットスイッチの不良について(N21-PS-077C)
2004/10/14	5号機	乾燥機(D)循環シリンダーからのエア漏れについて
2004/10/15	4号機	N21圧力接点チャタリングについて
2004/10/15	4号機	E31系主蒸気流量(C)スパン調整の不可について
2004/10/15	4号機	N42 圧力指示計テスト弁のリークについて
2004/10/15	4号機	E31系主蒸気流量(A)スパン調整の不可について
2004/10/15	4号機	#3MSV油筒ピストンロッドの腐食について
2004/10/15	6号機	プラント起動時における主発電機軸電流の異常発生について
2004/10/15	6号機	T/D-RFP(A)ターニング装置離脱の表示不良について
2004/10/15	その他	「キャスク制御盤異常」警報発生について
2004/10/16	6号機	N22-LT001A-1(MSH第1段加熱器ドレンタンク(A1)ドレン水位DWL)のドリフトについて
2004/10/16	6号機	N22-LT011A(MSH第2段加熱器ドレンタンク(A1)ドレン水位DWL)のドリフトについて
2004/10/16	6号機	N22-LT011B-2(MSH第2段加熱器ドレンタンク(B2)ドレン水位DWL)のドリフトについて
2004/10/16	6号機	N22-LT014B-2(湿分分離器ドレンタンク(B2)ドレン水位)のドリフトについて
2004/10/18	5号機	スクリーン装置門型クレーン運転室入口扉ドアノブの腐食について
2004/10/18	6号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器差圧計DS計器精度の誤記について
2004/10/18	その他	貝処理脱水機上濾布蛇行検知器の磨耗について
2004/10/19	その他	NO.3空気脱湿器脱湿筒金網部の損傷について
2004/10/20	4号機	加減弁スイッチロッドの点検について
2004/10/20	4号機	P52 圧力指示計テスト弁のシートパスについて
2004/10/20	その他	荒浜側水処理装置 硫酸貯槽防液堤ドレン弁ボンネットボルト/ナットの腐食について
2004/10/21	5号機	鉄イオン供給装置 電解槽リードバーマイナス固定用ボルト、ワッシャーの損傷について
2004/10/21	その他	水処理装置NO.3空気脱湿器 脱湿筒温度計の指示値不良について
2004/10/22	4号機	P13 積算流量計電源SWの不良について

発生日	号機	件名
2004/10/23	1号機	地震発生時 1号機地震観測装置の不動作について
2004/10/23	3号機	地震発生後のCUW粉末樹脂沈降分離槽(A)液位変動について
2004/10/23	4号機	R C W H x (B) ドレン弁 P 4 1 - F 5 0 5 B のシートパスについて
2004/10/25	3号機	H C W 収集タンク P H (A) 計検出器の破損について
2004/10/26	4号機	P21-F011B弁座メッキ部の剥離について
2004/10/26	4号機	P42系 TSW 鉄イオン注入設備入口弁元弁 [P42-F018] 弁体ライニング剥離及び母材腐食について
2004/10/26	4号機	P42系 TSW 鉄イオン注入設備入口弁 [P42-F022] 弁蓋の弁棒貫通部の腐食および減肉について
2004/10/27	4号機	復水貯蔵槽水位記録計の不具合について
2004/10/27	4号機	H E C W 冷凍機 (B) 号機油ポンプ逃し弁潤滑油の滲みについて
2004/10/27	4号機	H E C W 冷凍機 (D) 号機油ポンプ逃がし弁潤滑油の滲みについて
2004/10/27	4号機	C 1 2 - F 0 9 6 , F 0 9 8 下流側ユニオン部の漏えいについて
2004/10/27	5号機	SGTS(A)室他配管貫通部のひび割れについて
2004/10/27	6号機	M T b M S V 3 テスト用電磁弁取付部油にじみによる不具合について
2004/10/28	1号機	R I W 熱交 (A) 海水入口弁前弁及び海水入口管ドレン弁の不具合について
2004/10/28	3号機	D / G (H P C S) 油にじみによる不具合について
2004/10/28	4号機	B21-F014電動弁の開度指示不良について
2004/10/28	4号機	D / G (B) N O . 7 , 1 6 ピストンピン外径の膨張について
2004/10/28	4号機	D / G (H) カップリング側下半メタルの剥離について
2004/10/28	4号機	PLR-INVゲートパルス許容値外れについて
2004/10/29	1号機	H P C S 系配管鉛毛の不具合について
2004/10/29	1号機	H S ライン C / B 供給止め弁 (P 6 1 - F 0 0 1 A / B) シートパスによる不具合について
2004/10/29	1号機	C / B H S 供給ライン H S C R T ラップバルブ (P 6 1 - F 1 1 9 0) の不具合について
2004/10/29	1号機	C / B H S 供給ライン第 1 P C V 入口弁 (P 6 1 - F 0 4 1) グランドリークの不具合について
20041029	1号機	T / B ファンネル排水配管内の閉塞について
2004/10/29	1号機	エリア放射線モニタ C H . 2 (燃交エリア) の不具合について

発生日	号機	件名
2004/10/29	3号機	発電機固定子巻線出口冷却水温度記録計紙送り不良による不具合について
2004/10/29	4号機	N21系 C T/D-RFP(B)入口ストレーナ前2次ドレン弁 [N21-F557B] 弁棒摺動傷のついて
2004/10/29	4号機	D / G (B) 排気弁のシート歪みについて
2004/10/29	4号機	作業用工具 (ウィルキー) の汚染について
2004/10/29	4号機	RMCS/RPIS盤取替えに伴うコネクタ破損による不具合について
2004/10/29	5号機	CWP建屋天井クレーン 走行用左行極限リミットスイッチの破損について
2004/10/29	5号機	D/G(B)及び(HPCS)燃料移送ポンプ外側壁の破損による不具合について
2004/10/29	その他	補助建屋排気HEPAフィルターの差圧上昇について
2004/10/29	その他	F M C R D 電動機軸受他購入追加仕様書の誤記について
2004/10/30	3号機	H S C R 系フラシュタンクの水位低警報発生に伴う不具合について
2004/10/30	6号機	P A C S バルク筐体4ファン停止について
2004/10/30	その他	大湊側LDろ過機 (B) 出口流量の指示不良について
2004/10/30	その他	大湊側洗濯設備乾燥機 (A) 本体内 H S 配管の蒸気漏れについて
2004/10/31	2号機	F E I 電解槽入口ストレーナ切替弁シートバスによる不具合について
2004/10/31	6号機	「 P C V 外弁グランド部漏えい温度 高」 ANN 発生について
2004/11/01	1号機	1号 T / B 常用電気品区域排風機 (A) モータブラケット寸法の逸脱について
2004/11/01	1号機	S W ポンプ (A) 吐出圧力指示計スティックの不具合について
2004/11/01	2号機	プラディス計算機 自動記録警報音の不動作による不具合について
2004/11/01	2号機	計算機室メッセージプリンタ2紙詰まりによる不具合について
2004/11/01	3号機	T / B 海水ドレンサンプポンプ用フレキシブルダクトのプッシングの破損について
2004/11/01	4号機	検査記録の転記ミスについて
2004/11/01	4号機	R C W H x (D) 水室ゴムライニングのふくれについて
2004/11/01	4号機	R C W 系 P 21 - F 0 0 3 B 弁座メッキ部の剥離について
2004/11/01	4号機	R C W 系 P 21 - F 0 0 6 B / D 弁座シートメッキ部の剥離について
2004/11/01	4号機	除湿装置再生用電気加熱器 (B) 碍子について

発生日	号機	件名
2004/11/01	4号機	EHCヒータファン装置フレキシブルチューブの折損について
2004/11/01	4号機	C51系I/O電源SWの不良について
2004/11/01	4号機	C51系I/O電源SWの不良について
2004/11/01	5号機	H / B 低負荷用脱酸剤ポンプの動作不良について
2004/11/01	6号機	原子炉給水ライン外側隔離弁Bグランド部の漏えいについて
2004/11/02	1号機	RIWポンプ(C) 吐出PIジョイント部の漏水による不具合について
2004/11/02	1号機	RIWポンプ(C)吐出PI元弁 P31-F804C シートリークによる不具合について
2004/11/02	1号機	No.1 工事用変圧器一次電力ケーブルカバーベース部の腐食について
2004/11/02	2号機	H S T / B 入口配管ドレントラップの不具合について
2004/11/02	3号機	F P C 計装品点検(B) PTWアイソレ復旧時のリフト復旧の間違いについて
2004/11/02	4号機	D / G (B) 潤滑油ライン温調弁シート部寸法の判定基準外について
2004/11/02	4号機	P41-F002B ライニング面の膨れおよび破れについて
2004/11/02	4号機	P41-F002D ライニング面の膨れについて
2004/11/02	4号機	P41-F003B ライニング面の膨れおよび破れについて
2004/11/02	4号機	P41-F003D ライニングの膨れについて
2004/11/02	4号機	P41-F003F ライニング部の膨れについて
2004/11/02	4号機	P41-F004D ライニング部の膨れについて
2004/11/02	4号機	P41-F009B ライニング部の膨れについて
2004/11/02	6号機	特別措置エリア(線量3区域)の施錠不備について
2004/11/02	7号機	スクリーン配管ベースのひび割れによる不具合について
2004/11/02	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)軸受潤滑油油面の不具合について
2004/11/03	4号機	「RCW系(B)冷却水供給温度高」警報発生に伴う不具合について
2004/11/04	4号機	C A M S (A)バックアップ用窒素減圧弁のリークについて
2004/11/04	5号機	H / B 4 A 清缶剤ライン缶体側フランジ部の蒸気リークについて
2004/11/04	5号機	T / B 排気ファン出口サンプルポンプの過負荷トリップによる不具合について

発生日	号機	件名
2004/11/04	5号機	スクリーン装置門型クレーン運転室入口ドアノブの腐食について
2004/11/04	6号機	工事報告書検収後の誤記発見について
2004/11/04	7号機	SRNM(L)指示ハンチングによる不具合について
2004/11/04	7号機	EHC原子炉減圧制御投入の不可について
2004/11/04	7号機	フラットディスプレイ(FD92)ブラックアウトによる不具合について
2004/11/04	7号機	プロセス放射線モニタの軽故障発生による不具合について
2004/11/04	7号機	主盤CRT#2選択不能による不具合について
2004/11/04	7号機	TBVのグランドリークについて
2004/11/04	その他	海象観測施設(波高計)の計測不良について
2004/11/05	1号機	R/B燃料交換輸床室内温度(U41-TIS037)の指示不良について
2004/11/05	3号機	S/BNSDサンプポンプ(A)吐出逆止弁の不具合について
2004/11/05	3号機	FPCポンプ吐出流量検出元弁の不具合について
2004/11/05	4号機	E22-F008弁座指示模様について
2004/11/05	4号機	4号RSWポンプ(B,D)号機インペラ、潤滑水配管の腐食について
2004/11/05	4号機	IA圧縮機B号機Sバルブのリーク漏れについて
2004/11/05	4号機	EHC制御油ポンプ(A)ヨークシリンダー摺動傷発生について
2004/11/05	5号機	TCW熱交換器(C)海水側の不具合について
2004/11/05	7号機	ドラフトゲージ圧力計(N42-DPI-010)の不具合について
2004/11/05	7号機	下部D/W接地線からの油分の滲みについて
2004/11/05	その他	13/4号機取水電源室横、仮設トイレ換気扇運転の不能について
2004/11/06	2号機	HCW濃縮装置(A)密度計第2入口弁(K13-F265A)保温材からの滴下痕について
2004/11/06	5号機	TIP(A)自己診断異常警報発生に伴う不具合について
2004/11/06	6号機	スクリーンWP(B)逆止弁の不具合について
2004/11/06	RW設備	HCW濃縮装置(A)密度計第二出口弁(K13-F266A)の固着について
2004/11/07	1号機	#7BANK主母線側DS白相GISガス圧の監視装置動作について

発生日	号機	件名
2004/11/08	1号機	R/B B5F LCW、HCWサンプ(A)室 照明用スイッチの不具合について
2004/11/08	1号機	シャワー室ファンネルストレーナの破損について
2004/11/08	1号機	シャワー室カーテンレールの破損について
2004/11/08	3号機	スクリーン装置門型クレーン 主巻用電動機の異音発生について
2004/11/08	4号機	4号機 R S Wストレーナ(D)垂鉛板の消耗について
2004/11/08	4号機	R43-F119B 弁棒の曲がりについて
2004/11/08	4号機	RFPシール水温度調節弁 内弁(プラグ&シートリング)の損傷について
2004/11/08	4号機	TD-RFP封水ストレーナ差圧警報設定器ヒステリシスの動作不良について
2004/11/08	7号機	M S H 第2段加熱器ドレンタンクA2水位調節弁復水器側の不具合について
2004/11/09	1号機	SGTS電気品室(B)給・排気ダンパルブリケータの動作不良について
2004/11/09	2号機	主タービン・発電機軸受メタル温度記録計(接点付)の印字不良について
2004/11/09	3号機	海水ポンプ用天井クレーンの作動不良について
2004/11/09	3号機	CWP(A)モータ上部ガイド軸受温度熱電対断線警報発生による不具合について
2004/11/09	3号機	C R T 2の故障について
2004/11/09	3号機	管理区域1階通路H S配管サポート部エンドカバーの不具合について
2004/11/09	4号機	R/B A系 照明用電流計(R52-A1)指針の動作不良について
2004/11/09	4号機	SGTS系 T22 - F004B弁体の打痕傷について
2004/11/09	4号機	記録計(C31-FR-601)、ADC基板の不具合について
2004/11/09	4号機	C A M S (A) 水素校正用減圧弁一次圧力計目盛板の不具合について
2004/11/09	4号機	タービン本体CLP翼車間隙計測における管理値外れについて
2004/11/09	4号機	半導体検出器校正信号出力回路の不具合について
2004/11/09	5号機	H C U 弁インジケータ劣化による不具合について
2004/11/10	1号機	気象観測設備 積雪深計精密点検時における不具合について
2004/11/10	1号機	2 B バーナ用蒸気ドレントラップ入口ストレーナこし筒変形、こし網剥離について
2004/11/10	2号機	発電機水素ガス漏洩率判断基準値からの逸脱について

発生日	号機	件名
2004/11/10	3号機	HSD受タンク「液位低」の警報発生について
2004/11/10	4号機	RSWポンプ(B,D)ケーシング案内羽腐食について
2004/11/10	4号機	EHC盤 系CPUカード“STOP”用トグルSWの不良について
2004/11/10	4号機	CONWシール水ポンプ(B)レベルオイラー下部からのオイルにじみについて
2004/11/10	4号機	EHC盤(H12-P685C)冷却ファンの異音について
2004/11/10	4号機	常用デジタル制御系用電源装置ALMランプ暗の点灯について
2004/11/10	4号機	復水器過器Eドレン元弁駆動部からのエアリークについて
2004/11/10	4号機	MCR再循環フィルタ装置用高性能粒子フィルタ(下流側)のつぶれについて
2004/11/10	6号機	CUW・FPC F/D制御盤 操作部扉ハンドル収納の不能について
2004/11/10	7号機	プロセス放射線モニタの軽故障発生による不具合について
2004/11/11	1号機	原子炉複合建屋付属棟凝縮水回収設備フラッシュタンクLSの不具合について
2004/11/11	1号機	重油移送流量計入口ストレーナより重油の漏洩について
2004/11/11	3号機	発電機固定子巻線出口冷却水温度(2)記録計紙送り不良による不具合について
2004/11/11	4号機	U41-MO-F003B(MCR排気隔離ダンパBの全閉時、ダンパ本体開時計指示値0°逸脱について
2004/11/11	4号機	SRM ch.B ユニット内下限ランプの不点灯について
2004/11/11	4号機	N21-FIS-054(復水器上部スプレイ流量)接点の不良について
2004/11/11	4号機	E31系ドライウェルLCWドレンサング流量計電源SWの不良について
2004/11/11	5号機	LSTr5SA本体用シリカゲル変色による不具合について
2004/11/11	5号機	OGホールドアップ塔出口放射能高ANN発生に伴う不具合について
2004/11/11	6号機	中操ITVモニタB映像の不良について
2004/11/11	7号機	第3給水加熱器LT011A、LT012B指示ドリフトの発生について
2004/11/12	1号機	補助ボイラー(2B)燃焼装置オイルパイプの腐食について
2004/11/12	2号機	使用済燃料ラック取替工事における新ラックボルト締め付け時のゴミ確認について
2004/11/12	2号機	RSWポンプ(B)グランドリークによる不具合について
2004/11/12	4号機	PADT装置のエラーランプ及びスタンバイランプの点灯について

発生日	号機	件名
2004/11/12	4号機	R S Wポンプ(B)(D)インベラーのPT指示模様について
2004/11/12	4号機	P61系 HS/HSCR排ガス予熱器入口安全弁[P61-F024]弁体シートの腐食について
2004/11/12	5号機	洗浄水配管元弁F105F弁体・弁棒のへこみについて
2004/11/12	5号機	HECW(B)出口温度計取出部保温材剥がれによる不具合について
2004/11/12	5号機	「SSMバイパス 11 給水温度」のアラーム発生について
2004/11/12	5号機	密封油真空槽圧力指示計の不具合について
2004/11/12	5号機	HNCW弁保温材剥がれによる不具合について
2004/11/12	5号機	洗浄水配管元弁F103F弁体。弁棒のへこみについて
2004/11/12	6号機	ESF区分3 SLU3 - 2 2系の故障発生について
2004/11/12	7号機	復水器(C)第1水室出口弁(N71-F004E)「閉」動作不良による不具合について
2004/11/12	7号機	スクラムパイロット電磁弁の異音について
2004/11/12	7号機	CUWポンプ(A)パージ入口弁グランド部からの漏えいについて
2004/11/12	7号機	第4給水加熱器N22 - LT - 014A, 015Aドリフト発生について
2004/11/13	2号機	復水・給水導電率計(P91-CRS604)打点不良による不具合について
2004/11/13	3号機	チャンネル着脱機(FPM B)の動作不良について
2004/11/13	7号機	CR42 - 35分離検出器の動作について
2004/11/14	1号機	取水口A - B用!TV照明点灯不良による不具合について
2004/11/14	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)吐出逆止弁の不具合について
2004/11/14	2号機	リラクキング工事 新ラック(120r)ナットの固定不可について
2004/11/14	5号機	HWH温水供給温度コントローラ故障に伴う全建屋給気加熱の喪失について
2004/11/14	5号機	復水脱塩装置塔積算流量打ち出し値不良に伴う不具合について
2004/11/14	6号機	MCR加湿器(B - 1)の不具合について
2004/11/15	1号機	T / B HS・HSCRの不具合について
2004/11/15	1号機	CAMS(A)給・排気ダンパー ルブリケータよりエアリークについて
2004/11/15	1号機	1 / 2号機排気筒高光度航空障害灯(上段NO.2,4)不点による不具合について

発生日	号機	件名
2004/11/15	3号機	G41-F077A端子(X25-RF033A02-0A)取付けネジの不良について
2004/11/15	3号機	管理区域境界扉監視システムの誤動作について
2004/11/15	4号機	8回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その2)検査要領書の誤記について
2004/11/15	4号機	P26-TE-005メガーの不良について
2004/11/15	4号機	P21-IA/R-601Bの不良について
2004/11/15	4号機	N22系 HD 第4給水加熱器(B)2次ドレン弁[N22-F548B]弁棒・パッキン押え輪摺動傷について
2004/11/15	4号機	N22系調節弁の銅管用継手の劣化について
2004/11/15	4号機	ボール循環ポンプケーシングフランジ部の充填剤剥離について
2004/11/15	5号機	主Tbオイルフラッシングポンプ架台塗装下地剥がれによる不具合について
2004/11/15	6号機	N22-LT021A(第1給水加熱器(A)ドレン水位DWL)ドリフトについて
2004/11/15	7号機	排ガス予熱器入口水素濃度分析計の不具合について
2004/11/15	7号機	ITV No. 29(スクリーン海側3)の照明交換について
2004/11/15	7号機	M S H加熱蒸気ラインVGL温度の上昇について
2004/11/16	1号機	重油移送ポンプ(A)安全弁ガasketの劣化について
2004/11/16	4号機	E11-F050B電動弁開度指示不良について
2004/11/16	4号機	第8回定期事業者検査 原子炉格納容器真空破壊弁検査 表面検査における現像面の不良について
2004/11/16	6号機	HNCW(B)冷水出口流量計端子箱の破損について
2004/11/16	7号機	R P Vフランジヘッド周囲温度高め指示について
2004/11/16	その他	大湊側補助ボイラー4C1次及び2次ドレン弁シートパスについて
2004/11/17	1号機	格納容器内温度指示計(T31 - T1011)指示オースケールについて
2004/11/17	2号機	IA(A)圧縮機ピストンロッドパッキンリングカップ内面の傷について
2004/11/17	3号機	F P C F / D 出口ストレーナー(A)フランジの腐食について
2004/11/17	4号機	中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査に使用する「よう素131」の配送遅れについて
2004/11/17	5号機	IRM(A)記録計指示スティックの不具合について
2004/11/17	6号機	バー回転式スクリーンC バスケット防食板取付状態の不良について

発生日	号機	件名
2004/11/17	6号機	バー回転式スクリーンC バスケットパーラックの損傷について
2004/11/18	2号機	HSCRフラッシュタンクLG詰まりによる不具合について
2004/11/18	2号機	DG(A)/Z排風機(A)電動機シャフトの減肉について
2004/11/18	3号機	HNCW冷凍機(D)サクシオンベーン・バイパス弁ハンチングについて
2004/11/18	4号機	ボール循環ポンプパッキンスリーブキー溝及びキーの摩耗について
2004/11/18	5号機	S/B他換気空調系加湿器の修理工事について
2004/11/18	6号機	ボールペン先端金具の紛失について
2004/11/19	3号機	SJAE(A)1段蒸気入口弁リミトルク部の油にじみによる不具合について
2004/11/19	3号機	RFP-T(A)グランドシール蒸気入口弁の油にじみによる不具合について
2004/11/19	4号機	RCWポンプ(B)吐出弁 P21 - F003Bボトムカバーから漏洩について
2004/11/19	4号機	PLRポンプ用電動機点検資材搬出の不可について
2004/11/19	4号機	RCIC系弁(E51-F007)シートパス(弁間リークテスト時)について
2004/11/19	4号機	N21-AO-F065B付属品トリップ弁のリークについて
2004/11/19	6号機	W32 - F111A ストレーナ(A)ドレン弁 弁ハンドルの腐食について
2004/11/19	7号機	MCR B加湿器A給水電磁弁の不良について
2004/11/20	4号機	HECW冷凍機(B)潤滑油の温度上昇について
2004/11/20	5号機	HPSWポンプ出口ストレ - ナ差圧計ダウンスケ - ルの不具合について
2004/11/20	5号機	CWP吐出弁ピット排水ポンプ汲み上げの不良について
2004/11/20	5号機	CC系ボール循環ポンプシール水圧力低発生に伴う不具合について
2004/11/20	7号機	機軽油タンク(A),(B)錆発生による不具合について
2004/11/21	2号機	発電機固定子巻線出口冷却水温度(1)記録計の不具合について
2004/11/21	6号機	「発電機 軸電圧異常」ANN頻発による不具合について
2004/11/21	6号機	排気筒トリチウムサンプリング機器(B)の不具合について
2004/11/22	1号機	E31 - TRS602打点式記録計紙送りの不良について
2004/11/22	3号機	燃料交換器ブリッジ駆動電動機用サイクロ減速機の潤滑油の変色について

発生日	号機	件名
2004/11/22	3号機	N21-PCV-F048Bのグランドリークについて
2004/11/22	3号機	S / B コールドドランドリ加湿器 (B) の不具合について
2004/11/22	4号機	HPCS用電動機上部 (反負荷側) 潤滑油の動燃度、管理値の逸脱について
2004/11/22	6号機	コールドラボ pH 計の動作不良について
2004/11/22	7号機	起動時における T B V No.1 グランド部よりグランド蒸気凝縮水のにじみについて
2004/11/22	7号機	100% パトロール時における N 2 2 系弁グランド増締めについて
2004/11/23	4号機	MCCBトリップの復帰不能について
2004/11/23	7号機	RIPASD軽故障 [RIP速度要求信号異常] 警報発生による不具合について
2004/11/23	その他	大湊側共用設備 L D る過機 (B) シール水入口圧力計内部への漏水について
2004/11/24	1号機	L P R M 40-49A・08-33D FAILED LIST 打出しについて
2004/11/24	1号機	T / B T トレンチ R I W 配管表示番号修正について
2004/11/24	1号機	C F アニオン樹脂計量槽 L S の不具合について
2004/11/24	2号機	スクリーン渦巻ストレーナ B ドレン弁の開固着について
2004/11/24	2号機	H N C W 冷凍機 (C) の起動渋滞について
2004/11/24	3号機	スクリーン装置パー枠の FR P パーの破損について
2004/11/24	3号機	C R T # 1 0 の故障について
2004/11/24	3号機	R / B N o . 3 サブドレンの不具合について
2004/11/24	4号機	FCS系弁 (T 4 9 - F 0 0 3 A) シートパス (弁間リークテスト時) について
2004/11/24	6号機	H E C W B 冷凍機出口サンプリング採取弁保全作業依頼
2004/11/24	6号機	6号機ホットラボ室蛍光 X 線分析装置の動作不良
2004/11/24	7号機	低圧ドレンポンプ B メカシールエンドプレート部にじみ保全依頼
2004/11/25	1号機	1号 MG セット N O D サンプ内面腐食の件
2004/11/25	2号機	2号 H x / B 連絡通路蛍光灯支持金具破損保全作業依頼
2004/11/25	2号機	T / B 送風機 (B) V D 開固着保全作業依頼
2004/11/25	4号機	I A 空気貯槽圧力 (P T 0 0 8 A) 2 次テスト弁保全依頼

発生日	号機	件名
2004/11/25	6号機	プロセス計算機軽故障発生に伴う保全作業依頼
2004/11/25	6号機	ホットウェル(B)出口導電率計指示ずれに伴う不具合について
2004/11/25	6号機	高圧給水加熱器出口溶存酸素濃度計指示ずれに伴う不具合について
2004/11/25	7号機	P21 - TCV - F020A 計装用空気圧力計の不具合について
2004/11/25	7号機	CC系ボール循環ポンプ(C2)吐出圧力計の不具合について
2004/11/26	1号機	500kV GISガスリーク(ガス系統13-2-2-2系)について
2004/11/26	2号機	SA圧縮機(B)ローディング運転時シリンダ部の異音による不具合について
2004/11/26	4号機	中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査(4号機第8回定事検)における想定不適合「検査データの転記ミス」について
2004/11/26	5号機	排気塔航空障害灯No7不点に伴う不具合について
2004/11/26	7号機	M/D RFP(B)油冷却器出口冷却水の流量測定について
2004/11/27	2号機	CC系(A)ボール回収器ドレン弁シートパスによる不具合について
2004/11/27	3号機	N62 - PIC640の不具合について
2004/11/27	4号機	FEI海水ストレナドレン弁(A)の不具合について
2004/11/27	その他	放水口シャフト部グレーチング蓋の脱落について
2004/11/28	1号機	1,2号スタック航空障害灯No.8不点による不具合について
2004/11/28	5号機	M/D-RFP(B)グリッド中間抽出圧力計器取出ラインブロー弁による不具合について
2004/11/29	5号機	RW系多重伝送現場盤(H21-P245-2)電源装置E/S22)の故障について
2004/11/29	5号機	SSM(炉心流量)低警報発生に伴う不具合について
2004/11/29	5号機	排気筒放射線モニタA、B(IC)指示変動による不具合について

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件 数
A s	1
A	2
B	10
C	53
D	306
対象外	3
総 計	376