

不適合管理状況(1月審査分)

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2005/01/12	1号機	補助ボイラーの定期事業者検査の開始遅延について
		<p>(概要)</p> <p>当所の補助ボイラーについては、平成15年12月22日に経済産業省より平成17年1月11日までにボイラーを停止して定期事業者検査を実施する旨の承認を得ていたが、平成17年1月12日、定期事業者検査を開始しなければならない1月11日を経過していたことがわかった。</p> <p>当該補助ボイラーは、平成17年1月12日午後6時50分に停止した。</p> <p>直ちに定期事業者検査を開始するとともに、定期事業者検査開始の遅延原因についての調査ならびに再発防止策を講じることとする。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/1/12</p> <p>[プレス情報(区分)]</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17011201.pdf)</p>
2005/01/17	7号機	原子炉補機冷却水ポンプ(B)の不具合について
		<p>(概要)</p> <p>7号機は、定格熱出力一定運転中ですが、平成17年1月16日午後11時40分頃、タービン建屋をパトロール中の運転員が運転中の原子炉補機冷却水ポンプ(B)で異音を確認した。このため、同日午後11時52分、保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言し、当該ポンプを停止した。</p> <p>その後、保安規定に基づき、同ポンプが不調の場合に要求される措置を実施し、問題がないことを確認。</p> <p>調査をしたところ、軸受油の飛散防止カバーがゆるみ、ポンプ側のカバーと接触していた痕が確認され、これにより異音が発生したものとわかった。同日、当該ポンプで確認されたボルトのゆるみによる軸受油の飛散防止カバーの位置ずれ、およびこれによるポンプ側カバーとの接触痕はあったものの、ポンプに影響を与えるような異常がないことを確認し、ゆるんでいた飛散防止カバーを元の位置に戻し締め付けを行い、同ポンプの確認運転を実施し、その結果が良好であったことから、1月16日午後2時52分、「運転上の制限」を満足していることを確認した。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/1/17</p> <p>[プレス情報(区分)]</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17011701.pdf)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/1/17</p> <p>[運転・定検状況(区分その他)]</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17011703.pdf)</p>

2. Bグレード 8件

発見日	号機	件名
2005/01/06	1号機	「タービン電気油圧式制御装置(EHC)軽故障」発生に伴う中央演算処理装置(CPU)基板交換作業での一時的な出力変動の発生について
		<p>(ホームページ掲載) 2005/1/7</p> <p>[運転・定検状況(区分)]</p> <p>(http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17010701.pdf)</p>
2005/01/06	2号機	配管減肉調査における最小余寿命評価点の間違いについて
2005/01/10	2号機	使用済燃料プール内 貯蔵燃料上のゴミ(インシュロック)確認について

発見日	号機	件名
2005/01/14	3号機	洗濯乾燥済みチョッキからライターの発見について
2005/01/17	4号機	原子炉建屋(R/B)換気空調系トリップに伴う非常用ガス処理系(SGTS)の自動起動について
2005/01/18	6号機	管理区域内でのタバコの吸殻発見について
2005/01/20	5号機	原子炉建屋におけるケガ人の発生について
		(ホームページ掲載) 2005/1/21 [運転・定検状況(区分)] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17012101.pdf)
2005/01/21	3号機	主発電機固定子巻線インリーク試験における判定値否について

3. Cグレード 32件

発見日	号機	件名
2004/12/13	その他	月報類の誤記について
2004/12/28	4号機	主蒸気系(MS)トンネル室のナットの脱落について
2005/01/05	6号機	換気空調補機非常用冷却水系(HECW)冷凍機(A)サクシオンペーンリンク機構の不具合について
2005/01/06	4号機	当直管理の工具紛失について
2005/0/108	2号機	計算機筐体内冷却ファントリップによる不具合について
2005/0/108	2号機	RW中操入退域モニターにおける退域処理前での個人警報線量計(APD)返却事象の発生について
2005/01/10	6号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(B)NO.10シリンダ部からの潤滑油にじみによる不具合について
2005/01/11	4号機	安全保護系設定値確認検査中の中間領域モニタ(IRM)(E)高高警報発生について
2005/01/11	7号機	電動機交換部品ベアリングの納期について
2005/01/11	7号機	R/A・T/A排気処理装置(A)フィルターの破れについて
2005/01/11	その他	定期事業者検査要領書改訂時における改訂履歴(内容・理由)記載漏れについて
2005/01/12	4号機	安全保護系設定値確認検査中の平均出力領域モニタ(APRM)(B)高高警報発生について
2005/01/12	6号機	W32-F101A スクリーン洗浄ポンプ(A)吐出逆止弁 テーパーピンのせん断について
2005/01/13	4号機	エリア放射線モニタ下限/機器動作不能警報の発生について
2005/01/13	6号機	タービン系FDコントローラ 系伝送の異常について
2005/01/13	6号機	主タービンEHC盤(共通)自動ネットワーク 系異常発生における不具合について

発見日	号機	件名
2005/01/14	1号機	発電機水素ガス漏洩率判断基準値からの逸脱について
2005/01/17	3号機	第8回定検におけるRCWHxの伝熱管調達について
2005/01/17	4号機	制御棒駆動機構(CRD)駆動水フィルタ(B) フィルタエレメントの曲がり発見について
2005/01/18	その他	不適合管理委員会の判定の相違について
2005/01/19	3号機	中性子源領域モニタ(SRM)(B)点検時の中間領域モニタ(IRM)(B)(F)へのノイズ混入について
2005/01/19	6号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(A) No.3 シリンダーヘッドフランジ部の潤滑油にじみによる不具合について
2005/01/20	1号機	プロコン業務機械化転送回線の障害について
2005/01/20	3号機	C51系中間領域モニタ(IRM)検出器点検(絶縁抵抗測定)時、他のモニタ指示変動について
2005/01/21	2号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(D)ピニオンシャフト・メタル嵌合部の摩耗について
2005/01/21	2号機	使用済燃料プール内取出制御棒CRハンガー収納位置ずれについて
2005/01/24	5号機	S/B,LD/B加湿器排水ライン集合配管詰まりによる不具合について
2005/01/24	5号機	DC125V5B蓄電池(No.37)比重逸脱による不具合について
2005/01/25	3号機	機燃料移動作業時の制御棒価値ミニマイザー(RWM)機能試験の実施について
2005/01/25	その他	大湊側LD建屋HS入口安全弁の作動について
2005/01/26	4号機	原子炉冷却材浄化系(CUW)粉末樹脂沈降分離槽(A)(B)マンホール「開」の事象発生について
2005/01/27	3号機	燃料取替機エラー発生に伴う不具合について

4. Dグレード 216件

発見日	号機	件名
200/10/20	4号機	原子炉補機冷却(RCW)系サポートRE-RCW-H031の不具合について
2004/12/6	5号機	デジタルマノメータの精度不良について
2004/12/20	3号機	サービス建屋(S/B)非放射線ストームドレン移送系(NSD)サンプポンプ(A)吐出逆止弁の腐食について
2004/12/01	その他	大湊側焼却設備 燃烧空気供給系圧力調整弁フランジボルト穴の寸法公差の逸脱について
2004/12/08	4号機	ダクト内のコンクリート壁ひび割れによる漏水について
2004/12/13	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(T/D RFP)(B)加速度計用フレキシブルホースの損傷について
2004/12/13	その他	大湊側焼却設備 K26-F051(排ガスクーラーバイパス弁)グラウンド部の漏えいについて

発見日	号機	件名
2004/12/16	7号機	バー回転式スクリーンF バスケットバーラックの損傷について
2004/12/17	6号機	スクリーン装置バー回転式スクリーン電動機フレキシブル電線管の破損について
2004/12/20	2号機	循環水ポンプ吐出連絡ピット排水ポンプ配管部の腐食について
2004/12/20	4号機	タービン系回転体監視装置ピックアップケーブルの不具合について
2004/12/20	7号機	燃料プール冷却浄化系(FPC)保持ポンプ(A)吐出弁異常タイマー「G41-T10A」セット値ズレについて
2004/12/21	1号機	屋外放射性物質監視装置モニタリングカーヨウ素測定用スケーラ出力信号の不具合について
2004/12/22	6号機	ダクト内のコンクリート打継漏水及びびびり割れ漏水について
2004/12/22	その他	大湊側焼却設備 排ガス前置フィルタ逆洗空気タンクの連絡配管の芯ずれについて
2004/12/22	その他	大湊側洗濯設備洗濯機(B)内アイドラ軸、軸受部の破損について
2004/12/24	4号機	P91-PIS-TB70 計器元弁のシートパスについて
2004/12/24	5号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)送風機(A)GD動作不良による不具合
2004/12/24	その他	大湊側焼却設備 冷却水系弁(K26-F861A)ボンネット部のリークについて
2004/12/26	6号機	原子炉給水ライン外側隔離弁B グランド部の漏えいについて
2004/12/27	1号機	RIW Hx(C)トスフィルタブロー弁のグランドリークについて
2004/12/27	1号機	常用照明分電盤LP-1S21CKT-34トリップフリーについて
2004/12/27	2号機	酸素注入系B系ガスポンベ出口弁のシートパスについて
2004/12/27	3号機	HSD放出カナル移送ライン圧抜き弁のシートパスについて
2004/12/27	3号機	HSD収集ポンプ吐出流量差圧伝送器制御の不良について
2004/12/27	3号機	HSD放出カナル移送ラインドレン弁2のシートパスについて
2004/12/27	3号機	サービス建屋(S/B)浄化槽フロア1の不具合について
2004/12/27	5号機	排気筒放射線モニタB(IC)指示変動に伴う不具合について
2004/12/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ(RIW)系放射線モニタの不具合について
2004/12/28	1号機	高電導度廃液系(HCW)濃縮装置(B)缶底液サンプリングラインの閉塞について
2004/12/28	1号機	碓洗変防ポンプ(B)グランド押さえ不良について
2004/12/28	4号機	循環水ポンプ建屋雨漏れによる不具合について
2004/12/28	5号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)海水SDサンプポンプ出口逆止弁の不良について

発見日	号機	件名
2004/12/28	その他	原子燃料集合体管理システム用サーバの画面表示不良について
2004/12/30	6号機	エリア放射線モニタ(A R M)記録計チャート用紙詰まりによる再セット不備について
2004/12/31	1号機	起動停止S J A E作動蒸気圧力指示計N 8 1 - P I 0 1 2の不具合について
2004/12/31	3号機	サービス建屋(S / B)コールドランドリー加湿器(D)の不具合について
2005/01/01	4号機	中央制御室加湿器(A, B)下部床面に水溜まりの発見について
2005/01/02	1号機	500kv開閉所ロードヒーティングLHP - 3 ELB8 メガー不良について
2005/01/02	3号機	RWプロセス制御装置電源喪失警報の発生について
2005/01/04	1号機	高電導度廃液系(HCW)収集タンクpH記録計指示値の偏差大について
2005/01/04	2号機	A M設備 S/Cベント出口隔離弁用空気ボンベユニオン部のリークについて
2005/01/04	2号機	循環水ポンプ(CWP)吐出弁ピット内保温材カバー外れによる不具合について
2005/01/04	3号機	取水電源室パッケージエアコンNo.2室外機の不具合について
2005/01/04	4号機	所内蒸気系(HS)フラッシュタンクLSの不調について
2005/01/04	4号機	所内蒸気戻り系(HSCR)凝縮水移送ポンプA・Bグランド部の不具合について
2005/01/04	5号機	サービス建屋(S / B) 2 F L たたみエリアのページングの設備不良について
2005/01/04	5号機	大湊側補助ボイラー給水ポンプ(D)吐出圧力計指示の不良について
2005/01/04	7号機	原子炉水位(定検時水張用)レンジ逸脱について
2005/01/05	1号機	タービン電気油圧式制御装置(EHC)軽故障警報発生に伴う不具合について
2005/01/05	2号機	M / D (A) 反C P 側軸振動上昇による不具合について
2005/01/05	3号機	スクリーン(F)洗浄水圧力計元弁弁棒の腐食について
2005/01/05	5号機	A C 系 D / W 補給用窒素ガスライン弁のシートパスについて
2005/01/05	6号機	プロセス計算機 軽故障発生に伴う不具合について
2005/01/05	7号機	気体廃棄物処理系(O G)再結合器室内ブロック壁のはがれについて
2005/01/05	7号機	原子炉遠隔停止系(R S S)制御盤切替スイッチ銘板の誤植について
2005/01/05	その他	水処理 NO.3温水槽液面計の指示不良について
2005/01/06	1号機	高電導度廃液系(HCW)濃縮装置蒸発缶底液サンプリングラックドレンファンネル覗き窓シール部の漏洩について
2005/01/06	1号機	非常用ガス処理系(S G T S)放射線モニタサンプリングライン配管ヒータ動作不良について

発見日	号機	件名
2005/01/06	1号機	高電導度廃液系(HCW)濃縮装置(B)缶底液分析測定依頼票作成時における号機欄の記載間違いについて
2005/01/06	1号機	高電導度廃液系(HCW)濃縮装置蒸発缶底液サンプリングドレンファンネルの詰まりについて
2005/01/06	2号機	CAMSヒーター制御盤(H21-P335)盤内の照明不点について
2005/01/06	3号機	原子炉建屋(R/B)北西側2重扉(外扉)エア-吸入音の発生について
2005/01/06	4号機	G41-F015A,F015B 弁体、弁座シート面の腐食について
2005/01/06	5号機	工事用テレビ設備(ITV)(CUWポンプB,HCWサンプB)カメラ不良に伴う不具合について
2005/01/06	6号機	電解鉄イオン注入系(FEI)電解槽電圧上昇警報発生に伴う不具合について
2005/01/06	その他	貝処理COD計指示の不良について
2005/01/07	1号機	水素注入装置水封器LGの不具合について
2005/01/07	1号機	低圧タービン伸び差指示の不良について
2005/01/07	3号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)(A)予備品クランクピンボルトの腐食について
2005/01/07	4号機	U41系コントローラ電源スイッチの不良について
2005/01/07	6号機	中央制御室(MCR)加湿器(B-2)の不具合について
2005/01/07	7号機	G41-D050Aのフタの腐食について
2005/01/08	1号機	プラント出力設定装置 炉心監視異常表示の不具合について
2005/01/08	4号機	時刻ずれによる電力系統電圧制御装置(PSVR)軽故障の発生について
2005/01/08	4号機	雑固体置場工事用テレビ設備(ITV)の不具合について
2005/01/08	6号機	CUW非再生熱交換器室壁保全作業依頼
2005/01/09	1号機	RHIW(A)系放射線モニタ検出器保全作業依頼
2005/01/09	1号機	鉄イオン海水供給ポンプ(A)逆止弁動作不良 保全作業依頼
2005/01/09	6号機	蒸化器器内圧力コントローラ/減圧弁小弁(N33-PIC-611B)手動位置の件について
2005/01/10	2号機	CRT#3の不良について
2005/01/10	6号機	FD44Aブラックアウトに伴う不具合について
2005/01/11	1号機	主復水器連続洗浄装置ボ-ル再循環ポンプA・C異音及び振動大について
2005/01/11	1号機	S・SJA E入口PI元弁(P61-F906)の不具合について
2005/01/11	2号機	循環水ポンプ(CWP)(A)薬液注入ポンプの動作不良について

発見日	号機	件名
2005/01/11	2号機	主スクリーン制御盤工専用テレビ(ITV)の映像不良について
2005/01/11	3号機	伝送補助盤1 警報(ANN)系伝送入力装置重故障の発生について
2005/01/11	3号機	サービス建屋(S/B)ホットラボ給気フィルタ - の不具合について
2005/01/11	4号機	原子炉遠隔停止系(RSS)サブプレッションプール水位計の不具合について
2005/01/11	5号機	排気筒放射線モニタ(A)サンプル流量積算計の動作不良について
2005/01/11	5号機	湿分分離器区域(A)空調機送風機(A)G.D異音の発生について
2005/01/11	7号機	復水器連続洗浄装置(CC)系(C)配管詰まりによる不具合について
2005/01/12	2号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(B)潤滑油ストレーナ差圧の指示不良について
2005/01/12	3号機	タービン建屋(T/B)大物搬入口 床漏洩検知器動作について
2005/01/12	3号機	復水器連続洗浄装置(CC)(B)系の不具合について
2005/01/12	3号機	格納容器雰囲気モニタ系(CAMS)(A)D/W加熱ヒータ温度H側警報頻発による不具合について
2005/01/12	4号機	アキュムレータ室素充填装置安全弁漏えいの不具合について
2005/01/12	5号機	タービン建屋(T/B)補機原子炉補機冷却系(RCW)出口ラインドレン弁のシートパスについて
2005/01/12	5号機	グランド蒸気復水器排ガスモニタサンプル流量積算計の動作不良について
2005/01/12	7号機	タービン補機冷却海水系(TSW)(C)用電動機交換部品ベアリングの納期について
2005/01/12	その他	共用雑固体焼却設備UPS装置受電時の分電盤配線用遮断機(MCCB)トリップについて
2005/01/12	その他	貝処理 運転監視装置の表示不良について
2005/01/13	1号機	H/B 2A仕切りダンパ閉の不能について
2005/01/13	2号機	排気筒放射線モニタヒータの異常について
2005/01/13	2号機	過渡現象記録装置プロセス入出力装置-1冷却ファン停止による不具合について
2005/01/13	3号機	タービン補機冷却海水系(TSW)ストレーナ#Cのフィルタ劣化について
2005/01/13	4号機	原子炉再循環系(PLR)ポンプ軸振動計ケーブルコネクタの不具合について
2005/01/13	4号機	第8回定期事業者検査 原子炉保護系インターロック機能検査(その7)における検査手順間違いについて
2005/01/13	6号機	コントロール建屋(C/B)常用電気品区域送風機(A)電動機負荷側、反負荷側ブラケットハウジング内径の逸脱について
2005/01/13	7号機	スクリーンF水路底部 フレームベースライナーの外れについて
2005/01/13	7号機	タービン建屋(T/B)2F 所内用圧縮空気系(SA)配管貫通スリーブ陥没による不具合について

発見日	号機	件名
2005/01/13	7号機	原子炉ドレン,原子炉冷却材浄化系(CUW)F/D入口溶存酸素測定素子校正による不具合について
2005/01/14	1号機	発電機水素ガスボンベ減圧弁A一次側配管ユニオン部リークに伴う不具合について
2005/01/14	1号機	DG(B)HVAC HSコイルA,B供給ラインドレトラップの不具合について
2005/01/14	1号機	燃料プール冷却浄化系(FPC)熱交換器(B)胴側安全弁のシートパスについて
2005/01/14	3号機	非常用ディーゼル発電機(D/G)-A系排気弁ケースシート浸透指示模様の検出について
2005/01/14	3号機	密封油ダブルストレナ(コレクター側)入口側のフランジにじみについて
2005/01/14	4号機	原子炉再循環系(PLR)ポンプ音響監視計器の不具合について
2005/01/14	4号機	タービン計装止め弁PT指示模様について
2005/01/14	4号機	H11-P704-1盤ADS(A)のミミック表示はがれについて
2005/01/14	5号機	大湊側LD洗濯設備HS入口圧力調整弁の2次圧力上昇について
2005/01/14	5号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)ダクト吹出し・吸込み口シャッターの固着について
2005/01/14	6号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)ポンプ(A)吐出圧力計の不具合について
2005/01/14	6号機	電解鉄イオン注入系(FEI)電解槽 スペース,リード棒,リードバー,ボルトナットの電蝕について
2005/01/14	7号機	C系RCW熱交換器(C)用(後水室側)チェンブロックギヤードトリ吊軸軸受部のクラックについて
2005/01/14	7号機	起動領域モニタ(SRNM)(D)EL画面の表示不良について
2005/01/15	2号機	コンソールCRT#5の不良について
2005/01/16	1号機	低電導度廃液系(LCW)クラッド除去装置A回転速度「高」警報発生にて同装置のトリップについて
2005/01/16	4号機	「漏えい検出系/雰囲気温度」記録計の紙送り不良について
2005/01/16	4号機	循環水ポンプ(CWP)建屋排風機No.3の故障について
2005/01/16	7号機	改良型制御棒駆動機構(FMCRD)リーク水量記録計チャート用紙詰りによる紙送りの停止について
2005/01/17	1号機	コントロール建屋(C/B)所内蒸気戻り系(HSCR)凝縮水移送ポンプBメカニールのリークについて
2005/01/17	6号機	復水脱塩塔(A)(B)(C)入口流量記録計の停止事象について
2005/01/17	7号機	換気空調補機常用冷却水系(HNCW)冷凍機(C)保温材の脱落事象について
2005/01/18	2号機	格納容器(PCV)内酸素濃度(B)指示ハンチングの不具合について
2005/01/18	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(M/D RFP)(A)オイルベントファンの油漏れについて
2005/01/18	3号機	原子炉建屋機密性能検査復旧操作時における非常用ガス処理系(SGTS)(A)の自動起動について

発見日	号機	件名
2005/01/18	3号機	P95系 タービン補機冷却海水系(TSW)側絞り弁[P95-F010] 弁箱ゴムライニングの剥離について
2005/01/18	3号機	P95系 [P95-F504B] [P95-F510] 弁座シート面の欠損について
2005/01/18	3号機	タービン建屋補機冷却系(TCW)熱交換器 #C号機 冷却管の減肉について
2005/01/18	4号機	原子炉隔離時冷却系(RCIC)-Tアクチュエータ用カバーの不適合について
2005/01/18	4号機	P24系 コントローラ電源スイッチの不良について
2005/01/18	6号機	復水器連続洗浄装置(CC)系(B)系ボール捕集器上部サイトガラスの気泡発生について
2005/01/18	その他	大湊側補助ボイラー中和装置PH濃度の異常警報発生について
2005/01/18	その他	補助建屋排気プレフィルター(U41-D003A-2)差圧計の指示不良について
2005/01/19	1号機	「モニタリングポスト(MP)ダスト状態/ヨウ素状態 サンプラ異常1」の警報発生について
2005/01/19	1号機	コントロール建屋(C/B)(非)B1F常/非常用照明分電盤LP-1R55の不具合について
2005/01/19	3号機	燃取エリア放射線モニタ(C) <D11-RE022C> 検出器の校正回路不良について
2005/01/19	3号機	CV#4スプリングハウジングロ-ラ枠板の磨耗について
2005/01/19	3号機	CRTハードコピープリンタ紙詰まりによる不具合について
2005/01/19	4号機	B21-F541のシートパスについて
2005/01/19	5号機	計装用圧縮空気系(IA)圧縮機(B)モーター電源ケーブルカバー外れによる不具合について
2005/01/19	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)機関回転速度による不具合について
2005/01/20	2号機	換気空調補機非常用冷却水系(HECW)冷凍機(D)潤滑油ストレーナの不具合について
2005/01/20	2号機	換気空調補機非常用冷却水系(HECW)冷凍機(C)潤滑油ストレーナの不具合について
2005/01/20	2号機	中間領域モニタ(IRM)(C)サーベランス時の指示揺らぎによる不具合について
2005/01/20	3号機	弁グランド部漏えい処理(VGL)系電磁弁電線管取合アダプタの折損について
2005/01/20	3号機	主発電機本体加圧試験時の漏洩発見について
2005/01/20	4号機	原子炉補機冷却(RCW)系 P21-F023C弁棒の腐食について
2005/01/20	5号機	燃料取替機荷重計の一時指示不良について
2005/01/20	その他	補助ボイラー1Aバーナー用蒸気止弁のシートパスについて
2005/01/20	その他	補助建屋排気HEPAフィルター(U41-D003E-2)差圧計の指示不良について
2005/01/20	その他	接点付圧力指示計の指示特性不良について

発見日	号機	件名
2005/01/20	その他	切断差の設定不良について
2005/01/20	その他	温度指示スイッチ接点指示動作不良(大湊側焼却設備)について
2005/01/21	2号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)ポンプ(B)グランドリークによる不具合について
2005/01/21	3号機	管理区域境界(K3T/B大物搬入口)における非管作業員の侵入事案確認について
2005/01/21	4号機	主要制御系機能検査:給水制御装置操作端組合せ検査(T/D-RFP)実施時の安全処置(検査条件模擬)不足について
2005/01/21	5号機	密封油真空ポンプ(A)潤滑油供給弁油にじみによる不具合について
2005/01/21	5号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)ポンプ(D)グランドリークによる不具合について
2005/01/21	5号機	燃料取替機警報発生について
2005/01/21	その他	大湊側焼却設備 逃がし排気フィルタボルトサイズの不適合について
2005/01/22	1号機	SWポンプ(B)吐出PI指示ドリフトの不具合について
2005/01/22	1号機	制御棒駆動水安定弁出口弁ボンネットフランジリークについて
2005/01/22	4号機	主要制御系機能検査における検査用仮設計器(保守ツール)の故障について
2005/01/22	6号機	蛍光X線分析装置の不具合について
2005/01/22	7号機	主盤CRT#6選択不能による不具合について
2005/01/23	1号機	CF(E)塔入口加圧弁(N26-AO-F006E)駆動電磁弁の不具合について
2005/01/23	1号機	復水ろ過器(G)ベント弁(N26-AO-F024G)駆動部の不具合について
2005/01/23	6号機	「局部出力領域モニタ(LPRM)44-37B下限」に伴う不具合について
2005/01/24	1号機	CF(H)プリコート出口弁(N26-AO-F011H)駆動SVの不具合について
2005/01/24	1号機	碓洗変防ポンプ(A)グランドリークについて
2005/01/24	1号機	原子炉建屋(R/B)所内蒸気戻り系(HSCR)移送ポンプA/B出口圧力調節弁(PCV)動作不良及びPCV入口ストレーナ詰りについて
2005/01/24	3号機	低圧(B)内部車室水平締め付けボルトの固着について
2005/01/24	3号機	N27-N001Bジスクストッパーピンの曲がりについて
2005/01/24	3号機	制御棒駆動機構(CRD)ボルト脱着機リモコンレギュレーター内コック弁エア漏れについて
2005/01/24	3号機	水圧制御ユニット(HCU)アキュムレータ分解点検時の計装ブロック圧力計の破損について
2005/01/24	3号機	N36系 第4給水加熱器(B)抽気逆止弁 [N36-F005B] 弁体シート面の割れについて
2005/01/24	3号機	N39系 SJAE(B)第2段蒸気入口弁 [N39-F007B] 弁体の腐食について

発見日	号機	件名
2005/01/24	3号機	N39系 N39-F002リークオフ弁 [N39-F351] 弁棒の曲がりについて
2005/01/24	3号機	局部出力領域モニタ(LPRM)用水中テレビカメラVTRの故障について
2005/01/24	5号機	大湊側洗濯廃液設備LD受タンク(B)入口AO弁の動作不良について
2005/01/24	7号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン制御盤(H21-P767-1)用冷却ファンの動作不良について
2005/01/24	7号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン主巻過荷重検出装置用指示計の動作不良について
2005/01/24	7号機	燃料取替機(FHM)機上操作盤表示用AVR装置の不具合について
2005/01/25	3号機	複合中間弁(CIV)(#6)ケーシングボルト・ナットの固着について
2005/01/25	3号機	複合中間弁(CIV)(#1)台板ロックピンネジ部の磨耗について
2005/01/25	3号機	タービン補機冷却海水系(TSW)ポンプ室DW使用中における床面への水漏れによる飛散について
2005/01/25	3号機	第3給水加熱器(C)外部M/H用ボルトネジ部の損傷について
2005/01/25	4号機	SA PCV外側隔離弁のシートリークについて
2005/01/25	4号機	循環水ポンプ(CWP)建屋 NO.3排風機の不具合について
2005/01/25	4号機	主タービン偏心・回転速度・加減弁/BPV開度記録計の紙送り停止について
2005/01/25	その他	大湊側補助ボイラー蒸気溜(B)主蒸気入口元弁(2)及び主蒸気入口弁(2)シートパスの発生について
2005/01/26	3号機	復水器連続洗浄装置(CC)系(A)系の不具合について
2005/01/26	3号機	N22系 第二給水加熱器(A)水位調節弁出口逆止弁 [N22-F026A] 弁体シート面の割れについて
2005/01/26	その他	大湊側洗濯設備乾燥機(B)内の電磁弁からのエア(SA)漏れについて
2005/01/27	3号機	主蒸気隔離弁(MSIV)漏えい率試験装置盤健全性確認 ステップ3に於ける、B21-F032Cシートパスについて
2005/01/27	4号機	第8回定期事業者検査 非常用予備電源装置検査要領書の誤記について
2005/01/27	5号機	エンジニアズコンソール盤CRT画面不良に伴う不具合について
2005/01/27	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)CSの不具合について
2005/01/27	7号機	中央制御室(MCR)加湿器Bの不具合について
2005/01/28	1号機	制御棒駆動機構(CRD) 駆動水圧力調整弁ハイパス弁C12-F015グランドリークについて
2005/01/28	4号機	第8回定期事業者検査 原子炉冷却材再循環ポンプ検査要領書の誤記について
2005/01/28	その他	焼却設備廃油供給ライン所内用圧縮空気供給弁(K26-P51-F1612)シートパス事象
2005/01/29	RW設備	6/7号機RW排水放射線モニタ水サンブラ液位計の動作不良について

発見日	号機	件名
2005/01/30	RW設備	6 / 7号機HSD収集槽(B)上部配管貫通部ラバーブーツの水漏れについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	2
B	8
C	32
D	216
対象外	5
総計	263