

不適合管理状況(2月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2005/02/04	1号機	原子炉手動停止について
		<p>(概要) 定格熱出力一定運転中のところ、2月4日午前10時30分頃、タービン建屋地下2階復水器近くの小口径配管(外径約6cm)からモヤ状に蒸気が漏れいしていることを、パトロール中の当社社員が発見。 本事象は直ちに運転に影響を及ぼすものではないが、点検および原因調査のため、午前11時45分からプラントの停止操作を開始。2月5日午前1時10分に停止した。 調査の結果、当該配管において直径1mm程度のピンホール(貫通孔)を2箇所確認した。 2月6日より当該配管の切断作業を実施し、7日より詳細な原因調査を開始した。</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/2/4 【プレス情報(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17020401.pdf)</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2005/2/7 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17020701.pdf)</p>

2. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2004/12/22	4号機	液体搬出物品に対する 線核種分析測定手順の不適合について
2005/02/09	3号機	復水脱塩装置(CD)(B)系電動作動(MO)弁の誤作動について
2005/02/10	3号機	タービン建屋でのけが人の発生について
		<p>(ホームページ掲載) 2005/2/14 【運転・定検状況[区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17021401.pdf)</p>

3. Cグレード 41件

発見日	号機	件名
2005/01/21	1号機	放射線管理計画書の変更承認手続きの未実施について
2005/01/27	4号機	PASSソフトロジックの相違について

発見日	号機	件名
2005/01/28	5号機	高線量廃棄ドラム缶の転倒について
2005/01/31	1号機	計測器校正時精度の逸脱(備原修M器167、174)について
2005/02/01	4号機	燃料装荷手順読込みの不具合について
2005/02/02	2号機	使用済燃料プール内の異物確認について
2005/02/02	4号機	定期事業者検査要領書における当該検査に要求される技術基準条文の記載方法の不統一について
2005/02/02	4号機	排気筒放射線モニタB系(IC)指示値のダウンスケールについて
2005/02/02	6号機	デジタルマノメータの精度不良について
2005/02/02	その他	モニタリングポスト指示値上昇に伴う情報提供の遅れについて
2005/02/04	4号機	エリアモニタ不適合に伴う交換品の口頭依頼実施について
2005/02/05	4号機	燃料取替機ホイス主回路の異常発生について
2005/02/05	4号機	燃料プール冷却浄化系(FPC)ポンプ(B)停止時、FPCポンプ(A)トリップ事象について
2005/02/06	4号機	制御棒挿入阻止による燃料装荷作業の中断について
2005/02/07	5号機	大湊側ランドリー建屋(LD/B)洗濯廃液系ろ過機室における充填ドラム缶下部からの液漏れについて
2005/02/09	4号機	燃料交換機(FHM)アラーム(主回路ホイス異常)に伴う手順書監視エラーの発生について
2005/02/09	4号機	高圧炉心スプレイ系(HPCS)非常用ディーゼル発電機(D/G)過速度停止装置リミットスイッチの不作動について
2005/02/10	2号機	復水器連続洗浄装置(A)ボール回収器出口弁閉によるボール再循環ポンプ締切り運転について
2005/02/10	3号機	定期事業者検査成績書確認時における指摘について(HPCS D/G分解検査体制確立の不備)
2005/02/11	7号機	ダスト放射線モニタ点検手順の記載もれによる警報発生について
2005/02/12	4号機	使用済燃料プール内のゴミ発見について
2005/02/13	4号機	定期事業者「燃料集合体炉内配置検査」要領書の誤記訂正について
2005/02/14	1号機	計測器校正時の精度逸脱について(備原修M器21)
2005/02/14	5号機	大湊側ランドリー建屋(LD/B)洗濯廃液系ろ過機室における充填ドラム缶下部からの液漏れについて
2005/02/15	3号機	中央制御室(MCR)非常用外気取入ダンパ出口ラインボリュームダンパ閉について
2005/02/15	3号機	P41-F701D 出口側フランジ部の異物について

発見日	号機	件名
2005/02/15	4号機	原子炉給水ポンプ(RFP)-T A号機トリップソレノイド動作不適合について
2005/02/15	その他	焼却設備排ガス煙道伸縮管継手(K26-G203B)落下について
2005/02/16	3号機	火気養生確認時における左足切創について
2005/02/17	3号機	退域時における個人警報線量計(APD)未処理について
2005/02/17	4号機	「原子炉停止余裕検査」の要領書における正誤表使用の運用開始時期に対するミスについて
2005/02/17	6号機	物品搬出時に未使用スミアろ紙の誤搬出について
2005/02/17	6号機	水密扉リミットスイッチ取替え時の地絡警報発報について
2005/02/18	1号機	原子炉再循環ポンプ(PLR)ポンプ(B)保温材と原子炉補機冷却系(RCW)出口ドレン配管との干渉について
2005/02/18	7号機	双眼鏡の三脚穴キャップ紛失について
2005/02/20	4号機	原子炉格納容器(PCV)圧力抑制室(S/C)最終点検によるゴミの回収について
		(ホームページ掲載) 2005/2/22 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17022201.pdf)
2005/02/22	2号機	排気筒放射線モニタヒータ回路短絡について
2005/02/22	4号機	タンクベントフィルタ高性能フィルタの破損について
2005/02/22	4号機	原子炉格納容器(PCV)漏えい試験用計器露点検出器校正成績表の誤表記について
2005/02/23	4号機	制御棒駆動系機能検査(運転圧スクラム時間測定)における制御棒動作開始時間の基準値オーバーについて
2005/02/24	1号機	原子炉再循環ポンプ(PLR)電動機(B)下部軸受油冷却配管からの冷却水滴下について

4.Dグレード 345件

発見日	号機	件名
2004/12/14	1号機	サービス建屋地下2階連絡通路扉の蝶番異常について
2004/12/21	5号機	サービス建屋(S/B)換気空調補機冷却水系(HNCW)ポンプ(A)モータの異音について
2004/12/24	6号機	イオンクロマトグラフ(DX-500)分析装置カラム・サブレッサーの不良について
2005/01/03	2号機	排ガス水素分析計TB20ヒューズ断線によるトリップについて

発見日	号機	件名
2005/01/05	3号機	サービス建屋(S/B)ホットラボ送風機ケーシング点検口取り付けボルトの腐食について
2005/01/06	4号機	高電導度廃液系(HCW)収集ポンプ(C)シール水戻り圧力計の指示不良について
2005/01/07	4号機	N21-F304A/B F306A, F314A/B銅配管フレアジョイント部のスリーブ割れについて
2005/01/08	2号機	高電導度廃液(HCW)系(濃縮装置、脱塩装置)系制御用コントローラの不良について
2005/01/11	3号機	電磁弁(N27-AO-F009G開側)よりエアリークについて
2005/01/11	4号機	M/B送風機(A)当板固定用ボルト及び、羽根車コーン取付ボルトの腐食について
2005/01/11	その他	屋外放射性監視端末「データ伝送装置1系 県システム データ送信異常」の警報発生について
2005/01/12	1号機	管理区域内での煙草・ライターの発見について
2005/01/13	6号機	タービンローカル制御装置電源イニシャル時再起動の不可について
2005/01/14	その他	貝処理 攪拌洗浄タンク攪拌機 攪拌羽根の固着について
2005/01/18	3号機	SA配管供給元弁のシートパスについて
2005/01/18	3号機	オイルスナッパー トラベルスケールの脱落について
2005/01/18	6号機	中操内のアラームプリンタ装置にて印字の不鮮明について
2005/01/19	1号機	補助建屋冷水ポンプ出口弁Aの弁棒腐食について
2005/01/19	1号機	補助建屋冷水ポンプ出口弁Bの弁棒腐食について
2005/01/19	1号機	補助建屋冷水ポンプ入口弁Bの弁棒腐食について
2005/01/19	1号機	電気室冷却コイル入口弁の弁棒腐食について
2005/01/19	1号機	B2F通路冷却コイル入口弁の弁体巣について
2005/01/19	3号機	個人線量測定器(APD)の未着用(階段室-退出モニタ間)について
2005/01/19	6号機	原子炉給水流量(B)差圧伝送器盤温度熱伝対断線の不具合について
2005/01/19	7号機	RHR熱交換器(A)出口導電率計の導通抵抗値不良について
2005/01/19	7号機	サブプレッションプール水排水系サンプル圧力指示スイッチの不良について
2005/01/20	4号機	M/B校正モニタ室空調機空冷凝縮器フード固定枠の腐食について
2005/01/20	7号機	レーザプリンタ装置 マスタ系CPUから印字不可について

発見日	号機	件名
2005/01/21	6号機	プロセス計算機室のカラーハードコピー使用不可について
2005/01/24	3号機	逆止弁点検時[N22-F026B]の右手くすり指、挟まれによる負傷について
2005/01/25	5号機	高電導度廃液系(HCW)収集ポンプ(A)中和装置入口元弁の弁棒腐食について
2005/01/25	その他	貝処理 固化処理原料コンベヤのゆるみについて
2005/01/25	その他	原子力災害特別措置法第32条立入検査通信試験時の誤通信について
2005/01/25	その他	廃版図書取り違えによる図書の紛失について
2005/01/26	1号機	RW/A混合槽室空調機ドレン弁の弁棒腐食について
2005/01/26	2号機	原子炉建屋(R/B)北西側エレベータシャフト内への異物落下について
2005/01/26	3号機	タービン監視計器基板のイジェクターの不具合について
2005/01/26	3号機	高圧復水ポンプ(HPCP)(A)(B)用チェンブロックNo.1ブレーキ不良について
2005/01/26	7号機	サンプリング系計装品の点検手入工事について
2005/01/26	RW設備	高電導度廃液系(HCW)収集ポンプ(B)インペラーの磨耗について
2005/01/27	1号機	RW/A混合槽室空調機温度調節弁出口弁のグランドパッキン受輪固着について
2005/01/27	1号機	CWP天井クレーン補巻電動機各部計測値の判定基準逸脱について
2005/01/27	1号機	制御棒駆動機構(CRD)ポンプA駆動水側吐出逆止弁 C12-F005A の不具合について
2005/01/27	3号機	主蒸気止め弁(MSV)(#3,4)カップリングボルトの侵食について
2005/01/27	3号機	P41-F004B防食処置部割れ及びライニングはがれについて
2005/01/27	3号機	高圧復水ポンプ(HPCP)(A)MOP カップリング間隙計測許容値超えについて
2005/01/27	7号機	手動コンフロー(P91-D-TB05B(C))指示計の不良について
2005/01/27	7号機	手動コンフロー(P91-D-TB06B(B))指示計の不良について
2005/01/27	7号機	手動コンフロー(P91-D-TB06B(C))指示計の不良について
2005/01/27	その他	焼却設備の圧力スイッチリークについて
2005/01/28	3号機	中操ITVモニターA入力コネクタの不良について
2005/01/28	3号機	低圧(B)内部車室上半ヒ-トバツフルの侵食について

発見日	号機	件名
2005/01/28	3号機	N27-F706B弁棒の腐食及び弁体シート面に摺動傷の確認について
2005/01/28	3号機	中操ITVモニタ用電源盤ネオンランプ不点灯及び出力電圧可変動作不能について
2005/01/28	3号機	F P C F / D (B) ベント弁閉側 L S 接点不良による不具合について
2005/01/28	3号機	中操ITVモニター A、B 映像直線性不良及び焼付けについて
2005/01/28	3号機	N33系 RFP-T(B)グランドシール蒸気入口弁 [N33-F009B] インプットピニオン折損について
2005/01/28	3号機	M / B 給気処理装置室外気取入れ開口部バードスクリーンの腐食について
2005/01/28	3号機	C V (# 3、4) 下部レバー間隙管理値外について
2005/01/28	3号機	P41-F405B 弁体、弁座シート面の腐食について
2005/01/28	3号機	N71系 CWP他圧側シール水逆止弁 弁体・弁座の腐食について
2005/01/28	4号機	原子炉再循環系 (P L R) ポンプメカニカルシール動的シールテスター運転監視モニターの故障について
2005/01/28	4号機	安全保護系検出要素性能 (校正) 検査における主蒸気圧力計検査時の成績書記入力値の誤記について
2005/01/28	4号機	P42 差圧式トランスミッタ元弁のシートパスについて
2005/01/28	4号機	P42 差圧式トランスミッタ元弁のシートパスについて
2005/01/28	5号機	タービン建屋 (T / B) No. 1 天井クレーン横行レールスパン許容値外について
2005/01/29	1号機	プロセス計算機 C P U # 3 の不具合について
2005/01/29	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 (R I W) Hx (B) トスフィルタブロー弁グランドリークによる不具合について
2005/01/29	3号機	非常用ディーゼル発電機 (D / G) (B) 空気圧縮機 (B - 1) 電動機ベース亀裂について
2005/01/29	3号機	R44-TI310H 指示特性精度の逸脱について
2005/01/30	6号機	サービス建屋 (S / B) ホットラボ排気処理装置室 (B) 中性能フィルタの不具合について
2005/01/31	1号機	H / B 給水サンプリング配管の閉塞について
2005/01/31	1号機	原子炉給水ポンプ (RFP) - T 油タンク (A) オイルフィルター切換弁の不具合について
2005/01/31	2号機	復水・タービン補機冷却水温度 (N21 - TRS730) 打点不良による不具合について
2005/01/31	2号機	SJAE 出口排ガス温度 (B) 指示不良による不具合について
2005/01/31	3号機	循環水ポンプ (CWP) 軸受けスリーブ上における廻り止めネジの腐食について

発見日	号機	件名
2005/01/31	3号機	複合中間弁(CIV)(#2)連結ピン回り止めテーパーピンの固着について
2005/01/31	3号機	タービン建屋(T/B)オペフロ上部カメラレンズ絞り機能の不良について
2005/01/31	3号機	タプロゲボール回収器(A)(C)内面ゴムのライニング剥離について
2005/01/31	3号機	ITV光伝送装置用DC電源出力の電圧不安定について
2005/01/31	3号機	CV#1差動トランスユニボールの間隙値・大について
2005/01/31	3号機	N21-MO-F013Cリミトルクモーター負荷側ブラケットハウジング寸法逸脱について
2005/01/31	3号機	タイマー(T31-T003)接点動作不良について
2005/01/31	4号機	P91系 SP-TB70サンプルポンプ出口圧力指示計の不良について
2005/01/31	5号機	SS CF逆洗水移送ポンプ(A)出口逆止弁後ドレン弁の弁棒メッキ薄利について
2005/01/31	その他	定期事業者検査 直流電源系機能検査 要領書における品質(判定)に影響を与える誤記について
2005/02/01	1号機	原子炉建屋(R/B)燃料交換床給気加熱器所内蒸気戻り系(HSCR)蒸気トラップ入口弁グランドリークによる不具合について
2005/02/01	1号機	CWP天井クレーン主巻電動機用冷却ファン電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2005/02/01	1号機	CWP天井クレーン補巻電動機用冷却ファン電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2005/02/01	3号機	中操での原子炉給水ポンプ(RFP)-T(B)軸振動/偏心記録計の記録紙の入れ間違いについて
2005/02/01	3号機	原子炉補機冷却海水系(RSW)ポンプ(B)(D)インペラ他の腐食、磨耗について
2005/02/01	3号機	低圧(B)外部車室溶接部TB側PT浸透指示について
2005/02/01	3号機	低圧(B)内部車室ジョイントシールド締付ボルト用スプリングワッシャーの変形について
2005/02/01	3号機	An/A 2階(非)高圧炉心スプレイ系(HPCS) D/G /Z送風機 周辺雨漏れについて
2005/02/01	3号機	N71系 CWP(C)他圧側シール水ラインドレン弁[N71-F515C]弁体シート面浸透探傷指示模様について
2005/02/01	4号機	CRDカップリング操作時(ラッチ完了未確認状態)のCR常駆動操作不可について
2005/02/01	4号機	IRM(G)指示ハンチングについて
2005/02/01	4号機	CUWポンプ(A)スラストベアリング損傷について
2005/02/01	5号機	OGH/U塔放射線モニタージ用選択スイッチの戻し忘れについて
2005/02/01	5号機	大湊側洗濯廃液設備LDろ過機(B)逆洗水圧力調節弁の動作不良について

発見日	号機	件名
2005/02/01	6号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン『横行異常』の警報発生について
2005/02/01	7号機	CC系(C)貝分離器(C-2)配管付根部漏えいによる不具合について
2005/02/01	その他	固体廃棄物貯蔵庫搬送資材倉庫シャッターの不具合について
2005/02/02	1号機	SA供給元弁P51-F117シートパスによる不具合について
2005/02/02	1号機	HS供給ラインHSCR蒸気トラップ入口弁グランドリークによる不具合について
2005/02/02	1号機	発電機固定子鉄心端部温度(1)記録計N41-TRS607の不具合について
2005/02/02	2号機	LPCS吐出圧力確立用PS(E21-PS604-2)指示不良による不具合について
2005/02/02	2号機	RSWポンプ(C)グランドリークによる不具合について
2005/02/02	2号機	エリア放射線モニタCH26指示計カバーひび割れによる不具合について
2005/02/02	3号機	低圧(B)内部車室水平締め付け用ナットの侵食について
2005/02/02	3号機	低圧(B)ノズル水平締め付けボルトネジ部の侵食について
2005/02/02	3号機	低圧(B)外部車室溶接部PT浸透指示について
2005/02/02	3号機	配管用EDAS(自動UT装置)採取装置の読み取り不良について
2005/02/02	3号機	CV(#3,4)リークオフ配管ボルトの固着について
2005/02/02	3号機	原子炉給水ポンプ(RFP)-T本格点検(付属弁含む)大気放出板の計測結果について
2005/02/02	4号機	安全保護系検出要素性能(校正)検査におけるドライウェルサンプ流量計検査時の流量算出計算式の誤記について
2005/02/02	5号機	M/B空調系電気ヒータトリップによる不具合について
2005/02/02	5号機	CC系ボール捕集器(A)(B)差圧計の不具合について
2005/02/02	その他	焼却設備 廃油バーナ外管の腐食について
2005/02/03	1号機	Hx/B HSCR移送ポンプA/Bシール水入口PCV下部リークによる不具合について
2005/02/03	1号機	CF粉末樹脂自動供給装置洗浄弁(N26-AO-F068)シートパスによる不具合について
2005/02/03	3号機	低圧(B)内部車室GEN側上半溶接部PT浸透指示について
2005/02/03	3号機	N22-AO-F017B ループ点検作動試験時の異音発生について
2005/02/03	3号機	原子炉建屋(R/B)管理区域 北西 二重扉(外側)の不具合について

発見日	号機	件名
2005/02/03	3号機	取水路内部に於ける、目地劣化に伴う漏水について
2005/02/03	3号機	N2系調節弁ポジションナーパイロット劣化について
2005/02/03	3号機	電気油圧式制御装置(EHC)系統 タービンバイパス弁 # 2用アキュムレータのN2ガスの圧力ゼロについて
2005/02/03	3号機	R43-LIS391B 計器端子台取付けネジの破損について
2005/02/03	4号機	P51-F056弁棒の指示模様について
2005/02/03	4号機	定期事業者検査における要領書誤記発見後の周知記録未作成について
2005/02/03	5号機	A P R M (E) 記録計スティックの不具合について
2005/02/03	5号機	A P R M (A) 記録計スティックの不具合について
2005/02/03	5号機	D / W放射線モニタ記録計チャート紙送りの不良について
2005/02/04	1号機	補助ボイラー 2B運転中に重油圧力「低」によるトリップ発生について
2005/02/04	3号機	CIV (# 1,2,5,6) 連結ピントルク値の範囲外について
2005/02/04	3号機	低圧 (B) 内部車室TB側上半溶接部PT浸透指示について
2005/02/04	3号機	P41-DPI004B L側計器入口弁シートパスによる不具合について
2005/02/04	3号機	P42系 TSWストレーナ(B)ブロー弁 [P42-F004B] ウォームネジ部の摩耗について
2005/02/04	3号機	C R D半自動分解洗浄装置ピストンチューブつかみ機構不良について
2005/02/04	3号機	RFP-T本格点検(付属弁含む)非常トリップ装置の隙間設計値外れについて
2005/02/04	4号機	検査要領書作成時における「定期事業者検査要領書チェックリスト」作成忘れについて
2005/02/04	4号機	検査要領書改訂時における原子炉主任技術者及び品質管理GMの確認忘れについて
2005/02/04	5号機	低電導度廃液系 (LCW) 脱塩塔 (B) 混合空気入口弁の弁棒腐食について
2005/02/04	6号機	タービン建屋補機冷却系 (TCW) サージタンク補給水流量積算計の不具合について
2005/02/04	7号機	燃料プール冷却浄化系 (FPC) ポンプ設備他点検手入工事報告書の記載不備について
2005/02/05	1号機	中間領域モニタ (IRM) CH . G 指示ハンチングの不具合について
2005/02/05	3号機	E22-F002弁体指示模様について
2005/02/05	3号機	E22-PI004(HPCSポンプ吸込み圧力)指示計交換時ゲージユニオンかじりについて

発見日	号機	件名
2005/02/05	4号機	燃料プール冷却浄化系(FPC)ポンプ(B)軸受け部付近より油漏れによる不具合について
2005/02/06	4号機	循環水ポンプ(CWP)ピット連絡トレンチ排水ポンプ汲上げ不良に伴う不具合について
2005/02/07	1号機	タービンリード管配管表示番号の修正について
2005/02/07	2号機	タービン建屋(T/B)排風機室空調機(A)ファン2 電動機シャフト外径及びブラケット内径の寸法基準値逸脱について
2005/02/07	2号機	RW/Z送風機(B)羽根車ボス部の巣について
2005/02/07	3号機	D11-FIS046Bフランジボルトとナットのかじりについて
2005/02/07	3号機	原子炉建屋(R/B)管理区域 北西 二重扉(外側)の不具合について
2005/02/07	3号機	タブロゲ ボール捕集器(A)(B)(C)内面ゴムライニング損傷について
2005/02/07	3号機	H21-P205 CD制御用コントローラ盤内端子部の不具合について
2005/02/07	4号機	N21系 原子炉給水再循環弁封水弁[N21-F312W]弁・配管接続部(出口側)漏洩跡について
2005/02/07	5号機	高電導度廃液系(HCW)脱塩塔(A)樹脂出口弁の弁棒腐食のついて
2005/02/07	5号機	LCW/HCW新樹脂供給槽補給水入口弁(K13-F289)の弁体腐食について
2005/02/07	5号機	RW入退域装置における退域処理時IDカード入力間違え事象について
2005/02/07	RW設備	焼却設備所内電源系の警報発生および復帰について
2005/02/08	1号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン走行用電動機(運転室側)各部計測値判定基準の逸脱について
2005/02/08	1号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン走行電動機(反運転室側)各部計測値判定基準の逸脱について
2005/02/08	1号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン走行電動機用冷却ファン電動機(運転室側)各部計測値判定基準の逸脱について
2005/02/08	1号機	タービン建屋(T/B)天井クレーン走行電動機用冷却ファン電動機(反運転室側)各部計測値判定基準の逸脱について
2005/02/08	3号機	配管用EDAS(自動UT装置)の処理装置で読み取り時のテープ切れについて
2005/02/08	3号機	低圧(B)#5軸受メタル上半 線状指示模様について
2005/02/08	3号機	HCU113弁 弁体PT指示模様について(L/N:18-35)
2005/02/08	3号機	第1給水加熱器(A)水室内部溶接線PT指示について
2005/02/08	3号機	D11-TE047B絶縁抵抗不良について
2005/02/08	3号機	STACK(B)サンプリングラックヒータ制御用リレー(D11-K046B)の動作不良について

発見日	号機	件名
2005/02/08	3号機	タービン建屋(T/B) B1Fケーブルトレイ水漏れによる不具合について
2005/02/08	3号機	テストブルチェック弁フレキシブル電線管コネクタの緩みについて
2005/02/08	3号機	N39系 グランド蒸気蒸化器加熱蒸気減圧弁小弁前弁 [N39-F022] リークオフ配管の貫通孔について
2005/02/08	3号機	R43-F081Bグランドボルトの腐食について
2005/02/08	3号機	R43-F088Bグランドボルトの腐食について
2005/02/08	3号機	R43-F089Bグランドボルトの腐食について
2005/02/08	3号機	R43-F096Bグランドボルトの腐食について
2005/02/08	3号機	R43-F097Bグランドボルトの腐食について
2005/02/08	3号機	K-3 P46-F405 弁体、弁座の腐食について
2005/02/08	3号機	P42-DPT005C L側受圧部の不良について
2005/02/08	4号機	高圧炉心スプレイ系(HPCS)非常用ディーゼル発電機(D/G) No12シリンダーヘッドインジケータコックのシートリークについて
2005/02/08	4号機	R43系 燃料移送ポンプ(C)吐出積算流量計の不良について
2005/02/08	5号機	局部出力領域モニタ(LPRM) 24 - 25 Aの不具合について
2005/02/08	5号機	スクリーン装置 FRPバーの損傷について
2005/02/08	5号機	海水熱交換器建屋(Hx/B)海水SDサンプポンプ吐出ラインドレン配管つまりによる不具合について
2005/02/08	7号機	SA(A)(B)フレーム部オイルレベルゲージより油にじみについて
2005/02/08	7号機	スクリーン装置ストレーナ(A)自動空気抜弁の不具合について
2005/02/08	7号機	トラベリングスクリーン(F) フレームガイドレール部の摩耗について
2005/02/08	その他	従事者解除時の申請書記載内容の審査漏れについて
2005/02/08	その他	貝処理 アニオン系ポリマ供給ポンプ電動機の異音について
2005/02/08	その他	貝処理 アニオン補給攪拌機 攪拌羽根にスカム絡み付きについて
2005/02/09	1号機	M/D-RFP(B)FCVグランドリークによる不具合について
2005/02/09	1号機	M/D-RFP(A)FCVグランドリークによる不具合について
2005/02/09	2号機	原子炉圧力容器温度記録計の乱点による不具合について

発見日	号機	件名
2005/02/09	3号機	主蒸気止め弁 # 4 弁体PT指示模様について
2005/02/09	3号機	TCW熱交換器 # B 冷却管の減肉について
2005/02/09	3号機	蒸気加減弁 # 3 . 4 弁体PT指示模様について
2005/02/09	3号機	クロスアラウンド配管 (E S - 1 - 3) 整流板溶接部のPT指示について
2005/02/09	3号機	低圧 (B) ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻り止めピスの浸食について
2005/02/09	3号機	復水器本格点検 (上部) 器内ラギング溶接部欠陥及びラギングとサポートの干渉について
2005/02/09	3号機	第1給水加熱器 (B) 加熱器側水位調整弁 (N 2 2 - F 0 0 1 B) ステム かじり傷について
2005/02/09	4号機	排気筒モニタサンプルラック「捕集槽露点計異常」の警報頻発について
2005/02/09	5号機	床漏えい検出器継電器盤8扉ロック機構不良による不具合について
2005/02/09	6号機	換気空調補機常用冷却水系 (H N C W) 往還差圧調節弁グラندリークによる不具合について
2005/02/09	その他	排ガスブロウ用振動検出器フレキシブル電線管の損傷について
2005/02/10	1号機	デジタル絶縁抵抗計 (F L U K E) メガ機能の不能について
2005/02/10	1号機	タブロゲC系ボール回収率の不良について
2005/02/10	2号機	#1 ~ 2タービン建屋 (T / B) 連絡通路 (西側) : 非管理区域に於けるコンクリート底盤部からの漏水について
2005/02/10	3号機	低圧 (B) ノズルダイヤフラム上下半ノズル板、変形、欠損、打痕、浸食、シャ - プエッジについて
2005/02/10	3号機	O G 排ガス冷凍機 (A) 冷却水量調節弁の作動不良について
2005/02/10	3号機	クロスアラウンド配管 (E S - 1 - 3) 溶接部のPT指示について
2005/02/10	3号機	原子炉再循環系 (P L R) (B) パージラインオリフィスの腐食について
2005/02/10	3号機	N 7 1 - F 0 0 3 B ・ F 弁体テーバーピン部 G E セメント剥離について
2005/02/10	3号機	スクラムタイミングレコーダ警報発生の事象について
2005/02/10	4号機	N22-F719A/B ガイドピンの変形について
2005/02/10	4号機	D23-H2IT-601Aの不良について
2005/02/10	5号機	大湊側洗濯廃液処理設備LDろ過機 (B) スラッジ出口三方弁シートパス発生について
2005/02/10	その他	技能訓練センターの廃油ストーブより燃料油 (廃油) の漏えいについて

発見日	号機	件名
2005/02/11	1号機	循環水配管電気防食装置 電位異常による不具合について
2005/02/11	2号機	発電機機内置換用電磁弁元弁ハンドル部の破損について
2005/02/11	3号機	原子炉建屋換気空調系排気放射線モニタB(D11-Z603B)モードスイッチ絶縁物不良について
2005/02/11	3号機	M/D 原子炉給水ポンプ(RFP)(A)ミニマムフロー弁シート面の噛み傷について
2005/02/11	3号機	超音波レベル計校正装置の電源スイッチ不良について
2005/02/11	3号機	R44-LIS330H 計器端子台の取付けネジ破損について
2005/02/11	3号機	R44-LIS030H No3接点の接断差精度外について
2005/02/11	6号機	H11-P705 ECU3(R01-U050B)制御装置の故障について
2005/02/12	3号機	E51-F008弁リークオフ配管について
2005/02/12	3号機	水圧制御ユニット(HCU) 103弁 弁体PT指示模様について(L/N:22-27)
2005/02/13	1号機	南側開閉所DC125V系地絡警報発生による不具合について
2005/02/13	1号機	主蒸気系ドレン配管調査業務委託における水銀灯の損傷について
2005/02/13	7号機	復水ろ過脱塩装置制御盤#1CRTの赤色表示不能について
2005/02/14	1号機	タービン建屋(T/B)天井クレーンNo.1タイマーリレー動作時間測定値判定基準の逸脱について
2005/02/14	3号機	CD再生系廃液導電率記録計の不具合について
2005/02/14	3号機	N22系調節弁計装配管部品の劣化について
2005/02/14	3号機	TOSMAC740のヒューズホルダの不具合について
2005/02/14	4号機	第8回定期事業者検査 原子炉停止余裕検査中における記録作成中の記入し直しミスについて
2005/02/14	4号機	制御棒駆動系機能検査、原子炉停止余裕検査及び制御棒駆動機構機能検査における検査実施記録の誤採番について
2005/02/14	4号機	第8回定期事業者検査 原子炉停止余裕検査 検査実施記録添付資料の落丁について
2005/02/14	4号機	SFPゲート(大)スイングボルトのかじり発生について
2005/02/14	5号機	固化系充填室監視カメラCの動作不良について
2005/02/14	5号機	排気筒放射線モニタA,B(IC)指示変動に伴う不具合について
2005/02/14	6号機	運転管理コンソール用パソコンの異音発生に伴う不具合について

発見日	号機	件名
2005/02/15	1号機	復水検塩系サンプルポンプ出口圧力計スティックの不具合について
2005/02/15	2号機	CC系再循環ポンプ(B)グランド部の不具合について
2005/02/15	2号機	復水・タービン補機冷却系温度(N21-TRS730)打点不良による不具合について
2005/02/15	2号機	CC系ボール回収器(A),(C)ドレン弁シートパス発生による不具合について
2005/02/15	3号機	海水熱交換器建屋(Hx/B) No.1サブドレンの不具合について
2005/02/15	3号機	RSW(D)スペースヒータ用フレキ破損について
2005/02/15	3号機	水圧制御ユニット(HCU)104弁 弁体PT指示模様について(L/N:14-43)
2005/02/15	3号機	定期事業者検査要領書中の検査対象箇所名の誤記について
2005/02/15	4号機	主要制御系機能検査:原子炉給水制御装置インターロック検査(T/D-RFP)実施時の安全処置(検査条件模擬)不足について
2005/02/15	4号機	原子炉給水制御装置インターロック検査(T/D-RFP)実施時の安全処置(検査条件模擬)過剰について
2005/02/15	5号機	固化系トラックエアークレーン搭載カメラの動作不良について
2005/02/15	5号機	固化系スミヤエリア監視カメラの不具合について
2005/02/15	5号機	固化系ドラム一次貯蔵室監視カメラの動作不良について
2005/02/15	5号機	U41-TS-664フラットケーブルの接触不良について
2005/02/15	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(RIP)(E)パージ水流量計の動作不良について
2005/02/15	7号機	MSLP操作盤カブラ損傷によるエア漏えいについて
2005/02/15	7号機	制御棒駆動機構(CRD)サクシジョンフィルタエレメントに関する不適合について
2005/02/15	7号機	水圧制御ユニット(HCU)圧力計取付板(保持板)に関する不適合について
2005/02/16	1号機	NO.3 HSTr主母線側DS黒相 GISガス圧監視装置の不具合について
2005/02/16	2号機	#2~3タービン建連絡通路(地下1階:管理区域)に於ける、耐震ジョイント箇所からの漏水について
2005/02/16	2号機	CF(C)集中電磁弁端子エアリークの不具合について
2005/02/16	3号機	水圧制御ユニット(HCU)104弁 弁体ステライト盛り不良について(L/N:50-11)
2005/02/16	3号機	クロスアラウンド配管(ES-2-3)溶接部のPT指示について
2005/02/16	3号機	M/D RFP(A)油冷却器ドレンラインの詰まりによる不具合について

発見日	号機	件名
2005/02/16	3号機	M / D RFP (B) モータ冷却器ドレンラインの詰まりによる不具合について
2005/02/16	3号機	R43-LIS381B 計器端子台取付けネジの破損について
2005/02/16	3号機	N21-MO-F026Bリミットモーター点検時の負荷側ブラケットハウジング寸法の逸脱について
2005/02/16	4号機	K-4 G41-F312A 弁棒のらせんキズについて
2005/02/16	5号機	C U W 過脱塩器入口自動減圧機構(2) の制御不良による不具合について
2005/02/17	1号機	スクリーントラッシュピット縦坑ハッチの不具合について
2005/02/17	2号機	IRM(C)記録計の不具合について
2005/02/17	2号機	主蒸気 / 給水温度 記録計の打点不良による不具合について
2005/02/17	2号機	湿分分離器BドレンLCV弁グランド部の漏えいによる不具合について
2005/02/17	2号機	プール内整理作業中における燃料交換機のマスト順序の異常について
2005/02/17	3号機	TIPドライブメカ(A),(C)電磁クラッチ摩擦抵抗値の不良について
2005/02/17	3号機	クロスアラウンド配管(E S - 2 - 3)溶接部のPT指示について
2005/02/17	3号機	検査手順等の周知実施記録の実施日の誤記について
2005/02/17	3号機	シュラウドヘッドボルト窓部の磨耗について
2005/02/17	3号機	T S Wポンプ予備機(刻印D)シャフト(上)ネジ部の損傷について
2005/02/17	3号機	排ガス冷凍機(C)ユニット内圧力隔離弁の冷媒リ - クについて
2005/02/17	3号機	G31-FT017B(電気式変換器)出力ドリフトについて
2005/02/17	4号機	G41系 FPC保持ポンプ(B)出口差圧指示計の不良について
2005/02/17	4号機	D / W内照明用分電盤 E L B動作不良について
2005/02/17	5号機	固化系ドラム一次貯蔵室クレーン搭載カメラの動作不良について
2005/02/17	7号機	スタックバックグランド測定時のIC監視系切替忘れによる採用データの間違いについて
2005/02/17	その他	水処理装置 1系弁内部の腐食について
2005/02/18	1号機	パーソナルエアロックリミットスイッチ点検時の地絡警報発生について
2005/02/18	1号機	E51-NO-F005リミットスイッチ及び電磁弁配線保護フレキシブルチューブの損傷について

発見日	号機	件名
2005/02/18	2号機	CF(G)(J)電磁弁集合排気管エアリークによる不具合について
2005/02/18	3号機	P46-DPI004 L側計器入口弁のシートパスについて
2005/02/18	3号機	C12-F732弁グランド部のリークについて
2005/02/18	3号機	主蒸気隔離弁(MSIV)予備品弁体スタクション回り止め溶接部のPT指示模様について
2005/02/18	3号機	CIV(#3)ISV反駆動側グランド押さえボルトの固着について
2005/02/18	3号機	主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査内漏えい検査における再計測について
2005/02/18	4号機	使用済燃料プール及び原子炉水導電率の上昇について
2005/02/18	5号機	管理区域入域時のWID未入力について
2005/02/18	7号機	所内用圧縮空気系からのバックアップ弁作動試験時の弁誤操作について
2005/02/18	7号機	IA空気貯槽圧力PS及びIA空気貯槽圧力計の不具合について
2005/02/18	その他	SPDS装置電源断障害について
2005/02/19	1号機	給水系サンプル恒温ラックF・Gフロートハンチングの不具合について
2005/02/19	4号機	制御棒駆動機構点検手入立会検査(大気圧時機能検査)におけるCR34-55の動作開始時間の基準値逸脱について
2005/02/21	3号機	低圧(B)内部車室下半ヒートパuffersの浸食について
2005/02/21	3号機	IA圧縮機(A)モーターベースボルトの固着について
2005/02/21	3号機	原子炉格納容器(PCV)圧力抑制室(S/C)内面点検によるゴミの回収について
2005/02/21	3号機	循環水ポンプ(CWP)(B号機)軸封部の振動測定座の欠落について
2005/02/21	3号機	N21-MO-F021Bリミトリルクモーター点検時の、負荷側ブラケットハウジング寸法逸脱について
2005/02/21	3号機	循環水ポンプ(CWP)(A)潤滑油(負荷側・反負荷側)の劣化について
2005/02/21	4号機	FPC保持ポンプA吐出弁表示両点に伴う不具合について
2005/02/21	6号機	6/7号機共用RW設備HCW濃縮装置所内蒸気戻り系(HSCR)導電率計指示値のハンチング発生について
2005/02/21	7号機	K11-F301A/Bのシートパスについて
2005/02/21	その他	補助ボイラー(1A)液面計廻りの腐食について
2005/02/21	その他	換気空調系(HVAC)インターロックの不適合その1について

発見日	号機	件名
2005/02/21	その他	換気空調系(HVAC)インターロックの不適合その2について
2005/02/21	その他	換気空調系(HVAC)インターロック試験その3について
2005/02/22	1号機	中性子源領域モニタ(SRM) ChA, Cモードスイッチの設定不良について
2005/02/22	1号機	主変圧器類焼防止用放水口盤扉の脱落について
2005/02/22	3号機	換気空調補機非常用冷却水系(HECW)(D)潤滑油温度高/低警報(ANN)の不点灯について
2005/02/22	3号機	可燃性ガス濃度制御(FCS)系弁(T49-F502B)のシートパスについて
2005/02/22	5号機	LDSダスト放射線モニタサンプルポンプ(B)ベルト破断による不具合について
2005/02/22	7号機	CRD超音波洗浄槽用MUWP注入弁のシートパスについて
2005/02/22	7号機	タービン建屋(T/B)大物搬入口ジャバラシート車輪の外れについて
2005/02/22	その他	6/7号機共用RW設備480V-P/C-6WAの地絡警報発生について
2005/02/22	その他	乾燥機D号機の電磁弁不具合(5号機非管理区域洗濯設備)について
2005/02/23	1号機	IRM Ch. Eの不具合について
2005/02/23	2号機	GSC・メカバカモニタ操作盤(H21-P306)盤内の照明不点による不具合について
2005/02/23	3号機	PCVS/C内面点検におけるECCS系ストレナメッシュの素線切れ及び凹みについて
2005/02/23	4号機	RCWHx(F)海水側差圧計の不具合について
2005/02/23	5号機	作業用電源箱5R1-A2ロック機構不良による不具合について
2005/02/23	6号機	MCR加湿器(A-1)の不具合について
2005/02/23	RW設備	RW設備ライニング槽上部配管貫通部ラバーブーツ取り付け不良について
2005/02/23	その他	大湊側補助ボイラー硫酸注入ポンプ(A)吸込配管の破損について
2005/02/23	その他	北防波堤標識灯の不点灯について
2005/02/24	1号機	主蒸気外側隔離弁A(B21-A0-F003A)オイルシリンダー油リークによる不具合について
2005/02/24	3号機	RCWHxブロー時のファンネルの溢水について
2005/02/24	3号機	警報の誤発報について(「主蒸気管放射能高高」警報発生)
		(ホームページ掲載) 2005/2/25 [運転・定検状況[区分]] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17022501.pdf)

発見日	号機	件名
2005/02/24	6号機	6 / 7号機共用RW設備HCW脱塩塔入口導電率計指示値のハンチング発生について
2005/02/24	7号機	新燃料・チャンネルボックス組合せの確認漏れについて
2005/02/25	5号機	HCW冷凍機(A)油配管フランジ部にじみによる不具合について
2005/02/26	1号機	HCWカナル放出流量記録計における、チャート押え等の一部破損について
2005/02/26	7号機	RPV表面温度記録計の打点停止による不具合について
2005/02/27	1号機	No.2重油タンク受け入れライン入口弁の保護カバー破損について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	1
A	0
B	3
C	41
D	345
対象外	3
総計	393